



1階 平面図 S=1/200

凡例

記号	名称	備 考
	既 合 箱	予部1個 20L (操作、電源部) 外部警報 15L (操作部) 防災アンプ 10L 240W
	既 合 箱	球型型 (指示灯・発信器) 既設
	スポット感知器	差動式 2個
	スポット感知器	定流式 1個 防氷型
	輝 感 知 器	光電式 2個
	アウトレットボックス	既存ボックス
	プルボックス	既存ボックス

図中特記なき記号は下記による

■ 開口高 25φ×150L

--- AE0.9-4C 天井内20φ配線

----- AE0.9-4C (E19) 露出配管

・位置ボックスは、機軸線とする。

しゅん 功 図	
工事名	岡山球場整備電気設備工事
施工業者	株式会社 ニシキョウ 図 (51)
工期	平成 26年 10月 28日 17/26
本工務院 行 支 店 第 2 課 設 計 部	

