

令和6年度管理運営業務の実施状況

令和6年度ジャンプ競技場等使用実績
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1 施設別一般来場者数(月別)

(単位:人)

区分	大倉山	宮の森	ミュージアム					
			総人数	大人	高齢者	団体	小中学校	免除
4月	16,488	1,038	6,158	3,794	285	715	1,027	337
5月	27,487	1,035	10,105	6,686	248	697	1,851	623
6月	29,097	1,109	12,958	9,244	311	1,088	1,616	699
7月	31,150	1,054	14,013	8,984	385	493	3,456	695
8月	51,027	1,170	17,515	10,617	464	817	5,045	572
9月	32,099	850	12,762	8,802	341	630	2,303	686
10月	29,954	930	13,316	7,083	332	2,761	2,321	819
11月	17,916	731	7,406	4,503	175	423	1,825	480
12月	17,013	651	6,697	3,139	124	1,088	1,974	372
1月	15,942	574	4,462	2,515	128	501	1,102	216
2月	18,281	687	5,702	3,188	162	1,235	833	284
3月	14,673	759	6,660	4,176	180	360	1,612	332
合計	301,127	10,588	117,754	72,731	3,135	10,808	24,965	6,115

2 札幌オリンピックミュージアム利用料金(使用料)関係

(1) 観覧料

50,713,170 円

(2) 多目的ホール

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
-	-	-	0
小計			0

(3) ライブラリー

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
-	-	-	0
小計			0

(4) エントランスホール

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
10月20日	北海道舞踏フェスティバル2024	-	5,460
小計			5,460

(5)シアター

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
5月12日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
5月14日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
6月18日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
7月19日	大空町教育委員会生涯学習課	-	1,100
9月4日	講演利用	-	2,200
9月10日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
9月21日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
9月29日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
10月15日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
10月22日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
10月25日	「氷雪の覇者」鑑賞	-	1,100
12月27日	「オリンピック論」授業のフィールドワーク	-	2,200
1月8日	オリンピック講話受講	-	1,100
2月9日	阿部館長シアターイベント	-	2,200
3月22日	ジュニアアスリート修了式	-	2,200
小計			20,900

札幌オリンピックミュージアム利用料金収入合計

50,739,530

3 大倉山ジャンプ競技場利用料金(使用料)関係

(1)-1ジャンプ競技一般練習日

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
4月	0	28,100	0	10月	7	28,100	196,700
5月	0	28,100	0	11月	0	28,100	0
6月	5	28,100	140,500	12月	0	28,100	0
7月	19	28,100	533,900	1月	9	28,100	252,900
8月	5	28,100	140,500	2月	6	28,100	168,600
9月	13	28,100	365,300	3月	2	28,100	56,200
				小計	66		1,854,600

(1)-2 ジャンプ競技一般練習日(自主事業利用分)

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
6月	1	28,100	28,100	9月	1	28,100	28,100
7月	9	28,100	252,900	10月	2	28,100	56,200
8月	2	28,101	56,202	小計	13		365,300

(2)公式練習日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
10月25日	第37回UHB杯ジャンプ大会・第66回NHK杯ジャンプ大会	5割	14,050

1月12日	第67回HBCカップジャンプ競技会	5割	14,050
1月17日	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	5割	14,050
1月31日	第37回TVh杯ジャンプ大会	5割	14,050
2月8日	第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	5割	14,050
2月14日	FISジャンプワールドカップ2025札幌大会	5割	14,050
3月2日	第95回宮様スキー大会国際大会国際競技会ラージヒル	10割	0
3月15日	第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	5割	14,050
小計			98,350

(3)大会日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
8月3日	第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会	10割	0
8月4日	大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会	5割	50,810
10月26日	第37回UHB杯ジャンプ大会	5割	45,850
10月27日	第66回NHK杯ジャンプ大会	5割	45,850
1月12日	第67回HBCカップジャンプ競技会	5割	45,850
1月18日・19日	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	5割	91,700
1月25日	第52回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	5割	45,850
1月26日	第64回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	5割	45,850
2月1日	第37回TVh杯ジャンプ大会	5割	45,850
2月9日	第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	5割	45,850
2月15日・16日	FISジャンプワールドカップ2025札幌大会	5割	91,700
3月3日	第95回宮様スキー大会国際大会国際競技会ラージヒル	10割	0
3月16日	第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	5割	45,850
小計			601,010

(4)-1イベント等

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
5月18日	REDBULL400	—	263,880
8月17日	NTTサマーフォーラム2024	—	216,900
8月19日	CWT M&E for HP Intel Incentive	—	216,900
12月7日	大倉山冬花火2024 supported by 武ダGEAD(自主事業)	10割	0
小計			697,680

(4)-2イベント等 (自主事業利用分)

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
10月13日・14日	ビックラ!!スポフェスin大倉山(自主事業)	10割	0
12月7日	大倉山冬花火2024 supported by 武ダGEAD(自主事業)	10割	0
小計			0

(5)運営本部(会議室)

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
4月14日	東京美装グループスキー部全体ミーティング	-	1,820
4月21日	荒井山町内会総会	-	1,820
5月8日	昼食利用	-	910
5月10日	SAJコーチ会議	-	6,370
5月12日	第一回役員班長会議	-	2,730
5月14日	学校法人東海大学校友会誌「TOKAI」7月号記事撮影	-	910
6月6日	授業利用	-	910
6月16日	マンションの総会	-	2,730
6月17日・18日	ホームページ動画撮影	-	5,460
7月4日	昼食利用	-	910
7月11日	昼食利用	-	910
7月18日	昼食利用	-	910
7月30日	昼食利用	-	910
8月16日	NTTサマーフォーラム2024	-	910
8月19日	昼食利用	-	910
8月29日	昼食利用	-	910
8月30日	昼食利用	-	1,820
9月3日	昼食利用	-	910
9月4日	会議利用	-	1,820
9月11日	昼食利用	-	910
9月11日	昼食利用	-	910
9月11日	校外学習	-	2,730
9月27日	観光Webマガジン撮影	-	910
10月6日	食事と荷物保管	-	3,640
10月19日	昼食利用	-	910
10月20日	役員班長会	-	1,820
10月20日	北海道舞踏フェスティバル2024	-	4,550
11月1日	校外学習	-	910
11月9日	昼食利用	-	910
12月4日	昼食利用	-	910
12月5日	勉強会	-	1,820
12月8日	公認指導者養成講習会開催	-	5,460
12月10日	昼食利用	-	910
12月24日	昼食利用	-	910
1月12日	高梨沙羅メディア取材対応	-	2,730
1月29日	葛西選手取材	-	910
3月4日	葛西紀明選手取材	-	1,820
3月16日	第3回役員班長会	-	1,820
3月18日	ウェディング着替え利用	-	1,820

3月31日	NTC使用分	-	101,010
小計			172,900

(6) 観覧フィールド

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
-	-	-	0
小計			0

(7) エントランス広場ステージ

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
10月20日	北海道舞踏フェスティバル2024	-	18,000
小計			18,000

(8) テレビ映像中継装置

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
10月25日・26日	第37回UHB杯ジャンプ大会	-	197,000
10月27日	第66回NHK杯ジャンプ大会	-	197,000
1月13日	第67回HBCカップジャンプ競技会	-	197,000
1月18日・19日	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	-	394,000
1月25日	第52回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	-	197,000
1月26日	第64回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	-	197,000
2月1日	第37回TVh杯ジャンプ大会	-	197,000
2月9日	第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	-	197,000
2月15日16日	FISジャンプワールドカップ2025札幌大会	-	394,000
小計			2,167,000

大倉山ジャンプ競技場利用料金収入合計	5,974,840
--------------------	-----------

4 宮の森ジャンプ競技場利用料金(使用料)関係

(1)ジャンプ競技一般練習日

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
4月	0	28,100	0	10月	15	28,100	421,500
5月	0	28,100	0	11月	6	28,100	168,600
6月	27	28,100	758,700	12月	4	28,100	112,400
7月	28	28,100	786,800	1月	2	28,100	56,200
8月	23	28,100	646,300	2月	5	28,100	140,500
9月	24	28,100	674,400	3月	4	28,100	112,400
				小計	138		3,877,800

(2) 公式練習日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
2月27日	第96回宮様スキー大会国際競技会	10割	0
3月3日	伊藤杯ノルディックコンバインド競技会2025	5割	14,050
小計			14,050

(3) 大会日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
8月2日	第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会	10割	0
2月25日	雪印メグミルク カツゲンカップ2025ジャンプ大会	5割	45,850
2月26日	第53回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会	10割	0
2月28日	第96回宮様スキー大会国際競技会	10割	0
3月1日	第96回宮様スキー大会国際競技会	10割	0
3月4日	伊藤杯ノルディックコンバインド競技会2025	5割	45,850
小計			91,700

(4) イベント等

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
1月6日～9日	ウィンタースポーツ塾	-	168,600
小計			168,600

宮の森ジャンプ競技場利用料金収入合計

4,152,150

5 荒井山シャンツェ利用状況

(1) ジャンプ競技一般練習日

利用月	日数	人数	利用月	日数	人数
4月	3	44	10月	18	210
5月	12	184	11月	3	83
6月	21	311	12月	0	0
7月	18	197	1月	11	167
8月	23	250	2月	8	104
9月	25	651	3月	4	60
			小計	146	2,261

6 撮影利用料金(使用料)関係

(単位:円)

利用日	撮影内容	場所	内容	使用者等	減免割合	利用料金収入
4月19日	テレビ	大倉山	シンガポールテレビ局による 日本の旅番組撮影	アレストジャパン	-	15,000
5月7日	テレビ	大倉山	BS Japanext「小田井涼平のあいの旅」	ジャパネット ブロードキャスティング	-	15,000
5月14日	写真	大倉山	東海大学校友会誌「TOKAI」7月号記事	ジェー・シー・シー	-	1,500
5月18日	テレビ	大倉山	REDBULL400	レッドブル・ジャパン	-	26,700
5月18日	テレビ	大倉山	テレビ番組「知るしん」	NHK長野放送局	-	15,000
5月23日	テレビ	大倉山	ホテル創成札幌MギャラリーのSNS撮影	TripClip	-	15,000
5月27日	テレビ	大倉山	YouTube撮影	STARTO ENTERTAINMENT	-	15,000
6月4日	写真	大倉山	自社HP素材撮影	東京美装興業	-	1,500
6月13日	テレビ	大倉山	SNS撮影	札幌市経済観光局	10割	0
6月17日・18日	テレビ	大倉山	自社HP、SNSの素材撮影	雪印メグミルクスキー部	-	30,000
7月17日	写真	大倉山	選手撮影	福井写真	-	1,500
7月26日	テレビ	大倉山	ANA国内線機内専用番組制作	株式会社三興	-	15,000
8月2日	テレビ	宮の森	札幌市プロモーション映像撮映	esquisse合同会社	-	15,000
8月2日	写真	大倉山	札幌市公式Facebook掲載用写真撮映	株式会社ファイネックス	-	1,500
8月20日	テレビ	宮の森	TV番組「夢へチャレンジ」収録	クロステレビジョン	-	15,000
9月2日	テレビ	大倉山	eスポーツ大会PRと 大倉山ジャンプ競技場の魅力発信	札幌市	10割	0
9月11日	テレビ	大倉山	「レギュラーの全国あるある探検隊」 番組制作	BSよしもと	-	15,000
9月19日	写真	大倉山	webメディア「たびらい」取材	マニユックス	-	1,500
9月27日	写真	大倉山	観光Webマガジン紹介記事作成	Studio Mercato	-	1,500
10月20日	テレビ	大倉山	北海道舞踏フェスティバル2024	北海道テンポラリーダンス 普及委員会	-	15,000
10月22日	写真	大倉山	AIRDO機内記事制作に伴う取材	アウラ	-	1,500

10月25日	テレビ	大倉山	日本テレビ この日本代表がすごい！2024	ザ・ワークス	－	15,000
10月26日	テレビ	大倉山	第37回UHB杯ジャンプ大会	北海道文化放送	－	30,000
10月27日	テレビ	大倉山	第66回NHK杯ジャンプ大会	NHK札幌放送局	－	15,000
11月5日	テレビ	大倉山	小林陵侑選手のトレーニング撮影	日本テレビ放送網	－	15,000
11月13日	写真	大倉山	三菱自動車ふそう労連会報誌撮影	ヴィーモ	－	1,500
11月13日	テレビ	大倉山	葛西選手撮影	ミズノ	－	15,000
11月19日	テレビ	大倉山	テレビ番組NOS(オランダ国立テレビ局)	ノーススター・ランゲージサービス	－	15,000
12月2日	テレビ	大倉山	特集“福さんぼ”ロケ撮影	札幌テレビ放送	－	15,000
12月5日	テレビ	大倉山	テレビ番組「TVhジャンプ大会」の撮影	テレビ北海道	－	15,000
12月9日	テレビ	大倉山	ABEMA「今日、好きになりました」	アベマプロダクション	－	15,000
12月16日	テレビ	大倉山	テレビ番組「ジンギス談！」の制作	北海道放送	－	15,000
12月16日	写真	大倉山	「味・旅・遊」企画取材	産経新聞社	－	1,500
1月5日	テレビ	大倉山	TVh杯企画VTR撮影	テレビ北海道	－	15,000
1月9日	写真	大倉山	ラジオ番組をYouTubeで公開する為の撮影	北陸放送	－	1,500
1月11日	テレビ	大倉山	TBSテレビ「バナナマンのせっかくグルメ!!」のオープニング撮影	ゴシック	－	15,000
1月13日	テレビ	大倉山	2025HBCカップジャンプテレビ中継	北海道放送	－	15,000
1月13日・14日	テレビ	大倉山	レッドブルで制作している小林陵侑選手のドキュメンタリーの撮影	レッドブル・ジャパン	－	30,000
1月15日	テレビ	大倉山	小林陵侑選手取材	日本テレビ放送網	－	15,000
1月18日	テレビ	大倉山	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	NHK札幌放送局	－	22,290
1月19日	テレビ	大倉山	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	札幌テレビ放送	－	15,000
1月25日	テレビ	大倉山	第52回HTBカップ国際スキージャンプ競技	北海道テレビ放送	－	17,430
1月26日	テレビ	大倉山	第64回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	札幌テレビ放送	－	15,000

1月31日	テレビ	大倉山	第37回TVh杯ジャンプ大会	テレビ北海道	－	15,000
2月1日	テレビ	大倉山	第37回TVh杯ジャンプ大会	テレビ北海道	－	15,000
2月5日	テレビ	大倉山	みんなテレ	北海道文化放送	－	15,000
2月7日	テレビ	大倉山	札幌市の観光名所の紹介	ライブプロ	－	15,000
2月8日	写真	大倉山	HP、SNS他使用素材の撮影	雪印メグミルクスキー部	－	1,500
2月9日	テレビ	大倉山	第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	北海道放送	－	15,000
2月14日	テレビ	大倉山	HBC『キタコイ』というテレビ番組にて 魅力紹介	HBC北海道放送	－	15,000
2月15日	テレビ	大倉山	FISジャンプワールドカップ2025札幌大会	NHK札幌放送局	－	39,720
2月16日	テレビ	大倉山	FISジャンプワールドカップ2026札幌大会	札幌テレビ放送	－	15,000
2月17日	写真	大倉山	カタログ用写真撮影	ミズノ	－	1,500
2月23日	写真	大倉山	「ようこそさっぽろ」HP掲載	HKワークス	10割	0
2月24日	テレビ	大倉山	JOURNEYS IN JAPAN	日本国際放送	－	15,000
3月4日	写真	大倉山	葛西紀明選手取材	講談社	－	1,500
3月30日	写真	大倉山	アイドル同行型ツアー撮影	DearLink	－	1,500
3月31日	テレビ	大倉山	「朝だ！生です旅サラダ」撮影	ネクサス	－	15,000
計						727,140

撮影利用料金収入合計			727,140
内 訳	大倉山ジャンプ競技場	映画	0
		テレビ	676,140
		写真	21,000
		小計	697,140
	宮の森ジャンプ競技場	映画	0
		テレビ	30,000
		写真	0
		小計	30,000
	札幌オリンピックミュージアム	映画	0
		テレビ	0
		写真	0
		小計	0

7 大型映像車利用料金(使用料)関係

(単位:円)

利用日	行 事 名	減免割合	利用料金収入
5月31日 6月1日	令和6年度 常呂川・網走連合総合水防演習	-	729,180
6月2日	千歳JALマラソン	-	408,344
7月13日	第52回全道消防救助技術訓練指導会	-	200,610
7月19日	むらもと祭	-	213,690
8月3日 8月4日	第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会	10割	14,850
8月25日	北海道マラソン2024	10割	285,330
9月7日	令和6年度千歳市総合防災訓練	-	229,420
10月5日 10月6日	第49回札幌マラソン	-	44,550
10月17日	令和6年度北海道石油コンビナート等総合防災訓練	-	300,520
10月26日	第37回UHB杯ジャンプ大会	-	54,170
10月27日	第66回NHK杯ジャンプ大会	-	52,310
11月13日	冬の交通安全運動	-	63,270
12月7日	大倉山冬花火2024 supported by 武ダGEAD(自主事業)	10割	0
1月13日	第67回HBCカップジャンプ競技会	-	45,000
1月18日 1月19日	FIS女子ジャンプワールドカップ2025札幌大会	-	81,940
1月25日	第52回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	-	62,230
1月26日	第64回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISジャンプコンチネンタルカップ2025	-	54,170
2月1日	第37回TVh杯ジャンプ大会	-	54,170
2月2日	第45回札幌国際スキーマラソン大会	10割	25,410
2月8日 2月9日	第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	-	99,170
2月15日 2月16日	FISジャンプワールドカップ2025札幌大会	-	81,940
3月2日	第96回宮様スキー大会国際競技会	10割	5,940

3月15日	第26回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	-	27,770
-------	-------------------------------	---	--------

大型映像車利用料金収入合計			3,133,984
内 訳	場内(ジャンプ)		659,070
	場内(その他)		0
	競技場以外		2,474,914

令和6年度 ジャンプ競技場等運営協議会 実施状況

<第1回 運営協議会>

日 時 令和6年4月25日(金) 11:00～12:00

場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室

参 加 中目委員長、正木委員、山内委員、矢代委員、金谷委員、阿部委員、門間委員

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(菅課長、工藤係長、谷内社員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(前田係長、吉田係長、山谷係長、矢部社員)
※欠席：山内委員

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 今後の主な予定
 3. 収支計画について
 4. 札幌市へ提出した修繕要望・備品更新要望について
 5. 意見交換等
 6. 閉会
-

<第2回 運営協議会>

日 時 令和6年7月25日(木) 11:00～12:00

場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室

参 加 中目委員長、正木委員、松原委員、山内委員、阿部委員、門間委員

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(工藤係長、谷内社員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(野田課長、前田係長、山谷係長、矢部社員)
※欠席：矢代委員、金谷委員

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 今後の主な予定
 3. 集客施策等の取組状況
 4. 意見交換等
 5. 閉会
-

<第3回 運営協議会>

日 時 令和6年10月31日(木) 11:00～12:00

場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室

参 加 中目委員長、正木委員、山内委員、矢代委員、金谷委員、阿部委員、門間委員

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(工藤係長、谷内職員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(前田係長、吉田係長、山谷係長、矢部社員)
※欠席：松原委員

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 今後の主な予定
 - (5) 次年度の事業計画方針(案)
 3. 集客施策等の取組状況
 4. 意見交換等
 5. 「フランス オリンピックのあゆみ」特別展示会 見学
 6. 閉会
-

＜第4回 運営協議会＞

日時 令和7年2月6日(木) 11:00～12:00
場所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室
参加 松原委員、矢代委員、金谷委員、阿部委員、門間委員
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(工藤係長、谷内職員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(前田係長、山谷係長、矢部社員)
※欠席：中目委員長、正木委員、山内委員

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 施設整備関連報告
 - (5) 大倉山冬花火実施報告
 3. 次年度の事業計画方針(案)
 4. 意見交換等
 5. ミュージアム新展示コーナーの見学
 6. 閉会

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3) 清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄、 ミュージアム棟ガラス清掃(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 13回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 3回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 1日エスカレーター塔ロードヒーティングシーズン終了操作。2日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テスト・絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。4日エスカレーター塔パネルヒーターシーズン終了操作。7日配水池機械室点検(給水一次、散水一次ポンプ絶縁抵抗測定。スノーガン機械室点検(スプリンクラーポンプ・散水揚水ポンプ・排水ポンプ絶縁抵抗測定・テープヒーター2回路電流測定・排水ポンプ強制的給排水繰返ポンプ試運転。並列付排水ポンプブレーカーOFF。8日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。各トイレ電気ヒーターSW切。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)パネルヒーター2回路電流測定。9日車庫排気ファン点検(軸受グリス注入。12日本部棟排煙窓動作確認。2F風除室開放動作遅延。1F出入口風除室外側排煙窓、開放。13日冷却塔給水バルブ4個と噴水放射ノズル10本シールテープ巻。本部棟3F～5F屋外排水口点検。14日エスカレーター塔上下ドア点検。ドアパッキン接着剤補修。15日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストーブ点検。フィルター清掃他。16日本部棟屋外排水口全箇所点検。17日(一部内部清掃)配水池機械室とスノーガン機械室点検。テープヒーター2回路電流測定。18日スタートハウス点検。エアコン3台とロスナイ3台内部とフィルター清掃。1F選手室電灯盤4回路電流測定。軒先灯清掃。受水槽室排水ポンプ発停テストと電流測定。エアコン室外機外部と周辺清掃・洗浄。各トイレ他換気扇清掃と電気ヒーター外部清掃。受水槽室床清掃。本部棟3F特別観覧室(奥)FFストーブ対震装置作動警報発報(13:04)。19日カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター8回路絶縁抵抗測定とパネルヒーター2回路電流測定。20日本部棟3F～5F窓下ヒーター電源OFF。21日スタートハウス展望ラウンジ女子トイレ手前フラッシュバルブ(袋ナット漏水為増締)。23日本部棟2F各客用トイレ換気扇ルーバー外(内部を清掃)。冷却塔給水バルブ4個取付。冷却塔、給水配管給水開始。冷却塔スペース床水洗。25日本部棟3Fリフト側屋外排水口詰清掃。本部棟2F屋外排水口4箇所洗浄。27日エスカレーター塔ボイラー室清掃。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)パネルヒーター2回路電流測定。28日配水池機械室とスノーガン機械室点検。テープヒーター2回路電流測定。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	エントランス広場・噴水・ブレーキングトラック横周辺の除雪実施。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	リフト適合確認検査を実施いたしました。
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	植栽の冬囲いの撤去、順次実施。
(17) 人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ミノーター・TCMチェーン交換、エントランスバリカー撤去・ポールチェーン取付、屋上転落防止ネット取付、遊歩道枝切・プロアー掛け、排水マス洗浄、ネット補修、石床補修、国旗ポール修理

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3) 清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジ・カーペット洗浄、展望ラウンジ・ミュージアム棟ガラス清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 14回 ・資源化ゴミ 7回 ・資源ゴミ 5回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。電気年次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。 1日本部棟2Fリフト担当室側湯沸室換気扇交換(エイジア)。冷却塔用ストレーナー2個補修(アルミテープ貼り替)。3日冷却塔カバー各2枚取外。屋外排水口網7枚切。4日本部棟1F女子・4F・5Fトイレ電気温水器停止。5日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等3回路電源OFF。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)テープヒーター電源OFF(9回路)。パネルヒーター2台電源OFF。給水配管自動水抜弁冬⇒夏切換。本部棟1F・2Fテープヒーター電源OFF。7日エスカレーター塔浸透マス排水。配水池機械室とスノーガン機械室点検。テープヒーター2回路電源OFF。10日本部棟3Fプレス特別観覧FFストープフィルター等清掃。11日ロスナイ一部清掃。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)屋外排水口網作成。12日スタートハウス点検(エアコン3台ロスナイ2台内部とフィルター清掃。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。13日冷却塔スペース床水洗。14日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストープ点検(フィルター清掃他。本部棟2F電気ファンヒーター清掃・電源OFF本体養生。エスカレーター塔上下天窓開放状態。エスカレーター塔吸気口防虫網取付。15日屋外排水口網作成。17日冷却塔スペースと本部棟3Fブローアーク清掃。18日配水池機械室とスノーガン機械室点検。本部棟電気ヒーター22台SWと暖房便座切。19日冷却塔スペース目隠ルーバー点検。20エスカレーター塔横窓10枚開放状態。21日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)配水池機械室とスノーガン機械室点検。エスカレーター塔LEDテープ照明タイマー時刻合。24日配水池機械室散水用一次ポンプエアーク抜とテスト運転。電流値・圧力正常。スノーガン機械室散水揚水ポンプ・スプリングラークポンプエアーク抜と運転テスト。25日エスカレーター塔ボイラー室清掃。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)散水ポンプ制御盤内インバーターブレーカーON。28日本部棟屋上と5F屋外排水口を清掃する。本部棟3F屋上のエアコン室外機4台のカバーを取り外す。内部を清掃。本部棟1F・4F・5Fエアコン電源オン。運転テストと室外機運転状態点検。本部棟1F廊下除湿機とサーキュレーター5台設置。29日配水池機械室とスノーガン機械室点検。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。30日本部棟1F・EV機械室ファンとフィルター点検。31日本部棟3F～5F屋外排水口点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングバーン清掃。(MCCスポーツ㈱)
(11) クーリングシステム保守点検	定期保守点検実施(㈱MCCスポーツ)。及び公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統給水、随時実施。
(16) 植栽管理	随時、実施しております。
(17) 人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	保守点検実施(高橋機械産業㈱)
(21) その他	排水溝点検・清掃、刈払機メンテナンス、フレーキングトラックパーテーション設置、ジャンプ台給水・散水テスト、遊歩道枝切・補修作業、施設内ブローアーク清掃、場内草刈

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 1日本部棟2F屋外排水口網3箇所取付。リフト中間、ストーブゴム製送油管交換。本部棟1F・3F～5F衛生設備点検。2日車庫奥煙突下排水口配管清掃・貫通排水。3日車庫FFストーブ点検(フィルターと外観清掃)。7日本部棟2F選手室ロスナイ7台点検(フィルター清掃)。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。8日本部棟1F設置除湿器とサーキュレーター運転。配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定。排水ポンプ強制的給排水試運転。並列付排水ポンプブレーカーOFF。排水桝内油除去。本部棟3F屋外排水口網3箇所取付。11日本部棟全屋外排水口点検。14日一部内部清掃。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。15日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストーブ点検。フィルター清掃他。19日配水池機械室とスノーガン機械室点検。21日スタートハウス点検(エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。ジャンプ台スプリンクラー配管パッキン交換実施。22日本部棟1F除湿機点検とサーキュレーター5台清掃。24日本部棟2F衛生設備点検。宮の森ジャンプ競技場受水槽清掃(日本衛生)。26日エスカレーター塔ボイラー室と階段清掃。28日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。29日配水池機械室とスノーガン機械室点検。本部棟1F・4F・5Fエアコン運転テストと室外機運転状態点検。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	ブレーキグッドラックフェンス補修、噴水冬囲い用木柵補修、遊歩道案内看板取付・枝切り・ブロー掛け、山頂ラウンジ階段タイル補修、競技場内排水溝洗浄

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 14回 ・資源化ゴミ 7回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。自動ドア点検実施(フルテック㈱)。 1日本部棟全屋外排水口点検。6日本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。7日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水を繰返ポンプ試運転・並列付排水ポンプブレーカーOFF。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。10日車庫排気ファン点検。本部棟3F～5F屋外排水口点検。14日スタートハウス点検(エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。16日配水池機械室とスノーガン機械室点検。スノーガン機械室吸気口・排気口清掃。17日本部棟選手控室FFストーブ9台点検(外部・フィルター清掃。ストーブ1台ゴム製送油管交換。スタートハウス散水栓水抜きバルブ取付立会(エイジア)。19日本部棟2F外ロスナイ吸込口2箇所清掃。本部棟2Fリフト担当室ロスナイとFFストーブ点検(フィルター交換・清掃他)。本部棟2Fバックカールームロスナイ点検(フィルターと内部清掃。本部棟3F各トイレ換気扇ルーバー外内部清掃。20日本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。21日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。22日エスカレーター塔浸透マス点検。湧水無。エスカレーター塔ボイラー室と階段清掃。23日本部棟エアコン室外機、冬囲天板点検補修。27日配水池機械室とスノーガン機械室点検。28日本部棟全屋外排水口点検。3F排水口清掃と2F排水口清掃排水。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。29日本部棟1F・EV機械室吸気口フィルター交換。本部棟全屋外排水口点検。3F排水口1箇所清掃。30日本部棟選手控室、4F、5F湯沸器水張・電源入・現在時刻入力。本部棟1F女子4F5Fトイレ温水器電源入。31日本部棟1F4F5Fエアコン運転テストと室外機運転状態点検。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	刈払機メンテナンス、遊歩道看板補修・枝切り、障害樹木剪定、倒木処理

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(札幌札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業(株)及び夜間警備(株)ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(株)太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、展望ラウンジ・審判棟・運営本部棟ガラスサッシ清掃(株)太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 5回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ(株))。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道(株)定期保守点検実施)。 1日本部棟1Fサーキュレーター5台清掃・収納(大会対応)。4日本部棟湯沸器5F・4F・選手控室電源OFF・タンク内排水。本部棟1F女子4F5Fトイレ温水器電源切。本部棟選手控室小便器止水対応。本部棟1Fサーキュレーター5台大会後設置(1台交換)。6日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列付排水ポンプブレーカーOFF。7日本部棟1F3FFFストープ点検(外部とフィルター清掃13台(1台故障中)。8日本部棟4F5FFストープ点検(外部とフィルター清掃12台)。10日本部棟2FFFストープ点検(外部とフィルター清掃16台)。選手ストープ前蓋開清掃。12日本部棟2Fロスナイ10台点検(フィルター清掃と内部3台清掃。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。13日本部棟2F屋外排水ロフト側2番目詰り対応。本部棟全屋外排水口点検。15日配水池機械室とスノーガン機械室点検。本部棟5F女子トイレ施設修理。17日本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。19日冷却塔スペース床洗流し。20日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。21日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイ点検(フィルター交換・清掃他と外吸込口清掃・スタートハウスエアコン3台とロスナイ2台内部フィルター清掃。22日エスカレーター塔ボイラー室と階段清掃。23日本部棟2F屋外排水ロフト側2番目、排水ポンプ排水。本部棟全屋外排水口点検。24日配水池機械室とスノーガン機械室点検。25日エスカレーター塔ボイラー室出入口上蛍光灯漏水対応コーキング塗布。26日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。本部棟2F事務所ロスナイ点検(内部とフィルター再度清掃)。28日本部棟3F～5F屋外排水口点検。クリタケミカル対応(冷却水採取・検査)。30日本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。本部棟1F4F5Fエアコン運転テストと室外機運転状態点検。31日本部棟2F屋外排水ロフト側2番目3番目排水ポンプ排水。本部棟全屋外排水口点検。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	枝切(エントランス他)、遊歩道ロープ取付・看板作成、刈払機メンテナンス、クーリングシステム試運転、AEDパッド点検。山頂ラウンジ階段排水溝清掃

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数27日間(㈱大洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄(㈱大洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 13回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	年次保守点検実施((株)富士防災システム)
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。 2日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。4日エスカレーター塔灯油タンク通気管塗装。本部棟3F会議室外扉底面とエアコン室外機冷媒カバー台塗装。7日本部棟1F～5Fロスナイ25台点検(内部とフィルター清掃)。配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定。排水ポンプ強制的給排水繰返試運転。並列付排水ポンプブレーカーOFF。9日本部棟3F会議室外扉底面塗装(前回の塗り残り分)。10日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。エアコン室外機外部洗浄)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)。本部棟4F階段SW交換。11日本部棟2F外灯ケース内11箇所清掃。12日本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。13日本部棟4F男子トイレ小便器(中央)排水不良ピストンバルブ交換。14日エスカレーター塔ロードヒーティングとパネルヒーター点検。ボイラー3台と循環ポンプ2台テスト運転。不凍液濃度測定(40%:▲25℃)とパネルヒーターセンサー清掃。ボイラー3台温度上昇正常。エスカレーター塔パネルヒーターフレキシブル部不凍液漏点検。15日配水池機械室とスノーガン機械室点検。16日本部棟2F選手控室FFストーブ燃焼テスト(点火・燃焼・温度調節・消火等)9台。17日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター9回路とパネルヒーター2台絶縁抵抗測定。18日本部棟3F～5Fトイレ点検。18日暖房便座と電気ヒーター通電テスト(給湯室含)。本部棟1F・2Fテープヒーター5回路と2F電気ファンヒーター絶縁抵抗測定。本部棟2F屋外排水ロフト側2番目排水ポンプ排水。21日エスカレーター塔ボイラー室と階段・タンク室清掃。ボイラー室吸気口清掃。エスカレーター塔浸透マス排水。本部棟1Fと3FFFストーブ燃焼テスト(点火・燃焼・温度調節・消火等)12台。22日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストーブ点検(フィルター清掃他)。23日本部棟1F・2Fトイレ点検(暖房便座・電気ヒーター通電テスト(給湯室含))。スタートハウス点検(エアコン3台とロスナイ2台(内部とフィルター清掃と交換))。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(各トイレ電気ヒーター通電テスト)。受水槽室電気ヒーター2回路と地下テープヒーター絶縁抵抗・通電テスト・電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター2回路絶縁抵抗測定。25日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。25日本部棟3F～5F屋外排水口点検。本部棟1F除湿機とサーキュレーター5台清掃。27日スタートハウス汚水槽清掃立会(日本衛生)。本部棟1F・EV機械室吸気口フィルター清掃。28日本部棟2Fと4F5FFFストーブ燃焼テスト(点火・燃焼・温度調節・消火等)21台。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)ケーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	各受水槽清掃実施(日本衛生(株))
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	施設内看板・マット設置、プレーキングトラック内フェンス・木柵補修、倒木撤去・伐採、遊歩道枝払い、エントランス階段補修、噴水清掃・冬囲い

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニココー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱大洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーベット洗浄、エスカレーター棟ガラスサッシ清掃(㈱大洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 13回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 5回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 1日スノーガン室スプリンクラーポンプNO1グランドパッキン増締。2日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検)。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター8回路・通電設定温度外気5℃⇒10℃電源入・通電時間長く絶縁抵抗値変化見る。共同溝カンテ下中継タンク室までテープヒーター絶縁抵抗値0.14MΩ。4日本部棟2F屋外排水口リフト側2番目排水ポンプ排水対応3番目4番目詰。屋外排水口カンテール清掃実施、再度実施リフト2番目不良。5日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列付排水ポンプブレーカーOFF。本部棟2F屋外排水口リフト側2番目、排水ポンプ排水・床下点検ロ一部配管外清掃(貫通するが配管装着後再詰まる。7日エスカレーター塔内横窓閉。本部棟2F風除室電気ファンヒーター清掃とテスト運転・電源ON。8日本部棟2F屋外排水口2箇所排水ポンプ排水。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター2回路絶縁抵抗測定。本部棟1F4F5Fエアコン4回路電源OFF(シーズン終了)。エアコン室内機内部点検・フィルター清掃。9日本部棟2F誘導灯蓄電池1箇所交換。12日本部棟3F屋上エアコン室外機4台外部洗浄。14日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定・各トイレ電気ヒーターと受水槽室パネルヒーター2台と地下テープヒーター入。電気暖房絶縁抵抗測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定)。給水配管自動水抜弁(夏⇒冬切換)。機械室パネルヒーター2台入。15日配水池機械室とスノーガン機械室点検。17日本部棟3F屋上エアコン室外機4台カバー掛雪除板取付。18日エスカレーター塔内上下天窓閉。本部棟2F散水栓水抜実施。19日本部棟2F屋外排水口2箇所、排水ポンプ排水。本部棟2F屋外排水口2箇所ドレン配管外し実施。本部棟1F2Fテープヒーター5回路電源ON。20日本部棟2F屋外排水口2箇所排水ポンプ排水。本部棟2F屋外排水口2箇所ドレン配管外し実施。エスカレーター塔ボイラー室床等清掃。21日本部棟2F屋外排水口2箇所ドレン配管外し実施。本部棟1F医務室と2F事務所と3F特別観覧(手前)FFストーブ現地点検と内部清掃。燃焼リング・点火ヒーター・保炎筒等交換立会(相互通商)。22日スタートハウス点検(エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定とパネルヒーター2回路電流測定。23日本部棟2F屋外排水口1箇所、排水ポンプ排水。スタートハウス選手控室電気暖房電源入テスト運転行。本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストーブ点検。フィルター清掃他。24日本部棟2F屋外排水口1箇所排水ポンプ排水。本部棟1F(女子)4F5F各トイレ電気温水器運転。本部棟選手控室4F5F給湯室湯沸器運転状態。25日エスカボイラー室吸気バント防虫網取外。27日配水池機械室スノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電源入)。28日本部棟2F屋外排水口1箇所排水ポンプ排水。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ絶縁抵抗測定・発停テスト実施時水汲上不良ブレーカーOF。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定とパネルヒーター2回路電流測定。カンテ下中継タンク室散水ポンプブレーカーOFF。スノーガン機械室スプリンクラーポンプ散水用揚水ポンプとヘッダー圧力指示、電源OFF。29日本部棟1F設置除湿機・サーキュレーター5台清掃後収納保管。本部棟全屋外排水口点検・清掃。スタートハウス受水槽・カンテ下中継タンク室中継受水槽・高架水槽清掃。高架水槽清掃立会(日本衛生)。30日本部棟選手控室4F5F給湯室湯沸器電源OFF水抜。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施。(セイコータイムクリエーション(株))
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	定期保守点検実施。((株)アストロ)
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	年次保守点検実施((株)エナジーデザイン)
(18)ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	台風対策・倒木撤去作業、刈払機メンテナンス、排水口洗浄、ブロー清掃、スプリンクラー補修、木柵階段補修

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	常駐警備(札幌幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3) 清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太平洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、ミュージアム棟・展望台ラウンジガラスサッシ清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太平洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 13回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。自動ドア点検実施(フルテック㈱)。 1日本部棟3F屋上と冷却塔スペース清掃。2日ハト小屋清掃と整理整頓。ジャンプ台下共同溝内自動水抜弁作動不良対応(手動水抜)。3日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定)。4日スタートハウス散水栓水落。6日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列排水ポンプブレーカーOFF・テープヒーター2回路電流測定。7日本部棟1F～5Fトイレ・給湯室電気ヒーター22台運転状態。8日エスカレーター塔ロードヒーティング電源オン。9日消防署作成危険物点検表本部棟他各タンク室点検と清掃。本部棟3F～5F窓下ヒーター点検(絶縁抵抗と電流測定・破損箇所修繕)。12日スタートハウス点検(エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定。13日エスカレーター塔ボイラー室床と階段床清掃。エスカレーター塔浸透マス排水。14日本部棟1・2Fテープヒーター5回路電流測定。本部棟3～5F衛生設備点検。16日車庫奥煙突下排水口配管清掃・貫通排水。競技用倉庫1、2、3換気扇清掃。本部棟3F男子トイレ小便器一番右止水栓ユニット交換。17日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。20日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定。21日本部棟2F入口電気ファンヒーター点検(内部とフィルター清掃)。本部棟車庫排気ファン点検(軸受グリス注入)。22日スノーガン室排水ポンプ満水警報発報不良対応(J・コントロールズ)。23日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストーブ点検(フィルター清掃他)。24日 エスカレーター塔HB-2パネルヒーター用ボイラー警報発報対応(5:11本体切再度運転復帰)。25日スノーガン室散水槽水排水。22日満水警報発報対応立会(J・コントロールズ)電極棒高さ調整。26日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター2回路絶縁抵抗測定)。27日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。本部棟1F・EV機械室吸気口フィルター点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業((株)MCCスポーツ)
(11) クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	エスカレーター横枝切作業実施。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統・各散水栓関係の水落とし、随時実施。
(16) 植栽管理	植樹、冬囲い養生随時実施。
(17) 人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18) ビステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	年次保守点検の実施(北海道運搬機(株))ミニローダーも含む。
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	保守点検実施(高橋機械産業㈱)
(21) その他	アプローチ整備、エントランスバリア設置、スノーボール設置、TCMチェーン取付、場内ベンチ養生、排水溝清掃、刈払機メンテナンス、場内グロワー掛け、場内融雪剤散布

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、展望ラウンジガラスサッシ清掃(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 3日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。4日本部棟2F屋外排水口詰箇所配管切断工事対応(太洋美装さん)。5日本部棟4・5フロスナイ10台点検・一部清掃。6日散水槽全水抜(エナジーデザイン工事対応)。7日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列付排水ポンプブレーカーOFF・テープヒーター2回路電流測定。警報発報対応:カンテ下中継タンク室飲料用受水槽減水17:36(スタートハウス受水槽手動給水)。カンテ下中継タンク室～共同溝テープヒーターブレーカーOFFを復旧。配水池室一次給水ポンプSW切。8日配水池室一次給水ポンプ給水確認。本部棟2F電気ロードヒーティングシーズン開始。10日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検(1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター1回路絶縁抵抗測定。12日本部棟1～5FFFストープ点検(外部・フィルター清掃(41台)。本部棟1～3フロスナイ点検(一部内部・フィルター清掃(24台)。13日散水槽水張。155㎡エスカレーター塔ボイラー室床と階段床清掃。16日カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。17日スタートハウス点検。エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。18日本部棟2F身障者トイレ配管増設。20日本部棟2F入口電気ファンヒーター点検(内部とフィルター清掃)。23日本部棟選手控室・4・5F湯沸器水張と電源入。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。24日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストープ点検(フィルター清掃他)。25日カンテ下中継タンク室テープヒーター1回路絶縁抵抗測定。26日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。30日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。スタートハウス1F選手控室電気暖房とパネルヒーター入。31日本部棟選手控室側、給湯室電気ヒーター入。車庫FFストープ入。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施。(セイコータイムクリエーション(株))
(8)除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	年次保守点検実施(株)エナジーデザイン、雪不足対応人工降雪機運転
(18)ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	保守点検・納車(スノーシステムズ)
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	スノーボール設置、施設内滑止散布、ジャンプ台吹流し取付、山頂防風ネット交換、施設内オレンジネット補修

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数28日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、本部棟貴賓室カーペット洗浄(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等:設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 3日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テーブルヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検・テーブルヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。4日エスカレーター塔ITVカメラ2台清掃。6日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列付排水ポンプブレーカーオフ・テーブルヒーター2回路電流測定)。7日本部棟4・5F FFストーブ12台点検(外部・フィルター清掃)。8日審判塔汚水ポンプ関連調査。10日エスカレーター塔パネルヒーター用ボイラー(HB-2)1/28修繕後再度警報発報(電磁弁交換要)。本部棟2F選手室FFストーブ7台点検(外部・フィルター清掃)。本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスタイとFFストーブ点検(フィルター清掃他)。11日本部棟2F選手室FFストーブ2台点検(外部・フィルター清掃)。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テーブルヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テーブルヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テーブルヒーター8回路絶縁抵抗測定)。15日本部棟1～5F電気湯沸器5台運転スケジュールナイター大会対応設定。16日本部棟5・3F(3箇所)屋外排水口熱湯排水貫通確認。17日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テーブルヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テーブルヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。18日本部棟2F事務所FFストーブ遠隔操作SW一列操作不能対応(不能箇所ストーブ手元SW切替)。配水池機械室とスノーガン機械室点検(テーブルヒーター2回路電流測定)。19日本部棟1・2F衛生設備点検。FFストーブ遠隔操作盤復帰。21日本部棟2F入口電気ファンヒーター点検(内部とフィルター清掃)。22日本部棟1～3FFFストーブ点検(外部とフィルター清掃とゴム送油管点検)20台。24日本部棟3～5F衛生設備点検。25日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テーブルヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テーブルヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。スタートハウス受水槽室、排水槽満水警報フロートスイッチ交換立会(エイジア)。28日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テーブルヒーター2回路電流測定)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	随時、実施しております。(有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	看板作成、ミローダー排土板修理、プレーキングトラックネット補修。

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3) 清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、ミュージアム棟床清掃・ワックス掛け(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 5回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター年次点検・定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。 4日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。スタートハウス1F選手控室電気暖房とパネルヒーター切。本部棟選手控室側給湯室電気ヒーター切。車庫FFストープ止。5日本部棟3～5F窓下ヒーター点検・試運転。本部棟2F身障者トイレ水栓金具スパッド部漏水使用禁止処置。7日配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・排水ポンプ強制的給排水繰返試運転・並列付排水ポンプブレーカーOFF・テープヒーター2回路電流測定)。10日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検(1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。エスカレーター塔HB-2パネルヒーター用ボイラー警報発報対応(4:20本体SW一度切再度運転復帰)→2度発生。11日スタートハウスエアコン3台とロスナイ2台フィルター清掃・点検。本部棟各階照明点灯確認。本部棟各階湯沸器運転開始時間変更7:00～ON。14日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストープ点検(フィルター清掃他)。15日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター8回路絶縁抵抗測定(8回路全∞))。本部棟1～5F電気湯沸器5台運転スケジュールナイター大会対応変更。17日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定・エスカレーター塔HB-2パネルヒーター用ボイラー警報発報対応(1:07(3度目につき復帰せず相互通商連絡))。20日本部棟2F入口電気ファンヒーター点検(内部とフィルター清掃・本部棟1・2Fテープヒーター5回路電流値測定。21日本部棟2F身障者トイレ水栓金具スパッド部バッキン交換。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。22日本部棟5F屋外排水口貫通確認。23日本部棟1・2F衛生設備点検。本部棟3F屋外排水口3箇所貫通確認。24日本部棟3～5F衛生設備点検。本部棟車庫排気ファン点検。25日本部棟3F特別観覧(奥)FFストープ15:26 E-5(運転中消火警報発報)。26日審判塔1F異音(低電流値汚水ポンプ常時運転SW停止再度自動→ポンプ停止・汚水槽上覗低水位)。トイレ(手前)排水レバー常時上状態固定ボタン押下。27日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検(1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。28日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。HB-2・特別室FFストープ調査立会(相互通商)(HB-2ボイラー点火ヒーター修繕とFFストープノズル清掃実施)。30日エスカレーター塔ボイラー室床と階段床清掃。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。(有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	選手控室ドア補修、施設内照明取替、落下防止ネット取付

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3) 清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジカーペット洗浄、展望ラウンジガラスサッシ清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス掛け(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 12回 ・資源化ゴミ 6回 ・資源ゴミ 4回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	年次保守点検実施(㈱富士防災システム)
(6) 設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道(株)遠隔監視により実施)。自動ドア保守点検実施(フルテック㈱)。 4日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター1回路絶縁抵抗測定。6日本部棟1～5Fロスナイ28台点検(一部内部とフィルター清掃)。7日エスカレーター塔パネルヒーター用ボイラー(HB-2)電磁ポンプ交換立会(相互通商)。10日スノーガン機械室排水ポンプ交換立会(親星コスモ様)。本部棟1・2F衛生設備点検。11日スタートハウス点検。エアコン3台とロスナイ2台内部とフィルター清掃。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。配水池機械室とスノーガン機械室点検(排水ポンプ絶縁抵抗測定・テープヒーター2回路電流測定)。12日各湯沸器運転スケジュールナイトージャンプ公式・大会対応変更。エスカレーター塔パネルヒーター漏水箇所タール巻。15日本部棟2Fリフト担当室と事務所ロスナイとFFストープ点検(フィルター清掃他)。16日エスカレーター塔非常灯1箇所バッテリーと電球交換。各湯沸器運転スケジュール復旧。本部棟2F出入口電気ロードヒーティング電源off。17日本部棟選手控室ロスナイ7台点検(フィルター清掃)。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定)。18日カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。21日本部棟2F入口電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃)。配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。22日本部棟3～5F衛生設備点検。24日本部棟5・3F(3箇所)屋外排水口湯排水貫通確認。25日スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検・1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検・テープヒーター等4回路電流測定・受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。26日本部棟棟屋外排水口全箇所点検。27日エスカレーター塔ボイラー室床と階段床清掃。荒井山ジャンプ台散水バルブ不具合箇所現調(エイジア)。28日スタートハウス汚水槽清掃立会(日本衛生)。30日本部棟選手控室4・5F湯沸器停止処理(翌日水抜)。31日配水池機械室とスノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施(セイコータイムクリエーション㈱)
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) ケーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18) ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	施設内プロア掛け、冬囲い・養生回収、スノーボール回収。

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名適時配置 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名適時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気年次・月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 停電点検(電気保安協会)立会。受水槽水溜。貯水槽水溜。スノーポール回収。ブロー掛け。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	適合確認検査、搬器移動、重錘室排水、転落防止ネット補修、各所給油
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	バリカー撤去、場内ブロー掛け、貯水・受水槽水溜、マンホール水抜。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会遠隔監視実施) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 バーン洗浄準備(㈱MCCスポーツ)。ジャンプ台洗浄作業(㈱MCCスポーツ)立会。リフト12月検査(日本ケーブル㈱)立会。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングバーン清掃(㈱MCCスポーツ)
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検実施しております
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	リフト適合確認検査(日本ケーブル㈱)、搬器移動、リフト握索器組立て。
(15)給水設備保守点検	ジャンプ台関係給水とチャイナ・スプリンクラー・ジャンプ台横散水栓動作確認
(16)植栽管理	場内枝切り
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	駐車場外灯塗装、散水ポンプ動作確認。貯水槽水溜。貯水槽水溜。バーン洗浄。第1ポンプ室第1受水槽の給水作業。第2ポンプ室・カンテ下ポンプ室・貯水槽機械室ポンプエア抜き。山麓湧水水抜き。山頂・中間保護施設クロオソト塗布。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 アプローチ・プレーキングトラック水出し確認。PCB対応。クーリングシステム試運転。プレーキングトラック内スプリンクラー調整作業・動作確認作業。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	線路内枝切
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	草刈、枝切り、木の伐採実施
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ブロワー清掃、貯水槽水溜、スプリンクラー交換、フェンス補修。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施 定期清掃ガラス清掃・床洗浄・床ワックス掛・審判棟清掃(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会遠隔監視実施) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 場内フローア掛け。日電光掲示盤保守点検(セイコータイムクリエーション(株))実施。枝切作業。定期清掃(㈱太洋美装)実施。障害樹木剪定作業((有)エフ・シーホームライフ)実施。 公衆トイレ電磁弁交換立会。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムクリエーション(株))
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	リフト線路内枝切
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	スプリンクラー調整・交換、チャイナノズルホース交換、アプローチカバー補修、貯水槽水溜、観客席枝切作業、フェンス補修。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 クーリングシステム試運転。リフト定期点検(日本ケーブル(株)立会。札幌シティWi-Fi点検(NTT)立会。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	定期保守点検実施(日本ケーブル(株)、リフト線路横枝切。
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	雨戸補修、ラーメンマット取付、枝切、ブレーキングトラック除草剤散布、排水口清掃。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	年次保守点検の実施(株富士防災システム)
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 ハイオトレ保守点検(株バイオプロ) 場内各所・給水・散水設備点検。施設総点検(リフト・ポンプ関係・放送設備・照明設備・散水設備・ジャンプ台・運営本部棟・ジャッジタワー・ワックスルーム・スタートハウス・クーリングシステム)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	随時実施しています
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ブレーキングトラックロープ張り。本部棟パントリー清掃。台風対策スタートバー格納。ブレーキングトラック木柵補修。除雪機バッテリー取付。除雪機バッテリー充電。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)10月31日で終了
(3) 清掃	管理者1名随時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 FISインスペクション対応、ネット張り作業実施(MCCスポーツ)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業(株MCCスポーツ)
(11) クーリングシステム点検	保守点検業務実施(株MCCスポーツ)
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統の水落とし一部実施
(16) 植栽管理	随時実施しています
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	貯水槽水溜、熊痕跡対応、台風対策スタートパー格納、フロワー掛。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 第1ポンプ室受水槽水落とし。貯水槽水落とし。水飲み場・ログハウス水落とし。 カンテ・貯水槽・第1ポンプ室・第2ポンプ室水落とし。公衆トイレヒーター確認。公衆 トイレサーモスタット用投光器点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業(㈱MCCスポーツ)
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統・各散水栓関係の水落とし、随時実施。
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	年次保守点検実施(道央車輛㈱)
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	アイストラック造成対応、スノーポール設置。正面ゲート周辺フロア清掃。側溝清掃。正門 用バリアー設置、スノーポール設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 電光掲示盤保守点検(セイコータイムクリエーション)対応。施設内照明確認。リフト点検(日本ケーブル)立会。NTT作業立会。NTT回線工事対応。
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムシステム(株))
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	定期保守点検実施(日本ケーブル(株))
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ブリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ハイオイル清掃。ブレーキングトラック用フェンス設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 スタートハウスストープ補修
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・㈱札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業㈱)
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ブリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	観客席・ワックス横階段氷割、飛距離板補修。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 バイオトイレ保守点検(㈱バイオプロ) ガス抜き栓点検立会。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・㈱札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業㈱)
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ブリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	リフト脱索検出装置不良対応

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	年次保守点検の実施(㈱富士防災システム)
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) AEDバッテリー点検 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 バイオトイレ保守点検(㈱バイオプロ) 消防設備点検(富士防災システム) 電光掲示盤点検(セイコータイムクリエーション)立会 リフト定期点検
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムクリエーション㈱)
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・㈱札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業㈱)
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ブリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	雨戸修理。スノーホール回収。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

荒井山ジャンツェ	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	
(3)清掃	
(4)塵芥収集	
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気年次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検 電気停電点検(電気保安協会)立会。スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株))立会。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングバーン清掃(株MCCスポーツ)
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	ジャンプ台関係給水とチャイナ、スプリンクラー、ジャンプ台横散水栓動作確認
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株))
(21)その他	通常時随時巡回、保護マット補強、保護フェンス簡易修繕、照明確認作業実施。水出し作業実施。フローア掛け。貯水槽水溜。フェンス防護マット3ヶ所固定作業実施。スノーボール回収。砂箱回収。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

荒井山ジャンツェ	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2)警備	
(3)清掃	
(4)塵芥収集	
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	AEDバッテリー点検
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	通常時随時巡回、ブレーキトラック横板取付、ブロワー清掃、イタドリ刈り、支障枝剪定、防護壁補修

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

荒井山ジャンツェ	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2)警備	
(3)清掃	
(4)塵芥収集	
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検 運営本部棟床洗浄・ワックス塗布(太洋美装(株)実施。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	通常時随時巡回、防護壁塗装

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

荒井山ジャンツェ	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2)警備	
(3)清掃	定期清掃ワックス掛定期清掃本部棟床洗浄及び床ワックス掛(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	AEDバッテリー点検 定期清掃(㈱太洋美装)実施。大会準備(フェンスオレンジネット張り)。スモールヒルスノーチャイナ系統減圧弁交換立会。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	草刈り実施
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	通常時随時巡回、木製防護壁簡易補修、ブレーキングトラックブロー掛。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

荒井山ジャンツェ	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2)警備	
(3)清掃	
(4)塵芥収集	
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検 スロープカー停止対応。支障枝剪定。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検 施設内各所・給水設備・散水設備点検。スロープカー・スプリンクラー・シャッジ・本部棟・アプローチ点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	随時、実施しております
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回。防護壁簡易修繕、支障枝剪定、看板補修、ブロワー掛

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	試運転
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、施設内フローア掛け、スノーポール設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

荒井山ジャンプ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検 スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株)立会。ポンプ室・アプローチ水落とし。受水槽水落とし。スノーモービル点検引渡。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業((株)アストロ)
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統の水落とし、随時実施
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	年次保守点検実施(高橋機械産業(株))
(21) その他	通常時随時巡回、スノーポール設置、スモール横階段簡易補修、砂箱設置、車庫整理

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、滑り止め砂設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検(BT交換実施)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業㈱)
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検(パッド交換)
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時、実施しております(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

荒井山シャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スローブカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、スノーボール回収、砂箱回収

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日1F展示室空調機還気ファン異音。軸受けグリス注入改善。4日湧水ポンプ点検。各電灯盤絶縁抵抗・電流測定。自家発電機運転テスト。5日多目的ホールのFCU10台点検。内部・フィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。受水槽室、雑用水槽薬液直入れ(濃度6%1300cc)。2F展示室空調機交換用フィルター清掃・枠取外。6日シアター昇降照明作動点検18個中、11個不良。1・2F廊下排気ファン・2FEV機械室排気ファン点検。多目的ホール裏排水口内部網補修。7日受水槽室緊急遮断弁作動テスト。管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。噴水関連機器絶縁抵抗測定。ポンプ5台・水中照明13台。管球棚卸実施。8日受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫6冊。9日映写室ロスナイ点検。内部とフィルター清掃。10日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。11日2F客用女子トイレ小便器排水止まらない。押しボタン部不良(使用禁止)。空調機械室ベピコン30分試運転。12日多目的ホール排煙窓動作確認(一部未実施)。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受グリス注入。14日1F展示室各トイレと排気ファン点検。ファン軸受グリス注入。15日1F展示室男子トイレ大便器(奥)保護手すり増締。熱源機械室吸気口フィルター交換と電気・発電機室吸気口フィルター点検。16日1F展示室空調機点検。OA室他清掃とフィルター交換・軸受グリス注入。ミュージアム棟屋外排水口全箇所点検(一部内部清掃)。17日熱源機械室と受水槽清掃床清掃。18日真空ヒーター視窓清掃。2F外気取入口内側設置、温度湿度計湿度異常値警報発報(10:28)。19日1F展示室空調機、軸受けグリス拭取。空調機械室ベピコン試運転実施中に安全弁作動対応(予作動式スプリンクラーバルブ等閉、ベピコン電源OFF(フジ防災))。20日噴水用電極棒洗浄。電気・発電機室床清掃。21日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・軸受グリス注入。シアター空調機点検(OA室他清掃とフィルター全交換)。噴水ポンプ3台作動テスト(フロートレスレベルSW取外実施(電流値定格内))。22日2F展示室空調機、軸受けグリス拭取。噴水用給水電極棒ヤスリかけ取付。23日多目的ホール排煙窓2箇所作動テスト。受水槽室薬液タンク薬液交換(濃度6%36L)。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。24日管理系統空調機点検(OA室他清掃・フィルター交換。管理系統空調機点検(OA室他清掃・フィルター交換)。エントランス空調機、還気側Vベルト2本交換。車庫前水抜栓・スタートハウス散水栓水抜栓交換(エイジア)(スタートハウス水抜栓はシャフト底泥等異物あり給水は出来るが水落不可。本部棟側噴水池排水バルブ交換(エイジア))。19日ベピコン件日立来館(安全弁交換)。25日湧水ポンプ点検(各電灯盤で絶縁抵抗・電流測定)。空調機械室ベピコン試運転。展示室2Fバックヤード避難通路屋外排水口詰清掃。26日噴水池清掃・噴水ノズル取付。池水張。噴水池水張り→自動停止。各タイマー運転時間設定。水中ライトテスト。噴水ポンプ(キャンドル・クローバシック・放射)高さ調整。噴水池自動給水SW5月6日自動給水切りOFF。濾過循環ポンプ水出コック漏水。濾過水排水。ランプタイマー現在時刻不動。モーター不良(オムロン)電源通電タイマーSWONでライト点灯可能。27日夏季営業為空調機等運転スケジュール中央監視装置入力。28日予備室・設備室FCU点検(内部・フィルター清掃)。29日熱源機械室排煙濃度計点検。投光機フィルター清掃。30日エントランス空調機点検(OA室他清掃・フィルター交換)。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入。発電機室外ドライエリア落葉防止ネット取付。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。噴水ランプタイマー中古品交換、同じく通電はするが現在時刻不動。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫5冊。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・ガラスサッシ清掃、床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日公衆トイレ赤外線ヒーター電源3回路OFF(シーズン終了)。自家発電機運転テスト。冷却塔2台ストレーナー配管部塗装。噴水池濾過ポンプ水出コック交換(エナジーデザイン)。3日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃。多目的ホールトイレ点検。冷却塔2台ファンベルト装着後運転テスト。冷却塔1・2号機清掃水洗(1号機槽内水張ゴム栓水漏点検。噴水池用薬液補充(濃度12%18L他)。4日シアター昇降照明作動点検18個中、11個降。空調機交換用フィルター洗浄49枚。5日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃)。7日外気取入口内外清掃洗流。噴水池ポンプ・ランブタイマー交換(エナジーデザイン)。8日収蔵庫排気ファン2台と除湿機3台点検。9日空調機機械室ベピコン30分試運転。湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。10日冷却塔1・2号機清掃水洗。11日1FEV機械室給気・排気ファン点検。公衆トイレファン点検。12日冷却塔1・2号機清掃と水洗。13日冷却塔2台清掃と配管含め給水。薬液各300CC投入。冷温水発生機暖房から冷房切替作業(Panasonic)。冷却塔用薬注装置2台エアー抜テスト運転。14日冷却塔2台清掃と配管含め水入替(薬液を各500CC投入)。熱源機械室吸気口フィルター交換と発電機室吸気口フィルター点検。冷温水発生2号機冷却塔配管バイパス系統フランジ部少量漏水有(その後止まる)。15日熱源機械室と受水槽室床階段清掃。多目的ホール女子トイレ大便器(右2番目)排水時レバーツッカカリ有(使用禁止)。17日多目的ホール女子トイレ大便器(右2番目)フラッシュバルブ押棒部交換。排気塔内部清掃と洗浄。館内空気環境測定午前と午後実施。冷却塔2台簡易清掃。18日冷却塔運転前簡易清掃。冷却塔2台清掃と水入替(薬液を各300CC投入)。電気室・発電機室給気・排気ファン点検。噴水用薬液を補充(濃度12%36L)。20日明日一斉停電準備(停止操作機器)。空調機機械室ベピコン30分試運転。21日一斉停電作業5:00～7:20。北海道電気保安協会停止機器を停止、中央監視装置電源OFF。館内と本部棟とスタートハウス誘導灯、非常灯点検。不点灯・点滅:2箇所エスカレーター塔、中央階段上非常灯8箇所不点灯。復電後ミュージアム棟他リモコンリレー付照明点灯操作不能。時計塔時刻合わせ。噴水池用濾過ポンプ時刻合せ。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫4冊。22日ミュージアム棟各照明点検。23日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。24日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換。シアター空調機点検(OA室他とフィルター清掃。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。自家発電機オイルとオイルエレメント交換(ヤンマー)。25日管理系統とエントランス空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換)。26日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換)。電気室・発電機室床清掃。絶縁ゴムマットモップ拭と受水槽室前階段モップ拭。27日管理系統空調機とシアター空調機加湿室他錆止塗装。28日冷却塔2台清掃と配管含め水入替(薬液各500CC投入。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。ミュージアム棟2F客用女子トイレ小便器押ボタン部交換。29日ミュージアム棟各照明点検。30日空調機機械室ベピコン30分試運転。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日噴水池簡易清掃。池直葉液投入(濃度6%15L)。2日多目的ホールロスナイ6台内部とエレメント清掃とフィルター交換。冷温水発生機冷温水配管の赤水処理作業(ヘッダーと冷温水発生機水常時排水(同時に常時給水)配管内水入替(5時間15m³使用)。ミュージアム棟・本部棟誘導灯蓄電池点滅各1個交換。冷却塔用葉液補充(1%122L)。3日自家発電機運転テスト。4日シアター昇降照明作動点検18個中11個不良。噴水池簡易清掃池直葉液投入(濃度6%4L)。5日1・2F廊下排気ファンと2FEV機械室排気ファン点検。6日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。ロードヒーティング用ポンプ3時間試運転。空調機交換用フィルター38枚清掃・枠取外。7日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃。(男女更衣室)事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃。受水槽室雑用水槽葉液直入(濃度6%1000CC噴水用葉液補充・濃度12%36L)。8日映写室エアコン・ロスナイ点検(内部とフィルター清掃)。空調機等交換用フィルター洗浄66枚。9日多目的ホールFCU10台点検(フィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。10日空調機機械室ベピコン30分試運転。空調機交換用フィルター38枚枠入。11日1F展示室各トイレと排気ファン点検(ファン軸受グリス注)。ミュージアム棟全屋外排水口点検(一部内部清掃)。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫3冊。12日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。14日ミュージアム棟2F客用男子トイレ小便器(右)ピストンバルブ一式交換。16日冷却塔2台清掃と水入替(葉液各500CC投入)。噴水用葉液補充(濃度12%36L)。冷却塔用葉液補充(1%113L)。熱源機械室給気・排気ファン点検(軸受けグリス注入)。17日自動制御保守点検1日目(J・コントロールズ)。18日自動制御保守点検2日目(J・コントロールズ)。1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換。熱源機械室吸気口フィルター交換と発電機室吸気口フィルター清掃。シアター空調機OA室ダンパーモーター交換(J・コントロールズ)。19日熱源機械室と受水槽室床・階段清掃。自動制御保守点検3日目(J・コントロールズ)。20日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。自動制御保守点検4日目(J・コントロールズ)。21日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換)。シアター空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。噴水池ヘアーキャッチャー清掃。22日予備室・設備室FCUの内部・フィルターと空調吸込口清掃。23日エントランス・管理系統空調機OA室清掃とフィルター交換。空調機交換用フィルター39枚清掃・枠取外。空調機機械室ベピコン30分試運転。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入)。1FEV機械室給気フィルター交換。冷却塔用葉液補充(1%131L)。25日電気室・発電機室床清掃。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。26日噴水用葉液補充(濃度12%18L)。27日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。空調吸込口清掃とFCU吸込口清掃。噴水池ランプ点灯テスト。公衆男子トイレ小便器(一番右)ピストンバルブ一式交換。28日噴水池清掃と給水行。噴水池ヘアーキャッチャー清掃とエアー抜後、噴水ポンプテスト運転。発電機室誘導灯蓄電池1個交換。30日冷却塔2台清掃と配管含水入替(葉液各500CC投入)。リフト夜間営業為、中央監視盤運転スケジュール変更。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃。冷却塔用葉液補充(1%113L)。空調機機械室ベピコン30分試運転。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラテクノ㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日自家発電機運転テスト。噴水池キャンドル高調整。ミュージアム棟全屋外排水口点検。リフト夜間営業対応中央監視盤運転スケジュール変更と噴水関連運転時間変更。2日収蔵庫排気ファン2台点検(軸受グリス注入)。収蔵庫除湿機3台点検(内部とフィルター清掃)。3日管球棚卸実施。噴水用薬液補充(濃度12%36L)。5日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルターを清掃)。多目的ホール各トイレ点検。冷却塔用薬液補充(濃度1%124L)。7日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃。(男女更衣室)事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部とフィルター清掃・ロスナイエレメント外し内部とエレメント清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1%50L)。8日ロードヒーティング用ポンプ2時間半試運転。空調機械室ベピコン30分試運転。噴水池濾過ポンプ異音対応(SW切・タ方再度運転変化無SW切)。9日噴水池濾過ポンプ試運転変化無再度SW切。シアター昇降照明作動点検18個中12個不良。1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入)。噴水池直薬液投入。空調機交換用フィルター他洗浄42枚。10日空調機交換用フィルター他洗浄21枚。11日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。12日冷却塔2台清掃と水入替(薬液各300cc投入。多目的ホール周辺照明器具清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1%105L)。電気室・発電機室給気・排気ファン点検(軸受グリス注入)。受水槽室雑用水槽直薬液投入6%1200cc)。13日公衆各トイレと2F客用各トイレ点検。15日噴水池直薬液投入(濃度6%13.5L)。17日館内空気環境測定午前と午後実施。冷却塔薬液補充(濃度1%116L)。18日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。19日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター15枚交換。1Fエントランスホール外、照明器具内部清掃。熱源機械室、発電機室吸込口フィルター交換。20日熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。21日冷却塔2号機清掃と水入替(薬液各300cc投入)。22日冷却塔1号機清掃と水入替(薬液各300cc投入)。冷却塔用薬液補充(濃度1%134L)。噴水池直薬液投入(濃度6% 約12L)。空調機室、予作動式スプリンラー(1F・2F系統)圧力上昇空気抜(フジ防災)。23日2F展示室とシアター空調機点検(OA室他清掃・2Fフィルター交換・シアターフィルター清掃・シアター軸受グリス注入)。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫1冊。24日電気室・発電機室床清掃。25日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。26日エントランス・管理系統空調機OA室清掃とフィルター交換・軸受グリス注入。冷却塔用薬液補充(濃度1%167L)。受水槽室雑用水槽直薬液投入6%1000cc。28日ミュージアム棟全屋外排水口点検。多目的ホール周辺排水口1箇所詰まり清掃・解消。噴水池直薬液投入(濃度6%約24L。29日冷却塔2台清掃と配管含水入替(薬液各800cc投入。噴水池直薬液投入(濃度6%約16L。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1%112L。1FEV機械室給気フィルター清掃。空調機械室ベピコン30分試運転。ミュージアム棟全屋外排水口点検。吸収冷温水機2台煤煙測定実施(日本衛生)。30日害虫防除作業(北海道防疫サービス)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日多目的ホールFCU10台点検。内部とフィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。2日自家発電機運転テスト。噴水池薬液直投入(濃度9%約16L)。冷却塔用薬液補充(濃度1%164L)。3日シアター昇降照明作動点検 18個中、10個不良。4日映写室エアコン・ロスナイ点検(内部とフィルター清掃。5日1F展示室各トイレと排気ファン点検(ファン軸受グリス注入。6日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーライン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部とフィルター清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1%166L。Panasonic対応。冷却水採取(検査)。7日冷却塔2台清掃水入替(薬液各300CC投入。噴水池薬液直投入(濃度6%、36L)。受水槽室雑用水槽薬液直入れ(濃度6%1200cc)。9日ロードヒーティング用ポンプ3時間試運転。2FEV機械室給気ファン点検(軸受グリス注入。空調機械室ベピコン30分試運転。湧水ポンプ点検各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。10日冷却塔用薬液補充(濃度1%、164L熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受グリス注入。事務所男子トイレ照明SW不良対応(本部棟4F階段SWと交換)。11日1F・2F廊下排気ファンと2FEV機械室排気ファン点検(軸受グリス注入。12日噴水池薬液直投入(濃度6%、36L。13日冷却塔用薬液補充(濃度1%、146L)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫15冊)。ミュージアム棟全屋外排水口点検。14日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。15日冷却塔用薬液補充(濃度1%、66L。16日噴水池薬液直投入(濃度6%。17日約36L熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。18日冷却塔1号機清掃と水入替(薬液300cc投入。空調機等交換用フィルター洗浄(45枚)。19日冷却塔2号機清掃と水入替(薬液300cc投入。冷却塔用薬液補充(濃度1%159L。受水槽室雑用水槽薬液直入れ(濃度6%1000cc)。噴水池照明点灯確認。空調機械室ベピコン30分試運転。中央監視装置不良対応(再起動)(野田課長・Jコントロールズ報告)。20日噴水池清掃と給水。噴水池ヘアーキャッチャー清掃と噴水ポンプ試運転。熱源機械室、発電機室吸込口フィルター交換。21日1F展示室空調機空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃。1F空調機軸受グリス注入。23日1F展示室空調機グリス拭取。湧水ポンプ点検。各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。多目的ホール身障者トイレ照明器具1箇所不良。ミュージアム棟全屋外排水口点検。空調機交換用フィルター30枚枠入。24日シアター空調機点検(OA室他とフィルター清掃。電気室・発電機室床清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1%137L。24日2F展示室空調機空調機点検。OA室他清掃とフィルター清掃。2F空調機軸受グリス注入。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入。噴水池薬液直投入(濃度12%18L。25日2F展示室空調機グリス拭取。受水槽室雑用水槽薬液直入れ(濃度6%1200cc)。冷却塔用薬液補充(濃度1%77L)。27日害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。28日エントランス空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換)。29日管理系統空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換。空調機械室ベピコン30分試運転。30日冷却塔用薬液補充(濃度1%119L)。31日受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。展示室クロスカントリー体験床下湧水ポンプ点検(ブレーカーON排水)。(湧水ポンプ1台作動後常時稼働為ブレーカー点検時以外OFF)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる(㈱太平洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日 収蔵庫除湿機3台点検(内部とフィルター清掃)。収蔵庫排気ファン2台点検。2日 冷却塔2台清掃と配管含水平替(薬液各800cc投入)。噴水池薬液直投入(濃度12%18L)。冷却塔用薬液補充(濃度1%91L)。3日 空調機交換用フィルター等洗浄46枚。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫14冊)。4日 自家発電機試運転。5日 多目的ホールFCU10台点検(フィルター清掃)。多目的ホール各トイレ点検。女子トイレ右2番目押棒部交換。6日 湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。多目的ホール身障者トイレ照明器具交換立会(下山電設機工)。受水槽室雑用水槽薬液直入(濃度6%1600cc)。7日 冷却塔2台清掃と水平替(薬液各300cc投入)。冷却塔用薬液補充(濃度1%115L)。8日 中央監視装置システム開不良為再起動。シアター昇降照明作動点検18個中10個降。1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検。9日 空調機機械室ベビコン30分試運転。ロードヒーティング用ポンプ6時間試運転。排煙濃度計投光機点検ガラスフィルター清掃。10日 管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリッド等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部とフィルター清掃。11日 多目的ホール各トイレと公衆各トイレ換気扇ルーバー内部清掃。多目的ホール周辺外灯5箇所清掃。冷却塔用薬液補充濃度1%110L。12日 検査用飲料水採取立会(日本衛生)。13日 噴水池薬液直投入濃度12%18L。14日 1F2F展示室内RA口清掃。電気室・発電機室給気・排気ファン点検(軸受グリス注入)。熱源機械室、発電機室吸込口フィルター交換。17日 冷却塔用薬液補充(濃度1%129L)。1F展示室空調機空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換)。18日 冷却塔2台清掃と水平替(薬液各300cc投入)。館内空気環境測定午前と午後実施。19日 熱源機械室と受水槽室床階段清掃。20日 湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。受水槽室雑用水槽薬液直入(濃度6%1400cc)。噴水池薬液直投入(濃度12% 18L)。21日 2F展示室とシアター空調機点検(OA室他清掃)。2F空調機フィルター交換とシアター空調機全フィルター交換。空調機機械室ベビコン30分試運転。23日 空調機交換用フィルター34枚清掃と差替。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫13冊)。23日 エントランス・管理系統空調機点検(OA室他とフィルター交換)。1F・EV機械室給気口フィルター清掃。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。建築設備調査立会(給水設備及び排水設備)(日本衛生)。冷却塔用薬液補充(濃度1%111L)。25日 電気室・発電機室床清掃。26日 公衆トイレ赤外線ヒーター3回路絶縁抵抗と電流測定。男子トイレ赤外線ヒーター7台中2台通電。公衆トイレ2台中1台通電。中央監視装置アンリライアブル警報:き電盤NO1～3発報表示。1:33雷影響(J・コントロールズ)。28日 冷却塔2台清掃と配管含水平替(薬液各300cc投入)。29日 冷却塔用薬液補充(濃度1%96L)。30日 受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。29日 リフト夜間営業終了対応中央監視盤運転スケジュール復旧。外気取入口内外清掃。空調機機械室ベビコン30分試運転。噴水池照明不点灯箇所確認。27日 警報表示調査立会(J・コントロールズ)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートビステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)、シアター映像音響装置保守点検(パナソニックコネクト㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日噴水シーズン終了作業。噴水池清掃・噴水ノズル取外保管。配管、照明器具カバー取付。噴水制御盤電源OFF。ろ過装置配管と給水配管水抜・ヘアーキャッチャー清掃等。中央監視盤運転スケジュールリフト夜間営業終了変更・確認。2日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検)。女子トイレ一番右押棒部交換(中古)。管球棚卸実施。3日映写室エアコン・ロスナイ点検(内部とフィルター清掃)。シアター昇降照明作動点検18個中11個不良。4日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。5日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリッド等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃。受水槽室緊急遮断弁作動テスト。6日空調機交換用フィルター等洗浄。7日自家発電機運転テスト。熱源機械室R・H不凍液濃度測定濃度42%温度△27℃。8日中央監視装置コントロール展開不良(再起動復帰)。9日展示室誘導灯蓄電池1箇所交換。10日スタートハウス用フィルター洗浄16枚。11日1F展示室各トイレと排気ファン点検(ファン軸受グリス注入)。冷却塔配管含冷却水排水。冷温水機冷房暖房切替作業(Panasonic)。冷温水機2台冷却水配管Yストレーナー4個清掃(Panasonic)。受水槽室雑用水槽薬液直入(濃度6%1800cc。12日冷却塔2台清掃と冷却塔スペース洗浄。冷却塔2台ファンベルト緩。 (固着防止) ケース内清掃。冷却塔2台ストレーナー部防虫網取付。冷却塔給水配管水抜。空調機機械室ベピコン30分試運転。13日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。14日冷却塔給水バルブ4個取外養生。朝、審判塔屋上外灯点灯と同時に警報発報。電気室ブレーカトリップ状態。外灯照明不点灯(球切過電流)。審判塔投光器絶縁抵抗測定∞Ω。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫12冊。15日予備室・設備室空調・FCUの吸込口とフィルター清掃。16日冷却塔2台カバー掛。冷却塔2台屋外バルブ・温度計等カバー掛。17日冷却塔2台養生とロープ掛。熱源機械室各ポンプ塗装。18日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。噴水池給水用電極棒取外。エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。空調吸込口清掃とFCU吸込口清掃。19日1F2F廊下・2FEV機械室排気ファン点検。20日再度展示室男子小便器止水栓ユニット交換為、事務所設置1F雑用水水抜SW入排水。小便器排水止不良対応・復旧後トイレエアー抜実施。熱源機械室吸気口フィルター清掃と発電機室吸気口フィルター点検。受水槽室薬液タンク薬液交換(濃度6%36L)。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。21日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。22日空調吸込口とFCU吸込口清掃。外気取入口内外清掃。空調機機械室ベピコン30分試運転。23日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。熱源機械室給気・排気ファン点検(軸受グリス注入)。熱源機械室吸込口フィルター交換と発電機室吸込口フィルター清掃。24日電気・発電機室床清掃。25日熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。25日ロードヒーティング関連ポンプテスト運転。26日2F展示室・シアター空調機点検(OA室他とフィルター清掃)。2F客用トイレ・事務所トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入)。冷温水機1号機警報発報(7:40(2号機追従運転タイミングJ-24「温水量低」発報))。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃。受水槽室薬液タンク薬液交換(濃度6%35L)。受水槽室雑用水槽薬液直入濃度6%2000cc。28日自動制御装置保守点検立会1日目(J・コントロールズ)。29日エントランスと管理系統空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。ミュージアム棟全屋外排水口点検・清掃。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。受水槽室飲料用水槽と雑用水槽清掃立会(日本衛生)。熱源室高架水槽減水警報電源OFF。空調機機械室ベピコン30分試運転。31日中央監視盤各ポンプ・空調機等冬季運転スケジュール変更。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・ガラスサッシ清掃、床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日事務所女子更衣室と警備室空調吸込ロルーパー取外内部清掃。中央監視盤各ポンプ・空調機等冬季運転スケジュール変更・確認。2日自家発電機運転テスト。3日シアター昇降照明作動点検18個中9個降。4日受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫11冊)。5日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。6日全防火シャッター作動テスト。防火設備点検立会(ジャパン防災)。7日収蔵庫除湿機3台と排気ファン2台点検。8日アプローチ階段ロードヒーティング関連シーズン開始。9日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃)。多目的ホール各トイレを点検。空調機機械室ベピコン30分運転。10日1F・EV機械室給気・排気ファンと公衆トイレ排気ファン点検(公衆トイレファン軸受グリス注入)。11日熱源機械室ヘッダー台と受水槽室排水口一部塗装。11日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃)。13日多目的ホールロスナイ6台内部・エレメント・フィルター清掃。中央照明器具清掃。自動制御装置保守点検2日目(J・コントロールズ)。2F展示室空調機Co2センサー不良為電源OFF。外気ダンパー固定。建築設備定期点検(消防機材)。特定建築物定期調査(消防機材)。14日自動制御装置保守点検立会3日目(J・コントロールズ)。15日電気・発電機室給気・排気ファン4台点検。受水槽室雑用水槽薬液直入濃度6%2000cc。自動制御装置保守点検4日目(J・コントロールズ)。16日予備室と設備室空調吸込ロルーパー外し内部清掃。冷温水機2号機冷却水系伝熱管ブラシ洗浄立会(シオンテクノス)。18日空調機機械室ベピコン30分運転。19日空調機機械室ベピコン30分試運転。1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。館内空気環境測定午前午後実施。20日熱源機械室と受水槽清掃床清掃。22日湧水ポンプ点検。各電灯盤絶縁抵抗電流測定。23日2F展示室空調機点検OA室他清掃とフィルター清掃。熱源機械室吸込口フィルター交換と発電機室吸込口フィルター点検。24日電気・発電機室床清掃(外気取入口内清掃・ガリ内網清掃)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫10冊)。26日シアター空調機点検OA室他とフィルター清掃・軸受グリス注入。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。27日多目的ホールアネックス側屋外排水口清掃。28日公衆各トイレ赤外線ヒーター電源ON。29日空調機機械室ベピコン30分試運転。30日エントランス・管理系統空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換・軸受けヘグリス注入)。エントランス・管理系統空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換・軸受グリス注入)。多目的ホールアネックス側屋外排水口清掃。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検(空調吸込口清掃とFCU吸込口清掃。2日自家発電機運転テスト)。6日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃)。多目的ホール各トイレ点検。映写室エアコンとロスナイ点検(内部とフィルター清掃)。シアター昇降照明作動点検18個中10個降りない。7日発電機室ドライエリア取付防葉網取外。冬花火イベント為中央監視運転スケジュール変更。8日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。9日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリ等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃)。1.2F廊下排気ファンと2FEV機械室排気ファン点検。冬花火イベント中央監視運転スケジュール元戻。10日1F展示室各トイレと排気ファン点検(ファン軸受グリス注入)。受水槽室床階段清掃(受水槽タンク上部、各盤、スプリンクラーポンプ上部拭清掃。空調機機械室ベビコン30分試運転。12日熱源機械室吸気口フィルター交換。熱源機械室給気・排気ファン点検(軸受グリス注入)。13日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。14日熱源機械室大清掃実施。冷温水機2台、真空ヒーター、各盤上部、ポンプ、ヘッダー等拭清掃。16日受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫9冊)。17日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・軸受グリス注入・真空ヒーター視窓清掃)。18日1F展示室空調機軸受グリス拭取。19日空調機機械室ベビコン30分試運転。21日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。展示室4箇所・収蔵庫2箇所・熱源室設置ポンプと槽点検(車庫設置分11月16日点検)。予備室・設備室FCU点検とフィルター清掃(空調吹出口と吸込口清掃)。設備室大掃除。24日害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。電気室・発電機室床清掃。絶縁ゴムマットモップ拭と発電機上部拭清掃。電気・発電機室給排気ファン点検と発電機室吸気口フィルター点検。27日エントランス空調機点検(OA室他とフィルター清掃)。28日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・軸受グリス注入・モーターと周辺清掃。シアター空調機点検(OA室他とフィルター清掃)。2F客用トイレ・事務所トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入)。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。真空ヒーター視窓清掃。29日2F展示室空調機軸受グリス拭取。管理系統空調機点検(OA室他とフィルター清掃)。31日多目的ホール各トイレ電気ヒーター入。大倉山ジャンプ競技場休館対応中央監視装置運転スケジュールを特別運転スケジュール発停(12月31日～1月3日迄)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日空調機機械室ベビコン30分試運転。2日自家発電機運転テスト。4日多目的ホール各トイレ電気ヒーター切。中央監視装置運転スケジュール復旧。5日受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫8冊)。6日シアター昇降照明作動点検18個中12個不良。1F展示室各トイレ点検。7日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検(空調・FCU吸込口清掃・点検。エントランス空調機吸込口ルーバー1箇所外内部清掃。管球棚卸実施。8日空調機機械室ベビコン30分試運転。9日多目的ホールFCU10台点検。フィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。10日1F・EV室ファンと公衆トイレファン点検。11日多目的ホール男子トイレ小便器止水栓ユニット2箇所交換。1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。各空調機フィルター枠蝶ネジCRC塗布。12日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定。13日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリッド等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検(内部・フィルター清掃)。公衆各トイレと2F客用各トイレ点検。17・18日ナイター大会為中央監視装置運転スケジュール変更。14日展示室、特別展示展終了為昇降照明角度復旧。館内空気環境測定午前と午後実施。16日熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。17日デマンド注意警報対応空調機台数制御(数値15:30～16:00(373kW)。18日デマンド注意警報対応空調機台数制御(数値15:30～16:00(370kW)。1F展示室空調機中性能フィルター15台交換。熱源機械室吸込口フィルター交換と発電機室吸込口フィルター点検。19日空調機機械室ベビコン30分試運転。中央監視装置運転スケジュール復旧。21日シアター空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・中性能フィルター3台交換)。22日多目的ホール男子トイレ小便器定流量弁1箇所交換。真空ヒーター視窓清掃。25日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・中性能フィルター8台交換。26日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。デマンド注意警報対応空調機台数制御(数値15:30～16:00(378kW)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫7冊)。27日予備室、設備室照明リレー作動不良対応(手動ON、OFF照明点灯)。28日エントランス1FLED蛍光灯照明27日夜事務所SWをOFF消灯→28日朝リレー手動OFF・予備室、設備室照明通常SW照明点灯しない数分後入切可能。リレーON、OFF切替。エントランス・管理系統・シアター空調機上部清掃。エントランス・管理系統空調機点検(OA室他とフィルター清掃・中性能フィルター4台交換)。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。29日空調機機械室ベビコン30分試運転。冷温水機2台と真空ヒーター煤煙測定立会(日本衛生)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃)。多目的ホール各トイレ点検。1F展示室空調機モーターと周辺清掃。2日自家発電機運転テスト。5日空調機械室ベピコン30分試運転。検査用飲料水採取立会(日本衛生)。6日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部とフィルター清掃。8日1F展示室トイレ排気ファン点検(軸受けへグリス注入)。1F展示室各トイレ点検。9日排煙濃度計投光機点検(ガラスフィルターを清掃)。デマンド注意警報(空調機台数制御:デマンド数値11:00~11:30(379kW))。10日1F・EV室ファンと公衆トイレ排気ファン点検(公衆トイレ排気ファン軸受グリス注入)。11日ナイター大会為中央監視盤運転スケジュール変更。12日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。13日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。14日映写室エアコン・ロスナイ点検(内部とフィルタ清掃)。シアター昇降照明作動点検18個中11個不良。デマンド注意警報対応(空調機台数制御:デマンド数値15:30~16:00(376kW))。15日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。熱源機械室吸気口フィルター交換。熱源機械室給排気ファン点検(軸受グリス注入)。受水槽室残留塩素計記録紙交換在庫6冊。16日空調機械室ベピコン30分試運転。ナイター大会対応中央監視盤運転スケジュール復旧。18日熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。20日電気室・発電機室給排気ファン点検。22日2F展示室・シアター空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検(軸受グリス注入)。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。真空ヒーター視窓清掃。23日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。25日エントランス・管理系統空調機点検(OA室他とフィルター清掃。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。26日空調機械室ベピコン30分試運転。27日予備室・設備室空調・FCUの吸込口とフィルター清掃。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日多目的ホールFCU10台点検(内部とフィルター清掃)。多目的ホール各トイレ点検(女子大便器右2番目便座蓋交換)。3日収蔵庫除湿機3台と排気ファン点検。4日管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部とフィルター清掃。6日エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検(空調・FCU吸込口清掃・点検)。7日シアター昇降照明作動点検18個中12個不良。電気室・発電機室床清掃。8日自家発電機運転テスト。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫5冊)。9日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。空調機機械室ベピコン30分試運転。残留塩素計記録装置誤作動(値が一定のまま変化なし:ブレーカー落とし復帰)。10日1F展示室トイレ点検。公衆トイレ排気ファン点検。11日冷却水ポンプ1,2と冷温水1次ポンプNo.2モーター交換立会(親星コスモ様)。12日冷却水ポンプ1,2と冷温水1次ポンプNo.2モーター交換立会(親星コスモ様)。冷却水ポンプ1,2と冷温水1次ポンプNo.2リレー交換立会(親星コスモ様)。中央監視盤運転スケジュールジャンプ公式・大会対応変更・確認。13日2F客用各トイレと公衆各トイレ点検。噴水池ろ過装置還り配管漏水応急処置。15日噴水池ろ過装置還り配管漏水応急処置。電気室・発電機室給排気ファンと吸気口フィルター点検。熱源機械室の吸気口フィルター交換。16日中央監視盤運転スケジュール復旧。17日電気室・発電機室床清掃。18日館内空気環境測定午前・午後実施。19日空調機機械室ベピコン30分試運転。24日湧水ポンプ点検(各電灯盤絶縁抵抗と電流測定)。25日1F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。害虫防除作業立会(北海道防疫サービス)。シアター足元灯照明器具配線ハンダ補修。26日ミュージアム棟屋外排水口全箇所点検。27日シアター空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃・軸受グリス注入)。熱源機械室と受水槽室床と階段清掃。28日2F展示室空調機点検(OA室他清掃とフィルター清掃)。受水槽室残留塩素計点検(内部・回転電極・ビーズ等清掃)。29日エントランス・管理系統空調機点検(OA室他清掃とフィルター交換・各空調機軸受グリス注入)。令和7年度帳票綴作成。30日空調機機械室ベピコン30分試運転。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	シアター映像装置保守点検(パナソニックコネク)、展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和6年度管理運営業務に係る収支決算

※消費税抜

(単位:千円)

項目／部門	指定管理者運営業務	
	競技場・ミュージアム合計	
収入	326,285	
指定管理費	189,200	
利用料金	58,512	
自主事業収入	70,397	
NTC委託事業費	8,176	
支出	333,976	
人件費(指定管理)	96,690	
人件費(自主事業)	5,696	
物件費(指定管理)	170,276	
物件費(自主事業)	61,314	
営業利益	▲ 7,691	
営業外	1,485	
営業外収入(指定管理)	1,403	
営業外収入(自主事業)	195	
営業外損失(指定管理)	4	
営業外損失(自主事業)	109	
経常利益	▲ 6,206	

様式1 令和6年度「札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務」収支決算書(総括表)

※消費税抜

単位:千円

1 収入

項目		予算額	決算額	摘要
指定管理業務	指定管理費	187,811	189,200	
	利用料金収入	65,567	58,512	
	その他収入(雑収入)	1,790	1,403	
	その他収入(NTC)	7,600	8,176	
	指定管理収入小計 (A)	262,768	257,291	
自主事業収入 (B)		50,978	70,592	
受託事業収入 (C)				
収入計 (A)+(B)+(C)		313,746	327,883	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	95,653	96,690	
		物件費	176,513	170,276	
		物件費(雑損失)		4	
		小計	272,166	266,969	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計			
	指定管理支出小計 (D)		272,166	266,969	
自主事業	管理費	人件費	6,167	5,696	
		物件費	49,659	61,314	
		物件費(雑損失)	199	109	
		小計	56,025	67,119	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計			
	自主事業支出小計 (E)		56,025	67,119	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計			
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計			
	受託事業支出小計 (F)				
支出計 (D)+(E)+(F)			328,191	334,088	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務収支差 (A)-(D)	▲ 9,398	▲9,678	
自主事業収支差 (B)-(E)	▲ 5,047	3,473	
受託事業収支差 (C)-(F)			
施設収支合計	▲ 14,445	▲6,206	
自主事業等による利益還元			
法人税等(法人税、住民税及び事業税)			

注)

1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和6年度《札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務》収支決算書(収入)

※消費税抜

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
大倉山 競技場	公式 練習	14,050円	8	89	
	大会	45,850円	15	546	※内10割減免2日
	一般 練習	28,100円	79	1,686	※内自主事業13日
	ジャンプ台 その他	216,900円	6	634	※内自主事業3日
	会議室	910円/1h	40	157	
	観覧 フィールド	—	—	—	
	エントランス 広場	18,000円	1	16	
	テレビ 中継装置	197,000円	11	1,970	
	撮影 関係	—	58	661	
	大型 映像車	—	23	2,849	※内自主事業1日
	計		241	8,610	
宮の森 競技場	公式 練習	14,050円	2	13	※内10割減免1日
	大会	45,850円	6	83	※内10割減免4日
	一般 練習	28,100円	138	3,525	
	イベント 等	—	1	153	
	計		146	3,775	
オリンピック ミュージアム 入館料	大人	600円他	72,731	39,671	
	高齢者	450円	3,135	1,283	
	セレクト	400円	1,150	408	
	団体	540円	9,658	4,741	
	計		86,674	46,103	
オリンピック ミュージアム その他	多目的 ホール	2,300円/1h	—	—	
	シアター	1,100円/1h	15	19	
	エントランス ホール	910円/1h	1	5	
	ライブラリー	910円/1h	—	—	
	計		16	25	
合計				58,512	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 単位等が実態と合わない場合は、適宜修正してください。

3 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入

単位:千円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理業務	指定管理費	189,200	
	利用料金収入	58,512	
	その他収入(営業外)	1,403	
	その他収入(NTC)	8,176	
	指定管理業務収入計	257,291	
自主事業	利用促進事業	19,505	展望ラウンジカフェ売上
	利用促進事業	43,991	ミュージアムショップ売上
	その他収入	6,901	イベント収入など
	その他収入(営業外)	195	イベント広告代行手数料など
	自主事業収入計	70,592	
受託事業			
	受託事業収入計		
合計		327,883	

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
3 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受ける予定がある場合には、「摘要」欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式3 令和6年度《札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務》収支決算書(支出)

※消費税抜

単位:千円

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	役員報酬	12,100					
	給料手当	55,640					
	臨時雇賃金	15,325		4,884			
	通勤費	1,722		149			
	法定福利費	11,294		428			
	福利厚生費	521		234			
	退職年金掛金	89					
	人件費計	96,690	0	5,696	0	0	0
物件費	売上原価			34,191			
	仕入						
	消耗品費	4,609		527			
	事務用品費	650		84			
	図書購入費	148					
	賃借料	773		2,834			
	保険料	447		71			
	修繕費	5,069		80			
	車両運搬費	877					
	印刷製本費	261					
	清掃衛生費	698		2			
	事務会議費	78		18			
	租税公課	171		370			
	会費負担金	156					
	委託料	80,853		9,162			
	除雪費	8,000					
	販売促進費	2,258		454			
	旅費交通費	2,297		22			
	通信連絡費	1,186		161			
	水道光熱費	59,229					
	諸手数料	72		335			
	広告宣伝費	1,222		636			
	交際費			7			
	寄付金						
	雑費	1					
	減価償却費	1,219		12,360			
	物件費計	170,276	0	61,314	0	0	0
営業外	雑損失	4		109			
	支出計	266,969	0	67,119	0	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 原則として消費税込みで記載してください。(税抜きの場合はその旨記載してください。)
- 3 科目欄は、必要に応じて科目名を適宜修正してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

令和6年度 指定管理者業務における利用促進計画の実施状況

項 目	令和6年度計画	令和6年度実施状況
(1)ジャンプ競技への理解を深め、ジャンプ競技の普及振興に向けた取り組み		
	① <u>将来を担う若手ジャンプ選手の練習機会の提供による育成支援</u> 将来を担う高校生、大学生等のジャンプ選手に6月～10月20日の週末(金・土・日曜日)について大倉山ジャンプ台利用料金を減免し、弊社が利用料金とリフト料金を負担して練習の機会を提供することにより技術の向上を支援します。 また、練習場面を市民や観光客に公開することによりジャンプ競技への関心・理解を喚起します。 ② <u>ジャンプ大会の実施</u> 若手育成選手のため実施した当社主催のジャンプ大会(大倉山チャレンジカップ)を引き続き実施し、ジャンプ競技の普及進行を図ります。	○ 実施済 ジャンプ台無料開放を実施した。 (6月に1日間、7月に9日間、8月に4日、9月に1日間、10月に2日間) ○ 実施済 令和6年8月4日(日)に大倉山ジャンプ競技場で実施した。 (来場者数:940人)
(2) ジャンプ競技場の魅力の創出・魅力の発信に向けた取り組み		
	① <u>札幌オリンピックミュージアム特別展示及び集客イベントの実施</u> オリンピックミュージアムにおける特別展示のイベント(年数回実施)の他に、大倉山施設を活用した魅力ある集客イベントを実施します。 ② <u>大倉山ジャンプ競技場における集客イベント等の実施</u> 大倉山ジャンプ競技場敷地内において市民や観光客等の利用に支障がない範囲で春から秋にかけて楽しむことができる集客イベントを、コロナ感染症の状況を鑑みながら計画的・段階的に推進し、夏期間の大倉山の魅力を創出し発信いたします。 ③ <u>大倉山ジャンプ台山頂スタート地点の開放</u> 普段立ち入ることのできないジャンプ台スタート地点を練習・大会日を除き土曜・日曜日を中心に一般開放しジャンプ選手の気分を体感してもらいます。 ④ <u>バックヤードツアーの実施</u> 大倉山ジャンプ競技場施設で普段立ち入ることのできない運営本部棟、審判棟等を見学するバックヤードツアーを実施し、違った角度でジャンプ台の隠れた魅力を楽しんでもらいます。 ⑤ <u>リフトの夏期夜間営業の継続</u> 7月1日～9月30日の夏期間について、18時～20時30分の夜間営業を実施することで、札幌の夜景を山頂から楽しんで頂けるよう施設の利用促進につなげて参ります。 ⑥ <u>「ミュージアムカフェ」「展望ラウンジ」の営業</u> 競技・観光施設として必要となる市民やジャンプ競技観戦者、観光客等へのサービスとして飲食(軽食)を提供し利便性の向上、観客動員の一翼を担います。 競技施設の付属施設として、パンフレット、ホームページ等でPRを行います。 ⑦ <u>大倉山ジャンプ競技場のライトアップ</u> 市内有数の観光スポットであるジャンプ台の照明を夜間21時まで通年点灯してライトアップすることにより、ジャンプ台の夜間鑑賞や市内から望むジャンプ台の夜景鑑賞を楽しんでもらいます。 ⑧ <u>札幌オリンピックミュージアムとリフトの共通利用券の販売</u> ミュージアム入館券(大人600円)とリフト利用券(大人1000円)をセットにした割安な共通利用券(大人1,300円)を販売し、施設の利用を促進します。 ※上記現行料金の改訂を行う場合においては、社会情勢と照らし合わせ適正価格となるよう札幌市と協議いたします。 ⑨ <u>コンサートや講演会等の企画・実施</u> 多目的ホール等の施設を活用したミニコンサートやジャンプ選手等によるミニ講演会等を企画・実施し、集客の拡大を図ります。 ⑩ <u>既存施設の有効活用</u> 今後は収入増につながる券売所、カフェ、オリンピックミュージアムグッズ販売コーナー等のあり方や空きスペースの活用について、鋭意検討を加え収支の改善を図ります。	○ 実施済 ※別紙(R6年度 調査ミュージアム研究事業)に記載。 ○ 実施済 令和6年10月13日(日)、14日(月・祝)に大倉山ジャンプ競技場で「ビックラ!! スポフェスin大倉山」を実施した。 (来場者数:3,168人) ○ 実施せず ○ 実施済 令和6年5月6日(月・祝)に大倉山ジャンプ競技場で実施した。 (来場者数:39人) ○ 実施済 (利用者数:7,018人) ○ 実施済 ○ 実施済 ○ 実施済 ※別紙(R6年度 ミュージアム年間行事)に記載。 ○ 実施済

令和6年度年間行事(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	企画名	開催時期	内容	備考	開催場所
1	バイアスロン体験 in 大倉山	5月5日	バイアスロン競技の射撃を、専用のシミュレーターを使用して体験。	協力: 一般社団法人北海道バイアスロン連盟 オリンピック出場経験のある瀧澤明博さん、JOCナショナルチームヘッドコーチである山口繁さんを含む計4名が体験者にレクチャーした。	ミュージアム1階ウィンタースポーツシアター前
2	阿部館長によるバックヤードツアー	5月6日	阿部館長の案内で大倉山ジャンプ競技場のバックヤードを巡りスキージャンプ競技の裏側を知ることができるツアー。	午前、午後各1回ずつの実施。	大倉山展望台リフト、運営本部棟
3	2024年度オリンピック・デー記念講習会『ケガをしない体づくり&ケガからの復帰方法を学ぼう!』	6月23日	IOC創立を祝うイベント。ジュニア・ユース世代のアスリートに起こりうるスポーツ障害に関する専門知識を有する講師2名を招き、スポーツ現場でのアスリートのケガを未然に防ぐための基礎知識と体づくりのために効果的な実践方法を学ぶことができる講習会。	後援: 札幌市、札幌市スポーツ協会 協賛: 味の素株式会社、北海道コカ・コーラボトリング株式会社 会場での対面参加とYouTube視聴のハイブリット形式で開催。	ミュージアム1階ウィンタースポーツシアター、YouTube
4	パリオリンピック・パラリンピック選手応援ストーリー「TEAM JAPAN SUMMER FEST in SAPPORO OLYMPIC MUSEUM」	7月26日～8月11日、8月28日～9月8日	7月から開催されたパリ2024オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツへの興味・関心の盛り上がりを活用し、将来の大規模国際大会の誘致へ繋げるイベントを実施。パリ2024大会とあわせてパリで過去に開催された2つのオリンピックとフランスで開催された第1回冬季オリンピックを紹介する展示のほか、選手等身大パネルや応援メッセージボードの設置、競技体験、オリンピック・パラリンピアンによるトークショー、パブリックビューイングを実施。	共催: 札幌市、札幌オリンピックミュージアム 後援: 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本バラスポーツ協会日本パラリンピック委員会 協力: 株父宮記念スポーツ博物館	札幌駅前通地下歩行空間北2条広場(東・西)(札幌市中央区北2条西4丁目)
5	山の日子どもワークショップ2024『冬スポーツ×科学』の工作・VR体験	8月11日	小学生以上を対象として北海道科学大学の学生が考案した、木製の動くスキージャンパーを作る工作や、様々な冬季スポーツの歴史や道具について体験しながら学ぶことができるVR体験イベント。	協力: 北海道科学大学 学生が講師となってレクチャーした。	ミュージアム1階ウィンタースポーツシアター前、1階特別展示コーナー
6	金メダルの輝きと黄金箔展	8月14日～25日	パリ1900オリンピックから金メダルの授与が始まったことから、パリ2024オリンピック開催にあわせて、阿部館長が30年前に獲得して今なおその輝きが失われない金メダルとその理由を紹介する展示会。	共催: 札幌オリンピックミュージアム、株式会社アイ・サム	ミュージアム1階特別展示コーナー
7	大倉山・宮の森ジャンプ競技場往復ノルディックウォーキング	10月5日	札幌1972オリンピックの競技会場となった大倉山と宮の森の2つのジャンプ台をノルディックウォーキングで往復。	共催: 札幌オリンピックミュージアム、公益財団法人北海道健康づくり財団 講師: 阿部雅司館長、日本ノルディックウォーキング協会マスタートレーナー卓田由紀江氏	ミュージアム1階ホールに集合・出発。宮の森ジャンプ競技場を経由して大倉山ジャンプ競技場に戻る4kmと6kmの2ルート
8	フランスとオリンピック-130年のあゆみ-	10月12日～翌1月13日	パリ2024オリンピックを含む、フランスで開催された6つのオリンピックを一挙に取り上げ、各大会のユニークな試みと日本代表選手たちの活躍を振り返る特別展示会。大会当時の競技場面やセレモニーの様子を収めた貴重な写真と映像、公式ポスターや記念品、切手資料、選手たちが実際に大会で使用したアイテムなどを展示。	主催: 札幌オリンピックミュージアム 後援: 公益財団法人日本オリンピック委員会、札幌市、札幌市教育委員会 協力: 独立行政法人日本スポーツ振興センター株父宮記念スポーツ博物館、郵政博物館資料センター、安平町教育委員会	ミュージアム1階ウィンタースポーツシアター前スペース、1階特別展示コーナー
9	「フランスとオリンピック-130年のあゆみ-」展 開催記念トークショー「札幌オリンピックミュージアムに北口榛花選手がやってくる」	10月12日	2024年度特別展示会を盛り上げるオープニングイベントとして、パリ2024オリンピックに道産子選手として出場し、陸上・やり投において金メダルを獲得した北口榛花氏を招いたトークショーを実施。	主催: 札幌オリンピックミュージアム 後援: 公益財団法人日本オリンピック委員会、札幌市	ミュージアム1階ウィンタースポーツシアター、YouTube(JOMのみ限定)
10	スポーツ×アート展	3月4日～31日	各競技種目の草分けとなった、北海道にゆかりのあるアスリート17名の肖像画を展示する。スポーツとアートを融合させた展示会。	主催: 札幌オリンピックミュージアム	ミュージアム1階特別展示コーナー

令和6年度ミュージアム調査研究事業

1 自主研修の場の提供

令和6年度内に小・中・高等学校・特別支援学校合わせて276校が来館した。
(小学校133校、中学校48校、高等学校64校、特別支援学校28校、高等専門学校等3校)

2 教育普及活動(特別展示会・イベント等)

① バイアスロン体験 in 大倉山	参加人数	212
② 阿部館長によるバックヤードツアー	参加人数	39
③ 2024年度オリンピック・デー記念講習会『ケガをしない体づくり&ケガからの復帰方法を学ぼう!』	参加人数	145
④ パリオリンピック・パラリンピック選手応援ストリート「TEAM JAPAN SUMMER FEST in SAPPORO OLYMPIC MUSEUM」	観覧人数	24,802
⑤ 山の日こどもワークショップ2024『冬スポーツ×科学』の工作・VR体験	参加人数	178
⑥ 金メダルの輝きと黄金箔展	観覧人数	7,429
⑦ 大倉山・宮の森ジャンプ競技場往復ノルディックウォーキング	参加人数	36
⑧ フランスとオリンピックー130年のあゆみー(2024年度特別展示会)	観覧人数	23,767
⑨ 「フランスとオリンピックー130年のあゆみー」展 開催記念トークショー「札幌オリンピックミュージアムに北口榛花選手がやってくる」(2024年度特別展示会連動企画)	参加人数	50
⑩ スポーツ×アート展	観覧人数	6,074

3 常設展示

・2階東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会常設展示に東京2020オリンピック観覧チケットを追加。
・2階特別展示室宮様スキー大会優勝者名簿を更新。
・2階ミュージアム受付前の北京2022冬季オリンピックミニ展示コーナーの展示ケースに、3階チケットショップにて展示していた大会マスコット人形「ピン・ドゥンドゥン」を移動。
・2階パラリンピックコーナーのチェアスキーのギア展示から狩野亮選手使用のチェアスキーに更新。
・2階札幌オリンピックレガシーコーナー・パラダイスヒュッテ出口に新展示コーナー「ウィンタースポーツの街・札幌の発展」を増設。
・2階オリパラサロンにパリオリンピックTEAM JAPAN 日本オリンピック委員会公式写真集2024(発行:株式会社アフロ)を追加。

4 校外学習

- ① 大学関係・・・4校
(北海道科学大学、北海道教育大学、札幌国際大学、東海大学)
- ② 高等学校関係・・・0校
- ③ 中学校関係・・・9校
(美唄市立美唄中学校、札幌市立手稲中学校、北広島市立大曲中学校等)
- ④ 小学校関係・・・66校(オリンピック・パラリンピック教育63校、その他3校)
(オリンピック・パラリンピック教育・・・札幌市立明園小学校、札幌市立あいの里西小学校、札幌市立美しが丘緑小学校等、その他・・・札幌市立二条小学校、音更町立音更小学校、芽室町立芽室小学校)
- ⑤ 特別支援学校関係・・・1校
(福島県立だて支援学校高等部)
- ⑥ 博物館実習・・・1校
(東北芸術工科大学)

5 収蔵品データベース化

展示物・収蔵品の調査データを登録中(令和6年度 77件・93点登録、登録累計 15,058件・総数量40,204点)

6 収蔵品の収集・調査・研究・展示

・冬季オリンピック札幌大会関連資料の収集および調査・研究
・寄贈された資料の調査・研究
(オリンピアン・パラリンピアン・・・荒井理氏、永瀬充氏等
一般の方・・・澁谷弘子氏、中川肇氏、竹田みすず氏等
関連団体・・・(公財)日本バスケットボール協会、(公財)日本オリンピック委員会、定山溪郷土資料館等

令和6年度 集客イベント実績

① バイアスロン体験in大倉山

日本バイアスロン連盟の協力の下、冬季オリンピック採用種目であるバイアスロンの疑似体験をすることができるイベントを開催した。オリンピック出場経験のあるバイアスロン日本代表選手や日本代表コーチを含む4名が体験者にレクチャーした。

- | | |
|---------|---------------------------------|
| 1. 内容 | 専用シミュレーターによるバイアスロン射撃体験 |
| 2. 期間 | 令和6年5月5日(日・祝) |
| 3. 体験者数 | 212名 ※体験コーナーにおける体験者数カウント実績記録による |

② 阿部館長によるバックヤードツアー

スキージャンプ競技の裏側の舞台を知ることができるツアー。当館館長であり、1994年リレハンメル五輪・ノルディック複合団体金メダリストの阿部雅司館長が案内し、本部棟やスタートゲートなど普段入ることのできない場所を巡った。

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 1. 内容 | 阿部館長によるスキージャンプ競技のバックヤードを巡るツアー |
| 2. 期間 | 令和6年5月6日(月・祝) |
| 3. 参加者数 | 39名 ※ツアー参加申込者の人数実績による |

③ Red Bull 400 2024

最大斜度37度の大倉山ジャンプ台をコースとし、世界10か国以上で開催される、最も過酷なラージヒル逆走400mレース。個人フルディスタンス400m、4人で100mずつを走るリレーが行われた。当日はDJブースを積んだイベントカーや、絶品料理が堪能できるキッチンカーが出展した。

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. 内容 | 大倉山ジャンプ台を駆け上がるプロアマ問わず参加できる400mのタイムレース |
| 2. 期間 | 令和6年5月18日(土) |
| 3. 参加者数 | 1,644名 ※競技参加者の実績による |

④ 2024年度オリンピック・デー記念講習会『ケガをしない体づくり&ケガからの復帰方法を学ぼう!』

1894年6月23日のIOC創立を記念して世界中のオリンピックミュージアムで行われる「オリンピック・デー」と題するイベントの1つとして、ジュニア・ユース世代のアスリートに起こりうるスポーツ障害に関する専門知識を有する講師2名を招き、スポーツ現場でのアスリートのケガを未然に防ぐために基礎知識と体づくりのため効果的な実践方法を学ぶことで、次世代アスリートの育成に繋げることを目的とした講習会を実施。

- | | |
|---------|---|
| 1. 内容 | スポーツ障害の予防と復帰のためのトレーニングをテーマにした講習会 |
| 2. 期間 | 令和6年6月23日(日) |
| 3. 参加者数 | (1)シアターでの対面聴講 28名 ※参加申込者の人数実績による
(2)Youtube配信視聴 117名 ※YouTube視聴回数の実績による
計145名 |

⑤ 展望台リフト特別夜間営業

日本新三大夜景に認定されている札幌の夜景を大倉山山頂からも楽しんでもらうべく、期間限定で展望台リフトの特別夜間営業を実施した。

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1. 内容 | 大倉山展望台リフト特別夜間営業 |
| 2. 期間 | 令和6年7月1日(月)～令和6年9月30日(月) |
| 3. 利用者数 | 7,018名 ※有料人員(チケット販売枚数)の実績による |

⑥ 山の日こどもワークショップ2024『冬スポーツ×科学』の工作・VR体験

北海道科学大学の協力の下、小学生以上を対象に木製の動くスキージャンパーを作る工作や様々な冬スポーツの歴史や道具について体験しながら学ぶことができるVRプログラムの体験イベントを実施した。

- | | |
|---------|--------------------------|
| 1. 内容 | 小学生を対象にした夏休み工作・VRワークショップ |
| 2. 期間 | 令和6年8月11日(土) |
| 3. 参加者数 | 178名 ※参加者数の実績による |

⑦ 金メダルの輝きと黄金箔展

パリ1900オリンピックから金メダルの授与が始まったことから、パリ2024オリンピック開催にあわせて、阿部館長が30年前に獲得して今なおその輝きが失われない金メダルとその理由を紹介する展示会。阿部館長の金メダル修復前後の様子や、修復に使われた金箔技術を身近なアイテムに施した作品、金箔貼付作業の動画を紹介した。

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 1. 内容 | 阿部館長の金メダルとその修復に使用された金箔技術を紹介する展示会 |
| 2. 期間 | 令和6年8月14日(水)～8月25日(日) |
| 3. 観覧者数 | 7,429名 ※有料人員(チケット販売枚数)の実績による |

⑧ フランスとオリンピックー130年のあゆみー

フランスで開催された6つのオリンピックに関する関連物品の展示やユニークなエピソードを紹介するとともに、各オリンピックで活躍した北海道出身選手を含む日本選手の活躍を伝える特別展示会を開催。各大会で活躍した選手が実際に使用した用具やウェアなどの貴重なアイテムや写真、記念グッズ、各大会の概要・ハイライトを紹介するパネルを展示した。

- | | |
|---------|---|
| 1. 内容 | パリ2024大会を含むフランスで開催された6つのオリンピックにおけるエピソードや日本人選手の活躍を伝える特別展示会 |
| 2. 期間 | 令和6年10月12日(土)～令和7年1月13日(月・祝) |
| 3. 観覧者数 | 23,767名 ※有料人員(チケット販売枚数)の実績による |

⑨ 「フランスとオリンピックー130年のあゆみー」展 開催記念トークショー「札幌オリンピックミュージアムに北口榛花選手がやってくる」

2024年度特別展示会を盛り上げるオープニングイベントとして、パリ2024オリンピックに道産子選手として出場し、陸上・やり投において金メダルを獲得した北口榛花氏を招いたトークショーを実施した。また、北口選手が大会で使用したユニフォームの贈呈式やメディアによる囲い込み取材も実施した。また、YouTube限定配信(JOMのみ)も行った。

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. 内容 | パリ2024大会陸上・やり投金メダリストの北口榛花選手のトークショー |
| 2. 期間 | 令和6年10月12日(土) |
| 3. 観覧者数 | 50名 ※参加者数の実績による |

⑩ 武ダGEAD Presents ビックラ！！スポフェスin大倉山

サッカー・野球・スケートボードなどの各種体験教室のほか、AR技術を利用した新しいボルダリング体験、e-sports体験など様々なスポーツの体験イベントを実施した。イベントに伴い、キッチンカーやヌーベルブースのイベント限定屋台も出展した。

- | | |
|---------|---|
| 1. 内容 | 体験型スポーツイベント |
| 2. 期間 | 令和6年10月13日(日)・14日(月・祝) |
| 3. 来場者数 | 令和6年10月13日(日) 1,440名 ※スタンプラリー参加人数の実績による
令和6年10月14日(月・祝) 1,728名 ※スタンプラリー参加人数の実績による
2日間計 3,168名 |

⑪ 大倉山冬花火2024

当社、株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社グレートスカイアートの3社共催で音楽と花火が融合した幻想的なエンターテインメントを開催。当日は約30分間、約3,000発の花火を打ち上げた。花火打ち上げ前には、札幌オリンピックミュージアムANNEXでステージイベントや屋外でSAKEラウンジ等を行った。

- | | |
|---------|---|
| 1. 内容 | 音楽に合わせて打ち上げを行う花火大会 |
| 2. 期間 | 令和6年12月7日(土) |
| 3. 観覧者数 | 1,761名 ※有料人員(チケット販売枚数)、無料人員(子供)、招待者の実績による |

⑫ スポーツ×アート展

北海道にゆかりのある、各競技種目の先駆者的アスリート17名を肖像画により紹介する展示会を開催。肖像画は洋画家の西田陽二氏が制作し、同氏が肖像画を描く過程を収めた映像をあわせて展示。スポーツとアートを融合させた当館として初となる展示会となった。

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1. 内容 | 各競技種目の草分けとなったアスリート17名の肖像画を展示 |
| 2. 期間 | 令和7年3月4日(火)～令和7年3月31日(月) |
| 3. 観覧者数 | 6,074名 ※有料人員(チケット販売枚数)の実績による |

令和6年度 環境配慮への取り組み状況

1、電気使用量の削減取り組み項目

・使用していない部屋・通路の電気消灯に努める
・不在時はパソコン等の電源を切る
・12:00～13:00時の間は事務所の電気を消灯する
・施設内スイッチに節電シールを貼る
・室温を適温に設定し、省エネに努める
・日中は間接照明を消灯及び直接照明を点灯する
・夜間点灯を計画的に実施する
・職員及びリフト要員のエレベーターの使用を禁止する

電気環境目標値・実績表

単位: Kw

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	84,072	81,402	82,720	99,272	107,588	96,865	87,552	91,812	110,634	115,592	109,020	105,499
	実績値	81,858	82,170	84,857	102,832	108,475	93,144	90,554	94,692	113,168	116,879	105,872	105,844
累計	目標値	84,072	165,474	248,194	347,466	455,054	551,919	639,471	731,283	841,917	957,509	1,066,529	1,172,028
	実績値	81,858	164,028	248,885	351,717	460,192	553,336	643,890	738,582	851,750	968,629	1,074,501	1,180,345
	達成率	103%	101%	100%	99%	99%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

※目標値は前年実績

2、水使用量の削減取り組み項目

・水道使用の際、放水状態を控えるように努める
・トイレ用水を節約するように努める
・蛇口付近に節水シールを貼る

水環境目標値・実績表

単位: m³

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	1,203	1,203	2,512	2,512	2,311	2,311	1,142	1,142	675	675	443	443
	実績値	1,159	1,159	2,507	2,508	2,594	2,595	1,274	1,274	774	774	437	437
累計	目標値	1,203	2,406	4,918	7,430	9,741	12,052	13,194	14,336	15,011	15,685	16,128	16,571
	実績値	1,159	2,318	4,825	7,333	9,927	12,522	13,796	15,070	15,844	16,618	17,055	17,492
	達成率	104%	104%	102%	101%	98%	96%	96%	95%	95%	94%	95%	95%

※目標値は前年実績

3、ガソリン、軽油使用量の削減取り組み項目

・車両、除雪機等を使用する際は運転方法の配慮に努める
・空ふかしの排除・アイドリングストップ等に努める
・適正な車両整備の実施

ガソリン・軽油環境目標値・実績表

単位:ℓ

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	16	106	98	107	164	73	102	501	2,328	519	112	1,285
	実績値	166	105	20	130	172	48	109	145	607	508	450	162
累計	目標値	16	122	220	327	491	564	666	1,167	3,495	4,014	4,126	5,411
	実績値	166	271	290	421	593	640	749	894	1,501	2,009	2,458	2,620
	達成率	10%	45%	76%	78%	83%	88%	89%	130%	233%	200%	168%	206%

※目標値は前年実績

4、事務用紙使用量の削減取り組み項目

・使用済み用紙や封筒等の再利用を周知徹底する
・両面印刷・両面コピーに努める
・電子メール等利用し、事務書類等の簡略化に努める
・事務用紙の使用枚数を月末に集計し、使用量を管理票に記入する

事務用紙(A4)環境目標値・実績表

単位:枚

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	10,000	15,000	5,000	7,500	10,000	7,500	7,500	10,000	5,000	12,500	10,000	7,500
	実績値	12,500	10,000	12,500	10,000	10,000	5,000	12,500	5,000	7,500	7,500	10,000	7,500
累計	目標値	10,000	25,000	30,000	37,500	47,500	55,000	62,500	72,500	77,500	90,000	100,000	107,500
	実績値	12,500	22,500	35,000	45,000	55,000	60,000	72,500	77,500	85,000	92,500	102,500	110,000
	達成率	80%	111%	86%	83%	86%	92%	86%	94%	91%	97%	98%	98%

※目標値は前年実績

〈環境配慮への運用活動〉

5、ゴミ排出量削減・分別取り組み項目

・紙袋・封筒等の再利用
・排出時、成るべく圧縮する
・資源物、一般廃棄物等の分類

ゴミ排出量実績表

単位:m3

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	1.98	3.82	2.38	2.18	2.16	2.08	1.74	1.84	3.06	1.58	1.52	1.50
	実績値	1.98	6.20	1.90	2.14	1.98	2.18	3.58	1.84	2.20	1.94	2.44	2.04
累計	目標値	1.98	5.80	8.18	10.36	12.52	14.60	16.34	18.18	21.24	22.82	24.34	25.84
	実績値	1.98	8.18	10.08	12.22	14.20	16.38	19.96	21.80	24.00	25.94	28.38	30.42
	達成率	100%	71%	81%	85%	88%	89%	82%	83%	89%	88%	86%	85%

※目標値は前年実績

ビン・缶・ペットボトル排出量実績表

単位:m3

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	0.72	2.16	2.25	1.71	3.15	1.62	1.35	1.35	0.99	1.98	2.34	0.72
	実績値	0.63	3.60	1.44	1.80	2.79	1.62	1.89	0.81	0.90	2.79	1.98	1.17
累計	目標値	0.72	2.88	5.13	6.84	9.99	11.61	12.96	14.31	15.30	17.28	19.62	20.34
	実績値	0.63	4.23	5.67	7.47	10.26	11.88	13.77	14.58	15.48	18.27	20.25	21.42
	達成率	114%	68%	90%	92%	97%	98%	94%	98%	99%	95%	97%	95%

目標値は前年実績

シュレッターのごみ排出量実績表

単位:m3

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月別	目標値	640	160	160	160	80	160	160	80	400	80	80	80
	実績値	160	480	240	80	80	160	80	320	80	160	320	240
累計	目標値	640	800	960	1,120	1,200	1,360	1,520	1,600	2,000	2,080	2,160	2,240
	実績値	160	640	880	960	1,040	1,200	1,280	1,600	1,680	1,840	2,160	2,400
	達成率	400%	125%	109%	117%	115%	113%	119%	100%	119%	113%	100%	93%

目標値は前年実績

6、再生材料製品(環境配慮)の購入促進

・事務用品等のエコマーク製品の使用促進
・清掃用品、洗剤等は環境に配慮した製品を使用する
・トイレットペーパーは再生原料使用品を使用