

令和7年度管理運営業務の実施状況

令和7年度ジャンプ競技場等使用実績
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

1 施設別一般来場者数(月別)

(単位:人)

区分	大倉山	宮の森	ミュージアム					
			総人数	大人	高齢者	団体	小中学校	免除
4月	14,171	558	7,024	3,845	371	1,314	1,138	356
5月	27,200	714	11,182	7,870	254	747	1,737	574
6月	26,997	699	12,330	8,659	324	853	1,876	618
7月	29,826	774	13,607	8,208	302	630	3,576	891
8月	46,864	957	15,468	9,378	483	727	4,336	544
9月	28,105	811	11,352	7,499	372	424	2,403	654
10月	26,392	765	12,952	7,104	424	2,091	2,542	791
11月	13,419	1,048	2,748	1,499	65	515	549	120
12月	10,429	600	0	0	0	0	0	0
1月	14,203	613	1,895	749	72	547	391	136
2月	14,726	867	6,527	3,886	153	626	1,487	375
3月	15,561	816	7,924	4,885	224	425	2,025	365
合計	267,893	9,222	103,009	63,582	3,044	8,899	22,060	5,424

2 札幌オリンピックミュージアム利用料金(使用料)関係

(1)観覧料 48,901,400 円

(2)多目的ホール

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
-	-	-	0
小計			0

(3)ライブラリー

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
7月19日	北海道カーリングのみらい2025	-	5,000
小計			5,000

(4)エントランスホール

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
5月24日	バイアスロンフェスティバル 2025	-	5,000
小計			5,000

(5)シアター

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
4月20日	ビデオ鑑賞	-	1,200

4月27日	故笠谷幸生氏一周忌記念	-	2,200
6月1日	ビデオ鑑賞	-	1,200
7月1日	ビデオ鑑賞	-	1,200
7月19日	北海道カーリングのみらい2025	-	6,000
8月7日	ビデオ鑑賞	-	1,200
9月23日	ビデオ鑑賞	-	1,200
9月28日	ビデオ鑑賞	-	1,200
10月21日	ビデオ鑑賞	-	1,200
10月26日	ビデオ鑑賞	-	1,200
3月20日	札幌ジュニアアスリート修了式	-	2,200
小計			20,000

札幌オリンピックミュージアム利用料金収入合計

48,931,400

3 大倉山ジャンプ競技場利用料金(使用料)関係

(1)-1 ジャンプ競技一般練習日

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
4月	0	31,000	0	10月	7	31,000	217,000
5月	0	31,000	0	11月	0	31,000	0
6月	2	31,000	62,000	12月	0	31,000	0
7月	17	31,000	527,000	1月	11	31,000	341,000
8月	6	31,000	186,000	2月	1	31,000	31,000
9月	8	31,000	248,000	3月	2	31,000	62,000
				小計	54		1,674,000

(1)-2 ジャンプ競技一般練習日(自主事業利用分)

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
6月	1	31,000	31,000	9月	1	31,000	31,000
7月	5	31,000	155,000	10月	3	31,000	93,000
8月	0	31,000	0	小計	10		310,000

(2) 公式練習日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
10月31日	全日本スキー選手権LH兼NHK杯ジャンプ大会公式練習	5割減免	15,500
1月16日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会(公式練習・予選)	5割減免	15,500
1月23日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会(公式練習・予選)	5割減免	15,500
1月30日	第37回TVh杯ジャンプ大会(公式練習)	5割減免	15,500
2月28日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル	10割減免	0
3月13日	第27回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	5割減免	15,500
小計			77,500

(3)大会日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
8月2日	第26回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会	10割減免	0
8月3日	大成建設チャレンジカップ2025大倉山サマージャンプ大会	5割減免	50,550
11月1日	第38回UHB杯ジャンプ大会(悪天候中止)	5割減免	50,550
11月2日	第104回全日本スキー選手権大会ラージヒル兼 第67回NHK杯ジャンプ大会	5割減免	50,550
1月10日	第53回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	5割減免	50,550
1月11日	第65回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	5割減免	50,550
1月12日	第68回HBCカップジャンプ競技会	5割減免	50,550
1月17日・18日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	5割減免	101,100
1月24日・25日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	5割減免	101,100
1月31日	第37回TV杯ジャンプ大会	5割減免	50,550
2月1日	第67回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	5割減免	50,550
3月1日	第97回宮様スキー大会国際競技会ラージヒル	10割減免	0
3月14日	第27回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	5割減免	50,550
小計			657,150

(4)-1イベント等

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
4月22日	ドローンでの夜景撮影	-	239,200
5月17日	REDBULL400	-	263,880
6月28日	JALアスリートアカデミー	-	101,100
小計			604,180

(4)-2イベント等 (自主事業利用分)

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
12月6日	大倉山冬花火(自主事業)	10割減免	0
小計			0

(5)運営本部(会議室)

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
4月5日	札幌ジャンプ少年団卒団式	-	4,550
4月9日	高梨沙羅メディア対応	-	2,730
4月13日	東京美装グループスキー部全体ミーティング	-	1,820
4月20日	荒井山町内会定期ミーティング	-	1,820
4月24日、25日	ミズノ撮影利用	-	8,190
5月10日	全日本スキー連盟コーチ会議	-	5,000
5月12日	チームミーティング	-	2,000

5月18日	荒井山町内会役員班長会	-	2,000
6月7日	ジャンプ・コンバインド専門委員会	-	2,000
6月12日	週刊誌「女性自身」葛西紀明氏インタビュー	-	3,000
6月15日	マンション総会	-	2,000
6月17日、18日	会議	-	3,000
6月23日	選手取材	-	1,000
7月3日	昼食会場	-	1,000
7月5日	昼食・休憩場所	-	1,000
7月8日	昼食場所	-	2,000
7月10日	ミズノ広報素材撮影	-	7,000
7月11日	撮影場所	-	7,000
7月12日	昼食会場	-	2,000
7月14日・15日	小林陵有選手撮影	-	18,300
7月21日	昼食会場	-	2,000
7月22日	昼食会場	-	1,000
7月22日	インタビュー	-	1,000
7月22日	インタビュー	-	1,000
7月24日	昼食会場	-	1,000
7月30日	取材	-	1,000
8月5日	対談番組「ドリームランナー」撮影	-	10,000
8月8日	WEBサイト「AkioNote」葛西選手インタビュー記事作成	-	4,000
9月5日	高梨沙羅選手インタビュー	-	1,000
9月8日	昼食会場		1,000
9月9日	取材対応		5,000
9月16日	昼食会場		2,000
9月17日	撮影時の機材置き場		3,000
9月20日	撮影時の機材置き場		7,000
9月24日	藤田選手取材		1,000
9月29日	昼食会場		1,000
10月6日	高梨選手取材	-	6,000
10月6日	校外学習	-	1,000
10月22日	昼食会場	-	1,000
10月22日	葛西選手インタビュー取材	-	2,000
10月22日	中学生の荷物置き利用	-	2,000
10月26日	第2回役員班長会	-	2,000
10月30日	ミラノ五輪関連特別番組による取材	-	3,000
10月30日	公認指導者養成講習会	-	8,300
11月3日	昼食会場	-	2,000
11月7日	ニュース取材	-	2,000

11月8日	昼食会場	-	1,000
11月8日	札幌ジャンプスポーツ少年団	-	3,000
11月13日	佐藤柚月選手取材	-	1,000
12月20日	ニコルソメット宮の森管理組合総会	-	2,000
12月23日	スキージャンプ勉強会	-	2,000
1月7日	NHK番組インタビュー	-	3,000
1月14日	撮影	-	4,000
2月14日	日本ビール小川コーチへのインタビュー		2,000
2月21日	工事説明会		3,000
3月3日	HP用写真撮影		3,000
3月3日	第3回役員班長会		2,000
3月31日	NTC利用分		207,000
小計			381,710

(6) 観覧フィールド

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
5月24日	バイアスロンフェスティバル 2025	-	36,960
6月8日、9日	フェラーリRoma中古車試乗会	-	6,600
9月28日	婚礼写真	-	6,600
小計			50,160

(7) エントランス広場ステージ

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
10月29日	高梨選手に関するスバル車両展示撮影	-	19,900
小計			19,900

(8) テレビ映像中継装置

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
11月1日	第38回UHB杯ジャンプ大会	-	197,000
11月2日	第104回全日本スキー選手権大会ラージヒル兼 第67回NHK杯ジャンプ大会	-	197,000
1月10日	第53回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	-	197,000
1月11日	第65回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	-	197,000
1月12日	第68回HBCカップジャンプ競技会	-	197,000
1月17日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	197,000
1月18日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	197,000
1月24日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	197,000
1月25日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	197,000
1月31日	第37回TVh杯ジャンプ大会	-	197,000
2月1日	第67回雪印メグミルク杯ジャンプ大会		197,000
小計			2,167,000

大倉山ジャンプ競技場利用料金収入合計

5,941,600

4 宮の森ジャンプ競技場利用料金(使用料)関係

(1)ジャンプ競技一般練習日

(単位:円)

利用月	日数	単価	利用料金収入	利用月	日数	単価	利用料金収入
4月	0	31,000	0	10月	25	31,000	775,000
5月	0	31,000	0	11月	4	31,000	124,000
6月	30	31,000	930,000	12月	0	31,000	0
7月	31	31,000	961,000	1月	0	31,000	0
8月	19	31,000	589,000	2月	12	31,000	372,000
9月	23	31,000	713,000	3月	0	31,000	0
小計				144			4,464,000

(2)公式練習日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
11月8日	第104回全日本スキー選手権大会ノーマルヒル(積雪のため中止)	-	0
2月26日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル	10割減免	0
2月27日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ノルディックコンバインド	10割減免	0
3月2日	伊藤杯ノルディックコンバインド競技大会2026(公式練習)	5割減免	15,500
小計			15,500

(3)大会日

(単位:円)

利用日	大会名	減免割合	利用料金収入
8月1日	第43回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会	10割減免	0
11月9日	第104回全日本スキー選手権大会ラージヒル	-	50,550
2月24日	雪印メグミルク カツゲンカップ2026ジャンプ大会	5割減免	50,550
2月25日	第54回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会	10割減免	0
2月27日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル	10割減免	0
2月28日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ノルディックコンバインド	10割減免	0
3月3日	伊藤杯ノルディックコンバインド競技大会2026	5割減免	50,550
3月4日	第104回全日本スキー選手権大会ノルディックコンバインド(中止)	5割減免	0
小計			151,650

(4)イベント等

(単位:円)

利用日	イベント名等	減免割合	利用料金収入
1月5日～1月10日	ウィンタースポーツ塾	-	186,000
小計			186,000

宮の森ジャンプ競技場利用料金収入合計

4,817,150

5 荒井山シャンツェ利用状況

(1) ジャンプ競技一般練習日

利用月	日数	人数	利用月	日数	人数
4月	2	14	10月	10	159
5月	21	248	11月	0	0
6月	18	231	12月	0	0
7月	16	289	1月	16	174
8月	23	278	2月	6	94
9月	21	222	3月	9	89
			小計	142	1,798

6 撮影利用料金(使用料)関係

(単位:円)

利用日	撮影内容	場所	内容	使用者等	減免割合	利用料金収入
4月9日	写真	大倉山	社内掲示用写真撮影	オカモト	-	1,500
4月22日	テレビ	大倉山	恋愛リアリティーショーにおける撮影	共同テレビジョン	-	17,430
4月24日、25日	写真	大倉山	広報用写真撮影	ミスノ	-	3,000
5月3日	写真	大倉山	婚礼写真撮影	伊東 尚起	-	1,500
5月6日	写真	大倉山	婚礼写真撮影	工藤 悠大	-	1,500
5月13日	写真	大倉山	東京美装グループスキー部 ホームページ用写真撮影	東京美装興業	-	1,500
5月16日	テレビ	大倉山	PR用動画	エスプロ	-	15,000
5月17日	テレビ	大倉山	大会中継及び記録映像	レッドブルジャパン	-	26,700
6月6日	テレビ	大倉山	オンラインプロモーション	道内中核都市観光連携協議会	10割	0
6月9日	テレビ	大倉山	BSよしもと 「桂文枝の全国の首長さんに逢いたい」ロケ	よしもとブロードエンターテインメント	-	15,000
6月11日	テレビ	大倉山	昭和特番1972年札幌オリンピックを 回顧する	メディアジャパン	-	15,000
6月12日	写真	大倉山	週刊誌「女性自身」葛西紀明氏 インタビュー	光文社 女性自身編集部	-	1,500
6月14日	テレビ	大倉山	「WILDサッポロ」	NHK札幌放送局	-	15,000
6月14日	テレビ	大倉山	「錦鯉が行く! のりのり散歩」	北海道テレビ	-	15,000
6月23日	テレビ	大倉山	「道産人間オズブラウン」	札幌テレビ	-	15,000
6月23日	写真	大倉山	旅行サイト「トラベルjp」での旅行ガイド	トラベルJP旅行ナビゲーター	-	1,500
6月30日	テレビ	大倉山	サンゴ保全活動のプロモーション 動画撮影	NPO法人 日本アロハ協会	-	15,000
7月11日	テレビ	大倉山	取材	ミズノ	-	15,000
7月14日・15日	テレビ	大倉山	小林陵有選手撮影	ミズノ	-	30,000
7月19日	テレビ	大倉山	北海道カーリングのみらい2025	北海道庁	-	15,000

7月6日	写真	大倉山	ウェディングフォト撮影	LINESS CREATE	-	1,500
7月10日	写真	大倉山	ミズノ広報素材撮影	ミズノ	-	1,500
7月16日	写真	大倉山	海外からの旅行客向け札幌歴史街歩きツアーの立ち寄り先としての紹介	ディーパートラベル	-	1,500
7月29日	写真	大倉山	本の取材	黄祥瑞	-	1,500
8月3日	写真	大倉山	チーム集合写真撮影	雪印メグミルク スキー部	-	1,500
8月5日	テレビ	大倉山	対談番組「ドリームランナー」撮影	TVC	-	15,000
8月7日	テレビ	大倉山	小林陵侑選手ドキュメンタリー映像撮影	レッドブルジャパン	-	15,000
8月7日	テレビ	宮の森	小林陵侑選手ドキュメンタリー映像撮影	レッドブルジャパン	-	15,000
8月8日	写真	大倉山	WEBサイト「AkioNote」 葛西選手インタビュー記事作成	コンテンツブレイン	-	1,500
8月11日	テレビ	大倉山	札幌市欧米豪市場における インフルエンサーSNS撮影	電通北海道	10割減免	0
8月12日	テレビ	大倉山	「自転車でイイとこ行ってみよう」撮影	クラフト	-	15,000
8月21日	テレビ	大倉山	北海道観光機構によるタイ向け 北海道誘致プロモーション	ノース・スター・トラベル	-	15,000
9月6日	テレビ	大倉山	SNS撮影「あるきあるき」	QREACTION	-	15,000
9月9日	写真	大倉山	取材対応	ミズノ	-	1,500
9月17日	テレビ	大倉山	NHK「新プロジェクトX～スキージャンプ 篇～ 原田会長	テレビマンユニオン	-	15,000
9月20日	テレビ	大倉山	NHK「新プロジェクトX～スキージャンプ 篇～ 下川ジャンプ少年団	テレビマンユニオン	-	15,000
9月22日	テレビ	大倉山	テレビ番組撮影	北海道テレビ放送	-	15,000
9月28日	テレビ	大倉山	THE TIME「マーケティング部」ロケ	TBS	-	15,000
9月28日	写真	大倉山	婚礼写真	LinessCreate	-	1,500
10月1日・2日	テレビ	大倉山	雪印メグミルクHP用 競技場内動画	雪印メグミルク	-	30,000
10月2日	写真	大倉山	婚礼写真	若木 星子	-	1,500
10月7日	テレビ	大倉山	札幌市PR	エゾシカ旅行社	-	15,000

10月11日	テレビ	大倉山	商品プロモーション	電通・雪印メグミルク100周年キャンペーン	－	15,000
10月11日・12日	テレビ	大倉山	オンラインでの配信番組	office Shin	－	30,000
10月29日	テレビ	大倉山	高梨選手に関するスバル車両展示	読売広告社		15,000
10月30日	テレビ	大倉山	ミラノ五輪関連特別番組 船木選手インタビュー	テレビ東京	－	15,000
10月31日	テレビ	大倉山	第38回UHB杯ジャンプ大会中継	北海道文化放送	－	15,000
10月31日	テレビ	大倉山	すぽると！五輪事前特番	フジテレビジョン	－	15,000
11月1日	テレビ	大倉山	第38回UHB杯ジャンプ大会中継	北海道文化放送	－	15,000
11月2日	テレビ	大倉山	第104回全日本スキー選手権大会 ラージヒル兼 第67回NHK杯ジャンプ大会	NHK札幌放送局	－	17,430
11月4日	テレビ	宮の森	二階堂選手練習風景撮影	フジテレビジョン	－	15,000
11月5日	テレビ	大倉山	VR用素材動画撮影	スポーツ＆コミュニケーションズ	－	15,000
11月9日	テレビ	大倉山	JCOMBS30分番組撮影	アクアキューブ	－	15,000
12月10日	テレビ	大倉山	STVカップジャンプ大会の告知と施設紹介	札幌テレビ放送	－	15,000
12月26日	テレビ	大倉山	お天気生中継	北海道放送	－	15,000
1月8日	写真	大倉山	取材撮影	ミズノ	－	1,500
1月7日	テレビ	大倉山	ジャンプワールドカップの番組告知PR	札幌テレビ	－	15,000
1月7日	テレビ	大倉山	NHK「スポーツ各場面」 冬季オリンピックスペシャル	東京ビデオセンター	－	15,000
1月9日	テレビ	大倉山	「夢へのチャレンジ」	テレビ北海道	－	15,000
1月10日	テレビ	大倉山	第53回HTBカップ国際スキージャンプ 競技大会 FISコンチネンタルカップ 2026	北海道テレビ放送	－	17,430
1月11日	テレビ	大倉山	第65回STVカップ国際スキージャンプ 競技大会 FISコンチネンタルカップ 2026	札幌テレビ放送	－	15,000
1月12日	テレビ	大倉山	第68回HBCカップジャンプ競技会	北海道放送	－	15,000
1月13日	テレビ	大倉山	NHK「週刊情報チャージ！チルシル」撮 影	NHK第1制作センター	－	15,000
1月14日	テレビ	大倉山	取材	テレビ朝日	－	15,000

1月16日・17日	テレビ	大倉山	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	NHK札幌放送	-	39,720
1月18日	テレビ	大倉山	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	札幌テレビ放送	-	15,000
1月19日	テレビ	大倉山	札幌市移住促進プロモーション映像	ノースアンビシャス	-	15,000
1月19日	テレビ	大倉山	ふるさと納税公式Instagram	シフトプラス	10割減免	0
1月21日	テレビ	大倉山	「サン！シャイン」撮影	フジテレビ	-	15,000
1月23日・24日	テレビ	大倉山	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	NHK札幌放送局	-	39,720
1月25日	テレビ	大倉山	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	札幌テレビ放送	-	15,000
1月30日・31日	テレビ	大倉山	第37回T V h 杯ジャンプ大会	テレビ北海道	-	30,000
2月1日	テレビ	大倉山	第67回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	北海道放送	-	15,000
2月11日	テレビ	大倉山	今日ドキ！！ 特集撮影	北海道放送	-	15,000
2月16日	テレビ	大倉山	市政広報・シティプロモート	札幌市総務局広報部	10割減免	0
2月16日	写真	大倉山	広報さっぽろ4月号掲載用写真	札幌市総務局広報部	10割減免	0
2月21日	テレビ	大倉山	N1モードグランプリ ビジュアル撮影		-	15,000
2月27日	テレビ	大倉山	JSPO主催取り組みの取材		-	15,000
3月3日	写真	宮の森	SWCC選手撮影	ジェイツコンプレックス	-	1,500
3月3日	写真	大倉山	HP用写真撮影	CHINTAIスキークラブ	-	1,500
3月16日	写真	大倉山	「暮らしと健康の月刊誌ケア」	北海道医療新聞社	-	1,500
3月30日	テレビ	大倉山	HBCサッポロスマイル	アビリング	減免	0
3月31日	テレビ	大倉山	ABEMA将棋チャンネル	東京サウンド・プロダクション	-	15,000
計						1,014,930

撮影利用料金収入合計			1,014,930
内 訳	大倉山ジャンプ競技場	映画	0
		テレビ	953,430
		写真	30,000
		小計	983,430
	宮の森ジャンプ競技場	映画	0
		テレビ	30,000
		写真	1,500
		小計	31,500
	札幌オリンピックミュージアム	映画	0
		テレビ	0
		写真	0
		小計	0

7 大型映像車利用料金(使用料)関係

(単位:円)

利用日	行 事 名	減免割合	利用料金収入
5月30日～31日	石狩川水系忠別川総合水防演習	-	554,970
6月1日	千歳JAL国際マラソン	-	389,745
7月19日	第53回全道消防救助技術訓練指導会	-	200,610
7月20日	むらもと祭	-	216,660
8月1日	ジャンプ大会リハ	10割減免	5,940
8月2日、3日	第43回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 大成建設チャレンジカップ2025大倉山サマージャンプ大会	10割減免	14,850
8月31日	北海道マラソン2025	-	282,360
9月6日	千歳市総合防災訓練	-	229,420
10月14日・15日	第50回札幌マラソン	10割減免	50,050
11月1日	第38回UHB杯ジャンプ大会中継	-	38,800
11月2日	第104回全日本スキー選手権大会ラージヒル兼第67回NHK杯ジャンプ大会	-	46,110
12月6日	大倉山冬花火(自主事業)	10割減免	0
1月10日	第53回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	-	62,230
1月11日	第65回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2026	-	45,000
1月12日	第68回HBCカップジャンプ競技会	-	45,000
1月17日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	36,940
1月18日	FISジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	45,000
1月24日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	36,940
1月25日	FIS女子ジャンプワールドカップ2026 札幌大会	-	45,000
1月31日	第37回TVh杯ジャンプ大会	-	54,170
1月31日・2月1日	第67回雪印メグミルク杯ジャンプ大会	-	77,600
3月1日	第97回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル	10割減免	5,940
3月14日	第27回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会	-	27,770
大型映像車利用料金収入合計			2,511,105
内 訳	場内(ジャンプ)		587,290
	場内(その他)		0
	競技場以外		1,923,815

令和7年度 ジャンプ競技場等運営協議会 実施状況

〈第1回 運営協議会〉

日 時 令和7年4月24日（木） 11:00～12:00
場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室
参 加 中目委員長、正木委員、山内委員、松原委員、矢代委員、金谷委員、
阿部委員、門間委員
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
（工藤係長、谷内社員）
指定管理者株式会社札幌振興公社
（北條係長、舘山係長、葛間社員）
※欠席：山谷係長

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 施設整備関連報告
 3. 今後の主な取り組みについて
 4. 令和6年度くらまる号乗合状況報告
 5. 意見交換等
 6. 閉会
-

〈第2回 運営協議会〉

日 時 令和7年7月24日（木） 11:00～12:00
場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室
参 加 中目委員長、高橋委員、松原委員、金谷委員、阿部委員
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
（工藤係長、谷内社員）
指定管理者株式会社札幌振興公社
（前田課長、吉田課長、北條係長、葛間社員）
※欠席：正木委員、矢代委員

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 施設整備関連報告
 3. 集客施策等の取組状況について
 - (1) 4月～6月までのイベント等実施状況
 - (2) 直近の主な取り組み
 4. 意見交換
 5. 閉会
-

〈第3回 運営協議会〉

日 時 令和7年11月13日(木) 11:00～12:00
場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室
参 加 中目委員長、正木委員、高橋委員、松原委員、矢代委員、
金谷委員、阿部委員
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(工藤係長、谷内職員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(前田課長、吉田課長、北條係長、山谷係長、館山係長、葛間社員)

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 施設整備関連報告
 3. 集客施策等の取り組み状況について
 4. 意見交換
 5. 閉会
-

〈第4回 運営協議会〉

日 時 令和8年2月16日(月) 11:00～12:00
場 所 大倉山ジャンプ競技場 本部棟4階会議室
参 加 中目委員長、正木委員、高橋委員、松原委員、矢代委員、
金谷委員
札幌市スポーツ局スポーツ部施設課管理係
(工藤係長、谷内職員)
指定管理者株式会社札幌振興公社
(前田課長、吉田課長、北條係長、山谷係長、館山係長、葛間社員)

- 議事次第
1. 開会
 2. 報告事項
 - (1) 利用状況報告
 - (2) 利用料金収入報告
 - (3) 利用者アンケート報告
 - (4) 施設整備関連報告
 - (5) 大倉山冬花火実施報告
 3. 意見交換等
 4. ミュージアム見学
 5. 閉会

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	・一般ゴミ 13回、 ・資源ゴミ 4回、 ・産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 1日:スタートハウス・2F展望ラウンジ点検(各トイレ・エアコン・照明等)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テスト(絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定・テープヒーター1回路絶縁抵抗測定)。3日:本部棟2F放送室FFストーブSW切。5日:冷却塔給水バルブ4個シールテープ巻。エスカレーター塔ロードヒーティングシーズン終了。6日:エスカレーター塔非常灯バッテリー5個交換。エスカレーター塔パネルヒーターシーズン終了。8日:エスカレーター塔非常灯バッテリー3個交換。車庫排気ファン点検(軸受グリス注油)。本部棟2F情報処理室2FFストーブ警報発報「E-3 点火不良」。9日:本部棟2F情報処理室2FFストーブ再度運転警報発報「E-3 点火不良」。スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定)。受水槽室の排水ポンプ(発停テスト・絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。11日:配水池機械室点検(散水一次ポンプ絶縁抵抗測定)。スノーガン機械室点検(スプリングラーポンプ・散水揚水ポンプ・排水ポンプ絶縁抵抗測定・テープヒーター2回路電流測定)。排水ポンプ強制的給水・排水繰り返しポンプ試運転。本部棟2F情報処理室FFストーブ(点火ヒーター不良交換・燃焼リング交換(相互通商))13日:スタートハウス・2F展望ラウンジ点検(各トイレ・エアコン・照明等点検)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テスト(絶縁抵抗・電流測定)。スタートハウス(各トイレ4か所電気ヒーターSW切)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検・テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定)。本部棟屋外排水口全箇所点検(一部内部清掃)。14日:エスカレーター塔上下ドアー点検。16日:冷却塔用ストレナー2個補修(アルミテープ貼替)。17日:カンテ下中継タンク室受水槽水汲上調査。18日:本部棟排煙窓動作確認(2F風除室・1F出入口風除室外側排煙窓開放不良)。スタートハウス1F選手控室男子トイレ手洗自動水栓点検(常時吐水現象、センサー清掃・コンセントOFF)。20日:本部棟3F～5F窓下ヒーター電源OFF。本部棟電気ヒーター20台SW切。配水池機械室・スノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。21日:本部棟2Fリフト担当室・事務所、ロスナイ・FFストーブ点検(フィルターを清掃他)。22日:エスカレーター塔下(ドアーバックギン一部接着剤補修)。23日:スタートハウス点検(エアコン3台・ロスナイ3台内部フィルター清掃・交換)。1F選手室電灯盤(4回路電流測定、軒先灯清掃)。エアコン室外機外部清掃・洗浄。受水槽床清掃(各吸込口清掃)。26日:エスカレーター塔ボイラー室清掃。27日:スタートハウス点検(2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検)。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検(テープヒーター等4回路電流測定)。受水槽室排水ポンプ発停テスト(絶縁抵抗・電流測定)。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検、パネルヒーター2回路電流測定)。冷却塔給水バルブ取付。冷却塔給水配管給水開始(床洗流し)。28日:エスカレーター塔パネルヒーターバルブ交換(エイジア)。30日:配水池機械室スノーガン機械室点検(テープヒーター2回路電流測定)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	エントランス広場・噴水・プレーキングトラック横周辺の除雪実施。
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	リフト適合確認検査を実施。
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	植栽の冬囲いの撤去、順次実施。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	ミニローダー・TCMチェン交換、エントランスバリカー撤去・ポールチェン取付、屋上転落防止ネット取付、遊歩道枝切・ブローア掛け、排水マス洗浄、ネット補修、石床補修、国旗ポール修理

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱大洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジ・ミュージアム棟ガラス清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱大洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 12回、 資源ごみ 6回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。電気年次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道(㈱遠隔監視により実施))。 1日:冷却塔2台ストレーナー部配管塗装。2日:冷却塔カバー各2枚取外。3日:本部棟1F・2Fテープヒーター電源OFF。4日:本部棟3Fプレス・特別観覧FFストープフィルター等清掃及びロスナイ一部清掃。6日:本部棟1F女子・4F・5Fトイレ電気温水器停止。7日:スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等3回路電源OFF。受水槽室排水ポンプ発停テスト絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)テープヒーター電源OFF。(9回路)受水槽室排水ポンプ発停テスト絶縁抵抗・電流測定。9日:冷却塔スペース床洗流し。10日:配水池機械室・スノーガン機械室点検。 排水ポンプ絶縁抵抗測定。排水ポンプ強制的給水と排水繰返しポンプ試運転。テープヒーター2回路電源OFF。11日:冷却塔スペース床洗流し。エスカレーター塔浸透マス排水。エスカレーター塔上下天窓開放。エスカレーターボーイラー室と階段清掃。13日:スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テスト絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)スタートハウスエアコンとロスナイ交換用フィルター洗浄。15日:スタートハウスエアコン3台ロスナイ2台内部清掃フィルター交換。16日:本部棟2F電気ファンヒーター清掃・電源OFF本体養生。本部棟5Fエアコン3台使用。エアコンカバー等外し電源ON。18日:本部棟3F小使器中央、止水栓ユニットピストンバルブ一式交換。冷却塔スペース清掃。本部棟3Fハット小屋DS室清掃。本部棟2Fリフト担当室・事務所ロスナイ・FFストープ点検。フィルター清掃他。21日:スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テスト絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検。(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等状態点検)配水池機械室とスノーガン機械室点検。エスカレーター塔LEDテープ照明タイマー時刻合わせ。本部棟5F誘導灯点滅バッテリー交換。本部棟5F屋外排水口に網取付。 21日スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。受水槽室排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)配水池機械室とスノーガン機械室点検。エスカレーター塔LEDテープ照明タイマー時刻合わせ。本部棟5F誘導灯点滅のバッテリー交換。本部棟5F屋外排水口に網取付。23日 エスカレーター塔窓開放、高架水槽の張水、揚水ポンプのエア抜き24日:本部棟1F・EV機械室のファンとフィルターを点検。25日:本部棟2F選手控室前屋外排水口清掃(詰まり解消)、配水池散水一次ポンプ・スプリンクラーポンプのエア抜きとテスト運転、スプリンクラーポンプ電流計の結線外れ修繕。26日:本部棟屋上1箇所・3F1箇所の屋外排水口清掃、本部棟2Fリフト担当室側湯沸器の運転スケジュール等の復旧。27日:エスカレーター塔ボーイラー室・階段清掃、スタートハウス(2F展望ラウンジ・1F選手室)点検、受水槽室排水ポンプの発停テスト・絶縁抵抗・電流測定、カンテ下中継タンク室点検、本部棟3F屋上エアコン室外機カバー取り外し。28日:冷却塔スペース・3F屋上の一部ブロワ清掃、冷却塔スペース目隠しルーバー点検、エアコン室外機4台の内部清掃。29日:車庫FFストープの点検、外部・フィルターの清掃。30日:本部棟1F・4F・5Fエアコンの電源ON・運転テスト・室外機運転状態点検、本部棟1F廊下へ除湿機・サーキュレーター5台設置、配水池散水一次ポンプNO1・2のグランドパッキン調整。31日:配水池機械室とスノーガン機械室を点検。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張りネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングパーン清掃。(MCCスポーツ㈱)
(11)クーリングシステム保守点検	定期保守点検実施(㈱MCCスポーツ)。及び公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統給水、随時実施。
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	保守点検実施(高橋機械産業㈱)
(21)その他	排水溝点検・清掃、刈払機メンテナンス、ブレーキトラックパーテーション設置、ジャンプ台給水・散水テスト、遊歩道枝切・補修作業、施設内ブロー清掃、場内草刈

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 13回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 2日:スノーガン機械室散水槽減水警報発報(10:52)。水槽内定水位以上の水位のため配水池室散水一次ポンプ自動給水を切り、オーバーフロー管より排出。電極棒端子部で短絡時は減水が消灯するが離すと点灯を確認。3日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。本部棟1F・3F・4F・VIP・5Fの各トイレを点検。4日:2日の警報の件で電極棒の保持器を交換し、減水警報の消灯を確認。一度自動停止を確認する。自動給水・自動停止を確認できるまで給水SWは切にする。8日:車庫奥の煙突下の排水口配管を清掃・貫通排水。10日:配水池機械室とスノーガン機械室を点検。排水ポンプの絶縁抵抗を測定。排水ポンプを強制的に給水と排水を繰り返しポンプの試運転を実施。11日:スタートハウスの点検(エアコン3台とロスナイ2台の内部とフィルターを清掃、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。13日:本部棟2F選手控室ロスナイ7台を点検しフィルターを清掃。本部棟屋外排水口全箇所を点検(一部内部清掃)。14日:本部棟1Fの除湿機点検とサーキュレーター5台を清掃。16日:エスカレーター塔の吸気口へ防虫網を取り付け。18日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。本部棟2Fリフト担当室と事務所のロスナイを点検し、フィルターと外吸込み口を清掃。20日:エスカレーター塔のボイラー室と階段を清掃。本部棟1F・EV機械室のフィルターを清掃。配水池機械室とスノーガン機械室の点検。21日:本部棟3F～5Fの屋外排水口を点検。25日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。26日:本部棟2F屋外排水口2ヶ所を洗浄。28日:配水池機械室とスノーガン機械室の点検。本部棟1Fの除湿機点検とサーキュレーター5台を清掃。本部棟1F・4F・5Fエアコンの運転テストと室外機の運転状態を点検。29日:本部棟2F衛生設備点検。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)ケーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スローブカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	ブレーキングトラックフェンス補修、噴水冬囲い用木柵補修、遊歩道案内看板取付・枝切り・ブロー掛け、山頂ラウンジ階段タイル補修、競技場内排水溝洗浄

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太平洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジ・ミュージアム棟ガラス清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 13回、 資源ごみ 5回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパニーズエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。自動ドア点検実施(フルテック㈱)。 3日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。4日:冷却水を検査の為採集(クリタ東日本)。8日:本部棟3F～5Fの屋外排水口を点検。9日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。11日:配水池機械室とスノーガン機械室を点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定および強制給排水による試運転を実施。スノーガン機械室の吸気口を清掃。12日:本部棟1Fの除湿機点検とサーキュレーター5台を清掃。車庫排気ファンを点検。14日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。16日:本部棟2FのFFストーブ13台を点検、外部・フィルターを清掃。17日:本部棟2FのFFストーブ3台を点検、外部・フィルターを清掃。スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部簡易清掃とフィルター交換。本部棟1F医務室前マンホール排水管の溢水をカンツールにて貫通。18日:冷却塔1号機のベルト調整。本部棟2Fリフト担当室のロスナイとFFストーブを点検(フィルター交換・清掃他)。本部棟2Fパッカールームのロスナイを点検、フィルターと内部を清掃。20日:本部棟3F・4F男子トイレ換気扇を清掃。エスカレーター塔の浸透マス点検(湧水無し)、ボイラー室と階段を清掃。22日:配水池機械室とスノーガン機械室の点検。23日:冷却塔スペースの清掃と洗い流し。26日:本部棟1Fの除湿機点検とサーキュレーター5台を清掃。本部棟選手控室・4F・5Fの湯沸器の通水・電源投入・時刻入力。本部棟1F女子・4F・5Fのトイレ温水器の電源投入。27日:本部棟3F屋外排水口(東側中央)の清掃・貫通。28日:本部棟1F・EV機械室の吸気口フィルターを交換。本部棟5F・4F男子トイレ小便器(各1箇所)のピストンバルブ部を交換。29日:配水池機械室とスノーガン機械室の点検。30日:宮の森ジャンプ競技場医務室の蛍光灯安定器を交換。スタートハウスの点検(2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等、1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等)。受水槽室の排水ポンプの発停テストと絶縁抵抗・電流を測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。31日:本部棟1Fサーキュレーター4台を大会のため清掃後に一時収納。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)ケーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	刈払機メンテナンス、遊歩道看板補修・枝切り、障害樹木剪定、倒木処理

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 13回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱定期保守点検実施)。 3日: 本部棟1Fサーキュレーター4台を大会後設置。本部棟湯沸器5F・4F・選手控室の電源OFF(翌日タンク内排水)。4日: 本部棟1F女子、4F、5Fのトイレ温水器電源OFF。本部棟1Fと3FのFFストーブ点検、外部・フィルター清掃(12台)。6日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。スタートハウス用交換フィルター12枚を洗浄。7日: スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部清掃、フィルター交換。8日: 本部棟全屋外排水口点検。3F排水口2箇所を清掃。9日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。10日: 本部棟1Fの除湿機とサーキュレーター4台を清掃。本部棟4Fと5FのFFストーブ点検、外部・フィルター清掃(12台)。14日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。16日: 本部棟2FのFFストーブ点検、外部・フィルター清掃(18台)。選手ストープは前蓋も開け清掃。本部棟2Fロスナイ16台点検、フィルターおよび内部清掃。リフト担当室はフィルター交換。17日: エスカレーター塔のボイラー室と階段を清掃。19日: 本部棟全屋外排水口点検。3F排水口1箇所を清掃。冷却塔スペースの床を洗い流し。20日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。24日: 本部棟1Fの除湿機とサーキュレーター4台を清掃。27日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。28日: 本部棟3F～5Fの屋外排水口点検。3F排水口1箇所を清掃。配水池機械室とスノーガン機械室の点検。29日: 冷却塔スペースの床を洗い流し。31日: 本部棟エアコン室内機点検・清掃とテスト運転。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	枝切(エントランス他)、遊歩道ロープ取付・看板作成、刈払機メンテナンス、クーリングシステム試運転、AEDパッド点検。山頂ラウンジ階段排水溝清掃、クマ避け電気柵設置(フィールドワーク環境舎)

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太平洋美装) 特別清掃・・・本部棟・審判棟・展望ラウンジガラス清掃、 ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 13回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	年次保守点検実施((株)富士防災システム)
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。 1日:本部棟1F・3F～5Fのロスナイ20台を点検、内部とフィルターの清掃・交換。本部棟2F外灯ケース内11箇所を清掃。4日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジ、1F選手室、受水槽室排水ポンプの発停テスト・絶縁抵抗・電流測定)。エアコン室外機外部洗浄と周辺清掃。カンテ下中継タンク室の点検。 7日:本部棟1Fの除湿機とサーキュレーター4台を清掃。本部棟1F・EV機械室の吸気口フィルターを清掃。8日:エスカレーター塔ボイラー室・階段・タンク室の清掃、吸気口清掃。エスカレーター塔浸透マスの排水。配水池機械室とスノーガン機械室の点検、排水ポンプ絶縁抵抗測定・試運転。スノーガン機械室テープヒーター2回路の絶縁抵抗測定。9日:本部棟3Fエアコン室外機冷媒配管カバー台塗装、会議室外扉下サビキラー塗装。エスカレーター塔排気筒付近の塗装点検。10日:本部棟2Fリフト担当室ロスナイ・FFストーブ点検、フィルター交換・清掃他。本部棟2F FFストーブ排気筒トップ点検、網1箇所修繕。エスカレーター塔ロードヒーティング・パネルヒーター点検(ボイラー3台・循環ポンプ2台試運転、不凍液濃度40%測定、センサー清掃、液漏れ点検)。11日:スタートハウスの点検(エアコン3台・ロスナイ2台清掃、1F選手室、受水槽室排水ポンプ測定)。受水槽室電気ヒーター2回路・地下テープヒーター・電気暖房2台・選手室パネルヒーターの絶縁抵抗測定。カンテ下中継タンク室の点検、テープヒーター9回路・電気ヒーター2回路の絶縁抵抗測定。12日:本部棟2F電気ファンヒーター、1F・2Fテープヒーター5回路の絶縁抵抗測定。14日:本部棟2FのFFストーブ18台燃焼テスト。※パッカールーム燃焼せず(後日再テスト)。本部棟全屋外排水口を点検。17日:配水池機械室とスノーガン機械室の点検。18日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジ、1F選手室、受水槽室排水ポンプ測定)。カンテ下中継タンク室の点検。19日:本部棟1F・2Fのトイレ点検、暖房便座・電気ヒーター(給湯室含む)の通電テスト。20日:本部棟3F～5Fの屋外排水口を点検・清掃。本部棟1Fの除湿機とサーキュレーター4台を清掃。21日:本部棟全屋外排水口を点検、3F1箇所清掃貫通。23日:本部棟3F～5Fのトイレ暖房便座・電気ヒーター(給湯室含む)の通電テスト。24日:スタートハウスの点検(2F展望ラウンジ、1F選手室、受水槽室排水ポンプ測定)。カンテ下中継タンク室の点検。本部棟1F・4F・5Fエアコンの運転テスト・室外機点検。27日:本部棟1F・3F～5FのFFストーブ25台燃焼テスト。※パッカールーム点火せず(E-03)。28日:配水池機械室とスノーガン機械室の点検、テープヒーター2回路の電流テスト測定。29日:冷却塔スペース囲い板およびエアコン室外機天板を補修。30日:スタートハウスの汚水槽清掃(日本衛生)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)ケリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	各受水槽清掃実施(日本衛生(株))
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	施設内看板・マット設置、プレーキングトラック内フェンス・木柵補修、倒木撤去・伐採、遊歩道枝払い、エントランス階段補修、噴水清掃・冬囲い

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(札幌札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業株)及び夜間警備(株ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(株太平洋美装) 特別清掃・・・エスカレーター棟ガラス清掃(株太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 14回、 資源ごみ 5回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ株)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道株)。 1日: 本部棟2F屋外排水口を洗浄。2日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター8回路の通電設定温度を12℃に変更し電源投入。絶縁抵抗値の変化を観測(共同溝～カンテ下中継タンク室間の絶縁抵抗値:10日0.06MΩ)。4日: 本部棟全屋外排水口を点検。6日: 本部棟2Fリフト担当室のロスナイとFFストープ点検、フィルター交換・清掃他。本部棟3F設置エアコン室外機4台の内部清掃およびカバー・天板設置。本部棟1F・4F・5Fのエアコン4回路の電源OFF(シーズン終了)。7日: 本部棟2F風除室の電気ファンヒーター清掃とテスト運転、電源ON。9日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。スノーガン機械室テープヒーター2回路の絶縁抵抗測定。10日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター8回路の絶縁抵抗測定。機械室裏テープヒーターBOX点検。12日: エスカレーター塔ボイラー室・階段・タンク室の清掃。14日: エスカレーター塔内の横窓を閉鎖。16日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。各トイレの電気ヒーター、受水槽室パネルヒーター2台、地下テープヒーターを稼働。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター2回路の絶縁抵抗測定。給水配管の自動水抜弁を冬モードに切換。機械室パネルヒーター2台の絶縁抵抗測定およびスイッチON。本部棟選手控室NO4・6のFFストープ現地点検と内部清掃、燃焼リング・点火ヒーター・保安筒等を交換(相互通商)。バックールーム警報(E03)対応。定油面器安全装置の作動解除・復旧。燃焼リング・点火ヒーターを交換。18日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。本部棟1Fの除湿機とサーキュレーター5台を清掃。19日: 本部棟1F・2Fテープヒーター5回路の電源ON。20日: 本部棟1F設置の除湿機・サーキュレーター5台を収納保管。21日: エスカレーター塔パネルヒーターポンプの塗装。エスカレーター塔ボイラー室の吸気ベント防虫網を取り外し。23日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。24日: 本部棟1Fテレビ中継室漏水対応。2F屋外排水口配管および排水取付専用継手を増し締め。26日: 本部棟屋外排水口を点検。28日: エスカレーター塔内の上下天窓を閉鎖。スノーガン機械室テープヒーター2回路の電源ON。本部棟2F散水栓系統と1F車庫前散水栓の水抜き実施。29日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。本部棟選手控室・4F・5F給湯室の湯沸器を運転状態に設定。本部棟1F(女子)・4F・5F各トイレの電気温水器を運転開始。30日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施。(セイコータイムクリエーション(株))
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	随時、実施しております。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ビステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	台風対策・倒木撤去作業、刈払機メンテナンス、排水口洗浄、フロア清掃、スプリンクラー補修、木柵階段補修

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数30日間(㈱太平洋美装) 特別清掃・・・ミュージアム棟・展望台ラウンジ・ガラス清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス洗浄(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 12回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパニエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。自動ドア点検実施(フルテック㈱)。 1日: 本部棟3Fプレスルームのボリュウムコントローラーをミュージアム1Fショップと交換。3日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。スタートハウス散水栓水落とし実施。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。散水給水ポンプの電源OFF。スノーガン機械室のスプリンクラーポンプ、散水用揚水ポンプ、ヘッダー圧力指示の電源OFF。本部棟選手控室・4F・5F給湯室の湯沸器電源OFF。ジャンプ台下共同溝の自動水抜き弁不具合のため、手動で水抜き実施(補助:渡辺氏)。4日: スタートハウス受水槽・カンテ下中継タンク室の中継受水槽・高架水槽の清掃(日本衛生)。高架水槽は清掃後、空の状態を維持。5日: 危険物点検表に基づき本部棟他各タンク室の点検・清掃(継続)。6日: 危険物点検表に基づき本部棟他各タンク室の点検・清掃完了。本部棟3F冷却塔スペースハット小屋および会議室小屋の整理・清掃。冷却塔スペース目隠しルーバー外れ箇所の取り付け。7日: エスカレーター塔パネルヒーター電源ON。8日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。スノーガン機械室テープヒーター2回路の絶縁抵抗測定。本部棟3F～5Fの窓下ヒーター点検、絶縁抵抗・電流測定。エスカレーター塔ロードヒーティング電源ON。9日: 本部棟1F～5Fのトイレ・給湯室の電気ヒーター22台を運転状態に設定。スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。12日: 本部棟車庫の排気ファン点検、軸受へグリス注入。本部棟2F入口の電気ファンヒーター点検、内部とフィルター清掃。エスカレーター塔ボイラー室・階段・タンク室の清掃。13日: エスカレーター塔浸透マスの排水。14日: 本部棟3F～5Fの衛生設備点検。本部棟1F・2Fのテープヒーター5回路の電流測定。15日: 本部棟1F・2Fの衛生設備点検。16日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。19日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。20日: 競技用倉庫1・2・3の換気扇清掃。本部棟2Fリフト担当室のロスナイとFFストープ点検、フィルター清掃他。23日: 本部棟1F・EV機械室の吸気口フィルター点検。24日: スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部・フィルター清掃および交換。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。27日: 本部棟全屋外排水口の点検および一部内部清掃。29日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	随時、実施しております。
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業(アストロスポーツ㈱)
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	エスカレーター横枝切作業実施。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統・各散水栓関係の水落とし、随時実施。
(16)植栽管理	植樹、冬囲い養生随時実施。
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	年次保守点検の実施(北海道運搬機(株)他)ミニローダーも含む。
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	保守点検実施(高橋機械産業㈱)
(21)その他	アプローチ整備、エントランスバリアー設置、スノーボール設置、TCMチェーン取付、場内ベンチ養生、排水溝清掃、刈払機メンテナンス、場内ブローア掛け、場内融雪剤散布

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(札幌札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 14回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 1日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。6日: 本部棟1F・3F～5FのFFストーブ点検。外部・フィルター清掃(25台)。本部棟1F・3F～5Fのロスナイ点検。一部内部・フィルター清掃(21台)。7日: 本部棟5Fトイレ換気吸込み口内部清掃。スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。本部棟4F VIP女子トイレ温水器コンセントをアースターミナル付きに交換。8日: 本部棟4Fトイレ換気吸込み口内部清掃。10日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。スノーガン機械室テープヒーター2回路の絶縁抵抗測定。本部棟2F情報処理室2のFFストーブ、排気筒からの匂いが強い為オーバーホール(相互通商)。13日: 本部棟2FのFFストーブ点検。外部・フィルター清掃(15台)。スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。14日: 本部棟2F入口の電気ファンヒーター点検。内部とフィルター清掃。15日: エスカレーター塔のボイラー室清掃。17日: 本部棟2Fのロスナイ点検。一部内部・フィルター清掃(14台)。18日: 本部棟4F VIP女子トイレ温水器交換(アールアンドエム)。19日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。明日外気温上昇の予報につき、本部棟5Fと3F屋外排水口3か所の貫通確認実施。20日: スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部とフィルター清掃。配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。スノーガン室排水槽油取りシート使用。21日: 本部棟2Fリフト担当室と事務所のロスナイとFFストーブ点検。フィルター清掃他。25日: 本部棟選手控室・4F・5F湯沸器の水張り電源投入。スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。27日: エスカレーター塔のボイラー室簡易清掃。28日: 本部棟医務室ロスナイ排気モーター異音の為スイッチ停止。29日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。30日: スタートハウス1F選手控室の電気暖房とパネルヒーター稼働。カンテ下中継タンク室テープヒーター9回路電流測定と1回路の絶縁抵抗測定実施。31日: 本部棟選手控室側、給湯室電気ヒーター稼働。車庫のFFストーブ稼働。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施。(セイコータイムクリエーション(株))
(8)除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	年次保守点検実施(株)エナジーデザイン、雪不足対応人工降雪機運転
(18)ビステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	保守点検・納車(スノーシステムズ)
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	スノーボール設置、施設内滑止散布、ジャンプ台吹流し取付、山頂防風ネット交換、施設内オレンジネット補修、電気柵取外し

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱太洋美装) 特別清掃・・・ミュージアム棟床清掃・ワックス掛け(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 11回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター年次点検・定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。 3日: エスカレーター塔非常ベルのテスト操作。4日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。スタートハウス1F選手控室の電気暖房とパネルヒーター停止。本部棟選手控室側・給湯室電気ヒーター停止。車庫のFFストーブ停止。5日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。テープヒーター2回路の電流測定。本部棟3F～5Fの窓下ヒーター点検、テスト運転。6日: 本部棟2F入口の電気ファンヒーター不具合(温風出ず)対応、電源再投入により復旧。経過観察。7日: 本部棟各階の照明点灯確認。本部棟2F情報処理室2のFFストーブ、オーバーホール完了につき設置(相互通商)。9日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。10日: 高温予報に伴い、本部棟5Fと3F屋外排水口3箇所の貫通確認。14日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。16日: ナイター大会のため、本部棟1F～5Fの電気湯沸器5台の運転スケジュールを延長。17日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。19日: 本部棟1F・2Fの衛生設備点検。本部棟1F～5Fの電気湯沸器5台の運転時間を通常設定に復旧。20日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。22日: エスカレーター塔ボイラー室床および階段床の清掃。本部棟2F入口の電気ファンヒーター点検、内部とフィルター清掃。23日: ナイター大会のため、本部棟1F～5Fの電気湯沸器5台の運転スケジュールを延長。26日: 本部棟3F～5Fの衛生設備点検。本部棟車庫の排気ファン点検。配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。28日: スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部・フィルター清掃および交換。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。本部棟1F～5Fの電気湯沸器5台の運転時間を通常設定に復旧。29日: 本部棟2Fリフト控室と事務所のロスナイとFFストーブ点検、フィルター清掃他。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	施設内照明取替、落下防止ネット取付

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(㈱札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニッコー保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数28日間(㈱太平洋美装) 特別清掃・・・本部棟・貴賓室カーペット洗浄(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 10回、 資源ごみ 4回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルリノベーションズ㈱)。エレベーター定期保守点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱)。 2日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。4日: カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。配水池機械室とスノーガン機械室の点検。排水ポンプの絶縁抵抗測定。排水ポンプを強制的に給排水させ、繰り返しポンプ試運転を実施。テープヒーター2回路の電流測定。6日: 本部棟4F VIP男子トイレ石けん入れ交換(TOTO)。11日: 本部棟2F選手室他のFFストーブ18台を点検。外部・フィルター清掃。12日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。13日: 本部棟1F・2Fの衛生設備点検。15日: 本部棟5F・3F(3箇所)屋外排水口貫通確認。16日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。本部棟2F入口の電気ファンヒーター点検、内部とフィルター清掃。18日: スタートハウスのエアコン3台とロスナイ2台の内部・フィルター清掃および交換。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。21日: 本部棟1F～3FのFFストーブ13台を点検。外部・フィルター清掃およびゴム送油管点検。22日: エスカレーター塔のボイラー室清掃。23日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジの各トイレ・エアコン・照明等を点検。1F選手室の電灯盤・排水ポンプ等を点検。テープヒーター等4回路の電流測定。受水槽室の排水ポンプ発停テストと絶縁抵抗・電流測定。本部棟3F～5Fの衛生設備点検。25日: カンテ下中継タンク室の点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等の状態点検)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路の電流測定。テープヒーター1回路の絶縁抵抗測定。26日: 配水池機械室とスノーガン機械室の点検。テープヒーター2回路の電流測定。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	随時、実施しております。(有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	看板作成、ミノーダー排土板修理

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

1.大型映像車運行業務を除く業務

大倉山ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	常駐警備(札幌振興公社)及び機械警備(東洋実業㈱)及び夜間警備(㈱ニコッ保障)
(3)清掃	一般清掃・・・平日常駐2名、清掃回数31日間(㈱大洋美装) 特別清掃・・・展望ラウンジガラス清掃、ミュージアム棟床清掃・ワックス掛け(㈱大洋美装)
(4)塵芥収集	一般ごみ 12回、 資源ごみ 5回、 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	年次保守点検実施(㈱富士防災システム)
(6)設備保守点検	諸設備保守点検等については、設備要員2名常駐、随時実施。電気月次点検実施((一財)電気保安協会)。エスカレーター定期保守点検実施(三菱ビルソリューションズ㈱)。エレベーター点検実施(ジャパンエレベーターサービス北海道㈱遠隔監視により実施)。自動ドア保守点検実施(フルテック㈱)。 5日: スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テスト・絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。11日: スタートハウス点検。エアコン3台・ロスナイ2台内部・フィルター清掃。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テスト・絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。テープヒーター1回路絶縁抵抗測定。配水池機械室・スノーガン機械室点検。排水ポンプ絶縁抵抗測定。排水ポンプ強制給排水による試運転。テープヒーター2回路電流測定。13日: 各湯沸器運転スケジュール、ナイタージャンプ公式・大会ため変更。本部棟各トイレ手すり部品点検。14日: 本部棟1F・2F衛生設備点検。15日: 本部棟2Fリフト担当室・事務所ロスナイ・FFストープ点検、フィルター清掃他。本部棟2F出入口電気ロードヒーティング電源OFF。16日: 本部棟2F入口電気ファンヒーター点検、内部・フィルター清掃。17日: 各湯沸器運転スケジュール元に戻す。18日: 本部棟2F選手室ロスナイ点検、フィルター清掃。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テスト・絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。19日: 配水池機械室・スノーガン機械室点検。テープヒーター2回路電流測定。22日: エスカレーター塔ボイラー室床・階段床清掃。23日: 本部棟3F～5F衛生設備点検。25日: スタートハウス汚水槽清掃(日本衛生)。スタートハウス点検。2F展望ラウンジ各トイレ・エアコン・照明等点検。1F選手室電灯盤・排水ポンプ等点検。テープヒーター等4回路電流測定。受水槽室排水ポンプ発停テスト・絶縁抵抗・電流測定。カンテ下中継タンク室点検(水槽・ポンプ・電灯・動力盤等)。テープヒーター9回路・パネルヒーター2回路電流測定。27日: 本部棟2F～5F屋外排水口点検。29日: 配水池機械室・スノーガン機械室点検。テープヒーター2回路電流測定。本部棟選手控室・4F・5F湯沸器停止処理(翌日水抜き)。エスカレーター塔出入口下ドアクローザー修繕。30日: 本部棟1F～5Fロスナイ27台点検、一部内部・フィルター清掃。31日: エスカレーター塔パネルヒーター・ロードヒーティング、シーズン終了処理。
(7)電光掲示盤保守点検	定期保守点検実施(セイコータイムクリエーション㈱)
(8)除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9)ジャンプ台基本造成	随時、実施しております。(工藤基礎工業(株))
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しております。
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	施設内フロア掛け、冬囲い・養生回収。スノーボール回収、新型コロナ休業対応。

2.大型映像車の保守管理

・状況により随時洗車、車内清掃、日常保守点検

3.大型映像車運行業務

・月次業務報告書により報告済

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名適時配置 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名適時巡回、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気年次・月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 停電点検(電気保安協会)立会。受水槽水溜。貯水槽水溜。スノーポール回収。ブロワー掛け。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	重錘室排水、転落防止ネット補修、各所給油
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	バリカー撤去、場内ブロワー掛け、貯水・受水槽水溜、マンホール水抜。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(株)ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会遠隔監視実施) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 バーン洗浄準備(アストロスポーツ株)。ジャンプ台洗浄作業(アストロスポーツ株)立会。 リフト12月検査。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングバーン清掃(株)MCCスポーツ)
(11) クーリングシステム保守点検	公社で月1回試運転及び点検実施しております
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	リフト適合確認検査(日本ケーブル株)、搬器移動、リフト握索器組立て。
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係給水とチャイナ・スプリンクラー・ジャンプ台横散水栓動作確認
(16) 植栽管理	場内枝切り
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	散水ポンプ動作確認。貯水槽水溜。貯水槽水溜。バーン洗浄。第1ポンプ室第1受水槽の給水作業。第2ポンプ室・カンテ下ポンプ室・貯水槽機械室ポンプエア抜き。山麓湧水水抜き。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株)ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 アプローチ・ブレーキングトラック水出し確認。受水槽清掃。クーリングシステム試運転。 ブレーキングトラック内スプリンクラー調整作業・動作確認作業。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	搬器移動、リフト握索器組立て。線路内枝切
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	草刈、枝切り、木の伐採実施
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ブロワー清掃、貯水槽水溜、スプリンクラー交換

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(株)ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施 定期清掃ガラス清掃・床洗浄・床ワックス掛・審判棟清掃(株)太洋美装)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会遠隔監視実施) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 場内フローア掛け。日電光掲示盤保守点検(セイコータイムクリエーション(株))実施。枝切作業。障害樹木剪定作業((有)エフ・シーホームライフ)実施。
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムクリエーション(株))
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	搬器移動、リフト線路内枝切
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	スプリンクラー調整・交換、チャイナノズルホース交換、アプローチカバー補修、貯水槽水溜、観客席枝切作業。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	午前9時から午後5時 管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3)清掃	管理者1名随時巡回。運営本部棟内及び外部清掃随時実施
(4)塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 クーリングシステム試運転。札幌シティWi-Fi点検(NTT)立会。 定期清掃(株太洋美装)実施。公衆トイレ手摺設置工事。PCB確認(札幌市)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	随時、実施しております
(14)リフト保守点検	リフト線路横枝切。
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	雨戸補修、ラメンマット取付、枝切、排水口清掃。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	年次保守点検の実施(株富士防災システム)
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 ハイオトレ保守点検(株バイオプロ) 場内各所・給水・散水設備点検。施設総点検(リフト・ポンプ関係・放送設備・照明設備・散水設備・ジャンプ台・運営本部棟・ジャンプタワー・ワックスルーム・スタートハウス・クーリングシステム)。PCB確認(札幌市)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	随時実施しています
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ブレーキグッドトラックロープ張り。本部棟パントリー清掃ブレーキグッドトラック木柵補修。除雪機バッテリー取付。除雪機バッテリー充電。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐 夜間巡回警備(株ニッコー保障)10月31日で終了
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時実施しています
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	随時実施しています
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ブロー機掛。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 第1ポンプ室受水槽水落とし。貯水槽水落とし。水飲み場・ログハウス水落とし。カンテ・貯水槽・第1ポンプ室・第2ポンプ室水落とし。公衆トイレヒーター確認。公衆トイレサーモスタット用投光器点検。ネット張り作業実施(アストロスポーツ(株))。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業(アストロスポーツ(株))
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統・各散水栓関係の水落とし、随時実施。
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	年次保守点検実施(スノーシステムズ(株))
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	アイストラック造成対応、スノーポール設置。正面ゲート周辺フロア清掃。側溝清掃。正門用バリカー設置、スノーポール設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 電光掲示盤保守点検(セイコータイムクリエーション)対応。 施設内照明確認・交換(株丸三大信電気)。 リフト点検(日本ケーブル)立会。NTT作業立会。NTT回線工事対応。
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムシステム(株))
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	ハイオトレ清掃。プレーキングトラック用フェンス設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・ 一般ゴミ 0回 ・ 資源ゴミ 0回 ・ 産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	観客席・ワックス横階段氷割、飛距離板補修。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 AEDバッテリー点検 バイオトイレ保守点検(株バイオプロ) ガス抜き栓点検立会。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

宮の森ジャンプ競技場	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	午前9時～午後5時、管理者1名常駐
(3) 清掃	管理者1名随時巡廻、運営本部棟内及び外部清掃随時実施 (午前9時～午後5時迄)
(4) 塵芥収集	・一般ゴミ 0回 ・資源ゴミ 0回 ・産業廃棄物 0回
(5) 消防設備保守点検	年次保守点検の実施(㈱富士防災システム)
(6) 設備保守点検	電気月次点検(遠隔監視実施、電気保安協会) AEDバッテリー点検 毎週水曜日飲雑用水残留塩素測定 バイオトイレ保守点検(㈱バイオプロ) 消防設備点検(富士防災システム) 消防設備点検(富士防災システム)立会。電光掲示盤点検(セイコータイムクリエーション)立会。バイオトイレ点検(バイオプロ)立会。リフト定期点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	定期保守点検(セイコータイムクリエーション㈱)
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・㈱札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業㈱)
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	公社で月1回試運転及び点検を実施しています
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	リフト制御部品交換(日本ケーブル㈱)
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	雨戸修理。スノーボール回収。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気年次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検 電気停電点検(電気保安協会)立会。スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株))立会。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張りネット設置・撤去	雪張りネット撤去とアプローチ、チャイナ、ランディングバーン清掃(㈱MCCスポーツ)
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係給水とチャイナ、スプリンクラー、ジャンプ台横散水栓動作確認
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株))
(21) その他	通常時随時巡回、保護マット補強、保護フェンス簡易修繕、照明確認作業実施。水出し作業実施。フロアー掛け。貯水槽水溜。フェンス防護マット固定作業実施。スノーポール回収。砂箱回収。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、ブレーキングトラック横板取付、ブロワー清掃、イタドリ刈り、支障枝剪定

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、防護壁塗装

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	定期清掃ワックス掛定期清掃本部棟床洗浄及び床ワックス掛(株)太洋美装)
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検 運営本部棟床洗浄・ワックス塗布(太洋美装(株)実施。大会準備(フェンスオレンジネット張り)。給水バルブ等更新現地調査(第一エンジニアリング)。入口クレーニング簡易補修。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	草刈り実施
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、木製防護壁簡易補修、ブレーキングトラックブロー掛け。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検 支障枝剪定。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

荒井山ジャンプ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検 施設内各所・給水設備・散水設備点検。 スロープカー・スプリンクラー・シャッシ・本部棟・アプローチ点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	随時、実施しております
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回。防護壁簡易修繕、支障枝剪定、看板補修、ブロー掛

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検。給水バルブ等更新現地調査(北光管理サービス株)。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	試運転
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	随時、実施しております
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、施設内フローア掛け、スノーボール設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検 スロープカー定期検査実施(高橋機械産業(株)立会。ポンプ室・アプローチ水落とし。受水槽水落とし。スノーモービル点検引渡。給水バルブ等更新工事(北光管理サービス(株))。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	雪張りネット設置作業(アストロスポーツ(株))
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	ジャンプ台関係散水系統の水落とし、随時実施
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	年次保守点検実施(高橋機械産業(株))
(21) その他	通常時随時巡回、スノーポール設置、スモール横階段簡易補修、砂箱設置、車庫整理

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、滑り止め砂設置。

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時実施(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

荒井山ジャンツェ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	電気月次点検(電気保安協会) AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	随時、実施しております(工藤基礎工業(株))
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

荒井山ジャンプ	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済。
(2) 警備	
(3) 清掃	
(4) 塵芥収集	
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	AEDバッテリー点検
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	随時、実施しております。((有)岩崎建設・(株)札幌振興公社)
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	通常時随時巡回、スノーポール回収、砂箱回収

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(4月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。3日：自家発電機運転テスト。 4日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。1・2F廊下排気ファン・2F EV機械室排気ファン点検。シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。噴水池放射ノズル10本シールテープ巻き。5日：受水槽室緊急遮断弁作動テスト。管球棚卸実施。アプローチ階段ロードヒーティング、シーズン終了処理。6日：噴水関連機器(ポンプ4台・水中照明13台)絶縁抵抗測定。7日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。空調機機械室ベピコン内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。8日：映写室エアコン・ロスナイ点検。内部・フィルター清掃。10日：1F展示室各トイレ・排気ファン点検。ファン軸受けヘグリス注入。噴水池ろ過循環ポンプ取り付け(親星コスモ)。11日：熱源機械室吸気口フィルター交換。電気・発電機室吸気口フィルター点検。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。13日：1F展示室空調機点検。OA室清掃・フィルター交換。軸受けヘグリス注入。ミュージアム棟屋外排水口全箇所点検(一部内部清掃)。14日：1F展示室空調機、軸受けグリス拭取り。噴水用電極棒洗浄。15日：電気・発電機室床清掃。16日：公衆各トイレ・2F客用各トイレ点検。17日：噴水用給水電極棒ヤスリかけ、取り付け。18日：2F展示室空調機点検。OA室清掃・フィルター清掃・軸受けヘグリス注入。シアター空調機点検。OA室清掃・フィルター全交換。多目的ホール排煙窓動作確認。受水槽室残留塩素計記録紙交換。19日：2F展示室空調機、軸受けグリス拭取り。噴水用薬液補充(94L)。空調機機械室ベピコン、オイル白濁改善目的で30分運転。20日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。21日：予備室・設備室FCU点検。内部・フィルター清掃。23日：噴水ポンプ3台作動テスト。フロートレスレベルSW取り外し実施(電流値定格内)。24日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。25日：噴水池清掃・噴水ノズル取り付け。池水張り。自動停止確認。各タイマー運転時間設定。水中ライトテスト。噴水ポンプ(キャンドル・クローバシック・放射)高さ調整。濾過循環ポンプ、グラントバックシン吐量調整(親星コスモ)。噴水池ろ過装置へアーキャッチャー清掃。夏季営業、空調機等運転スケジュールを中央監視装置へ入力。27日：管理系統空調機点検。OA室清掃・フィルター交換。受水槽室薬液交換(濃度6%、36L)。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。夏季営業、空調機等運転スケジュール入力・確認。28日：空調機機械室ベピコン、オイル白濁改善目的で30分運転。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。29日：エントランス空調機点検。OA室清掃・フィルター交換。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。噴水池自動給水栓不良。SW切り。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) クーリングシステム点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(5月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・ガラスサッシ清掃、床洗浄及びワックス掛(㈱大洋美装)
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：自家発電機運転テスト。公衆トイレ赤外線ヒーター電源3回路OFF(シーズン終了)。2日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内トイレ点検。冷却塔2台ファンベルト装着後運転テスト。冷却塔1・2号機清掃・水洗い。1号機槽内水張り、ゴム栓水漏れ点検。発電機室外ドイエリア落葉防止網設置。 3日：警報発報(1:44)：噴水池低水位(実際は定水位)。管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。4日：噴水池自動給水停止不良・低水位警報調査。電極棒端子部短絡で給水停止確認、短絡解除で給水再開。低水位表示、警報リセットで解除。6日：シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。空調機交換用フィルター27枚洗浄。警報発報(12:35)：噴水池低水位(実際は定水位)。7日：外気取入口内外清掃・洗い流し。噴水池低水位表示対策として電極棒端子部常時短絡、表示消灯(実低水位時警報不作動)。8日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。空調機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。熱源機械室排煙濃度計点検。9日：冷却塔1・2号機清掃・水洗い。受水槽室残留塩素計記録紙交換。噴水池SW手動給水補給(23分間約6㎡、水位約2.5cm上昇)。以後2日1回ペース補給。10日：シアター足元灯器具接点ハンダ付け。収蔵庫排気ファン2台・除湿機3台点検。11日：冷却塔1・2号機清掃・水洗い。噴水池ろ過機上蓋始動時少量漏水、ネン増し締め(変化なし)。熱源機械室冷却塔配管フランジ部一部漏水点検(増し締め)。熱源機械室吸気口フィルター交換。電気・発電機室吸気口フィルター点検。12日：冷却塔2台清掃・配管含め水張り。薬液各300CC投入。冷温水機暖房冷房切換作業(Panasonic)。冷却水ポンプNO1・NO2モーター結線直し(デルタ運転不良対策：親星コスモ)。13日：1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検。14日：冷却塔2台清掃・配管含め水入れ替え。薬液各500CC投入。排気塔内部清掃・洗浄。噴水用薬液補充(濃度6% 35L)。15日：警報発報(7:40)：冷温水機1号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。冷却水ポンプ漏電遮断器トリップ。館内空気環境測定実施。冷却塔用薬液補充(濃度1% 116L)。16日：警報発報(7:30)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。1号機は本日起動成功。17日：冷却塔2台槽内水入れ替え。熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。18日：1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。警報発報(7:40)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。空調機械室ベビコン、オイル白濁改善目的で30分運転。19日：冷温水機2台漏電遮断器トリップ調査。各ポンプ絶縁抵抗測定・モーター結線確認。NO2モーター結線増し締め。20日：一斉停電準備。機器停止操作。冷温水機発停テスト実施(トリップなし)。21日：一斉停電作業(5:07～7:01 北海道電気保安協会)。UPS・中央監視装置電源OFF。館内・本部棟・スタートハウス誘導灯・非常灯点検(不点灯等1箇所)。時計塔時刻合わせ。噴水池ポンプ時刻合わせ。冷温水機発停テスト実施(トリップなし)。22日：冷温水発生機・配管赤水処理。ヘッダー・発生機から常時排水・給水、配管内水入れ替え(約6時間15㎡使用)。湧水ポンプ点検、各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。冷却水ポンプ2台トリップ件、親星コスモ来館。スターデルタタイマー時間変更、様子見。23日：電気室・発電機室給気・排気ファン点検。熱源室高架水槽減水警報電源ON。24日：シアター空調機点検。OA室等・フィルター清掃。25日：2F展示室空調機点検。OA室等・フィルター清掃。電気室・発電機室床清掃。絶縁ゴムマット・受水槽室前階段モップ拭き。噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。26日：管理系統・シアター各空調機加湿室等、錆止め塗装。27日：害虫防除作業(北海道防疫サービス)。28日：冷却塔2台清掃・配管含め水入れ替え。薬液各500CC投入。29日：警報発報(7:40)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。スターデルタタイマー時間再変更、様子見(親星コスモ)。30日：エントランス・管理系統各空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。受水槽室残留塩素計記録紙交換。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 105L)。熱源機械室PCH-5系統配管タフレックス交換(エイジア)。空調機械室ベビコン、オイル白濁改善目的で30分運転。31日：警報発報(7:40)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。公衆男子トイレ大便器中央フラッシュバルブ漏水増し締め。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(6月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：噴水池簡易清掃。噴水池ヘアーキャッチャー清掃。2日：多目的ホールFCU10台点検。フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。3日：1・2F廊下排気ファン・2F EV機械室排気ファン点検。事務所女子更衣室SW交換。4日：多目的ホールロスナイ6台内部・エレメント清掃・フィルター清掃。5日：1F展示室各トイレ・排気ファン点検。ファン軸受けヘグリス注入。自家発電機運転テスト。6日：シアター昇降照明作動点検(18個中10個不動)。冷却水ポンプNO2漏電遮断器トリップ件、親星コスモ来館(原因不明)。7日：映写室エアコン・ロスナイ点検。内部・フィルター清掃。8日：冷却塔2台清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。冷却塔用薬液補充(1% 84L)。噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。9日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。10日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。空調機交換用フィルター24枚洗浄。11日：熱源機械室吸気口フィルター交換。発電機室吸気口フィルター清掃。12日：自動制御保守点検1日目(J・コントロールズ)。展示室男子トイレ手洗い2箇所、自動水栓をシングル混合水栓に交換(アールアンドエム)。13日：1F展示室空調機点検。OA室等・フィルター清掃。ミュージアム棟屋外排水口全箇所点検(一部内部清掃)。自動制御保守点検2日目(J・コントロールズ)。14日：シアター空調機点検。OA室等・フィルター清掃。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。15日：2F展示室空調機点検。OA室等・フィルター清掃。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。噴水池電極棒保持器交換。減水警報消灯。自動停止確認。ロードヒーティング用ポンプ2時間半運転。16日：自動制御保守点検3日目(J・コントロールズ)。17日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。自動制御保守点検4日目(J・コントロールズ)。18日：冷却塔2台清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。19日：噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。冷却塔用薬液補充(1% 80L)。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。シアター空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。噴水池ヘアーキャッチャー清掃。20日：警報発報(2回)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。21日：エントランス・管理系統OA室等清掃・フィルター交換。予備室・設備室FCU内部・フィルター・空調吸込口清掃。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。22日：1FEV機械室給気フィルター交換。冷却塔用薬液補充(1% 52L)。23日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。噴水池ランプ点灯テスト。空調機室予作動式スプリンクラー(1F系統)空気抜き(フジ防災)。24日：害虫防除作業(北海道防疫サービス)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。25日：電気室・発電機室床清掃。26日：噴水池清掃・給水実施。噴水池ヘアーキャッチャー清掃。27日：冷却塔2台清掃・配管含め水入れ替え。薬液各500CC投入。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。冷却塔用薬液補充(1% 100L)。28日：来月リフト夜間営業対応、中央監視装置運転スケジュール変更。29日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。30日：エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラテクノ株)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(7月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：収蔵庫排気ファン2台点検。収蔵庫除湿機3台点検。内部・フィルター清掃。2日：冷却塔用薬液補充(濃度1% 108L)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。3日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。リフト夜間営業対応、中央監視装置運転スケジュール変更・確認。4日：管球棚卸実施。噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。排煙濃度計点検。投光機フィルター清掃。5日：1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。シアター昇降照明作動点検(18個中10個不動)。6日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。ロスナイエレメント清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 114L)。多目的ホール周辺照明器具清掃・吸込口1箇所清掃。電気室・発電機室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。噴水池ろ過循環ポンプグランドパッキン調整。警報発報(18:17)：「低圧動力盤」本部棟夜間照明トリップ。屋上照明制御盤点検。主幹復旧。7日：本部棟屋上照明制御盤絶縁抵抗測定($\infty \Omega$)。照明球切れ随伴警報と推測。自家発電機運転テスト。湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。警報発報(13:03)：冷温水機1号機異常(J-03 冷水流量低)。リセット後再運転。高外気温湿度影響推測。8日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。9日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。冷却塔用薬液補充(1% 79L)。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。交換用フィルター25枚洗浄。ロードヒーティング用ポンプ約7時間運転。10日：多目的ホールFCU10台点検。フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。受水槽室残留塩素計記録紙交換。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)2回。11日：2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。12日：冷却塔用薬液補充(1% 80L)。15日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。16日：冷却塔用薬液補充(1% 97L)。館内空気環境測定実施。クロスカントリー体験コーナー床下湧水ポンプ、ブレーカー投入・排水実施。警報発報：冷温水機2号機異常(J-07 冷却水流量低)。パナソニック来館調査、機器異常なし。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。17日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。18日：1F展示室空調機点検。OA室等・フィルター清掃。冷却塔用薬液補充(1% 72L)。1Fエントランスホール外照明器具内部清掃。熱源機械室・発電機室吸込みロフィルター交換。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。19日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)2回。20日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液各300CC投入。冷却塔用薬液補充(1% 76L)。警報発報(11:30)：冷温水機1号機異常(J-03 冷水流量低)。パナソニック報告、リセット後再運転。21日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。22日：2F展示室空調機点検。OA室清掃・フィルター交換。23日：2F展示室空調機点検。RA室等清掃・フィルター清掃。噴水用薬液補充(濃度12% 36L)。シアター空調機点検。OA室等・フィルター清掃。軸受けヘグリス注入。冷却塔用薬液補充(1% 111L)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。24日：高所作業サポート(エスカレーター塔下外灯等球交換)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。25日：電気室・発電機室床清掃。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。26日：エントランス・管理系統OA室等清掃・フィルター交換。軸受けヘグリス注入。1FEV機械室給気フィルター交換。27日：受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。冷却塔用薬液補充(1% 148L)。警報発報(8:15)：冷温水機1号機異常(J-03 冷水流量低)。パナソニック報告。クロスカントリー体験コーナー床下湧水ポンプ排水実施。28日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。吸収冷温水機2台煤煙測定実施(日本衛生)。測定ロパッキン交換。29日：害虫防除作業(北海道防疫サービス)。30日：冷却塔2台清掃・配管含め水入れ替え。薬液各500CC投入。31日：受水槽室残留塩素計記録紙交換。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(18) ピステンブリー(圧雪車)・	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ブリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(8月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：映写室エアコン・ロスナイ点検。内部・フィルター清掃。警報発報(2回)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。2日：シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。冷却塔用薬液補充(濃度1% 125L)。3日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。クロスカントリー体験コーナー床下湧水ポンプ、ブレーカー投入・排水実施。4日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部・フィルター清掃。展示室選手ロッカー照明器具ソケット交換。多目的ホール身障者トイレ水石輸入取付。Panasonic来館、冷却水採取・検査、冷温水機2号機点検実施。冷却塔用薬液補充(濃度1% 94L)。5日：1F展示室各トイレ・排気ファン点検。ホール内各トイレ点検。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。6日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。1F・2F廊下排気ファン・2FEV機械室排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。7日：多目的ホールFCU10台点検。フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。冷却塔用薬液補充(濃度1% 110L)。2FEV機械室給気ファン点検。軸受けヘグリス注入。8日：ミュージアム棟全屋外排水口点検。空調機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。自家発電機運転テスト。9日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。冷却塔用薬液補充(濃度1% 73L)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。クロスカントリー体験コーナー床下湧水ポンプ排水実施。11日：2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。交換用フィルター27枚洗浄。12日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。ロードヒーティング用ポンプ約6時間運転。噴水池用薬液補充(濃度12% 18L)。13日：冷却塔用薬液補充(濃度1% 161L)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。15日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。16日：冷却塔用薬液補充(濃度1% 122L)。17日：予備室・設備室FCU内部・フィルター・空調吸込口清掃。18日：空調機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。受水槽室雑用水槽薬液直接投入(濃度6% 2000CC)。噴水池用薬液補充(濃度12% 17L)。中央監視装置フリーズ対応、システム再起動実施。19日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。冷却塔用薬液補充(濃度1% 127L)。噴水池照明点灯確認。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。ミュージアム棟全屋外排水口点検。20日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。噴水池用薬液補充(濃度12% 54L)。21日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。中央監視装置通信異常表示対応、再起動。噴水池清掃・ヘアーキャッチャー清掃・給水実施。多目的ホール周辺屋外排水口・屋上排水口詰まり対応、排水ポンプにて清掃。受水槽室残留塩素計記録紙交換。冷却塔用薬液補充(濃度1% 79L)。22日：噴水池給水、自動停止確認。ヘアーキャッチャーエア抜き後、噴水ポンプテスト運転。噴水池循環ポンプグラウンドバックン調整。湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。23日：1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。軸受けヘグリス注入。給気モーター付近異音対応、ベルト張り調整(変化なし)。熱源機械室・発電機室吸込み口フィルター交換。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。排気ファンVベルト交換。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。24日：電気室・発電機室床清掃。25日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。2F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。軸受けヘグリス注入。シアター空調機点検。OA室等・フィルター清掃。事務所トイレ・2F客用トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。冷却塔用薬液補充(濃度1% 127L)。26日：1F・2F展示室空調機軸受グリス拭取り。管理系統空調機OA室等清掃・フィルター交換。1FEV機械室給気フィルター清掃。2FバックヤードDS室床清掃。2FEV機械室排気ファンVベルト交換。27日：エントランス空調機OA室等清掃・フィルター交換。28日：多目的ホール周辺屋外排水口詰まり対応、排水ポンプにて清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 118L)。29日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液各500CC投入。空調機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。30日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液各500CC投入。31日：空調機等交換用フィルター57枚洗浄。警報発報(3回)：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(9月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部・フィルター清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 99L)。受水槽室雑用水槽薬液直接投入(濃度6% 2000CC)。噴水池用薬液補充(濃度12% 35L)。2日：自家発電機運転テスト。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。3日：収蔵庫排気ファン2台点検。収蔵庫除湿機3台点検。内部・フィルター清掃。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。噴水池ろ過循環ポンプメカニカルシール点検(親星コスモ)。4日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内トイレ点検。ホール周辺外吸込み口・照明器具清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 95L)。5日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。噴水池ろ過循環ポンプメカニカルシール増し締め。6日：1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。シアター昇降照明作動点検(18個中10個不動)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。7日：警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。噴水池用薬液補充(濃度12% 18L)。8日：事務所空調機吸込み口2箇所・トイレ換気扇2箇所ルーバー取り外し内部清掃。多目的ホール各トイレ4箇所換気扇ルーバー取り外し内部清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 152L)。9日：飲料水・雑用水採取(日本衛生)。空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。10日：冷却塔2台清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。受水槽室残留塩素計記録紙・カートリッジペン交換。1F展示室空調機給気ファン異音増大対応、運転時間短縮設定。2F展示室空調機運転時間延長。11日：1F・2F展示室内RA口清掃。1F展示室トイレ横RA口枠取り外し内部清掃。冷却塔用薬液補充(濃度1% 110L)。熱源機械室・発電機室吸込み口ろフィルター交換。12日：冷温水機2号機起動異常件、札幌市調査来館。13日：電気室・発電機室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。ロードヒーティング用ポンプ約3時間運転。噴水池用薬液補充(濃度12% 36L)。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。14日：強風随伴冷却塔2台簡易清掃。ミュージアム棟全屋外排水口点検。冷却塔用薬液補充(濃度1% 113L)。15日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。16日：館内空気環境測定実施。17日：イベント対応、噴水池9:00～15:00停止。冷却塔用薬液補充(濃度1% 110L)。19日：空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。20日：冷却塔1号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。噴水池用薬液補充(濃度12% 18L)。警報発報(16:11)：「低圧動力盤」夜間照明不点灯球切れ。21日：冷却塔2号機清掃・水入れ替え。薬液300CC投入。ミュージアム棟全屋外排水口点検。屋上2箇所清掃貫通。23日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。受水槽室ジョッキーパーン内部ホースより漏水。受水槽室雑用水槽薬液直接投入(濃度6% 2000CC)。24日：電気室・発電機室床清掃。検査用雑用水採取(日本衛生)。25日：1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。建築設備調査(給排水設備：日本衛生)。26日：管理系統空調機OA室等清掃・フィルター交換。公衆トイレ赤外線ヒーター3回路、絶縁抵抗・電流測定。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。27日：2F展示室・シアター空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。公衆女子トイレ安定器交換。受水槽室ジョッキーパーン内部ホース交換(フジ防災)。28日：エントランス空調機OA室等清掃・フィルター交換。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。29日：冷却塔2台清掃・配管含め水入れ替え。薬液各500CC投入。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。噴水池照明不点灯箇所確認。リフト夜間営業終了対応、中央監視装置運転スケジュール復旧。警報発報：冷温水機2号機起動時異常(J-06 冷却水ポンプ異常)。30日：外気取入口内外清掃。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)、シアター映像音響装置保守点検(パナソニックコネクト㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(10月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：噴水シーズン終了作業。噴水池清掃・噴水ノズル取外し・保管。配管・照明器具カバー取付。噴水制御盤電源OFF。ろ過装置配管・給水配管水抜き・ヘアーキャッチャー清掃等。中央監視盤運転スケジュール、リフト夜間営業終了に伴い変更・確認。管球棚卸実施。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫10冊)。冷却塔用薬液補充(濃度1% 101L)。3日：熱源機械室HCHR-1二次側冷温水還温度センサー交換(J・コントロールズ)。1F展示室各トイレ・排気ファン点検。ファン軸受けヘグリス注入。4日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部・フィルター清掃。受水槽室緊急遮断弁作動テスト。ミュージアム棟全屋外排水口点検・内部清掃。公衆トイレ小便器ピストンバルブ部1箇所交換。5日：シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。空調機等交換用フィルター60枚洗浄。6日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内トイレ点検。7日：自家発電機運転テスト。湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。熱源機械室ヘッダー台・ポンプ4台・受水槽室排水口4箇所塗装。9日：シアター足元灯修理。映写室エアコン・ロスナイ点検。内部・フィルター清掃。10日：冷却塔配管含め冷却水排水。冷温水機冷房暖房切換作業(Panasonic)。冷温水機2台冷却水配管Yストレーナー4個清掃(Panasonic)。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。11日：冷却塔2台清掃・冷却塔スペース洗浄。冷却塔2台ファンベルト緩め(固着防止)・ケース内清掃。冷却塔2台ストレーナー一部防虫網取付。冷却塔給水配管水抜き。排煙濃度計点検。投光器フィルター清掃。12日：冷却塔給水バルブ4個取外し養生。13日：冷却塔2台カバー掛け。14日：噴水池給水用水電極棒取外し。15日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。16日：冷却塔2台屋外バルブ・温度計等カバー掛け。冷却塔2台養生・ロープ掛け。熱源機械室吸込み口フィルター交換。発電機室吸込み口フィルター点検。18日：1F展示室空調機点検。OA室他3室清掃・フィルター清掃。2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。予備室・設備室FCU内部・フィルター・空調吸込口清掃。19日：多目的ホール排煙窓閉鎖。20日：1F展示室空調機点検。RA室・EA室清掃・フィルター清掃。受水槽室雑用水槽薬液直接投入(濃度6% 2000CC)。21日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。22日：1F・2F廊下排気ファン・2FEV機械室排気ファン点検。噴水池排水バルブ交換(エイジア)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫9冊)。23日：2F展示室・シアター空調機点検。OA室等・フィルター清掃。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。24日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。25日：エントランス・管理系統OA室等清掃・フィルター清掃。受水槽室薬液タンク薬液交換(濃度6% 36.5L)。電気・発電機室床清掃。26日：ミュージアム棟屋外排水口点検。熱源機械室真空ヒーター整備点検(東テク)。27日：2F客用トイレ・事務所トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。自動制御装置保守点検1日目(J・コントロールズ)。熱源機械室不凍液タンク・周辺清掃。不凍液濃度測定(45% △30℃)。28日：エントランス・ロビー・ライブラリーFCU点検。空調吸込み口清掃・FCUフィルター清掃。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。29日：中央監視盤、各ポンプ・空調機等冬季運転スケジュールへ変更。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(11月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・ガラスサッシ清掃、床洗浄及びワックス掛(㈱太平洋美装)
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。2日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。シアター昇降照明作動点検(18個中12個不動)。4日：自家発電機運転テスト。受水槽室飲料用水槽・雑用水槽清掃(日本衛生)。熱源室高架水槽減水警報電源OFF。中央監視盤各ポンプ・空調機等冬季運転スケジュール変更・確認。5日：収蔵庫除湿機3台・排気ファン2台点検。外気取り入れ口内外・網清掃実施。6日：外気取り入れ口内外・網清掃完了。7日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。アプローチ階段ロードヒーティング関連電源ON・ポンプテスト運転。8日：アプローチ階段ロードヒーティング真空ヒーター抽気実施、温度上昇不良。冷温水機2号機冷却水系伝熱管ブラシ洗浄(シオンテクノス)。9日：1F・EV機械室給気・排気ファン、公衆トイレ排気ファン点検。10日：全防火シャッター作動テスト。真空ヒーター温度上昇不良件、東テク来館。抽気管逆止弁詰まり清掃。建築設備定期点検(消防機材)。11日：防火設備点検(ジャパン防災)。13日：受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫8冊)。15日：電気・発電機室給気・排気ファン4台点検。16日：熱源機械室・受水槽床清掃。17日：多目的ホールロスナイ6台点検。中央照明カバー清掃。館内空気環境測定実施。受水槽室雑用水槽薬液直接投入(濃度6% 2000CC)。自動制御装置保守点検2日目(J・コントロールズ)。18日：自動制御装置保守点検3日目(J・コントロールズ)。19日：1F展示室空調機点検。OA室他3室・フィルター清掃。自動制御装置保守点検4日目(J・コントロールズ)。公衆トイレ小便器止水栓ユニット・ピストンバルブ交換。20日：1F展示室空調機点検。RA室・EA室清掃・フィルター清掃。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。21日：2F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター交換。熱源機械室吸込み口フィルター交換。発電機室吸込み口フィルター点検。中央監視装置1F・2F展示室空調機土日運転スケジュール変更。22日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。24日：シアター空調機点検。OA室清掃・フィルター清掃。軸受けヘグリス注入。25日：害虫防除作業(北海道防疫サービス)。26日：エントランス・管理系統空調機点検。OA室等・フィルター清掃。軸受けヘグリス注入。電気・発電機室床清掃。27日：受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。ミュージアム棟全屋外排水口点検。一部内部清掃。28日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。29日：公衆各トイレ赤外線ヒーター電源ON。30日：外気取入口内清掃。真空ヒーター圧力計交換。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和5年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(12月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 2日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリ等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・エレメント・フィルター清掃。ペビコンオイル交換。受水槽室床・階段清掃。受水槽タンク上部・各盤・スプリングポンプ上部拭き清掃。真空ヒーター視窓清掃。3日：エントランス・ショップ・2Fロビー・ライブラリーFCU点検。警報発報(8:14)：PCH-4リレートリップ。リセット復旧。自家発電機運転テスト。4日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。5日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫7冊)。7日：2FEV機械室給気ファン点検。客用男子・女子トイレ排気吸込み口内部清掃。警報発報(8:19)：PCH-4リレートリップ。リセット復旧。8日：映写室エアコン・ロスナイ点検。9日：震度4地震発生に伴いスタートハウス・カンテ下中継タンク室・アネックス簡易点検実施。11日：1・2F廊下排気ファン・2FEV機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。発電機室ドライエリア取付防葉網取外し。12日：1F展示室各トイレ・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。16日：2F展示室空調機三方弁より漏水。空調機停止。17日：2F展示室空調機三方弁漏水箇所点検(J・コントロールズ)。熱源機械室大清掃。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。吸気口フィルター交換。18日：2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。19日：空調機機械室ペビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。警報発報(8:13)：PCH-4リレートリップ。リセット復旧。20日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。展示室4箇所・収蔵庫2箇所・熱源室・車庫設置ポンプ・槽点検。21日：1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。軸受けヘグリス注入。電気室・発電機室床清掃。絶縁ゴムマットモップ拭き・発電機上部拭き清掃。発電機室吸気口フィルター点検。22日：シアター空調機・2F展示室空調機OA・SA室点検。室・フィルター清掃。2F展示室空調機軸受けヘグリス注入。受水槽室飲用加圧給水ポンプ更新(新星コスモ)。23日：熱源機械室PCH-3・PCH-4モーター交換・ポンプオーバーホール(新星コスモ)。空調機モーター更新等に伴い中央監視装置熱源群指令等5:00より運転。1F展示室空調機軸受けグリス拭取り。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。24日：2F展示室空調機EA・RA室点検。室・フィルター清掃。軸受けヘグリス注入。予備室・設備室FCU点検・フィルター清掃。空調吹出し口・吸込み口清掃。設備室大掃除。25日：エントランス・管理系統空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。2F展示室空調機三方弁グランド部補修用部品交換(J・コントロールズ)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫6冊)。26日：2F客用トイレ・事務所トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。年末年始休館に伴い中央監視盤運転スケジュール変更。27日：2F展示室空調機軸受けグリス拭取り。エントランス空調機還気側Vベルト劣化につき中古品と交換。30日：空調機機械室ペビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。31日：多目的ホール各トイレ電気ヒーター投入。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(16)植栽管理	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スロープカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和7年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(1月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太平洋美装)
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1月3日: エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。空調・FCU吸込み口清掃・点検。エントランス空調機吸込ローバー1箇所取外し内部清掃。ミュージアム・本部棟身障者トイレ緊急呼び出しベル操作・通話テスト。1月4日: 多目的ホール各トイレ電気ヒーターOFF。中央監視盤運転スケジュール復旧。1月5日: 管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター点検。内部・フィルター清掃。シアター昇降照明作動点検(18個中11個不動)。管理系統・エントランス空調機整備。熱源機械室PCH-3・4電気部品交換(札幌市)。1月6日: シアター空調機整備。熱源機械室PCH-3・4配管一部交換(札幌市)。1月7日: 管球棚卸実施。自家発電機運転テスト。排煙濃度計点検。投光器フィルター清掃。熱源機械室PCH-3・4・PCD-2ブレーカー等交換(札幌市)。1月8日: 多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。ホール内各トイレ点検。1F・EV機械室給気・排気ファン・公衆トイレ排気ファン点検。1月10日: 湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。1月12日: 熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。1月13日: 熱源機械室ポンプ・周辺・受水槽室加圧給水ポンプ周辺清掃。1月14日: 館内空気環境測定実施。展示室昇降照明角度調整。1月15日: 1F展示室各トイレ点検。展示室昇降照明電線受け皿収納。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫5冊)。1月16日: ナイター大会対応、中央監視装置運転スケジュール変更(16・17日)。1月18日: 公衆各トイレ・2F客用各トイレ点検。1月20日: 1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。1月21日: 空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。1月23日: 湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。ナイター大会対応、中央監視装置運転スケジュール変更(23・24日)。1月24日: 2F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。熱源機械室吸込み口フィルター交換。発電機室吸込み口フィルター点検。1月27日: 害虫防除作業(北海道防疫サービス)。1月28日: シアター空調機点検。OA室清掃・フィルター清掃。EAダンパー半開停止につきコントロールズ報告。冷温水機2台・真空ヒーター煤煙測定実施(日本衛生)。1月29日: エントランス空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。1月30日: 空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。1月31日: 管理系統空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、㈱札幌振興公社が行っております。

令和5年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(2月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1) 使用実績	月次業務報告書により報告済
(2) 警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3) 清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(4) 塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5) 消防設備保守点検	
(6) 設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：シアター空調機上部・外部清掃。熱源機械室給気・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。2日：映写室エアコン・ロスナイ点検。内部・フィルター清掃。3日：自家発電機運転テスト。4日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアークリン等清掃(男女更衣室)。事務所内各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部・フィルター清掃。5日：シアター昇降照明作動点検(18個中10個不動)。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫4冊)。6日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。管理系統・エントランス空調機ブーリー交換(札幌市)。1F展示室・2F展示室空調機加湿装置エレメント交換(札幌市)。8日：多目的ホールFCU10台点検。内部・フィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。管理系統・エントランス空調機上部・外部清掃。真空ヒーター覗き窓清掃。空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。9日：1F・EV室ファン・公衆トイレ排気ファン点検。公衆トイレ排気ファン軸受けヘグリス注入。1・2F廊下排気ファン・2FEV機械室排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。10日：1F展示室各トイレ・排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。検査用飲料水採取(日本衛生)。12日：熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。14日：排煙濃度計点検。投光器フィルター清掃。15日：1F展示室空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。16日：受水槽室呼水槽給水配管より漏水。バルブ閉鎖。シアター空調機点検。OA室清掃・フィルター清掃。17日：電気室・発電機室給気・排気ファン点検。空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。18日：2F展示室空調機点検。OA室清掃・フィルター清掃。19日：2F客用各トイレ・公衆各トイレ点検。1F展示室空調機還気モーター交換(札幌市)。20日：湧水ポンプ点検。各電灯盤にて絶縁抵抗・電流測定。22日：エントランス空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。23日：管理系統空調機点検。OA室等清掃・フィルター清掃。予備室・設備室FCU点検。内部・フィルター清掃。24日：害虫防除作業(北海道防疫サービス)。シアター・1F展示室・2F展示室CO2濃度計交換(札幌市)。EAダンパー半開停止不具合対応、開度調整実施(J・コントロールズ)。25日：ミュージアム棟防火シャッター点検。危害防止装置作動確認・電池交換。女子更衣室洗面台排水口詰まり解消。1F展示室空調機給気ファンモーター交換(札幌市)。2F展示室空調機給気ファンモーター・ブーリー交換(札幌市)。26日：電気・発電機室床清掃。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫3冊)。27日：ミュージアム棟各トイレ手すり部品メンディングテープ貼付作業。警報発報(8:00)：熱源機械室排気ファン故障。サーマルリレーリセット復旧。真空ヒーター熱交換器配管フレキパッキン漏水対応、増し締めにて停止。28日：1F展示室空調機外部・周辺床清掃。受水槽室残留塩素計点検。内部・回転電極・ビーズ等清掃。空調機機械室ベピコン、内部乾燥・オイル白濁改善目的で30分運転。2F客用トイレ・事務所トイレ排気ファン点検。軸受けヘグリス注入。
(7) 電光掲示盤保守点検	
(8) 除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9) ジャンプ台基本造成	
(10) 雪張ネット設置・撤去	
(11) インラン整備機保守点検	
(12) 貯水槽清掃	
(13) 草刈り	
(14) リフト保守点検	
(15) 給水設備保守点検	
(16) 植栽管理	
(17) 人工降雪機保守点検	
(18) ビステンブリー(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19) ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20) スロープカー(荒井山)保守点検	
(21) その他	

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。

令和4年度札幌市ジャンプ競技場等管理運営業務実施状況(3月分)

札幌オリンピックミュージアム	
(1)使用実績	月次業務報告書により報告済
(2)警備	大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(3)清掃	一般清掃・・・大倉山ジャンプ競技場に準ずる 特別清掃・・・床洗浄及びワックス掛(㈱太洋美装)
(4)塵芥収集	塵芥収集、大倉山ジャンプ競技場に準ずる
(5)消防設備保守点検	
(6)設備保守点検	ミュージアム棟、エレベーター、電気点検等は、大倉山ジャンプ競技場設備点検に準ずる。 1日：展示室選手ロッカー蛍光灯ソケット1組交換。2日：収蔵庫除湿機3台・排気ファン点検。3日：自家発電機運転テスト。受水槽室雑用水槽薬液(濃度6%、250CC)直注入。4日：管理系統FCU吸込口・空調吸込口・エアーグリン等(男女更衣室)清掃。事務所各トイレ点検。警備室FCU・ロスナイ・電気ファンヒーター内部・フィルター清掃。2F展示室空調機還気側モーター交換・軸受け交換(札幌市)。5日：シアター昇降照明作動点検(18個中10個不動)。6日：湧水ポンプ点検。各電灯盤絶縁抵抗・電流測定。特定建築物立入調査(札幌市保健所)。7日：エントランス・ショップ・ロビー・ライブラリーFCU点検。空調・FCU吸込み口清掃・点検。8日：1F展示室トイレ点検。9日：公衆トイレ排気ファン点検。公衆各トイレ点検。10日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善ため30分運転。11日：事務所男子トイレ大便器押棒部交換。多目的ホールFCU10台点検、内部・フィルター清掃。多目的ホール各トイレ点検。12日：中央監視盤運転スケジュール、ジャンプ公式・大会ため変更。熱源機械室・受水槽室床・階段清掃。13日：ミュージアム棟各トイレ手すり部品メンディングテープ貼り。中央監視盤運転スケジュール、ジャンプ公式・大会ため変更・確認。15日：2F展示室空調機外部・周辺床清掃。1F・2F展示室内RA口清掃。電気室・発電機室給気・排気ファン・吸気口フィルター点検。熱源機械室吸気口フィルター交換。16日：中央監視盤運転スケジュール元に戻す。17日：設備室デマンド計現在時刻合わせ(保安協会)。受水槽室設置呼水槽給水管より漏水(2月16日発生分)ため配管交換実施(フジ防災)。中央監視盤運転スケジュール元に戻し確認。18日：館内空気環境測定、午前・午後に実施。19日：管理系統空調機還気側モーター交換・給気側モーター側ブーリー交換(東テク)。2F客用各トイレ点検。受水槽室残留塩素計記録紙交換(在庫2冊)。20日：湧水ポンプ点検。各電灯盤絶縁抵抗・電流測定。21日：警報発報(4:25)：アンリライアブル9件。瞬停可能性あり。空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善ため30分運転。23日：2F展示室空調機給気側ベルト張り調整(東テク)。24日：1F展示室空調機点検。OA室他清掃、フィルター交換。軸受けグリス簡易注入。害虫防除作業(北海道防疫サービス)。25日：シアター空調機点検。OA室他清掃・フィルター清掃。軸受けグリス注入。26日：エントランス・管理系統空調機点検。OA室他清掃・フィルター清掃。各空調機軸受グリス注入。電気・発電機室床清掃。27日：電気室絶縁マット一部モップ掛け。受水槽室残留塩素計ブレーカー2回復旧、作動正常化。1F展示室空調機三方弁交換(途中まで、札幌市)。28日：2F展示室空調機点検。OA室他・フィルター清掃。受水槽室残留塩素計点検、内部・回転電極・ビーズ等清掃。30日：1F展示室空調機三方弁交換完了(札幌市)。令和8年度帳票綴り作成。31日：空調機機械室ベビコン、内部乾燥・オイル白濁改善ため30分運転。アプローチ階段ロードヒーティング、シーズン終了処理。真空ヒーター覗き窓洗浄。昨日交換した1F展示室空調機三方弁付近より少量漏水確認、断熱材外し1日様子見(東テク)。
(7)電光掲示盤保守点検	
(8)除排雪	大倉山ジャンプ競技場に準ずる。
(9)ジャンプ台基本造成	
(10)雪張ネット設置・撤去	
(11)インラン整備機保守点検	
(12)貯水槽清掃	
(13)草刈り	
(14)リフト保守点検	
(15)給水設備保守点検	
(18)ピステンブリー(圧雪車)・	
(17)人工降雪機保守点検	
(18)プリノートピステン(圧雪車)・ 宮の森の圧雪車も含む保守点検	
(19)ホイールローダー(除雪車)保守点検	
(20)スローブカー(荒井山)保守点検	
(21)その他	展示演出定期保守点検(ノムラメディアス㈱)

※特記事項 業者名のない作業に関しては、(株)札幌振興公社が行っております。