

【質問・回答】

案件名 交通局仮庁舎警備業務

質問日時 2026/2/16 16:24

No. 1

No.	質問内容	回答
1	<p>警備機器設置図どおり設置しなければならないのでしょうか。</p> <p>また、モバイルルータユニットも現在使用されているようですが、当社は無線方式ではなく通常の電話回線で実施したいのですが、問題ありませんか？</p>	<p>設置図は概ねの位置を示したものです。詳細な設置位置は契約後、双方で確認の上、決定いたします。</p> <p>電話回線による通信を主要な手段とすることを妨げるものではありませんが、仕様書にあるとおり「断線時に対応できる機能を付加すること」の対応として、モバイル通信による冗長化を想定しております。</p>