

## 【質問・回答】

案件名 駅舎清掃業務（南清掃区）

質問日時 2024/7/10 12:41

No.	質問内容	回答
1	各駅の照明器具、吹出・吸込口の数量を教えてくださいませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>○すすきの駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：746 個</li><li>・吹出、吸込口：228 個</li></ul></li><li>○中島公園駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：451 個</li><li>・吹出、吸込口：178 個</li></ul></li><li>○幌平橋駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：519 個</li><li>・吹出、吸込口：163 個</li></ul></li><li>○中の島駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：465 個</li><li>・吹出、吸込口：173 個</li></ul></li><li>○平岸駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：558 個</li><li>・吹出、吸込口：181 個</li></ul></li><li>○南平岸駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：595 個</li><li>・吹出、吸込口：0 個</li></ul></li><li>○澄川駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：506 個</li><li>・吹出、吸込口：0 個</li></ul></li><li>○自衛隊前駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：688 個</li><li>・吹出、吸込口：0 個</li></ul></li><li>○真駒内駅<ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具：878 個</li><li>・吹出、吸込口：111 個</li></ul></li></ul>