

【質問・回答】

案件名 電車事業所仮設工作室等賃貸借

No. 1

| No. | 質問内容 | 回答 |
|-----|---|--|
| 1 | 仮設工作室の施工にあたって、基礎・土間工事、プレハブ建方工事は既存軌道上まで工事範囲とさせていただかねばならないと考えますが、日中作業としてよろしいでしょうか。また、作業時間の制約は無いものと考えてよろしいでしょうか。 | 日中作業として問題ありませんが、電車の通行に係る範囲については 10:30~18:30 としてください。 |
| 2 | 地業工事、基礎工事にあたって地中埋設物は無いとしてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 3 | <設計書 P17>マルチクレーン（エコノミータイプ）はワインチ無でよろしいですか。 | お見込みのとおりです。 |
| 4 | <設計書 P47>間仕切は梁下端までと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |