

## 【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.18

No.	質問内容	回答
1	<p>以下質問いたします。</p> <p>S-16 A-45</p> <p>④工場・事務所棟 の西階段P H R F Lにおいて構造図では床ブレースありでコンクリート不要と思われませんが意匠図矩計ではコンクリートの記載があります。 いずれでしょうかご指示ください。設計図書 のコンクリート数量に変更ありましたらご 提示ねがいます。</p>	<p>構造図が正となります。数量変更はありません。</p>