

【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.9

No.	質問内容	回答
1	<p>設計図書 130 項、594 項、595 項 設計図書において ①車庫 1-コンクリート-コンクリートポンプ 圧送の数量が別紙 00-0010 では基本料金が「50m³/回を超える場合」「50m³/回以下」についても計上されておりますが別紙 00-0013 は未計上です。別紙 00-0013 に下記の内容を追記してよろしいでしょうか。</p>	<p>車庫 1 と同時施工と考えており、車庫 1 に計上しているため別紙 00-0013 での計上は不要です。</p>
2	<p>設計図書 設計図書において ②工場・変電設備、③工場、④工場・事務所の鉄骨にデッキプレートに記載がありますがスタッドボルトの数量が不明です。スタッド径・長さ・本数をご提示ねがいます。</p>	<p>図面 S-9 にて、接合は焼抜き栓溶接としております。そのため、スタッドボルトは不要です。</p>