

【質問・回答】

案件名 出入庫線高架下で使用する電力

No. 1

No.	質問内容	回答
1	仕様書に「供給電圧」「計量電圧」とも 200V と記載されておりますが、お間違えないですか？	「供給電圧」「計量電圧」ともに 200V で間違いありません。