

## 【質問・回答】

案件名 地下鉄自衛隊前駐車場・澄川第1駐車場・澄川第2駐車場で使用  
する電力

No. 1

No.	質問内容	回答
1	仕様書に「供給電圧」「計量電圧」とも200Vと記載されておりますが、お間違えないですか？	「供給電圧」「計量電圧」ともに200Vで間違いありません。