

電気調達仕様書（低圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、発寒南待合室電燈で使用する電力の調達について適用する。

(2) 需要場所 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式
- イ 供給電圧（標準電圧）
- ウ 計量電圧（標準電圧）
- エ 標準周波数
- オ 受電方式
- カ 自家発電設備
- キ 蓄熱設備等



別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約容量、契約電力又は契約電流（以下、「契約電力等」という。）及び予定使用電力量

- ア 契約電力等 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
- イ 予定使用電力量 23,883 k W h

(3) 調達期間

令和3年10月の検針日から令和4年10月の検針日前日まで

(4) 需給地点 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(5) 電気工作物の財産分界点

「(4)受給地点」同じ。ただし、計量器、その付属装置、区分装置（および電流制限器）は除く。

(6) 保安上の責任分界点

「(4)受給地点」同じ。ただし、計量器、その付属装置、区分装置（および電流制限器）は除く。

(7) その他

ア 電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内のみなし小売電気事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

仕様書別記一覧

予定使用電力量