

【質問・回答】

案件名 A重油

NO	質問内容	回答
1	給油タンクの基数とそのタンクの最大容量は何リットルか	【指令所】 1 基、5,000 リットル 【真駒内駅】 1 基、18,000 リットル 【ひばりが丘駅】 1 基、6,500 リットル 【南車両基地】 1 基、20,000 リットル 【東車両基地】 AタンクBタンクで2基、各タンク 40,000 リットル 【電車事業所】 1 基、5,500 リットル
2	タンクは地上設置タンクか、地下設置タンクか	【指令所】 地下設置タンク 【真駒内駅】 地上設置タンク 【ひばりが丘駅】 地下設置タンク 【南車両基地】 地下設置タンク 【東車両基地】 地下設置タンク 【電車事業所】 地下設置タンク
3	厳寒期における1ヶ月の最大納入数量は何リットルか	【指令所】 約 8,000 リットル 【真駒内駅】 約 12,000 リットル 【ひばりが丘駅】 約 12,000 リットル 【南車両基地】 約 24,000 リットル 【東車両基地】 約 96,000 リットル 【電車事業所】 約 3,000 リットル

NO	質問内容	回答
4	希望配送日は何日前に連絡をもらえるか	一週間前～3日前まで
5	配送希望日変更に応じられるか	基本的には応じられる
6	給油受入時間は何時から何時までか	【指令所】 午前8時頃から午後5時頃まで 【真駒内駅】 午前5時35分から午前6時00分まで 【ひばりが丘駅】 午前5時30分から7時30分まで 【南車両基地】 平日の午前9時30分から午後3時まで 【東車両基地】 平日の午前9時00分から午前11時30分まで 【電車事業所】 午前8時45分から午後5時まで

NO	質問内容	回答
7	駐車場の寸法や高さ、重量制限はあるのか	<p>【指令所】寸法はやや狭い、高さ、重量制限は無し</p> <p>【真駒内駅】制限はありません。</p> <p>【ひばりが丘駅】屋外のため、高さ及び重量制限はありません。</p> <p>【南車両基地】高さ制限及び重量制限はありません。ただし、入口から停車位置の道幅（5m）の制限があります。</p> <p>【東車両基地】制限はありません。</p> <p>【電車事業所】小型のローリーであれば重量制限はなし</p>
8	ローリーからタンクまでのホースの距離は何メートル必要か	<p>【指令所】10メートルあれば十分</p> <p>【真駒内駅】概ね3メートル</p> <p>【ひばりが丘駅】概ね3メートル</p> <p>【南車両基地】概ね3メートル</p> <p>【東車両基地】概ね5メートル</p> <p>【電車事業所】3メートル～4メートル</p>
9	1 配送、3.5KL～4KLの小型ローリーまたは、10KL以上の大型ローリーの配送受入は可能か	<p>【指令所】小型ローリーは可能、大型ローリーは不可能</p> <p>【真駒内駅】可能です。</p> <p>【ひばりが丘駅】大型は受入不可</p> <p>【南車両基地】14KLまでのローリーは今までも使用されていますので問題ありません。</p> <p>【東車両基地】10KL以上の大型ローリーの配送受入可能</p> <p>【電車事業所】小型ローリーは可能、大型ローリーは不可能</p>

NO	質問内容	回答
10	1 配送の発注量がローリーの最大積載数量を上回る場合、別日配送は可能か	<p>【指令所】可能</p> <p>【真駒内駅】可能です。</p> <p>【ひばりが丘駅】基本 4,000 リットルで注文します。(連休前に調整のため 4,000 以下で頼む場合があります。)</p> <p>【南車両基地】可能ですが、1～2 日程度として下さい。</p> <p>【東車両基地】可能</p> <p>【電車事業所】最大積載量を上回る注文はしない※ 毎回 3,000 リットルを入れている</p>
11	逆止弁設置など給油時留意事項はないか	<p>【指令所】特になし</p> <p>【真駒内駅】逆止弁あり</p> <p>【ひばりが丘駅】逆止弁あり</p> <p>【南車両基地】特になし</p> <p>【東車両基地】特になし</p> <p>【電車事業所】特になし</p>
12	その他留意事項はないか	<p>【指令所】特になし</p> <p>【真駒内駅】バスターミナルの車路にローリーを駐車し給油するため、バスの運行前に給油をお願いしたい。</p> <p>【ひばりが丘駅】特になし</p> <p>【南車両基地】特になし</p> <p>【東車両基地】特になし</p> <p>【電車事業所】特になし</p>