

## 【質問・回答】

案件名 環状通東バスターミナルで使用する電力

No. 1

No.	質問内容	回答
1	自家発補給電力契約が必要な場合は契約電力を教えてください。	自家発補給電力契約は不要です。
2	弊社は蓄熱調整契約や電化厨房契約等の付帯契約（割引）はありませんがよろしいでしょうか。	特に問題はありません。
3	内訳書の基本料金小計、電力量料金小計は銭単位まで記載し、その合算（月額計）で円未満切捨てとしてよろしいでしょうか。なお、基本料金小計や電力料金小計において端数処理の指定がございましたら教えてください。	契約単価積算内訳書に記載のとおり、基本料金小計と電力量料金小計については、「円、銭単位まで記載可」としており、基本料金と電力量料金を合算した月の合計金額について、円未満の端数切捨てにて算定いただいております。 銭未満（円単位で小数点3位以下）の端数処理方法の指定はありませんが、契約単価積算内訳書提出の際、金額の違算が生じないように、ご注意願います。
4	電子入札の場合において、内訳書への押印は不要でよろしいでしょうか。	電子入札システムにて入札書をご提出いただく際には、添付する内訳書については押印不要です。
5	供給期間及びその前後において電力の契約に関わるような電気工事の予定はございますか。	該当するような電気工事の予定はございません。