



## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

### 記

1 件 名 羊ヶ丘配水池ほか緊急遮断弁整備修繕

2 事業者名 株式会社 栗本鐵工所 北海道支店

3 特定理由

本修繕は、(株)栗本鐵工所が製造した弁設備の整備である。

弁設備の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運転を確保するためには、適確な整備を行い性能評価することが必要であり、製品に精通した知識や技術が必要不可欠となる。

よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が不可能である。

標記業者は、上記の条件を満たす唯一の業者であることから、特定するものである。

4 根拠規定

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

## 入札（見積）結果調書

令和 7 年度

契約番号	第36-21-00082号		
件名	伏見高台ポンプ場ほかポンプ設備整備修繕		
入札(見積)年月日	令和 7年 5月 28日	午前10時 00分	
入札(見積)場所	水道局総務部総務課入札室		
落札(決定)金額	4,477,000 円	主管課	36 配水センター
	<small>入札(見積)価格に 10%に相当する額を加算した金額が法律上の落札(決定)金額である。</small>	最低制限価格	
工種(業種)	292 修繕		円
落札(決定)業者	60000014870 (株) 日星電機		

## 入札（見積）経過

(単位：円)

指名(見積)業者名	入札(見積)金額						価格交渉金額
	第1回	最低金額	第2回	最低金額	第3回	最低金額	
(株) 日星電機							決定
		4,070,000					
(備考)							



## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

## 記

- 1 件 名 伏見高台ポンプ場ほかポンプ設備整備修繕
- 2 業 者 名 株式会社 日星電機
- 3 特定理由  
本修繕は、(株)日立製作所が製造したポンプ設備の整備である。  
ポンプ設備の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運転を確保するためには、  
適確な整備を行い性能評価することが必要であり、製品に精通した知識や技術が必要  
不可欠となる。  
よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が不可能である。  
標記業者は、製造者である株式会社 日立製作所からポンプ設備技術の継承を受けて  
いる道内唯一のサービス代理店であることから、特定するものである。
- 4 根拠規定  
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当すると判断されるため。

**【特定調達契約の場合】**

~~—地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項  
第1号に該当すると判断されるため。~~

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

## 入札（見積）結果調書

令和7年度

契約番号	第36-21-00081号		
件名	西岡高台ポンプ場ほか自家発電設備整備修繕		
入札(見積)年月日	令和7年5月28日 10時 00分		
入札(見積)場所	水道局総務部総務課入札室		
落札(決定)金額	56,100,000円	主管課	配水センター
	入札(見積)価格に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の落札(決定)金額である。	最低制限価格	無
工種(業種)	修繕		
落札(決定)業者	東芝インフラテクノサービス(株)北海道支店		

## 入札（見積）結果調書

(単位:円)

指名(見積)業者名	入札(見積)金額						価格交渉金額
	第1回	最低金額	第2回	最低金額	第3回	最低金額	
東芝インフラテクノサービス(株)北海道支店		61,500,000		¥51,000,000			決定
<b>備考</b> ※第2回目の見積年月日: 令和7年5月28日午後2時00分							

## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

## 記

1 件名 西岡高台ポンプ場ほか自家発電設備整備修繕

2 業者名 東芝インフラテクノサービス株式会社 北海道支店

## 3 特定理由

本修繕は、株式会社東芝が製造した自家発電設備の整備である。

自家発電設備の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運転を確保するためには、適確な点検整備および性能評価を行うことが必要であり、製品に精通した知識や技術が必要不可欠となる。

よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が不可能である。

標記業者は、製造者である株式会社東芝から自家発電設備技術の継承を受けている道内唯一のサービス代理店であることから、特定するものである。

## 4 根拠規定

## 【特定調達契約の場合】

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

## 入札（見積）結果調書

令和7年度

契約番号	第36-21-60001号		
件名	真駒内南町ポンプ場自家発電設備整備修繕		
入札(見積)年月日	令和7年5月28日 午前10時00分		
入札(見積)場所	水道局総務部総務課入札室		
落札(決定)金額	66,000,000円	主管課	配水センター
	入札(見積)価格に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の落札(決定)金額である。	最低制限価格	無
工種(業種)	修繕		
落札(決定)業者	㈱明電エンジニアリング北海道支店		

## 入札（見積）結果調書

(単位:円)

指名(見積)業者名	入札(見積)金額						価格交渉金額
	第1回	最低金額	第2回	最低金額	第3回	最低金額	
㈱明電エンジニアリング 北海道支店		60,000,000					決定
備考							

## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

## 記

- 1 件名 真駒内南町ポンプ場自家発電設備整備修繕
- 2 業者名 株式会社 明電エンジニアリング 北海道支店
- 3 特定理由  
本修繕は(株)明電舎が製造した自家発電設備の整備である。  
自家発電設備の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運転を確保するためには、適確な点検整備及び性能評価を行うことが必要であり、製品に精通した知識や技術が必要不可欠となる。  
よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が不可能である。  
標記業者は、製造者である(株)明電舎から自家発電設備技術の継承を受けている道内唯一のサービス代理店であることから、特定するものである。
- 4 根拠規定  
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第\_\_号に該当すると判断されるため。

## 【特定調達契約の場合】

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第\_\_1\_\_号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。



## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

## 記

- 1 件名 白川浄水場2・7・11号沈澱池クラリファイヤ整備修繕
- 2 業者名 三機アクアテック株式会社北海道営業所
- 3 特定理由 本修繕の対象機器は、凝集処理で沈澱池に堆積する汚泥を排泥ピットに掻き寄せ、引抜処理するために設置されている汚泥掻き寄せ機（以下クラリファイヤ）である。  
この機器に不具合が生じ排泥処理が停止すると、沈澱池の汚泥堆積が管理値以上となり、沈降傾斜板の機能低下や沈澱水濁度の上昇など、浄水処理に大きな影響を与える。  
本修繕は、クラリファイヤの分解整備を行い、機器の構成部品の交換、動作状況の確認などの総合的な試験調整を行い、設備の機能回復を図るものである。  
対象機器は、製造元の純正部品でなければ既設と適合せず、また部品の組み立て調整など製造元のみが保有する機器独自の設計データがなければ機能の回復は確保できない。  
上記業者は、対象機器の製造元である三機工業株式会社と修繕に必要な機器の構造や設計データを共有し、対象機器のメンテナンスの代理店に指定されている唯一の業者である。  
以上より、上記業者以外では本修繕を履行することはできない。
- 4 根拠規定 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。