

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
1	4/17	4/22	1. 入札説明書で、技術者の実績工事は「施工時期は問わない」とありますが、「平成22年4月1日以降に工事が完了していること」は求められていないと考えてよろしいでしょうか。 2. 企業の施工実績で、上水道に工業用水道は実績に含まれるのでしょうか。	1. よろしいです。 入札説明書 6（8）オで求める技術者の施工経験については、施工時期の指定はありません。 2. 工業用水道は実績に含まれません。
2	4/22	4/24	1. 今工事における発注者の想定している工程をご掲示いただくことは可能でしょうか。	参考として別紙のとおり作成した工程を札幌市水道局公式ホームページに掲載いたします。なお、実際の工程を拘束するものではありません。 ホーム > 事業者のみなさまへ > 入札・契約関係事業者 > 政府調達（WTO）についての質問と回答 > 令和7年4月15日告示「平岸第1幹線整備工事（耐震化）美園・平岸工区 工 0003」についての質問と回答を公表します。 https://www.city.sapporo.jp/suido/25912073shitsumon.html
3	4/25	5/1	本公告案件の入札書作成にあたり、札幌市ホームページに掲載されている 令和7年（2025年）3月1日改定労務単価表および令和6年（2024年）3月1日改定労務単価表のうち どちらの労務単価を適用しているかご教示願います。	令和7年（2025年）3月1日改定労務単価表の労務単価を適用しています。
4	4/25	5/1	1. 第62号内訳書>単-425号高圧受電設備>連結式接地棒（φ10×1500mm）について 基礎価格は、建設物価：丸形アース棒 B5 単独式・連結式 径10×1500mm（日動電工）と積算資料：丸形アース棒 B5J 連結 φ10×1500mm（日動電工）の平均価格と考えてよろしいでしょうか。	1. よろしいです。

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
			2. 第 65 号内訳書>単-435 号低圧電動機設備>丸形アース棒(E-B3 10φ×1000mm)について 基礎価格は、建設物価：丸形アース棒 B3 単独式・連結式 径 10×1000mm(日動電工)と積算資料：丸形アース棒 B3J 連結 φ10×1000mm(日動電工)の平均価格と考えてよろしいでしょうか。 3. 第 26 号内訳書 刃口金物据付工>諸雑費(率+まるめ)について 諸雑費(率+まるめ)は、諸雑費(率)6%を上限として合計金額が有効桁 4 桁になるように端数処理し計上すると考えてよろしいでしょうか。	2. よろしいです。 3. よろしいです。
5	5/1	5/12	別紙をご参照ください。	別紙をご参照ください。 ※令和 7 年 5 月 26 日 No. 6-3 及び 4 の回答に補足情報を追記。
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	5/7	5/15	別紙をご参照ください。	別紙をご参照ください。
14	5/8			
15				
16				
17				
18	5/9			
19				
20				

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
21	5/13	5/26	別紙をご参照ください。	別紙をご参照ください。
22				
23	5/15			
24				
25				
26	5/16			
27				
28				
29	5/21			
30				
31				
32	5/22	5/29	別紙をご参照ください。	別紙をご参照ください。
33	5/26			
34				
35				
36	5/27			