

入札（見積）結果調書

令和 8 年度

契 約 番 号	第73－21－00240号		
件 名	白川第1浄水棟PAC揚液ポンプ整備修繕		
入札(見積)年月日	令和 8年 8月 26日		午前10時 00分
入札(見積)場所	水道局総務部総務課入札室		
落札(決定)金額	2,695,000 円	主 管 課	73 白川浄水場
	入札(見積)価格に 10 %に相当する額を加算した金額が 法律上の落札(決定)金額である。	最低制限価格	
工 種 (業 種)	292 修繕		円
落札(決定)業者	60000017360 宝生産業 (株)		

入 札 (見 積) 経 過 (単位：円)

指 名 (見 積) 業 者 名	入 札 (見 積) 金 額						価 格 交 渉 金 額
	第 1 回	最 低 金 額	第 2 回	最 低 金 額	第 3 回	最 低 金 額	
宝生産業 (株)		2,450,000					決定
(備 考)							


a 0 8 7 3 2 1 0 0 2 4 0 a

業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

記

1 件名 白川第1浄水棟PAC揚液ポンプ整備修繕

2 業者名 宝生産業 株式会社

3 特定理由

本修繕の対象機器は、白川第1浄水棟の凝集剤であるPACを貯蔵槽から小出槽に揚液し、計量注入するための耐薬性特殊構造ポンプである。この機器に不具合が生じた場合、凝集剤の注入が出来なくなり、浄水処理に大きく影響を与えるため、重要かつ不可欠な設備である。

本修繕は経年劣化により低下した設備の機能回復及び機器の延命を図るため、対象機器の分解整備と摩耗部品の交換を行うものである。対象機器であるノンシールポンプは特異な構造のため製造元の純正部品でなければ既設とは適合せず、また、ノンシールポンプ機構、動作システム、部品の組立調整など製造元のみが保有する機器独自の設計データと、ノンシールポンプの専門整備技術がなければ機能の回復は確保できない。上記業者は、対象機器の製造元である日機装株式会社と修繕に必要な機器の構造や設計データを共有し、対象機器の販売・メンテナンスの代理店に指定されており、他の業者では的確な履行ができない。

以上のことから、本修繕は上記業者以外が施行することは不可能である。

4 根拠規定

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

※本様式は「札幌市水道局物品・役務契約等事務様式基準の一部改正について（令和6年3月22日 総務課長）」に定められる。