

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
5	5月1日	5月12日	1.参考図47では到達立坑から本管を投入している様子から、二次覆工の設計では到達立坑を投入口としているという認識でよろしいでしょうか。	1.発進立坑及び到達立坑の両立坑より、本管投入を想定しています。
			2.圧入ケーソン函内掘削工の掘削残土処分費は、設計内訳書のどこに計上されているでしょうかご教示願います。	2.処分費は計上しておりません。なお、工事説明書29.発進基地についてに記載のとおり、水中掘削残土については、工事区域内において曝気したうえで搬出することを想定していますが、搬出先の受入条件に合致しないと判断される場合は、協議対象となります。
			3.工事説明書16.汚泥排出についての溶出及び含有試験の試験回数4回は、資料の採取場所採取方法及び採取費用も含めて協議対象と考えてよろしいでしょうか。	3.本件については、工事説明書の訂正告示を予定しております。
			4.ケーソン本体工の鉄筋継手は工法を指定するものでしょうか。	4.工法を指定するものではありません。
			5.到達立坑の既設推進管到達鏡部は地盤改良施工済みと考えてよろしいでしょうか。 また、追加の地盤改良が必要な場合は協議対象でしょうか。	5.到達立坑の既設推進管到達鏡部は地盤改良施工済みです。追加の地盤改良が必要となった場合は、着手後の協議対象となります。
			6.単-471号 バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊について、計上されている単価は建設機械等損料表の13欄の単価でよろしいでしょうか。	6.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の13欄の単価を計上しています。
			7.81号内訳書 「ケーブル埋設シート ポリエチレンクロス 300mm 2倍」は物価資料の「埋設標識シート 上下水道・ガス」の二誌平均による単価設定でしょうか。単価出典元をご教示願います。	7.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】埋設標識シート 300mm×50m 2倍 水抜き穴無し ポリエチレンクロス 全国② 【積算資料】埋設標識シート 300mm×50m 2倍 ポリエチレンクロス 全国② 電力・通信用
			8.7号内訳書 単-149号 「ケーブル埋設シート ポリエチレンクロス 300mmシングル」について、単価出典元をご教示願います。	8.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】埋設標識シート 300mm×50m シングル 水抜き穴無し ポリエチレンクロス 全国② 【積算資料】埋設標識シート 300mm×50m シングル ポリエチレンクロス 全国② 電力・通信用
			9.7号内訳書 単-151号 「EM-IE電線」の単価出典元をご教示願います。	9.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F(EM-IE)) 5.5mm2 北海道③ 【積算資料】600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F(EM-IE)) より線 5.5mm2 北海道③
			10.7号内訳書 単-151号 「丸形アース棒 B4連結 φ14×1200mm」の単価出典元は物価資料の二誌平均でしょうか。またはいずれかの一誌でしょうかご教示願います。	10.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】接地(アース)棒 丸形アース棒(単独式・連結式) B4 φ14×1200mm 全国② 【積算資料】接地棒 丸形アース棒 B4J 連結 φ14×1200mm 全国②

【質問回答】平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区 工0003

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
6	5月1日	5月12日	1.7号内訳書 単-151号 「接地棒用リード端子 E-B14 φ14用」の単価出典元は物価資料の二誌平均でしょうか。またはいずれかの一誌でしょうかご教示願います。	1.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】接地(アース)棒 丸形アース棒用リード端子 B14 φ14用 22mm2×500 全国② 【積算資料】接地棒 接地棒用リード端子 B14 φ14mm用 全国②
			2.11号内訳書 単-166号 単-500号 「トラック[クレーン装置付]」は建設機械等損料表の13欄の単価でよろしいでしょうか。	2.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の13欄の単価を計上しています。
			3.単-17号 単-167号 「仮囲い10m当り仮設材損料」の単価について、豪雪地域補正は適用されていますでしょうか。	3.令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)(参考資料) P37に掲載の単価を計上しています。 ※関連質問 No.23
			4.単-17号 単-167号 上記質疑に関連して、豪雪地域補正は適用されている場合、損料単価の丸めは小数点以下1位を四捨五入して1円単位の単価でしょうか。小数点以下1位を切捨てして1円単位の単価でしょうか。	4.令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)(参考資料) P37に掲載の単価を計上しています。 ※関連質問 No.23
			5.単-506号、513号ほか 二重管ダブルパッカー工法用の「注入外管」、「Aアダプター」、「先端キャップ」の単価出典元をご教示願います。	5.単価出典元は以下のとおりです。 Ⅰ.注入外管 【建設物価(Web版)】薬液注入工法部材 薬液注入管 マンシュエッチューブ 径40mm 全国①② Ⅱ.Aアダプター 【建設物価(Web版)】薬液注入工法部材 Aアダプター 全国①② Ⅲ.先端キャップ 【建設物価(Web版)】薬液注入工法部材 先端キャップ 全国①②
			6.単-507号、514号ほか ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式]クローラ型81kW級の損料単価は建設機械等損料表の13欄の単価でよろしいでしょうか。	6.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の13欄の単価を計上しています。
			7.単-700号、702号ほか 「削孔材料消耗費(二重管ダブルパッカー工法) 礫質土」の「その他雑品 41%」の率計算の対象項目をご教示願います。また、これには丸めを含みますでしょうか、丸め無しでしょうか併せてご教示願います。	7.率計算の対象項目については、削孔材料消耗費(二重管ダブルパッカー工法)に計上している「ドリルパイプ」、「ウォータースイベル」、「シャンクロッド」としています。 また、丸め無しであり、小数点以下切捨での整数値としています。
			8.単-701号、703号ほか 「削孔材料消耗費(二重管ダブルパッカー工法) 砂質土」の「その他雑品 49%」の率計算の対象項目をご教示願います。また、これには丸めを含みますでしょうか、丸め無しでしょうか併せてご教示願います。	8.率計算の対象項目については、削孔材料消耗費(二重管ダブルパッカー工法)に計上している「ドリルパイプ」、「ウォータースイベル」、「シャンクロッド」としています。 また、丸め無しであり、小数点以下切捨での整数値としています。

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
7	5月1日	5月12日	1.単-183号、186号ほか 薬液注入ポンプの損料単価は建設機械等損料表の13欄の単価でよろしいでしょうか。	1.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の13欄の単価を計上しています。
			2.単-510号、511号、517号、518号ほか 「注入材料消費費(二重管ダブルパッカー工法)」の「注入用部品類56%」について、これには丸めを含みますでしょうか、丸め無しでしょうかご教示願います。	2.丸め無しであり、小数点以下切捨での整数値としています。
			3.単-184号、187号ほか ゲルミキサの損料単価は建設機械等損料表の13欄の単価でよろしいでしょうか。	3.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の13欄の単価を計上しています。
			4.96号内訳書 「ウォータースイベル φ132mm 単管用(打込用)」の単価出典元をご教示願います。	4.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価(Web版)】ボーリング機具 ウォータースイベル132mm用(135mm) 単管用 全国①② 【積算資料】ボーリング機材(2)《アンカー用》ウォータースイベル 径132mm 打込用 全国①②
			5.27号内訳書ほか コンクリート材料の「早強割増33Nまで」の加算額について、単価出典元をご教示願います。	5.北海道開発局HPに掲載の「令和6年度 管内単価表(令和6年10月1日改定 札幌開発建設部)」コン-27 (3)早強ポルトランドセメント割増額(普通ポルトランドセメントのみ 呼び強度33Nまで(A-1))に記載の単価を計上しています。
			6.単-228号 懸濁液注入工の「諸雑費+丸め」の対象項目は「懸濁液材」以外の労務費と機械損料という解釈でよろしいでしょうか。	6.ご質問のとおり、「諸雑費+丸め」の対象項目は「懸濁液材」以外の労務費と機械損料としています。
			7.単-237号 周面コンタクトグラウト注入工の「諸雑費+丸め」の対象項目は「グラウト材」以外の労務費と機械損料という解釈でよろしいでしょうか。	7.ご質問のとおり、「諸雑費+丸め」の対象項目は「グラウト材」以外の労務費と機械損料としています。
			8.単-254号 「継施工費 H300」について、札幌市単価コード「Z006740012」は古いと思われますが、現在の単価出典元をご教示願います。	8.「令和6年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)Ⅱ-5-②-18 表3.33」に記載の継施工費を計上しています。
			9.単-255号 「継施工費 H350」について、札幌市単価コード「Z006740013」は古いと思われますが、現在の単価出典元をご教示願います。	9.「令和6年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)Ⅱ-5-②-18 表3.33」に記載の継施工費を計上しています。
			10.単-322号 「塩ビバルブソケット φ50」の単価出典元をご教示願います。	10.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI)(2) バルブソケット 50 北海道 TS③ 【積算資料】水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(3) バルブソケット 呼び径50mm 北海道③
			11.単-323号 充填材注入工(シールﾄ)の諸雑費(率+丸め)の率対象項目をご教示願います。	11.諸雑費の対象は労務費としています。
			12.単-324号 中継ポンプ設置撤去工(シールﾄ)の諸雑費(率+丸め)の率対象項目をご教示願います。	12.諸雑費の対象は労務費としています。
			13.単-339号 注入プラント設備工(シールﾄ)の諸雑費(率+丸め)の率対象項目をご教示願います。	13.諸雑費の対象は労務費のみとしています。

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
8	5月1日	5月12日	1.単-377～388号 配管設備の材料費について、諸雑費50%の対象項目にスクラップ控除の分は含まれないという解釈でよろしいでしょうか。	1.ご質問のとおり、諸雑費の対象項目にスクラップ控除の分は含んでいません。
			2.58号内訳書 「鋼板(無規格) 16～25mm」について、単価出典元は物価資料の二誌平均で、名称は「切板」ではないという解釈でよろしいでしょうか。	2.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりであり、名称は「切板」ではありません。 【建設物価】鋼板(2)中厚板(SPHC又は無規格品)厚16～25mm 幅914mm 長1829mm 札幌② 【積算資料】普通鋼板 厚板 厚16～25mm フィート3×6 無規格 札幌②
			3.単-417号 「アンカーボルト M20×L500【2誌平均】」について、物価資料に掲載されている「アンカーボルト L型ナット付 黒皮品」でよろしいでしょうか。	3.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】各種ボルト アンカーボルト(L型・ナット付き) 径M20×長500mm 黒皮品 北海道② 【積算資料】各種ボルト アンカーボルト(L型)径M20×長500mm ナット付 北海道②
			4.61号内訳書、工事説明書 工事説明書42.仮設工関係に「覆工板は滑り止め加工品とする」とあります。61号内訳書では「覆工板 鋼製 補強型」(賃料)と「覆工板 鋼製滑り止め加工費」が計上されているので、この2項目を併せて工事説明書記載の条件で計上しているとの解釈でよろしいでしょうか。	4.ご質問のとおり、2項目を併せて工事説明書記載の条件で計上しています。
			5.単-423、424号 「がいし(配電線用) 高圧ピンがいし 普通形 大」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	5.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】がいし 高圧ピンがいし 普通形 大 全国② B級 【積算資料】がいし 高圧ピンがいし 1号 普通形 全国②
			6.単-423、424号 「がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 普通形」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	6.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】がいし 高圧耐張がいし 普通形 JR向け 全国② B級 【積算資料】がいし 高圧耐張がいし 普通形 全国②
			7.単-423、424号 「屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	7.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE) 22mm2 全国②③ 【積算資料】6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE) より線 22mm2 全国③
			8.単-423、424号 「高圧引下用架橋ポリ絶縁電線 6.6kV PDC 22mm2」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	8.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC) 22mm2 全国②③ 【積算資料】6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC) より線 22mm2 全国③

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
9	5月1日	5月12日	1.単-423、424号 「亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 22mm2」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	1.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線(2種A級) 22mm2 7本より 北海道② 【積算資料】特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線(2種A級) 22mm2 7本より 北海道②
			2.単-423、424号 「配電線用架線金具(巻付グリップ) シンプル、玉碍子用 22mm2」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	2.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】配電線用架線金物(2) 巻付グリップ 22mm2(シンプル用 玉がいし用) 全国② 【積算資料】配電線用架線金具(2) 巻付グリップ 22mm2(シンプル用・玉碍子用) 全国②
			3.単-423、424号 「がいし(配電線用) 玉がいし 100×100」の単価出典元をご教示願います。物価資料であれば各誌に記載の名称・規格等までご教示願います。	3.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】がいし 玉がいし 100×100mm 全国② B級 【積算資料】がいし 玉がいし 100×100mm 全国②
			4.単-425、426号 「連結式接地棒 φ10×1500mm」の単価出典元は物価資料の二誌平均でしょうか。またはいずれかの一誌でしょうかご教示願います。	4.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】接地(アース)棒 丸形アース棒(単独式・連結式) B5 φ10×1500mm 全国② 【積算資料】接地棒 丸形アース棒 B5J 連結 φ10×1500mm 全国②
			5.単-425、426号 「連結式接地棒用リード端子 E-B10 φ10用 8mm2×500」の単価出典元は物価資料の二誌平均でしょうか。またはいずれかの一誌でしょうかご教示願います。	5.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】接地(アース)棒 丸形アース棒用リード端子 B10 φ10用 8(mm2)×500 全国② 【積算資料】接地棒 接地棒用リード端子 B10 φ10mm用 全国②
			6.見積参考補足資料 4頁目 8. 単価算出方法で「丸形アース棒」、「接地棒用リード端子」…損料率を乗じた損料(全桁有効)としている。と記載がありますが、当該2項目は国交省積算基準では全損扱いとなっています。本案件もそれに準じて全損扱いという解釈でよろしいでしょうか。	6.ご質問のとおり、全損扱いとしているため損料率100%で計算し、計上しています。
			7.見積参考補足資料 4頁目 8. 単価算出方法で「がいし」単価は2誌平均としており、建設物価の価格はB級としている… との記載がありますが、受電設備の中に「がいし」は3項目あります。3項目とも建設物価の価格はB級という解釈でよろしいでしょうか。	7.ご質問のとおり、3項目とも建設物価の価格はB級としています。
			8.単-461号 調査孔閉塞について、単価出典元は物価資料の二誌平均でしょうか。	8.二誌平均による単価設定となります。単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】地質調査(市場単価) その他の間接調査費 調査孔閉塞 全国 【積算資料】地質調査(市場単価) その他の間接調査費 調査孔閉塞 全国

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
10	5月1日	5月12日	1.見積参考補足資料 3頁目 8. 単価算出方法で「樹木植栽工」における「公園植栽工(支柱設置)」の労務単価は 労務単価×植栽割増1.005(小数点以下切捨て)と記載がありますが、この計算順序は週休二日補正後の単価に植栽割増を掛けるのでしょうか。または通常の労務単価に植栽割増を掛けて小数点以下切捨てし、そのあと週休二日補正を掛けるのでしょうか。ご教示願います。	1.計算順序については、週休二日補正後の単価に植栽割増を掛けています。
			2.役務費 電力基本料金の札幌市単価は小数点以下2位までの数値だと思います。今回の役務費の内訳で計上されている電力基本料金(数量:7,417kw)の単価は1円未満切捨ての整数値の単価でしょうか。札幌市単価と同じ小数点以下2位までの単価でしょうか。ご教示願います。	2.1円未満切上げの整数値の単価としています。
			3.単-13号、126号 エポキシ樹脂系塗料上塗 淡彩の単価について、出典および規格をご教示願います。	3.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】鋼構造物用塗料(1) 中・上塗り塗料(1) エポキシ樹脂塗料 上塗り 淡彩 北海道② 【積算資料】鋼構造物用塗料(2) エポキシ樹脂系塗料 上塗用 淡彩 北海道②
			4.内-2号 ボックスカルバートの施工歩掛について、【準用】の記述があるものとそうでないものがありますが、歩掛自体に違いはないと解釈して正しいでしょうか。	4.ご質問とおり、歩掛自体に違いはありません。
			5.内-5号、単-137号、ほか 単価表内合計金額は5桁ですが諸雑費(まるめ)が計上されていません。有効5桁とも採用されているのでしょうか、または有効4桁5桁目切捨てでしょうか。また、単-137号以外でも同様のケースは同様に処置されているのでしょうか。	5.ご質問のとおり、有効4桁5桁目切捨てとしています。また、同様のケースにおいても同様に処置しています。
			6.内-6号、単-145号 モルタル練内で採用されているセメントと砂について、単価出典と規格をご教示願います。	6.単価出典元は以下のとおりです。 Ⅰ.セメント 【建設物価】セメント(袋)高炉B 25kg入(1) 札幌②③ Ⅱ.砂 本市「土木関連単価表20250301」 60.骨材類 コンクリート用骨材 砂 洗い 細目
			7.単-24号、見積参考補足資料(1)-9 見積参考補足資料(1)の9に、「基礎碎石及び下層路盤で使用するコンクリート再生碎石(40-0)・・・」の説明を記載していただいておりますが、下層路盤で使用するRC40とはどの単価表を指すのでしょうか。単-24号の下層路盤はクラッシュランC-40となっているので、該当しないと思われます。ご教示願います。	7.本件については、見積参考補足資料(1)の訂正告示を予定しております。
			8.単-32号、単-174号 大型土のうの材料単価について、出典と規格をご教示願います。	8.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】土のう 1t土のう 丸型 φ110×高108(cm) 北海道② 【積算資料】土のう 1t土のう 丸型 径110cm 長108cm 全国③
			9.内-23号、単-206号 薬液注入材溶液型アルカリ系無機タイプについて、単価出典と規格をご教示願います。	9.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ 全国①② 【積算資料】地盤注入用薬液 溶液型アルカリ系無機タイプ(瞬結、中結)全国①②
			10.内-23号、単-207号、単-567号 トラック186PS (137kW) 4～4.5tおよびクレーン付トラック179PS (132kW) 4t 2.9t吊について、単価出典と規格をご教示願います。	10.単価出典元は以下のとおりです。 Ⅰ.トラック186PS (137kW) 4～4.5t 令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)0302-011-045-001 トラック【普通型】4～4.5t積 137kw(11)欄 Ⅱ.クレーン付トラック179PS (132kW) 4t 2.9t吊 令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)0302-021-043-001 トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t 積 吊能力2.9t 132kw(11)欄

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
11	5月1日	5月12日	1.単-42号 単-213号、単-214号、単-216号について、それぞれ諸雑費(率+まるめ)の対象をご教示願います。	1.単-213号、単-214号については、諸雑費の対象は「労務費」及び「ボーリングマシン運転」としています。 単-216号については、諸雑費の対象は労務費のみとしています。
			2.内-26号 諸雑費(率+まるめ)の対象をご教示願います。労務費だけでしょうか。	2.ご質問のとおり、諸雑費の対象は労務費のみとしています。
			3.単-50号、単-228号 グラウトポンプ[横型単筒]吐出量 30～70L/分【建設機械等損料表(北海道補正版)(15)欄】の単価について、建設機械等損料表の0571-070-001を採用されているのでしょうか。	3.ご質問のとおり、令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)の0571-018-070-001(15)欄の単価を採用しています。
			4.単-66号、単-245号 諸雑費(率+まるめ)の対象は労務費のみでしょうか。	4.ご質問のとおり、諸雑費の対象は労務費のみとしています。
			5.単-81号、単-357号 H形鋼H-200 整備費【2誌平均】について、この単価には補助工法無の係数2.37が乗じられているのでしょうか、または係数による補正はなしでしょうか。	5.係数による補正はしていません。
			6.内-56号、単-403号 濁水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]脱水機付 処理能力30m3/hの単価について、出典と規格をご教示願います。	6.令和6年度 建設機械等損料表(北海道補正版)0665-018-030-001 濁水処理装置【ポータブル型・機械処理沈殿方式・脱水機付】処理能力30m3/hにより計上しています。 なお、豪雪地域補正無としているため、(12)欄(※計算過程において(3)欄ではなく(4)欄を使用)×基礎価格にて算出しております。
			7.内-61号 覆工板鋼製補強型180日以内の単価について、出典をご教示願います。	7.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】仮設鋼材賃貸料金(4) 覆工板 鋼製(補強型) 180日(6ヵ月)以内 北海道① 【積算資料】仮設鋼材賃貸料金(4) 覆工板 鋼製(補強型) 180日(6ヵ月)以内 北海道①

No.	質問日	公表日	質問事項	回答
12	5月1日	5月12日	1.内-62号、単-425号、単-426号 キュービクル式高圧受変電設備および高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形)の単価は豪雪補正有でしょうか。	1.ご質問のとおり、豪雪補正有で計上しています。
			2.内-62号、単-425号、単-426号 高圧引下用架橋ポリ絶縁電線6.6KVPDC38mm2の単価について、出典をご教示願います。	2.単価出典元は以下のとおりです。 【建設物価】高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC) 38mm2 全国②③
			3.内-78号、単-462号、単-463号 諸雑費(率+まるめ)の対象にラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]は含まれないという解釈で正しいでしょうか。	3.ご質問のとおり、諸雑費の対象にラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]は含んでいません。
			4.単107号、単-464号 諸雑費(率+まるめ)の対象に水圧試験機は含まれないという解釈で正しいでしょうか。	4.ご質問のとおり、諸雑費の対象に水圧試験機は含んでいません。
			5.81号内訳書、単-482号 単-482号で算出される1口当り単価について、単-482号の合計金額が4桁なので、これを2.5口で割った値を小数点以下切捨てにし、その値を1口当りの単価とされていますでしょうか。	5.ご質問のとおり、単-482号の合計金額を2.5口で割った値を、小数点以下切捨てにし、その値を1口当りの単価としています。