

●自動水質監視装置（配水池モニタ）の3 仕様（4） 据付調整に関して

2019/7/16更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	7/10	7/16	<p>キ 機器本体の正常な動作及び 上位計算機との 正常な通信接続等を確認し、併せて納品時の試験成績書を提出すること。 と記載されておりますが、正常な通信接続等の確認とは配水センター中央監視制御装置でデータの確認を行うことで宜しいでしょうか。また、データ確認は水道局殿にお願いする事は可能でしょうか。</p>	<p>配水センター中央監視制御装置でデータの確認を行ってください。データ確認は納入業者が責任を持って行ってください。</p>