

●質問及び回答

高区配水施設消防設備点検業務

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	4/24	4/27	<p>【質問内容】</p> <p>①消火器一覧表内に、「自主設置」と記載がある部分に関しては、既に設置済みでしょうか。</p> <p>②自家発電室があるかと思いますが、自家発電設備の機器点検や総合点検は今回は対象外でしょうか。</p> <p>※万が一、自家発電設備の機器点検や総合点検が含まれる場合、以下についてもご教示お願いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各設置場所の発電機およびエンジンのメーカー・型番 ・自家発電機の容量（〇〇kVA・〇〇kW）・電圧（〇〇V）等 <p>その他、メーカー・型式等が記載された追加資料があればそちらを送付いただけますと幸いです。</p>	<p>①「自主設置」と記載がある部分については設置済みです。</p> <p>②自家発電設備の機器点検や総合点検は今回は対象外です。</p>