

●質問及び回答

水道局本局庁舎等消防設備点検業務

N o	質問日	公表日	質問事項	回答
1	7/13	7/15	①負荷投入率について 仕様書に「負荷投入率70%以上」と記載がございますが、負荷試験は70%まで負荷をかけて最終的に何%まで負荷をかける必要があるかご教示ください。 ②連続運転時間について 仕様書に「連続運転時間80時間」と記載がございますが、こちらは発電機の仕様（連続運転可能時間）を示しているのでしょうか。それとも、今回の点検において80時間連続運転を実施するという意味でしょうか。 もし点検で80時間の連続運転を実施するという内容でしたら、仕様書には作業時間が職員の執務時間内（平日8:45～17:15）と記載されておりますので、どのような実施方法を想定されているかについても併せてご教示いただけますと幸いです。	①負荷投入率について 仕様書に記載のある「負荷投入率70%以上」は、当該自家発電設備の機器仕様（性能）を示したものです。関係法令（消防法等）に基づいた負荷をかけて実施していただければ問題ございません。 ②連続運転時間について 仕様書に記載のある「連続運転時間 80時間以上」についても、当該自家発電設備の機器仕様を示したものです。関係法令（消防法等）に基づき、必要な時間の連続運転を行っていただければ問題ございません。