

## 質問及び回答

対象案件 水道用希硫酸

2025/3/5更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	3/4	3/5	納入ロット(数量)条件を教えてください。	希硫酸貯蔵槽の総有効容量は6.2m <sup>3</sup> (有効容量3.1m <sup>3</sup> 2基)のため、1回あたり5m <sup>3</sup> 程度の補給を予定しております。 また、1箇所の注入口から貯蔵槽2基への注入が可能です。