

●電力調達契約に関する質問及び回答

2018/5/28更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	5/21	5/22	弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただきます。可能な場合は、可能な場合、電気受給契約の内容は多岐に渡るため、契約書に記載のない細目的事項に関しては一般電気事業者の電気受給約款に依拠した弊社の約款を参照する形で締結させていただくことは可能でしょうか。	契約書または覚書については、内容により協議を行うことは可能です。契約書第12条及び第21条を参照してください。また、細目的事項についても同様とします。
2	5/21	5/22	現在他案件での契約がございますが、今回広告のa～d案件全てにおいて契約保証金は免除でよろしいでしょうか。	札幌市水道局契約規程第25条の規定に該当している場合は免除となります。
3	5/21	5/22	案件b、c、dについて仕様書別表の注10に「スイッチング作業の完了日を必要施設ごとに確認できる資料を所轄課ごとにまとめて文書にて提出すること」との注意書きがありますが、具体的な資料をご教示いただけますか。	スイッチング作業が確実に行われたか確認することを主旨としており、特定の資料や様式での提出を求めものではありません。例として下記に示す情報とします。例)スイッチング支援システムで出力されるデータのうち、各需要施設のスイッチング作業が完了したことが分かる部分を印刷したものの。
4	5/21	5/22	契約単価積算内訳書は任意書式でよろしいでしょうか。	よろしいです。公開した契約単価内訳書は例示ですので、入札者、基本料金単価と金額、電力量料金単価、入札金額が記載されているものであれば任意書式でも結構です。
5	5/21	5/22	入札価格の算定にあたって、基本料金における力率は85%として算定してよろしいでしょうか。	よろしいです。それぞれの案件について「仕様書 3 その他」に記載しておりますが、力率は85%として算定してください。
6	5/21	5/24	養蚕川取水場他指定施設において使用する電力についての質問 1) 同目の質問書の5番において質問しました内容に追記します。「入札価格の算定にあたって、基本料金における力率は85%としてよろしいでしょうか。」→力率割引の15%引きを考慮すると考えて問題ないでしょうか	契約書の「単価一覧」「1基本料金」「イ」にお示ししましたように、力率が変動することでの単価の割引又は割増を行います。その基準となる値を85%としております。そのため入札額は力率を85%とし、算定した額としてください。
7	5/21	5/24	養蚕川取水場他指定施設において使用する電力についての質問 月別の予定使用電力の記載がなく、時間帯毎での使用量の記載（「昼間電力」の合計と「夜間電力」の合計しかございませんが、それぞれの時間帯別の使用電力量を案分することよろしいでしょうか	予定使用電力量の算出は、平成29年実績と同様と設定しております。月別の予定使用電力も実績通りに変動するものとします。
8	5/23	5/28	契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がございましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	特にごいません。
9	5/23	5/28	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じていただけますか。	契約書第12条第1項により、協議に応じます。
10	5/23	5/28	請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。	請求書には、代表取締役社長の朱肉印を押印していただくことになるため、原則は郵送で請求書を送付していただきます。ただし、印刷された請求印を使用するための承認手続きが完了している場合には、WEBからのダウンロードによる請求書の送付も可能ですので、落札後にご相談下さい。承認手続きの詳細については、札幌市会計室会計管理課（011-211-2142）までお問い合わせください。
11	5/23	5/28	検針結果は請求書の内訳をもって検針票にかえさせていただきます。その旨ご了承いただけますか。	よろしいです。
12	5/23	5/28	白川浄水場において使用する電力についての質問 供給開始時に契約電力の変更がある場合、契約電力変更に関する一般送電事業者への事前検討と、事前検討回答書の有無を教えてください。	本電力調達契約では、供給開始時に契約電力の変更はありません。よって、一般送電事業者への事前検討も回答書もありません。
13	5/23	5/28	白川浄水場において使用する電力についての質問 予備送電の種類は「予備線」「予備電源」のどちらですか。	「予備線」です。
14	5/22	5/28	白川浄水場において使用する電力についての質問 平成29年の実績と、予定使用電力量が乖離しているため、各月別の使用電力量を教えてください。	月別の電力量は、「平成29年の月別電力量」に「年間電力量の比率（年間予定使用電力量/平成29年年間実績電力量）」を乗じた量を予定しています。また、昼間電力量と夜間電力量は、6：4の比率で設定しています。
15	5/25	5/28	本局庁舎他指定施設において使用する電力についての質問 電力料金を算定するにあたり、各施設月毎の予定使用電力量（kWh）の値が必要ですがその値は様式5-2仕様書別表「指定施設一覧」の平成29年度実績に記載されている毎月の値をそのまま使用すればよろしいのでしょうか。 その場合、年間予定使用電力量と平成29年度実績計に差があるため入札金額を正しく計算できませんがどのように対処すればよろしいのでしょうか。	本案件については、平成29年度の実績を参考にして、年間予定使用電力量の入札金額を積算してください。
16	5/25	5/28	西野浄水場他指定施設において使用する電力についての質問 電力料金を算定するにあたり、各施設月毎の予定使用電力量（kWh）の値が必要ですがその値は様式5-2仕様書別表「指定施設一覧」の平成29年度実績に記載されている毎月の値をそのまま使用すればよろしいのでしょうか。 その場合、年間予定使用電力量と平成29年度実績計に差があるため入札金額を正しく計算できませんがどのように対処すればよろしいのでしょうか。	本案件については、平成29年度の実績を参考にして、年間予定使用電力量の入札金額を積算してください。