

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(6/1)

7月1日 改訂

備考

D10900500400 水道管受防護工 φ75~150

- 1 適用範囲
地下埋設物の受防護に適用する。
・ 施工費
・ 材料費
・ コンクリート工

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m	1.3m≦W≦1.7m	1.3m≦W≦1.7m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.06)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49
	コンクリート工	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	人力・材工共・C-4(一般養生工)		m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1	WC	m3	0.02	0.03	0.03
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73
	型わく工 普通作業員		人	2.03	3.41	3.89
諸 雑 費		式	4.05	6.81	7.77	
10箇所当り						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

D10900500400 水道管受防護工 φ75~150

- 1 適用範囲
地下埋設物の受防護に適用する。
・ 施工費
・ 材料費
・ コンクリート工

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m	1.3m≦W≦1.7m	1.3m≦W≦1.7m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.06)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49
	コンクリート工	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	人力・材工共・C-4(一般養生工)		m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.03	0.03
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73
	型わく工 普通作業員		人	2.03	3.41	3.89
諸 雑 費		式	4.05	6.81	7.77	
10箇所当り						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

歩掛変更
モルタル練工
WC⇒CB

名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m	1.85m≦W≦2.4m	1.85m≦W≦2.4m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.06)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.86	1.21	1.21
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.08	1.80	1.80
	コンクリート工	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	人力・材工共・C-4(一般養生工)		m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1	WC	m3	0.02	0.04	0.04
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08
	型わく工 普通作業員		人	2.59	3.96	4.43
諸 雑 費		式	5.18	7.92	8.87	
10箇所当り						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m	1.85m≦W≦2.4m	1.85m≦W≦2.4m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.06)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.86	1.21	1.21
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.08	1.80	1.80
	コンクリート工	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	人力・材工共・C-4(一般養生工)		m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08
	型わく工 普通作業員		人	2.59	3.96	4.43
諸 雑 費		式	5.18	7.92	8.87	
10箇所当り						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(6/1)

7月1日 改訂

備考

D10900500400 水道管受防護工 φ200~350

- 1 適用範囲
 地下埋設物の受防護に適用する。
 ・ 施工費
 ・ 材料費
 ・ コンクリート工

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	1.3m ≤ W ≤ 1.7m	1.3m ≤ W ≤ 1.7m	1.3m ≤ W ≤ 1.7m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.55	0.65	0.75
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.85	3.11	3.11
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1	WC	m3	0.02	0.04	0.04
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04
	型 挽 く 工 普通作業員		人	3.04	4.86	5.48
	諸 雑 費		式	6.07	9.72	10.95
	10箇所当り					
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

名 称	規 格	コード	単位	1.85m ≤ W ≤ 2.4m	1.85m ≤ W ≤ 2.4m	1.85m ≤ W ≤ 2.4m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.43	3.69	3.69
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1	WC	m3	0.03	0.05	0.05
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85
	型 挽 く 工 普通作業員		人	3.68	5.50	6.12
	諸 雑 費		式	7.37	11.00	12.23
	10箇所当り					
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)

D10900500400 水道管受防護工 φ200~350

- 1 適用範囲
 地下埋設物の受防護に適用する。
 ・ 施工費
 ・ 材料費
 ・ コンクリート工

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	1.3m ≤ W ≤ 1.7m	1.3m ≤ W ≤ 1.7m	1.3m ≤ W ≤ 1.7m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.55	0.65	0.75
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.85	3.11	3.11
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04
	型 挽 く 工 普通作業員		人	3.04	4.86	5.48
	諸 雑 費		式	6.07	9.72	10.95
	10箇所当り					
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

名 称	規 格	コード	単位	1.85m ≤ W ≤ 2.4m	1.85m ≤ W ≤ 2.4m	1.85m ≤ W ≤ 2.4m
				管下1.3m迄	管下2.0m迄	管下2.8m迄
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.43	3.69	3.69
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.03	0.05	0.05
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85
	型 挽 く 工 普通作業員		人	3.68	5.50	6.12
	諸 雑 費		式	7.37	11.00	12.23
	10箇所当り					
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。

歩掛変更
モルタル練工
WC⇒CB