質問票

質問				回答 （※本局記載欄）
項番	依頼日	仕様書 項番	内容	
1	4/20	6.2.1(5)(イ) 6.2.2(5)(イ)	ブレーカ工事については「本調達に含めない」とありますが、分電盤からラックまでの電源ケーブルの配線や電源口の作成は本調達に含まれる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。