

●質問及び回答

緊急貯水施設電気通信設備点検業務

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	2/10	2/12	<p>1. 無停電電源装置の点検について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アラーム記録の作成について、指定様式等はありますか？</li> </ul> <p>2. 積雪状態での点検について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>道路から施設まで及び弁室周りの除雪は受託者の作業範囲となりますか？</li> <li>積雪状態で弁室の位置が特定できない場合、発注者側で弁室の位置がわかるようにしてもらえますか？</li> <li>作業車の駐車スペースは確保されていますか？</li> </ul> <p>3. 作業期間中に小・中学校の卒業式やイベントがある場合の点検は可能ですか？</p>	<p>以下のとおり回答します。</p> <p>【1】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>様式に指定はございません。任意の様式で差し支えございません。</li> </ul> <p>【2】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>除雪は受託者の作業範囲には含みません。なお、道路から施設までの通路等につきましては、別途作業のため定期的に除雪を行っております。</li> <li>遮断弁室において必要な点検作業はございません。</li> <li>公園に設置されている緊急貯水施設に駐車スペースはございません。また、学校および市有施設につきましては、施設管理者・施設利用者等の駐車の妨げにならないようご配慮いただいたうえで駐車することは可能と判断します。</li> </ul> <p>【3】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>児童・生徒の安全確保等の観点から、卒業式等各種イベントがある場合の点検は極力避けていただきたいですが、学校管理者の承諾を得ることが出来た場合については、点検することは可能と判断します。</li> </ul>