

●質問及び回答

対象案件 一般競争入札（WTO）（4/17告示、5/31入札期限、6/1開札）
 上下水道料金システム統合サーバ調達

2023/4/27更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	4/24	4/27	<p>【仕様書 項番 6.2.2】</p> <p>表 6-10 および表 6-11 において、「表 6-10 の内容に同じ」「表 6-12の内容に同じ」との記載となっております。表 6-2、表 6-3 の誤りでしょうか？</p>	<p>それぞれ、お見込みのと通りの記載誤りになります。（後日、訂正告示いたします）</p>
2	4/24	4/27	<p>【仕様書 項番 6.3】</p> <p>(8) 帳票ソフトウェア (9) 電子帳票ソフトウェア (10) データ抽出ソフトウェアについて、製品名、員数の記載がありますが、こちらは製品を納めるだけの認識で問題ございませんでしょうか？ 製品の設計構築作業は本業務の範囲外と考えております。</p>	<p>お見込みのとおり、当該ソフトウェア製品の設計構築作業は調達範囲外です。ライセンス及びソフトウェアサポートが調達範囲となります。</p>
3	4/24	4/27	<p>【仕様書 項番 7.2】</p> <p>令和 5 年 9 月末までに、上下水道システム担当者がサーバ上での動作試験を実施できるよう業務システム用の仮想サーバの構築とありますが、災対側の基盤構築においても10 月以降の作業と捉えて宜しかったですでしょうか？</p>	<p>災対側基盤についても、独立した仮想サーバについては、令和5年9月までに構築してください。なお、レプリケーション対象の仮想サーバについては、10月以降の構築としても構いません。</p>
4	4/24	4/27	<p>【仕様書 項番 7.4】</p> <p>災対環境において、ホスト名およびIP アドレスについては本番環境の情報を引継ぐ形を想定しておりますが、問題ございませんでしょうか？</p>	<p>災対環境は本番環境とはネットワークセグメントが異なるため、災対環境側で独立している仮想サーバについては、当然に災対環境セグメントのIPアドレスを割り当てる必要があります。</p> <p>なお、レプリケーション対象の仮想サーバについては、ホスト名は維持する想定ですが、IPアドレスについては、予め割り当てられた災対側ネットワーク設定にて複製することが望ましいです。ただし、仮想化基盤の製品仕様上難しい場合は、一旦は本番環境の情報を引継ぎ、災対切替手順の中で対応する設計とすることも許容します。</p>
5	4/24	4/27	<p>【仕様適合表#107#108】</p> <p>「表 6-12 に同じ」とありますが、仕様書には表 6-12 が存在しません。表 6-3 の誤りでしょうか？</p>	<p>お見込みのと通りの記載誤りになります。（後日、訂正告示いたします）</p>

6	4/24	4/27	<p>【仕様適合表#111】</p> <p>「表 6-13 に同じ」とありますが、仕様書には表 6-13 が存在しません。表 6-3 の誤りでしょうか？</p>	<p>お見込みのと通りの記載誤りになります。(後日、訂正告示いたします)</p>
7	4/24	4/27	<p>【仕様書 項番 6.2.1(6) 6.2.2(4)】</p> <p>設置室内の分電盤内ブレーカへの接続、配線作業も本調達に含めること。とありますが、配線作業の検討のためレイアウト図を開示いただくことは可能でしょうか。 (分電盤とサーバ間の距離や床下配線／天井配線か等を確認させていただくためです。)</p>	<p>正確な距離を特定できるレイアウト図は存在しません。概要は下記のとおりですが、より詳細な情報が必要な場合は、現地調査に応じますので、必要に応じて、調達仕様書に記載している担当者と、日時や内容について調整してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本局 電源、ネットワークともに既設ケーブルラック配線 分電盤からサーバラックへの直線距離 8 m以下 コアスイッチからサーバラックへの直線距離 15m以下 ・災対 電源は床下フリーアクセス配線 ネットワークは既設ケーブルラック配線 分電盤からサーバラックへの直線距離 5 m以下 コアスイッチからサーバラックへの直線距離 5 m以下