

●質問及び回答

定山溪浄水場アスベスト定性分析業務

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	1/23	1/24	試料採取後の補修は、飛散防止剤の噴霧と採取対象と同系色の塗材を塗布すること、とありますが 採取対象が磁器タイルの場合、補修はどこまでを考えていますでしょうか。 (例えば、上記の補修に加え、別で用意した磁器タイルを接着して復旧する必要がある等)	防水パテでの穴埋め補修を想定しており、磁器タイルなどの同材料での復旧は必要ございません。
2				