

●質問及び回答

水道局緊急用機材倉庫警備業務 (R0510-R1009)

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	7/11	7/14	<p>【特記仕様書】5について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備に使用する回線はアナログ回線でしょうか、光回線でしょうか。尚、弊社では無線通信回線を使用しておりますので無線通信メインでバックアップ回線として委託者所有回線を使用させていただくこともよろしいでしょうか。</li> <li>・磁気カード使用となっておりますが、非接触もしくは接触のICカードでもよろしいでしょうか</li> <li>・コントロールボックスを玄関外側設置となっているようですが、玄関そばの建物内設置でもよろしいでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アナログ回線です。バックアップ回線として使用していただけます。</li> <li>・ICカードでも構いません。</li> <li>・玄関外側から操作できるような配置でお願いしたいと思います。</li> </ul>
2	7/11	7/14	<p>【特記仕様書】8について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災受信盤から移報となっておりますが、別紙2図面上で1F脱衣室に熱感知器の設置となっております。これは火災受信盤から独立して設置するという認識でよろしいでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お見込みのとおりです。</li> </ul>
3	7/11	7/14	<p>【特記仕様書】10について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に機器の保守点検を行うとありますが、点検サイクルについては受託者の規定でよろしいでしょうか。ちなみに弊社では、常時機器の異常を遠隔監視しており異常があれば都度対応し正常化しております。適宜点検でよろしいでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受託者の規定で構いません。</li> </ul>