

●質問及び回答

水道局厚別庁舎機械警備業務 (R0310-R0809)

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	7/9	7/12	庁舎平面図にNA（モバイルアダプター）の略図がありますが、本仕様の機械信号受信に必要な専用回線は、受託者負担との認識でよろしいですか？	受託者負担となります。
2	7/9	7/12	カードリーダーを使用する仕様となっておりますが、委託者側で必要とするカード数の明記が見当たりません。 カードは何枚必要な仕様でしょうか？	委託者側の必要枚数は5枚となります。