

●電力調達契約に関する質問及び回答

- 対象案件
- 水道局白川浄水場において使用する電力(特別高圧電力)
 - 水道局本局庁舎 他 指定施設において使用する電力(業務用電力)
 - 水道局西野浄水場 他 指定施設において使用する電力(高圧電力Ⅰ型(一般))
 - 水道局発寒川取水場 他 指定施設において使用する電力(高圧電力Ⅱ型(時間帯別))

2021/6/22更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	6/9	6/22	入札書に記載する日付は作成日でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	6/9	6/22	契約期間中に建替や増築、引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定はありますでしょうか。	【西野浄水場】 曙ポンプ場と宮の森ポンプ場については、今年度受配電設備の更新(引き込み位置変更含む)を予定しています。 【白川浄水場・本局庁舎・発寒川取水場】 電力契約に影響する工事予定はありません。
3	6/9	6/22	【発寒川取水場を除く】 供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	【白川浄水場】 契約期間中の契約電力の変更予定はありません。 【本局庁舎・西野浄水場】 契約電力は毎月のデマンドによって変わります。 多少変化する可能性はありますが、大きく変わる予定はありません。
4	6/9	6/22	【発寒川取水場を除く】 契約電力が500kW以上の拠点では、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	【白川浄水場】 契約書第7条第1項のとおり、協議によって決定します。 【本局庁舎・西野浄水場】 本案件には、500kW以上の拠点ははありません。
5	6/9	6/22	【発寒川取水場を除く】 2020年5月～2021年4月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。	【白川浄水場】 2020年5月～2021年4月の間の最大需要電力の実績は、1,572kW(2021年2月)です。 【本局庁舎】 申し訳ございませんが、2021年1月～4月分は集計に時間を要するため2020年5月～12月の最大需要電力をご提示致します。 ※2020年5月～12月の最大需要電力 本局庁舎178kW, 川沿庁舎81kW, 新琴似庁舎102kW, 八軒庁舎32kW, 豊平庁舎84kW, 厚別庁舎32kW, 平岸庁舎39kW, 資材センター40kW 【西野浄水場】 申し訳ございませんが、2021年1月～4月分は集計に時間を要するため2020年5月～12月の最大需要電力をご提示致します。 ※2020年5月～12月の最大需要電力 西野浄水場140kW, 宮の森ポンプ場129kW, 大倉山ポンプ場65kW, 旭ヶ丘ポンプ場119kW, 西町南ポンプ場305kW, 曙ポンプ場184kW, 山鼻取水場425kW, 西岡高台ポンプ場209kW, 清田ポンプ場99kW, 平岡ポンプ場173kW, 真栄ポンプ場142kW, 真駒内南町ポンプ場283kW, 常盤公園ポンプ場45kW, 藤野高台ポンプ場27kW, 北ノ沢第2ポンプ場115kW, 南沢第1ポンプ場99kW, 南沢第2ポンプ場38kW

6	6/9	6/22	<p>契約保証金の免除について、実績の提出など免除申請は別途必要でしょうか。</p>	<p>落札候補となった時点で、過去2年間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結したことが分かる書類をご提出ください。</p>
7	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 現在の電力供給会社を教えてください。</p>	<p>(株)ホープ様です。</p>
8	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 自動検針装置はついていますか。</p>	<p>全施設に付いています。</p>
9	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事ができません。ご了承いただけますか。</p>	<p>1施設に複数の所管課が割り当てられているケースはありませんので、問題ありません。</p>
10	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に原本の到着とし、請求受領後30日以内（翌々月15日迄）に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。</p>	<p>契約書（案）第11条4号のとおり、請求を受けた日から30日以内に支払いますので、問題ありません。</p>
11	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 仕様書別表の、注3に「No.2 配水センターは、令和3年10月1日より予備線の契約を解除する予定。」との記載がございますが、一般送配電事業者への手続きは既に進んでいますでしょうか。また、進んでいない場合は落札業者が手続き対応を行うというお考えでしょうか。</p>	<p>手続きは既に進めております。</p>
12	6/9	6/22	<p>【発寒川取水場のみ】 落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。</p>	<p>はい、可能です。</p>