

●水質情報管理システム更新における設計業務

2020/4/24更新

No	質問日	公表日	質問事項	回答
1	4/22	4/24	<p>質問1 資格申請について 資格申請を行うにあたって、書類の様式はありますか。 また、申請時に必要な証明書類として</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「入札告示」では「入札書の受領期限まで」に「ISO9001の認証を取得している者であること」を証する書類を、(入札告示5(4)) ・「入札説明書」では「申請書の受領期限までに」「ISO9001の認証を取得しているものであること」(入札説明書6(4))の2点をそれぞれ求められておりますが、資格審査の目的から推測するに入札説明書に従って資格審査を行う、と理解してよろしいでしょうか。 	<p>入札情報サービスに添付が漏れておりましたが、申請書の書式を添付資料として登録しましたので、入札情報サービスで御確認ください。</p> <p>また、入札告示5(4)は内容に誤りがありますので令和2年4月24日付で告示を訂正しました。資格審査は入札書提出前に行いますので、申請書及び証明書類は申請受付期間中に御提出ください。</p>
2	4/22	4月24日	<p>質問2 ネットワーク配線調査について 「別紙2 物理ネットワーク図(更新後)」には、赤字の新規分・青字の更新分が記載されています。この中でPLC・端末等も赤字になっている箇所があります。「特記仕様書本文(設計)」の「1.4.(5)ネットワーク配線調査」では、配線についての調査とありますので、PLC・端末等については当調査の対象外とも解釈できます。</p> <p>赤字にされた趣旨は、新設することを意識させるためなのか、それとも調査対象として機器選定や物理・ネットワーク上の配置場所の設計も含む趣旨なのか、ご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>「別紙2物理ネットワーク図(更新後)」におけるPLC・端末等が赤字になっている意図としては、本業務内容として機器選定や物理・ネットワーク上の配置場所の設計も含むということです。</p>