

【別紙】

業務統合サーバ調達仕様書 6.2.2. (7)

正	<p>(ア) 設置場所の耐荷重は、次のとおり想定すること。 なお、当該サーバ室内で重量物が設置されている面積は3割程度と想定すること。</p> <p>a フリーアクセスフロア上の床面 300kgf/m² b フリーアクセスフロア下の床面 (構造計算)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床版用 1000kgf/m² ・大梁・柱・基礎用 700kgf/m² ・地震用 450kgf/m²
誤	<p>(ア) 設置場所の耐荷重は、300kg/m² で想定すること。</p>

表 2 1 数量・必要条件

正	1本。ただし、機器構成や耐荷重の問題により、1本に収めることが困難な場合、2本とすることも許容する。
誤	1本。

仕様書適合表(様式エ) 要件項番 2 0 3

正	1本。ただし、機器構成や耐荷重の問題により、1本に収めることが困難な場合、2本とすることも許容する。
誤	1本。