

# 入札（見積）結果調書

令和 3 年度

契約番号	第72-21-00365号		
件名	藻岩浄水場排水処理棟高圧配電盤修繕		
入札（見積）年月日	令和 3年 10月 20日		午後 2時 00分
入札（見積）場所	水道局総務部総務課入札室		
落札（決定）金額	1,529,000 円		主管課 72 藻岩浄水場
	<small>入札（見積）価格に 10 %に相当する額を加算した金額が法律上の落札（決定）金額である。</small>		最低制限価格
工種（業種）	292 修繕		円
落札（決定）業者	60000091340 東芝インフラシステムズ（株）北海道支社		

## 入札（見積）経過

（単位：円）

指名（見積）業者名	入札（見積）金額						価格交渉金額
	第 1 回	最低金額	第 2 回	最低金額	第 3 回	最低金額	
東芝インフラシステムズ（株）北海道支社		1,390,000					決定
（備考）							



## 業者特定理由書

下記の理由により見積事業者を特定する。

## 記

- 1 件名 藻岩浄水場排水処理棟高圧配電盤修繕
- 2 業者名 東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社
- 3 特定理由 本修繕の対象機器は、排水処理棟高圧配電盤である。  
本修繕は、現在、内部機構の破損により正常に動作しない排水処理棟高圧配電盤の真空遮断器を交換し、高圧配電盤の機能を回復させ、排水処理システムが健全に運転できるようにするものである。  
当該設備は、株式会社東芝が設計、製作及び納入したものである。その修繕に必要な技術及び資料については製作メーカー独自の仕様であり、一般に公開していないものが多いことから、製作メーカー若しくはその修繕を移管された業者でなければそれらを手に入れることができない。  
上記業者は、株式会社東芝から対象となる設備およびそのシステムについての保守及び修繕業務を移管された唯一の業者である。  
以上の理由から上記業者以外は本修繕を履行することができない。
- 4 根拠規定 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当すると判断されるため。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。