令和8年度　　産業廃棄物処理施設の管理状況報告

・中沼処分場

1）所在地　　札幌市東区中沼36-1、39-1、190番地
2）埋立物　　浄水場から発生する汚泥
3）施設の種類　　管理型最終処分場
4）埋立期間　　平成3年5月～
5）敷地面積　　247,233㎡
6）埋立全容量　　680,000㎥
7）残余容量　　332,300㎥（令和8年3月31日測定）
8）管理の状況

表1　処分場の管理

	埋立量(t)	点検実施日	点検結果	措置内容
4月	0.00	4/25	○	―
5月				―
6月				―
7月				―
8月				―
9月				―
10月				―
11月				―
12月				―
1月				
2月				
3月				
合計	0.00			

構内点検箇所
遮水工
貯留槽
囲い及び門扉
その他付帯設備

凡例
○：異常なし
×：異常あり
異常ありは、措置内容記載

表2　地下水水質検査結果（1回測定／1月）

採水日			4/16								
報告日			4/21								
採水場所	項目	単位									
観測井 B-4	電気伝導率	μS/cm	354								
	塩化物イオン	mg/L	10								
観測井 No.4	電気伝導率	μS/cm	322								
	塩化物イオン	mg/L	26								

表3　放流水水質検査結果（1回測定／1月）

採水日			4/16									排水基準
報告日			4/21									
採水場所	項目	単位										
貯留槽 E2区画	pH	―	7.9									5.8以上8.6以下
	BOD	mg/L	6未満									60以下
	COD	mg/L	9									90以下
	SS	mg/L	6未満									60以下
貯留槽 S区画	pH	―	8.1									5.8以上8.6以下
	BOD	mg/L	6未満									60以下
	COD	mg/L	9未満									90以下
	SS	mg/L	6未満									60以下