

令和8年度 産業廃棄物処理施設の管理状況報告

・中沼処分場

- 1) 所在地 札幌市東区中沼36-1、39-1、190番地
- 2) 埋立物 浄水場から発生する汚泥
- 3) 施設の種類 管理型最終処分場
- 4) 埋立期間 平成3年5月～
- 5) 敷地面積 247,233㎡
- 6) 埋立全容量 680,000㎡
- 7) 残余容量 332,300㎡(令和8年3月31日測定)
- 8) 管理の状況

表1 処分場の管理

	埋立量(t)	点検実施日	点検結果	措置内容	
4月	0.00	4/25	○	—	構内点検箇所 遮水工 貯留槽 囲い及び門扉 その他付帯設備
5月	1,414.33	5/30	○	—	
6月				—	
7月				—	
8月				—	凡例 ○:異常なし ×:異常あり 異常ありは、措置内容記載
9月				—	
10月				—	
11月				—	
12月				—	
1月					
2月					
3月					
合計	1,414.33				

表2 地下水水質検査結果(1回測定/1月)

採水日		4/16	5/14								
報告日		4/21	5/19								
採水場所	項目	単位									
観測井 B 井 4	電気伝導率	μS/cm	354	403							
	塩化物イオン	mg/L	10	12							
観測井 No. 井 4	電気伝導率	μS/cm	322	376							
	塩化物イオン	mg/L	26	22							

表3 放流水水質検査結果(1回測定/1月)

採水日		4/16	5/14									排水基準
報告日		4/21	5/19									
採水場所	項目	単位										
貯留槽 E 2区画	pH	—	7.9	7.8								5.8以上8.6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満								60以下
	COD	mg/L	9	9未満								90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満								60以下
貯留槽 S 区画	pH	—	8.1	7.8								5.8以上8.6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満								60以下
	COD	mg/L	9未満	9未満								90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満								60以下