

令和7年度 産業廃棄物処理施設の管理状況報告

・中沼処分場

- 1) 所在地 札幌市東区中沼36-1、39-1、190番地
2) 埋立物 浄水場から発生する汚泥
3) 施設の種類 管理型最終処分場
4) 埋立期間 平成3年5月～
5) 敷地面積 247, 233㎡
6) 埋立全容量 680, 000㎥
7) 残余容量 341, 000㎥ (令和7年3月31日測定)
8) 管理の状況

表1 処分場の管理

	埋立量 (t)	点検実施日	点検結果	措置内容
4月	0. 00	4/30	○	—
5月	1, 159. 90	5/31	○	—
6月				—
7月				—
8月				—
9月				—
10月				—
11月				—
12月				—
1月				—
2月				—
3月				—
合計	1, 159. 90			—

構内点検箇所
遮水工
貯留槽
囲い及び門扉
その他付帯設備

凡例
○：異常なし
×：異常あり
異常ありは、措置内容記載

表2 地下水水質検査結果 (1回測定／1月)

採水日		4/17	5/15								
報告日		4/22	5/20								
採水場所	項目	単位									
観測井 No. 4	電気伝導率	μ S/cm	282	424							
	塩化物イオン	mg/L	11	9							
観測井 No. 4	電気伝導率	μ S/cm	206	311							
	塩化物イオン	mg/L	32	27							

表3 放流水水質検査結果 (1回測定／1月)

採水日		4/17	5/15								
報告日		4/22	5/20								
採水場所	項目	単位									
貯留槽 E2区画	pH	—	7. 3	7. 6							5. 8以上8. 6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満							60以下
	COD	mg/L	9未満	9未満							90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満							60以下
貯留槽 S区画	pH	—	7. 4	7. 7							5. 8以上8. 6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満							60以下
	COD	mg/L	9未満	9未満							90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満							60以下