

令和7年度 産業廃棄物処理施設の管理状況報告

・中沼処分場

- 1) 所在地 札幌市東区中沼36-1、39-1、190番地
2) 埋立物 浄水場から発生する汚泥
3) 施設の種類 管理型最終処分場
4) 埋立期間 平成3年5月～
5) 敷地面積 247, 233㎡
6) 埋立全容量 680, 000㎥
7) 残余容量 341, 000㎥ (令和7年3月31日測定)
8) 管理の状況

表1 処分場の管理

	埋立量 (t)	点検実施日	点検結果	措置内容
4月	0. 00	4/30	○	—
5月	1, 159. 90	5/31	○	—
6月	1, 275. 41	6/30	○	—
7月				—
8月				—
9月				—
10月				—
11月				—
12月				—
1月				—
2月				—
3月				—
合計	2, 435. 31			—

構内点検箇所
遮水工
貯留槽
囲い及び門扉
その他付帯設備

凡例
○：異常なし
×：異常あり
異常ありは、措置内容記載

表2 地下水水質検査結果 (1回測定/1月)

採水日		4/17	5/15	6/19						
報告日		4/22	5/20	7/8						
採水場所	項目	単位								
観測井 No. 4	電気伝導率	μ S/cm	282	424	576					
	塩化物イオン	mg/L	11	9	11					
観測井 No. 4	電気伝導率	μ S/cm	206	311	365					
	塩化物イオン	mg/L	32	27	24					

表3 放流水水質検査結果 (1回測定/1月)

採水日		4/17	5/15	6/19						
報告日		4/22	5/20	7/8						
採水場所	項目	単位								
貯留槽 E2区画	pH	—	7. 3	7. 6	8. 3					5. 8以上8. 6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満	6未満					60以下
	COD	mg/L	9未満	9未満	11					90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満	6未満					60以下
貯留槽 S区画	pH	—	7. 4	7. 7	8. 2					5. 8以上8. 6以下
	BOD	mg/L	6未満	6未満	6未満					60以下
	COD	mg/L	9未満	9未満	10					90以下
	SS	mg/L	6未満	6未満	6未満					60以下

表4 地下水等検査項目(1回測定／1年)

採水年月日	令和7年6月19日			
報告年月日	令和7年7月15日			
採水地点	中沼処分場 観測井			
項目	単位	B-4観測井	No.4観測井	地下水 水質基準値
アルキル水銀	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	≦0.0005
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	≦0.003
鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	≦0.01
六価クロム	(mg/L)	0.006	0.005	≦0.05
砒素	(mg/L)	0.001	0.001	≦0.01
全シアン	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	≦0.01
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	≦0.01
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	≦0.02
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	≦0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	≦0.004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン の合計量が0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	≦1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	≦0.006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0007	0.0007	≦0.002
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	≦0.006
シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	≦0.003
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	≦0.02
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	≦0.01
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	≦0.01
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	≦0.05
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	≦0.002
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.37	0.00044	≦10 ※排水基準を準用

表5 排水基準等に係る項目(1回測定／1年)

採水年月日	令和7年6月19日			
報告年月日	令和7年7月15日			
採水地点	中沼処分場 貯留槽			
項目	単位	E2区画	S区画	排水 基準値
アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	≦0.005
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.003	<0.003	≦0.03
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	≦1
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	≦0.5
砒素及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
シアン化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	≦1
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	≦0.003
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.02	<0.02	≦0.2
四塩化炭素	(mg/L)	<0.002	<0.002	≦0.02
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.004	<0.004	≦0.04
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.1	<0.1	≦1
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	≦0.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.3	<0.3	≦3
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.006	<0.006	≦0.06
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.002	<0.002	≦0.02

項目	単位	E2区画	S区画	排水 基準値
チウラム	(mg/L)	<0.006	<0.006	≦0.06
シマジン	(mg/L)	<0.003	<0.003	≦0.03
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.02	<0.02	≦0.2
ベンゼン	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	≦0.1
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.05	<0.05	≦0.5
ほう素及びその化合物	(mg/L)	<5	<5	≦50
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	<1.5	<1.5	≦15
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	<20	<20	≦200
水素イオン濃度(水素指数)	—	8.3	8.2	5.8-8.6
生物化学的酸素要求量	(mg/L)	<6	<6	≦60
化学的酸素要求量	(mg/L)	11	10	≦90
浮遊物質	(mg/L)	<6	<6	≦60
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	(mg/L)	<1	<1	≦5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	(mg/L)	<1	<1	≦30
フェノール類含有量	(mg/L)	<0.5	<0.5	≦5
銅含有量	(mg/L)	<0.3	<0.3	≦3
亜鉛含有量	(mg/L)	<0.2	<0.2	≦2
溶解性鉄含有量	(mg/L)	<1	<1	≦10
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	<1	<1	≦10
クロム含有量	(mg/L)	<0.2	<0.2	≦2
大腸菌群数	個/cm ³	<1	<1	日間平均で ≦3000
磷含有量	(mg/L)	<0.8	<0.8	≦16 (日間平均で≦8)
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.000025	0.000054	≦10