

1 1 動力使用状況 総計値（札幌水道）

（単位：kWh）

<div> <div>項 目</div> <div>年 月</div> </div>	各 浄 水 場						ポ ン プ 場 計		合 計	
	浄水処理に係るもの		取水・導水に係るもの		合 計		使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当				
令和4年 4月	633,889	0.040	378,993	0.024	1,012,882	0.064	970,699	0.061	1,983,581	0.125
5月	594,283	0.037	384,665	0.024	978,948	0.061	960,849	0.059	1,939,797	0.120
6月	579,575	0.036	363,511	0.023	943,086	0.059	934,985	0.058	1,878,071	0.118
7月	651,943	0.039	397,797	0.023	1,049,740	0.062	998,872	0.059	2,048,612	0.121
8月	654,641	0.040	389,917	0.024	1,044,558	0.063	983,143	0.060	2,027,701	0.123
9月	596,416	0.038	366,825	0.023	963,241	0.061	928,411	0.059	1,891,652	0.121
10月	609,780	0.038	406,556	0.026	1,016,336	0.063	937,440	0.058	1,953,776	0.121
11月	634,980	0.041	390,654	0.026	1,025,634	0.066	908,088	0.058	1,933,722	0.124
12月	728,122	0.045	408,818	0.025	1,136,940	0.070	979,473	0.060	2,116,413	0.130
令和5年 1月	738,765	0.046	407,497	0.025	1,146,262	0.071	1,009,355	0.063	2,155,617	0.134
2月	659,933	0.045	369,929	0.025	1,029,862	0.071	900,035	0.062	1,929,897	0.133
3月	684,361	0.042	421,703	0.026	1,106,064	0.068	983,094	0.061	2,089,158	0.129
合 計	7,766,688		4,686,865		12,453,553		11,494,444		23,947,997	
月 平 均	647,224	0.040	390,572	0.024	1,037,796	0.065	957,870	0.060	1,995,666	0.125
日 平 均	21,279		12,841		34,119		31,492		65,611	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

藻岩浄水場

（単位：kWh）

<div> <div>項 目</div> <div>年 月</div> </div>	藻 岩 浄 水 場								
	浄水場構内		取水・導水に係るもの					合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量				取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
			藻岩取水場	山鼻取水場	その他	小 計			
令和4年 4月	169,684	0.066	1,009	3,491	225	4,725	0.002	174,409	0.068
5月	154,222	0.060	1,062	3,022	203	4,287	0.002	158,509	0.062
6月	148,705	0.058	1,076	4,746	175	5,997	0.002	154,702	0.061
7月	183,120	0.066	1,118	21,275	187	22,580	0.008	205,700	0.075
8月	182,017	0.069	1,159	11,728	275	13,162	0.005	195,179	0.073
9月	158,725	0.063	1,135	4,303	235	5,673	0.002	164,398	0.066
10月	149,596	0.057	1,120	2,908	192	4,220	0.002	153,816	0.059
11月	152,502	0.060	1,422	1,158	207	2,787	0.001	155,289	0.061
12月	178,577	0.066	1,474	8,330	222	10,026	0.004	188,603	0.070
令和5年 1月	181,604	0.070	1,461	8,532	305	10,298	0.004	191,902	0.074
2月	159,331	0.069	1,291	10,342	257	11,890	0.005	171,221	0.074
3月	162,810	0.062	1,390	6,676	233	8,299	0.003	171,109	0.066
合 計	1,980,893		14,717	86,511	2,716	103,944		2,084,837	
月 平 均	165,074	0.064	1,226	7,209	226	8,662	0.003	173,736	0.067
日 平 均	5,427		40	237	7	285		5,712	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

3. その他：博善社前（電灯、動力）、河川放流施設（電灯、動力）

白川浄水場

(単位：kWh)

項 目 年 月		白 川 浄 水 場							
		浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の				合 計	
				使 用 量			取水量 1m ³ 当	使 用 量	配水量 1m ³ 当
		使 用 量	配水量 1m ³ 当	導水ポンプ	廉舞注水に 係るもの	小 計			
令和4年	4月	387,000	0.030	303,090	6,109	309,199	0.024	696,199	0.055
	5月	355,236	0.027	311,850	2,842	314,692	0.024	669,928	0.052
	6月	355,624	0.028	300,840	3,048	303,888	0.024	659,512	0.051
	7月	385,572	0.029	310,110	3,188	313,298	0.023	698,870	0.052
	8月	392,652	0.030	311,010	3,206	314,216	0.024	706,868	0.054
	9月	368,416	0.029	301,220	3,256	304,476	0.024	672,892	0.054
	10月	376,650	0.029	311,700	2,972	314,672	0.023	691,322	0.053
	11月	386,456	0.031	301,820	5,711	307,531	0.024	693,987	0.056
	12月	421,368	0.032	310,930	6,898	317,828	0.024	739,196	0.057
令和5年	1月	430,520	0.033	311,000	4,650	315,650	0.024	746,170	0.058
	2月	395,658	0.034	283,570	4,906	288,476	0.024	684,134	0.059
	3月	418,378	0.032	313,030	5,487	318,517	0.024	736,895	0.057
合 計		4,673,530		3,670,170	52,273	3,722,443		8,395,973	
月 平 均		389,461	0.030	305,848	4,356	310,204	0.024	699,664	0.055
日 平 均		12,804		10,055	143	10,198		23,003	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、 日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

西野浄水場・宮町浄水場

(単位：kWh)

項 目 年 月	西野浄水場						宮町浄水場					
	浄水場構内		取水・導水に係るもの		合 計		浄水場構内		取水・導水に係るもの		合 計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	15,551	0.043	16,574	2.026	32,125	0.088	15,355	0.117	18,173	0.139	33,528	0.256
5月	15,680	0.042	19,645	1.056	35,325	0.095	15,798	0.118	14,867	0.109	30,665	0.229
6月	14,193	0.039	13,975	1.588	28,168	0.077	15,306	0.116	13,777	0.105	29,083	0.220
7月	15,173	0.039	14,707	1.611	29,880	0.077	15,650	0.111	15,065	0.114	30,715	0.218
8月	15,673	0.040	15,972	1.475	31,645	0.081	15,700	0.114	15,122	0.116	30,822	0.224
9月	14,184	0.039	14,563	1.789	28,747	0.078	15,059	0.116	13,891	0.107	28,950	0.223
10月	17,277	0.046	40,058	0.604	57,335	0.153	15,493	0.117	15,037	0.115	30,530	0.231
11月	16,377	0.046	26,343	0.738	42,720	0.120	15,016	0.118	19,438	0.156	34,454	0.271
12月	18,595	0.051	16,318	1.895	34,913	0.095	15,613	0.117	24,460	0.190	40,073	0.300
令和5年 1月	18,664	0.051	18,535	1.865	37,199	0.102	15,714	0.116	25,710	0.200	41,424	0.305
2月	24,248	0.074	18,237	1.601	42,485	0.129	14,181	0.117	23,199	0.198	37,380	0.308
3月	18,862	0.052	32,369	0.738	51,231	0.141	15,663	0.114	25,221	0.194	40,884	0.297
合 計	204,477		247,296		451,773		184,548		223,960		408,508	
月 平 均	17,040	0.046	20,608	1.033	37,648	0.103	15,379	0.116	18,663	0.171	34,042	0.256
日 平 均	560		678		1,238		506		614		1,119	

備考 1. 西野、宮町浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 使用量(月平均:合計/12、 日平均:合計/365)

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

定山溪浄水場

(単位: kWh)

<div> <div>項 目</div> <div>年 月</div> </div>	定 山 溪 浄 水 場					
	浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の		合 計	
	使 用 量	配水量 1m ³ 当	使 用 量	取水量 1m ³ 当	使 用 量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	48,572	0.382	36,250	0.268	84,822	0.667
5月	47,367	0.354	37,017	0.261	84,384	0.630
6月	43,936	0.328	36,141	0.252	80,077	0.597
7月	45,798	0.318	38,602	0.253	84,400	0.585
8月	46,282	0.311	40,045	0.254	86,327	0.581
9月	44,828	0.320	37,600	0.251	82,428	0.589
10月	51,199	0.361	38,278	0.254	89,477	0.630
11月	65,303	0.473	38,587	0.262	103,890	0.752
12月	88,325	0.582	43,560	0.270	131,885	0.870
令和5年 1月	85,516	0.561	44,392	0.276	129,908	0.852
2月	78,411	0.558	40,702	0.274	119,113	0.848
3月	69,136	0.446	43,849	0.265	112,985	0.730
合 計	714,673		475,023		1,189,696	
月 平 均	59,556	0.419	39,585	0.262	99,141	0.697
日 平 均	1,958		1,301		3,259	

備考 1. 定山溪浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/365

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

発電施設稼働状況

(1) 太陽光発電稼働状況

(単位: kWh)

<div> <div>項 目</div> <div>年 月</div> </div>	配水センター	川沿庁舎	豊平庁舎
	太陽光発電量	太陽光発電量	太陽光発電量
令和4年 4月	1,558	3,767	2,336
5月	1,487	3,480	2,085
6月	1,288	3,000	1,793
7月	1,257	2,960	1,788
8月	1,132	2,810	1,655
9月	1,309	3,197	1,960
10月	1,154	2,884	1,851
11月	714	1,795	1,069
12月	562	1,433	976
令和5年 1月	811	2,081	1,265
2月	771	1,815	1,149
3月	1,280	3,192	2,031
合 計	13,323	32,413	19,958
月 平 均	1,110	2,701	1,663
日 平 均	37	89	55

備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/365

(2) 藻岩浄水場水力発電

(単位：kWh)

項 目 年 月	藻岩浄水場					
	水 力 発 電			売 電 量 発 電 量	買 電 量	買 電 量 総使用量
	発 電 量	売 電 量	消 費 量	(%)		(%)
令和4年 4月	281,140	106,910	174,230	38.0	1,502	0.9
5月	293,050	132,739	160,311	45.3	600	0.4
6月	284,830	130,438	154,392	45.8	497	0.3
7月	295,580	109,378	186,202	37.0	2,834	1.5
8月	294,690	109,142	185,548	37.0	3,694	2.0
9月	286,640	122,177	164,463	42.6	458	0.3
10月	112,000	43,990	68,010	39.3	87,545	56.3
11月	0	0	0	—	157,863	100.0
12月	281,830	107,568	174,262	38.2	9,643	5.2
令和5年 1月	197,800	72,787	125,013	36.8	64,272	34.0
2月	268,110	103,265	164,845	38.5	730	0.4
3月	284,700	123,048	161,652	43.2	6,698	4.0
合 計	2,880,370	1,161,442	1,718,928		336,336	
月 平 均	240,031	96,787	143,244	40.3	28,028	16.4
日 平 均	7,891	3,182	4,709		921	

備考 1. 藻岩浄水場電力使用量＝買電量＋水力発電消費量

2. 月平均:合計/12、 日平均:合計/365

(3) 平岸配水池水力発電

(単位：kWh)

項 目 年 月	平岸配水池水力発電					
	水 力 発 電			売 電 量 発 電 量	買 電 量	買 電 量 総使用量
	発 電 量	売 電 量	消 費 量	(%)		(%)
令和4年 4月	0	0	0	—	0	—
5月	0	0	0	—	0	—
6月	0	0	0	—	0	—
7月	0	0	0	—	0	—
8月	0	0	0	—	0	—
9月	0	0	0	—	0	—
10月	0	0	0	—	0	—
11月	0	0	0	—	0	—
12月	0	0	0	—	0	—
令和5年 1月	0	0	0	—	0	—
2月	327,467	321,553	5,914	98.2	73	1.2
3月	360,206	353,630	6,576	98.2	92	1.4
合 計	687,673	675,183	12,490		165	
月 平 均	57,306	56,265	1,041	98.2	14	1.3
日 平 均	1,884	1,850	34		0	

備考 1. 令和5年2月1日より運用開始

2. 平岸配水池水力発電 電力使用量＝水力発電消費量＋買電量

3. 月平均：合計/12、 日平均：合計/365

ポンプ場別動力使用状況

(単位：kWh)

項 目 年 月	藻 岩		伏 見		伏見高台		旭 ケ 丘	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	6,048	0.434	1,317	0.456	842	28.067	29,014	0.358
5月	6,689	0.444	1,038	0.334	429	14.300	27,608	0.332
6月	6,184	0.423	921	0.320	686	34.300	26,552	0.325
7月	5,916	0.392	1,017	0.342	534	26.700	28,131	0.319
8月	7,225	0.481	981	0.333	472	15.733	27,964	0.315
9月	6,196	0.423	991	0.360	480	16.000	26,372	0.320
10月	5,959	0.445	948	0.333	415	10.375	26,585	0.317
11月	5,361	0.356	902	0.321	299	7.475	24,883	0.313
12月	5,328	0.341	1,128	0.360	256	12.800	27,259	0.328
令和5年 1月	7,681	0.492	1,799	0.552	384	19.200	28,678	0.343
2月	6,244	0.442	1,583	0.538	430	21.500	25,592	0.337
3月	5,540	0.355	1,167	0.354	336	11.200	27,489	0.323
計	74,371		13,792		5,563		326,127	
平 均	6,198	0.418	1,149	0.384	464	16.854	27,177	0.327

(単位：kWh)

項 目 年 月	界 川		円 山 西 町		円 山 西 町 高 台			
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当		
令和4年 4月	8,578	2.672	5,105	0.231	4,473	0.254		
5月	8,204	2.357	5,649	0.249	3,875	0.217		
6月	6,834	2.096	4,345	0.204	3,245	0.194		
7月	7,897	2.350	4,981	0.231	3,678	0.219		
8月	7,632	2.068	5,011	0.236	3,608	0.217		
9月	7,929	2.325	4,630	0.228	3,599	0.227		
10月	7,272	2.197	4,397	0.205	3,353	0.201		
11月	7,829	2.501	5,446	0.259	3,449	0.208		
12月	7,812	2.419	5,123	0.222	3,539	0.192		
令和5年 1月	10,676	3.295	7,222	0.305	5,279	0.279		
2月	8,978	3.150	5,976	0.274	4,623	0.260		
3月	7,258	1.716	5,557	0.226	3,850	0.194		
計	96,899		63,442		46,571			
平 均	8,075	2.398	5,287	0.239	3,881	0.222		

(単位：kWh)

項 目 年 月	宮 の 森		大倉山		盤 溪		白川総合	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ² 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	48,557	0.673	10,770	0.655	3,022	4.140	74,310	0.404
5月	51,173	0.695	10,068	0.616	3,031	3.936	76,200	0.394
6月	49,902	0.706	9,869	0.583	2,740	3.605	75,080	0.395
7月	51,998	0.713	10,629	0.599	3,098	3.972	77,250	0.395
8月	50,712	0.686	10,184	0.573	3,125	3.906	76,140	0.383
9月	49,224	0.701	9,837	0.585	3,149	4.037	71,160	0.379
10月	49,878	0.700	9,811	0.582	3,123	3.953	73,590	0.385
11月	47,348	0.699	9,738	0.553	2,949	4.040	68,450	0.370
12月	51,663	0.703	10,878	0.542	3,171	4.172	73,940	0.373
令和5年 1月	52,032	0.719	11,220	0.639	3,671	4.895	75,590	0.380
2月	46,746	0.723	10,326	0.645	2,947	4.271	67,910	0.381
3月	52,220	0.732	10,517	0.610	2,733	3.644	74,830	0.379
計	601,453		123,847		36,759		884,450	
平 均	50,121	0.703	10,321	0.597	3,063	4.043	73,704	0.384

(単位：kWh)

項 目 年 月	藤 野 高 台		オカバルシ		南 沢 第 1		南 沢 第 2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	11,024	0.540	985	1.247	35,800	0.260	13,092	0.258
5月	9,640	0.442	1,108	1.288	33,836	0.235	12,309	0.239
6月	8,672	0.428	925	1.076	32,704	0.232	11,853	0.228
7月	9,066	0.434	987	1.234	34,587	0.235	12,396	0.230
8月	8,918	0.421	1,059	1.018	34,660	0.235	12,042	0.224
9月	8,452	0.396	1,121	1.088	33,527	0.238	11,840	0.231
10月	8,542	0.433	1,044	1.065	33,913	0.237	12,215	0.231
11月	8,194	0.422	1,136	1.248	32,571	0.229	11,708	0.214
12月	10,879	0.508	923	0.888	36,990	0.243	14,205	0.238
令和5年 1月	12,203	0.567	1,138	1.074	37,891	0.247	14,995	0.251
2月	10,860	0.576	902	1.025	34,844	0.247	13,705	0.251
3月	9,695	0.479	937	0.986	36,624	0.234	13,613	0.228
計	116,145		12,265		417,947		153,973	
平 均	9,679	0.470	1,022	1.095	34,829	0.239	12,831	0.235

(単位：kWh)

項 目 年 月	北ノ沢第1		北ノ沢第2		藻岩下第1		藻岩下第2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	42,058	0.401	33,232	0.605	4,636	1.049	809	0.658
5月	43,271	0.396	31,041	0.537	4,073	0.880	836	0.624
6月	41,930	0.389	29,270	0.529	3,357	0.646	709	0.358
7月	43,126	0.386	30,860	0.534	3,620	0.616	747	0.293
8月	42,862	0.411	30,978	0.531	4,738	0.810	1,264	0.496
9月	41,054	0.414	29,245	0.522	5,531	0.868	1,470	0.458
10月	42,718	0.419	30,314	0.526	5,063	0.789	1,368	0.421
11月	41,471	0.411	29,348	0.519	5,508	0.899	1,477	0.618
12月	44,891	0.419	34,154	0.574	4,533	0.646	979	0.364
令和5年 1月	45,381	0.421	35,787	0.594	6,079	0.798	1,100	0.341
2月	40,339	0.412	31,289	0.573	4,582	0.808	905	0.545
3月	44,452	0.407	32,280	0.520	4,810	0.792	875	0.543
計	513,553		377,798		56,530		12,539	
平 均	42,796	0.406	31,483	0.546	4,711	0.793	1,045	0.452

(単位：kWh)

項 目 年 月	真駒内南町		常盤公園		芸 術 の 森		滝 野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	107,713	0.413	15,540	0.282	2,022	0.705	5,872	2.090
5月	105,526	0.401	16,373	0.284	1,038	0.360	6,270	2.170
6月	106,069	0.400	15,657	0.284	527	0.193	5,297	1.933
7月	111,718	0.406	16,008	0.278	563	0.190	5,690	2.062
8月	112,009	0.412	15,572	0.274	560	0.206	5,861	2.203
9月	102,163	0.396	15,205	0.286	560	0.233	5,850	2.321
10月	103,222	0.387	15,552	0.285	570	0.227	6,044	2.316
11月	99,921	0.381	15,019	0.275	542	0.220	5,685	2.090
12月	110,747	0.388	16,947	0.284	644	0.249	5,516	1.697
令和5年 1月	112,476	0.395	17,600	0.297	2,316	0.867	6,678	1.970
2月	100,625	0.384	15,898	0.297	1,787	0.698	5,155	1.658
3月	109,550	0.383	16,982	0.288	1,426	0.490	8,349	2.522
計	1,281,739		192,353		12,555		72,267	
平 均	106,812	0.395	16,029	0.284	1,046	0.389	6,022	2.078

(単位：kWh)

項目 年 月	常 盤 二 区						西岡高台	
	使用量	配水量 1m ³ 当					使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	965	1.222					74,991	0.268
5月	974	1.188					76,648	0.257
6月	925	1.156					73,555	0.255
7月	1,619	1.974					77,309	0.262
8月	981	1.182					76,072	0.257
9月	883	1.162					72,534	0.258
10月	989	1.236					72,707	0.253
11月	983	1.184					70,604	0.254
12月	916	1.131					77,204	0.263
令和5年 1月	1,199	1.499					46,769	0.159
2月	989	1.355					70,458	0.262
3月	1,132	1.742					74,884	0.254
計	12,555						863,735	
平 均	1,046	1.330					71,978	0.249

(単位：kWh)

項目 年 月	清 田		平 岡		真 栄		西 部	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	41,973	0.329	55,499	0.229	92,483	0.480	5,465	0.404
5月	41,848	0.309	55,983	0.220	65,398	0.323	5,945	0.425
6月	39,754	0.302	53,918	0.217	63,550	0.324	5,058	0.374
7月	42,393	0.310	57,488	0.223	66,553	0.323	5,479	0.394
8月	41,274	0.303	56,197	0.218	64,306	0.309	5,920	0.417
9月	40,135	0.306	54,112	0.221	62,789	0.317	5,200	0.397
10月	41,253	0.309	55,370	0.220	64,601	0.319	5,608	0.417
11月	39,163	0.301	52,409	0.218	61,071	0.312	5,301	0.412
12月	42,240	0.312	57,118	0.225	64,354	0.310	5,052	0.371
令和5年 1月	42,497	0.319	55,342	0.218	63,420	0.309	6,052	0.436
2月	38,231	0.319	50,407	0.221	57,441	0.311	4,861	0.390
3月	41,864	0.316	54,242	0.217	64,000	0.313	4,674	0.343
計	492,625		658,085		789,966		64,615	
平 均	41,052	0.311	54,840	0.220	65,831	0.328	5,385	0.398

(単位：kWh)

項 目 年 月	曙		西 町 南		手 稲 本 町		西 野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	35,150	0.172	140,690	0.402	7,144	0.849	37,500	0.265
5月	36,157	0.164	141,507	0.386	6,729	0.764	39,480	0.265
6月	35,334	0.230	139,847	0.394	5,642	0.666	38,130	0.264
7月	39,355	0.445	144,338	0.390	6,226	0.706	39,870	0.265
8月	39,051	0.519	141,928	0.376	6,217	0.694	39,520	0.263
9月	36,666	0.484	136,627	0.378	6,176	0.711	38,490	0.264
10月	36,783	0.465	120,809	0.322	6,163	0.707	44,290	0.264
11月	33,296	0.431	125,071	0.347	6,061	0.727	42,530	0.263
12月	36,674	0.455	143,405	0.380	6,214	0.717	42,310	0.264
令和5年 1月	37,261	0.447	145,606	0.386	8,055	0.957	41,135	0.269
2月	33,696	0.464	133,835	0.396	6,422	0.801	36,894	0.267
3月	35,193	0.448	136,768	0.363	5,771	0.689	40,526	0.264
計	434,616		1,650,431		76,820		480,675	
平 均	36,218	0.337	137,536	0.376	6,402	0.747	40,056	0.264

(単位：kWh)

項 目 年 月	平 和		平和高台		福 井		定山溪	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	11,544	0.310	65	2.167	761	3.171	547	0.414
5月	8,890	0.226	65	2.167	94	0.376	523	0.608
6月	7,515	0.195	67	2.233	54	0.216	596	0.584
7月	8,247	0.210	63	2.100	64	0.237	580	0.569
8月	8,416	0.219	67	0.957	75	0.278	583	0.530
9月	8,053	0.216	65	1.625	71	0.263	540	0.545
10月	7,886	0.203	55	5.500	80	0.308	484	0.520
11月	8,086	0.222	55	5.500	92	0.368	512	0.545
12月	8,952	0.233	53	5.300	924	3.186	470	0.500
令和5年 1月	13,185	0.345	52	2.600	1,513	6.877	604	0.592
2月	10,996	0.318	54	2.700	1,036	4.933	611	0.664
3月	8,011	0.207	53	2.650	252	1.008	730	0.709
計	109,781		714		5,016		6,780	
平 均	9,148	0.241	60	2.236	418	1.655	565	0.560

(単位：kWh)

<div> <div>項 目</div> <div>年 月</div> </div>	豊滝							
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和4年 4月	2,329	2.306						
5月	2,338	2.227						
6月	2,129	2.129						
7月	2,361	2.227						
8月	2,294	2.012						
9月	2,371	1.912						
10月	2,420	2.142						
11月	2,250	2.184						
12月	2,093	2.093						
令和5年 1月	2,520	2.520						
2月	1,969	2.263						
3月	2,039	1.758						
計	27,113							
平 均	2,259	2.136						