

1-(4) 動力使用状況

1-(4)-ア 札幌水道動力使用状況

(単位: kWh)

項目 年月	各浄水場						ポンプ場計		合計	
	浄水処理に係るもの		取水・導水に係るもの		合計		使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当				
令和3年 4月	638,751	0.040	371,839	0.024	1,010,590	0.064	970,699	0.061	1,981,289	0.125
5月	580,415	0.036	377,733	0.023	958,148	0.059	960,849	0.059	1,918,997	0.119
6月	572,540	0.036	360,737	0.023	933,277	0.058	934,985	0.058	1,868,262	0.117
7月	641,738	0.038	394,707	0.023	1,036,445	0.061	998,872	0.059	2,035,317	0.120
8月	634,878	0.039	383,660	0.023	1,018,538	0.062	983,143	0.060	2,001,681	0.121
9月	576,055	0.037	356,059	0.023	932,114	0.059	928,411	0.059	1,860,525	0.119
10月	615,686	0.038	376,556	0.023	992,242	0.061	937,440	0.058	1,929,682	0.119
11月	648,480	0.042	374,622	0.024	1,023,102	0.066	908,088	0.058	1,931,190	0.124
12月	729,037	0.045	400,277	0.025	1,129,314	0.069	979,473	0.060	2,108,787	0.129
令和4年 1月	736,480	0.046	396,764	0.025	1,133,244	0.070	1,009,355	0.063	2,142,599	0.133
2月	660,640	0.045	356,490	0.024	1,017,130	0.070	900,035	0.062	1,917,165	0.132
3月	707,446	0.044	397,228	0.025	1,104,674	0.068	983,094	0.061	2,087,768	0.129
合計	7,742,146		4,546,672		12,288,818		11,494,444		23,783,262	
月平均	645,179	0.040	378,889	0.024	1,024,068	0.064	957,870	0.060	1,981,939	0.124
日平均	21,211		12,457		33,668		31,492		65,160	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ 浄水場別動力使用状況

1-(4)-イ-(ア) 藻岩浄水場

(単位: kWh)

項目 年月	藻岩浄水場								
	浄水場構内		取水・導水に係るもの					合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量				取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
藻岩取水場			山鼻取水場	その他	小計				
令和3年 4月	167,606	0.065	884	3,895	260	5,039	0.002	172,645	0.067
5月	141,883	0.056	1,008	4,195	243	5,446	0.002	147,329	0.058
6月	143,473	0.056	980	3,416	186	4,582	0.002	148,055	0.058
7月	175,791	0.064	1,068	21,122	195	22,385	0.008	198,176	0.072
8月	168,199	0.063	1,066	10,800	324	12,190	0.004	180,389	0.068
9月	143,945	0.058	1,065	3,384	293	4,742	0.002	148,687	0.059
10月	161,955	0.062	1,134	5,750	198	7,082	0.003	169,037	0.064
11月	163,007	0.064	1,167	3,994	248	5,409	0.002	168,416	0.066
12月	171,982	0.064	1,526	8,267	264	10,057	0.004	182,039	0.068
令和4年 1月	173,525	0.067	1,482	7,664	386	9,532	0.004	183,057	0.071
2月	159,976	0.069	1,303	6,208	324	7,835	0.003	167,811	0.072
3月	176,382	0.068	1,396	6,798	305	8,499	0.003	184,881	0.071
合計	1,947,724		14,079	85,493	3,226	102,798		2,050,522	
月平均	162,310	0.063	1,173	7,124	269	8,567	0.003	170,877	0.066
日平均	5,336		39	234	9	282		5,618	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

3. その他: 博善社前(電灯、動力)、河川放流施設(電灯、動力)

1-(4)-イ-(イ) 白川浄水場

(単位：kWh)

項目 年月	白川浄水場							
	浄水場構内		取水・導水に係るもの				合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量			取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
			導水ポンプ	簾舞注水に 係るもの	小計			
令和3年 4月	389,848	0.031	303,520	6,644	310,164	0.024	700,012	0.055
5月	366,512	0.028	313,040	3,405	316,445	0.024	682,957	0.053
6月	366,742	0.029	300,540	3,057	303,597	0.023	670,339	0.052
7月	397,916	0.029	309,370	3,411	312,781	0.023	710,697	0.053
8月	399,924	0.030	309,490	3,020	312,510	0.023	712,434	0.054
9月	370,674	0.029	299,500	3,045	302,545	0.024	673,219	0.054
10月	384,488	0.030	310,600	3,229	313,829	0.023	698,317	0.054
11月	392,344	0.032	302,100	5,278	307,378	0.024	699,722	0.057
12月	435,450	0.034	314,000	7,176	321,176	0.024	756,626	0.058
令和4年 1月	443,902	0.034	309,540	5,550	315,090	0.024	758,992	0.059
2月	396,982	0.034	278,950	5,766	284,716	0.024	681,698	0.058
3月	427,910	0.033	312,220	6,341	318,561	0.024	746,471	0.058
合計	4,772,692		3,662,870	55,922	3,718,792		8,491,484	
月平均	397,724	0.031	305,239	4,660	309,899	0.024	707,624	0.055
日平均	13,076		10,035	153	10,188		23,264	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ-(ウ) 西野浄水場・宮町浄水場

(単位：kWh)

項目 年月	西野浄水場						宮町浄水場					
	浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計		浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	16,040	0.044	11,857	3.615	27,897	0.077	20,905	0.160	15,422	0.116	36,327	0.277
5月	14,321	0.039	10,660	10.350	24,981	0.067	17,090	0.127	15,761	0.117	32,851	0.245
6月	12,437	0.034	10,814	5.150	23,251	0.063	13,870	0.105	15,579	0.112	29,449	0.222
7月	12,274	0.031	10,603	7.069	22,877	0.059	15,036	0.107	16,274	0.109	31,310	0.222
8月	12,238	0.031	9,605	9.510	21,843	0.056	14,692	0.107	16,204	0.111	30,896	0.224
9月	10,392	0.028	2,999	14.995	13,391	0.036	13,084	0.101	15,620	0.113	28,704	0.221
10月	12,322	0.033	6,260	2.504	18,582	0.050	14,971	0.113	15,973	0.114	30,944	0.234
11月	13,711	0.038	11,500	3.343	25,211	0.071	20,523	0.162	15,627	0.116	36,150	0.285
12月	15,938	0.044	16,250	2.886	32,188	0.088	23,433	0.175	15,956	0.119	39,389	0.295
令和4年 1月	17,688	0.048	18,310	2.515	35,998	0.099	24,026	0.177	15,968	0.117	39,994	0.294
2月	15,921	0.049	17,668	1.589	33,589	0.102	22,521	0.185	14,384	0.118	36,905	0.304
3月	18,215	0.050	16,991	1.829	35,206	0.097	23,965	0.174	15,924	0.116	39,889	0.289
合計	171,497		143,517		315,014		224,116		188,692		412,808	
月平均	14,291	0.039	11,960	2.966	26,251	0.072	18,676	0.141	15,724	0.117	34,401	0.259
日平均	470		393		863		614		517		1,131	

備考 1. 西野、宮町浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/365)

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ-(エ) 定山溪浄水場

(単位: kWh)

項目 年月	定山溪浄水場					
	浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	44,352	0.464	29,357	0.286	73,709	0.771
5月	40,609	0.425	29,421	0.279	70,030	0.734
6月	36,018	0.398	26,165	0.264	62,183	0.687
7月	40,721	0.342	32,664	0.251	73,385	0.617
8月	39,825	0.324	33,151	0.251	72,976	0.594
9月	37,960	0.336	30,153	0.251	68,113	0.604
10月	41,950	0.343	33,412	0.252	75,362	0.616
11月	58,895	0.480	34,708	0.264	93,603	0.763
12月	82,234	0.642	36,838	0.267	119,072	0.929
令和4年 1月	77,339	0.596	37,864	0.274	115,203	0.888
2月	65,240	0.613	31,887	0.280	97,127	0.913
3月	60,974	0.467	37,253	0.265	98,227	0.752
合計	626,117		392,873		1,018,990	
月平均	52,176	0.455	32,739	0.265	84,916	0.741
日平均	1,715		1,076		2,792	

備考 1. 定山溪浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/365

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-ウ 藻岩浄水場水力発電及び配水センター太陽光発電稼働状況

(単位: kWh)

項目 年月	藻岩浄水場							配水センター
	水力発電			売電量 発電量	買電量	買電量 総使用量	太陽光 発電量	
	発電量	売電量	消費量	(%)		(%)		
令和3年 4月	283,320	109,939	173,381	38.8	1,174	0.7	1,431	
5月	285,540	138,540	147,000	48.5	110	0.1	1,389	
6月	283,120	132,242	150,878	46.7	168	0.1	1,184	
7月	296,200	115,637	180,563	39.0	1,781	1.0	1,376	
8月	292,430	119,698	172,732	40.9	1,190	0.7	1,306	
9月	279,310	129,192	150,118	46.3	209	0.1	1,078	
10月	137,980	60,610	77,370	43.9	89,568	53.7	1,137	
11月	115,350	48,984	66,366	42.5	102,156	60.6	655	
12月	294,830	115,795	179,035	39.3	622	0.3	655	
令和4年 1月	258,590	98,095	160,495	37.9	19,169	10.7	726	
2月	245,310	89,875	155,435	36.6	10,834	6.5	831	
3月	289,760	107,134	182,626	37.0	1,154	0.6	1,335	
合計	3,061,740	1,265,741	1,795,999		228,135		13,103	
月平均	255,145	105,478	149,667	41.3	19,011	11.3	1,092	
日平均	8,388	3,468	4,921		625		36	

備考 1. 藻岩浄水場電力使用量=買電量+水力発電消費量

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/365

1-(4)-エ ポンプ場別動力使用状況

(単位：kWh)

項目 年月	藻 岩		伏 見		伏見高台		旭ヶ丘	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	6,949	0.457	1,327	0.413	818	27.267	31,664	0.376
5月	5,227	0.324	1,219	0.330	486	12.150	27,071	0.339
6月	7,573	0.455	1,099	0.239	266	6.650	27,377	0.341
7月	6,553	0.346	2,037	0.305	316	7.900	30,156	0.343
8月	5,723	0.363	1,048	0.298	275	6.875	28,548	0.339
9月	6,382	0.442	947	0.323	305	10.167	26,459	0.341
10月	4,983	0.349	813	0.280	289	9.633	26,599	0.338
11月	5,515	0.378	973	0.343	302	10.067	26,231	0.339
12月	7,675	0.506	1,102	0.379	499	16.633	31,014	0.372
令和4年 1月	6,139	0.406	2,112	0.733	891	44.550	31,959	0.385
2月	6,293	0.456	1,623	0.652	732	36.600	27,385	0.389
3月	7,398	0.480	1,327	0.479	753	25.100	30,138	0.382
計	76,410		15,627		5,932		344,601	
平均	6,368	0.411	1,302	#DIV/0!	494	15.642	28,717	0.356

(単位：kWh)

項目 年月	界 川		円 山 西 町		円山西町高台			
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当		
令和3年 4月	8,043	1.645	5,605	0.237	5,557	0.287		
5月	8,510	2.133	5,000	0.272	4,159	0.305		
6月	6,617	1.969	3,599	0.203	2,821	0.216		
7月	8,185	2.230	4,610	0.241	3,659	0.258		
8月	7,399	2.120	4,259	0.223	3,443	0.243		
9月	7,649	2.390	4,259	0.241	3,459	0.263		
10月	6,893	2.161	3,788	0.209	3,033	0.225		
11月	8,226	2.779	4,430	0.251	3,648	0.274		
12月	7,941	2.562	4,210	0.224	3,736	0.265		
令和4年 1月	11,403	3.632	6,104	0.313	5,413	0.365		
2月	9,138	3.264	4,904	0.283	4,476	0.339		
3月	8,864	2.897	4,688	0.254	4,294	0.307		
計	98,868		55,456		47,698			
平均	8,239	2.420	4,621	0.245	3,975	0.279		

(単位：kWh)

項目 年月	宮の森		大倉山		盤溪		白川総合	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ² 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	50,356	0.749	10,756	0.686	3,095	3.685	72,950	0.389
5月	51,219	0.734	10,020	0.612	3,187	4.086	76,370	0.400
6月	51,524	0.739	10,229	0.609	2,607	3.300	76,880	0.406
7月	55,653	0.740	11,226	0.601	3,033	3.447	80,130	0.402
8月	53,653	0.738	10,737	0.606	3,180	3.878	78,680	0.407
9月	49,650	0.734	9,860	0.608	2,847	3.746	73,840	0.401
10月	51,102	0.728	9,857	0.594	2,962	3.797	76,560	0.401
11月	48,811	0.727	9,776	0.601	2,861	3.974	71,540	0.398
12月	52,807	0.728	11,211	0.669	2,655	3.319	76,120	0.400
令和4年 1月	50,528	0.719	11,330	0.704	3,285	4.500	77,930	0.403
2月	45,427	0.735	10,362	0.698	2,593	3.929	70,060	0.404
3月	50,317	0.736	11,634	0.698	2,531	3.287	77,880	0.404
計	611,047		126,998		34,836		908,940	
平均	50,921	0.733	10,583	0.639	2,903	3.733	75,745	0.401

(単位：kWh)

項目 年月	藤野高台		オカバルシ		南沢第1		南沢第2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	10,323	0.531	1,047	1.047	36,952	0.258	13,035	0.244
5月	9,005	0.443	1,207	1.195	33,485	0.230	12,143	0.218
6月	9,009	0.445	930	0.959	33,865	0.231	12,116	0.218
7月	9,412	0.439	1,049	0.945	36,409	0.234	12,909	0.220
8月	8,854	0.438	1,273	1.107	35,145	0.233	12,223	0.219
9月	8,656	0.440	1,068	1.101	33,917	0.238	12,044	0.223
10月	8,672	0.443	990	1.053	33,426	0.231	11,897	0.220
11月	8,390	0.446	1,026	1.166	34,127	0.245	12,389	0.232
12月	11,396	0.566	913	1.003	38,592	0.255	14,501	0.241
令和4年 1月	12,598	0.584	1,112	1.196	39,862	0.265	14,952	0.249
2月	11,463	0.575	870	1.048	35,530	0.265	13,187	0.248
3月	12,779	0.560	888	0.965	39,063	0.264	14,608	0.246
計	120,557		12,373		430,373		156,004	
平均	10,046	0.493	1,031	1.064	35,864	0.245	13,000	0.231

(単位：kWh)

項目 年月	北ノ沢第1		北ノ沢第2		藻岩下第1		藻岩下第2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	43,100	0.429	35,327	0.615	4,450	0.980	683	0.560
5月	44,113	0.431	32,295	0.558	3,602	0.799	648	0.510
6月	43,486	0.428	31,844	0.558	2,740	0.612	511	0.365
7月	47,536	0.434	34,633	0.563	3,312	0.563	680	0.268
8月	46,516	0.430	34,372	0.554	4,122	0.763	985	0.450
9月	44,362	0.425	32,732	0.546	3,733	0.723	813	0.439
10月	45,232	0.427	33,729	0.554	3,605	0.697	740	0.389
11月	43,849	0.429	32,567	0.557	3,805	0.707	799	0.439
12月	45,561	0.432	36,458	0.623	3,750	0.581	726	0.342
令和4年 1月	45,029	0.434	37,220	0.649	5,508	0.789	1,044	0.398
2月	41,236	0.434	34,190	0.643	4,340	0.721	812	0.385
3月	44,529	0.432	36,352	0.641	4,408	0.690	817	0.402
計	534,549		411,719		47,375		9,258	
平均	44,546	0.430	34,310	0.587	3,948	0.713	772	0.401

(単位：kWh)

項目 年月	真駒内南町		常盤公園		芸術の森		滝野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	116,700	0.428	15,345	0.282	1,652	0.616	5,883	1.961
5月	116,227	0.421	15,741	0.280	903	0.328	6,434	2.258
6月	109,565	0.417	15,404	0.279	438	0.160	5,109	1.899
7月	115,849	0.420	16,366	0.280	499	0.174	5,669	2.061
8月	115,108	0.428	15,956	0.283	560	0.198	6,203	2.350
9月	107,283	0.417	15,275	0.281	462	0.174	5,462	2.150
10月	106,698	0.412	15,104	0.279	471	0.169	5,643	2.196
11月	103,103	0.413	15,258	0.276	519	0.171	6,037	1.904
12月	112,208	0.426	16,999	0.287	678	0.198	5,517	1.503
令和4年 1月	112,140	0.430	17,170	0.288	2,220	0.617	6,671	1.813
2月	99,949	0.429	15,306	0.288	1,966	0.673	5,145	1.628
3月	108,565	0.425	16,420	0.282	2,157	0.698	5,317	1.611
計	1,323,395		190,344		12,525		69,090	
平均	110,283	0.422	15,862	0.282	1,044	0.354	5,758	1.918

(単位：kWh)

項目 年月	常盤二区						西岡高台	
	使用量	配水量 1m ³ 当					使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	503	1.118					75,859	0.267
5月	675	0.865					77,014	0.264
6月	633	0.855					75,975	0.264
7月	693	0.888					80,807	0.264
8月	773	1.059					78,555	0.264
9月	617	0.881					75,026	0.264
10月	611	0.861					75,865	0.264
11月	657	0.755					72,208	0.264
12月	830	0.838					79,295	0.276
令和4年 1月	1,039	1.060					82,020	0.279
2月	820	0.911					73,772	0.278
3月	875	0.875					80,252	0.275
計	8,726						926,648	
平均	727	0.906					77,221	0.268

(単位：kWh)

項目 年月	清田		平岡		真栄		西部	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	42,013	0.325	56,681	0.235	64,236	0.326	5,709	0.431
5月	42,466	0.317	57,281	0.229	66,067	0.325	6,324	0.467
6月	41,718	0.314	56,360	0.228	65,394	0.325	4,913	0.376
7月	44,217	0.311	59,159	0.228	68,033	0.325	5,532	0.397
8月	42,951	0.315	58,204	0.229	66,411	0.326	6,234	0.451
9月	39,869	0.307	54,788	0.226	63,426	0.325	5,371	0.417
10月	41,593	0.314	55,727	0.227	64,869	0.325	5,346	0.409
11月	39,755	0.312	53,205	0.228	62,441	0.327	5,625	0.447
12月	43,579	0.327	58,631	0.240	65,571	0.327	5,123	0.386
令和4年 1月	44,914	0.337	58,151	0.241	64,515	0.329	6,386	0.491
2月	39,339	0.340	51,967	0.241	58,012	0.328	4,926	0.424
3月	43,517	0.341	58,052	0.241	64,376	0.328	4,716	0.365
計	505,931		678,206		773,351		66,205	
平均	42,161	0.321	56,517	0.232	64,446	0.326	5,517	0.421

(単位：kWh)

項目 年月	曙		西町南		手稲本町		西野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	36,125	0.470	146,261	0.398	6,905	0.827	39,249	0.261
5月	35,579	0.450	147,019	0.395	6,493	0.758	40,535	0.262
6月	33,493	0.457	145,400	0.394	5,188	0.628	39,614	0.262
7月	34,513	0.445	154,612	0.393	5,856	0.641	42,174	0.260
8月	35,311	0.436	154,144	0.393	6,065	0.682	42,192	0.260
9月	34,130	0.429	145,207	0.392	5,461	0.646	40,172	0.260
10月	35,404	0.435	147,655	0.391	6,047	0.696	40,473	0.261
11月	32,187	0.431	141,001	0.394	6,364	0.779	38,377	0.261
12月	35,766	0.433	147,458	0.401	6,059	0.719	37,184	0.260
令和4年 1月	36,285	0.437	148,924	0.405	7,745	0.963	38,099	0.268
2月	32,365	0.435	135,871	0.412	6,269	0.874	34,174	0.267
3月	36,755	0.435	150,014	0.408	6,043	0.756	37,287	0.264
計	417,913		1,763,566		74,495		469,530	
平均	34,826	0.440	146,964	0.397	6,208	0.743	39,128	0.262

(単位：kWh)

項目 年月	平和		平和高台		福井		定山溪	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	11,829	0.314	76	3.800	522	2.175	548	0.570
5月	9,942	0.256	138	4.600	74	0.296	309	0.370
6月	7,946	0.203	148	7.400	54	0.200	359	0.523
7月	10,000	0.227	134	4.467	71	0.237	401	0.477
8月	10,371	0.227	141	2.350	65	0.224	520	0.553
9月	9,801	0.248	155	7.750	61	0.235	360	0.522
10月	7,532	0.208	49	4.900	52	0.208	432	0.502
11月	8,588	0.252	55	5.500	502	2.092	506	0.473
12月	9,832	0.274	52	5.200	1,141	5.186	608	0.616
令和4年 1月	13,902	0.367	51	5.100	1,679	7.632	494	0.440
2月	11,658	0.327	47	4.700	1,342	6.390	505	0.498
3月	11,409	0.302	50	2.500	1,270	4.379	573	0.508
計	122,810		1,096		6,833		5,615	
平均	10,234	0.265	91	4.389	569	2.247	468	0.504

(単位：kWh)

項目 年月	豊滝							
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和3年 4月	2,566	2.398						
5月	2,662	2.511						
6月	2,181	1.965						
7月	2,789	1.978						
8月	2,944	2.118						
9月	2,503	1.882						
10月	2,699	1.970						
11月	2,435	1.734						
12月	2,075	1.159						
令和4年 1月	2,531	1.325						
2月	1,981	1.101						
3月	2,178	1.052						
計	29,544							
平均	2,462	1.667						