

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由 (※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	225	中央	南7条西14丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	南7条2-101	2	0.005	0.012	0.020	ND	0.022	0.001	1
30	226	中央	南7条西14丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	南7条3-301	2	0.005	0.001	0.001	ND	ND	0.002	1
30	227	北	麻生町4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.12	麻生2-108	2	0.005	0.001	0.001	ND	0.001	ND	1
30	228	北	麻生町4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.12	麻生2-402	2	0.007	ND	0.001	ND	0.001	0.002	1
30	229	北	麻生町4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	麻生3-410	2	0.005	0.003	0.005	ND	0.002	ND	1
30	230	北	麻生町4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.12	麻生3-205	2	0.007	ND	0.002	ND	0.001	0.002	1
30	231	北	麻生町4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.12	麻生3-504	2	0.008	0.004	0.003	ND	0.003	0.002	1
30	232	北	北24条西15丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.2	アリビラ24-302	2	0.024	0.034	0.008	ND	0.008	0.003	1
30	233	北	北24条西15丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.4	アリビラ24-304	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	234	北	北30条西7丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	北30条1-502	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	235	北	北30条西7丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	北30条2-402	2	0.006	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	236	北	新川3条13丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.26	グリーンコートしんかわ1-801	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
30	237	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.26	グリーンピア篠路北1-308	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	238	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.29	グリーンピア篠路北1-601	2	0.006	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	239	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.4	グリーンピア篠路北2-503	2	0.012	ND	0.001	ND	ND	0.001	1
30	240	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.29	グリーンピア篠路北3-102	2	0.005	0.001	0.002	ND	ND	ND	1
30	241	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.22	グリーンピア篠路中央1-210	2	0.005	0.023	0.003	ND	0.002	0.002	1
30	242	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.22	グリーンピア篠路中央1-606	2	0.004	0.002	0.002	ND	0.001	ND	1
30	243	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.22	グリーンピア篠路中央2-810	2	0.004	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	244	北	新川2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	新川1-201	2	0.014	0.004	0.001	ND	ND	ND	1
30	245	北	新川2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.27	新川1-704	2	0.008	0.012	0.003	ND	0.001	0.003	1
30	246	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	拓北1-310	2	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	247	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.26	拓北1-206	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	248	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.4	拓北2-407	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	249	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.4	拓北2-609	2	0.006	0.007	0.002	ND	0.001	ND	1
30	250	北	屯田9条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	屯田季美の里2-110	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	251	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.8	屯田西1-106	2	0.005	0.003	0.002	ND	0.003	ND	1
30	252	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.8	屯田西1-313	2	0.006	0.003	0.009	ND	0.013	ND	1
30	253	北	屯田西6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.1	屯田西1-311	2	0.009	0.010	0.004	0.001	0.003	0.004	1
30	254	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.8	屯田西3-405	2	0.011	ND	0.008	ND	0.012	ND	1
30	255	北	屯田西6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.1	屯田西3-306	2	0.008	0.001	0.002	ND	0.001	0.002	1
30	256	北	屯田西6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	屯田西4-507	2	0.016	0.006	0.002	0.003	0.003	ND	1
30	257	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.8	屯田西6-704	2	0.010	ND	0.001	ND	ND	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	258	北	屯田西6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	屯田西9-508	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	259	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.26	屯田緑の里A2-403	2	0.008	0.001	0.003	ND	0.002	ND	1
30	260	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.3	屯田緑の里A2-101	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	261	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	屯田緑の里A7-402	2	0.010	0.005	ND	ND	ND	ND	1
30	262	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.26	屯田緑の里A7-404	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	263	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.3	屯田緑の里B3-401	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	264	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	屯田緑の里B4-401	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	265	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	屯田緑の里B6-506	2	0.018	0.002	0.001	ND	ND	ND	1
30	266	北	百合が原9丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.7	ノースパーク百合が原-102	2	0.007	0.001	0.004	ND	0.002	0.003	1
30	267	北	北30条西12丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.28	ノースライフ30-402	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	268	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.26	幌北1-503	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	269	北	北25条西3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	幌北1-1201	2	ND	0.001	0.002	ND	ND	0.002	1
30	270	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	幌北4-301	2	ND	0.002	0.002	ND	ND	ND	1
30	271	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.2	幌北5-403	2	ND	0.001	0.001	0.003	ND	0.001	1
30	272	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	幌北5-104	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	273	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.3	幌北6-603	2	0.010	0.002	0.001	0.001	ND	ND	1
30	274	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.26	幌北6-901	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	275	北	篠路3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.26	レジデンス篠路1-404	2	ND	0.003	0.002	ND	ND	ND	1
30	276	北	篠路3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	レジデンス篠路1-601	2	ND	0.005	0.002	ND	ND	0.002	1
30	277	北	篠路3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.26	レジデンス篠路2-707	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	278	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	丘珠1-605	2	0.007	0.002	ND	ND	ND	ND	1
30	279	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	丘珠1-504	2	0.011	0.002	0.005	0.008	0.002	ND	1
30	280	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	丘珠1-603	2	0.009	0.002	0.003	0.002	0.002	ND	1
30	281	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	丘珠2-407	2	0.009	0.003	ND	ND	ND	ND	1
30	282	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	丘珠3-304	2	0.005	0.002	ND	ND	ND	ND	1
30	283	東	伏古6条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	開成B-503	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	284	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	光星1-213	2	0.005	0.001	0.002	0.001	ND	ND	1
30	285	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	光星3-1017	2	0.013	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	1
30	286	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	光星3-722	2	0.009	0.002	0.002	0.002	ND	ND	1
30	287	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	光星3-803	2	0.007	ND	ND	0.001	ND	ND	1
30	288	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	光星3-1005	2	0.009	0.001	0.002	0.003	ND	0.003	1
30	289	東	北13条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.25	光星8-505	2	0.010	0.005	0.004	0.003	0.056	0.002	1
30	290	東	北10条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	光星9-506	2	0.013	0.001	0.001	ND	ND	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	291	東	北10条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	光星9-218	2	0.009	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	292	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	礼苗10-101	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1
30	293	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	礼苗2-401	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	294	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	礼苗4-504	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	295	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	礼苗4-404	2	0.006	0.001	ND	ND	ND	ND	1
30	296	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	礼苗6-309	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	297	東	北6条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	苗穂2-204	2	0.007	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1
30	298	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	東雁来1-506	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	299	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	東雁来2-101	2	0.004	0.001	0.002	ND	ND	0.002	1
30	300	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	東雁来2-208	2	0.005	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	301	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	東雁来2-503	2	0.007	0.001	ND	ND	ND	ND	1
30	302	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	東雁来3-404	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	303	東	東雁来12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	東雁来3-101	2	0.005	0.001	0.002	ND	0.002	ND	1
30	304	東	北34条東28丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	東新道3-203	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	305	東	東苗穂1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	東苗穂4-307	2	0.006	0.002	0.001	ND	ND	ND	1
30	306	東	東苗穂1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	東苗穂5-405	2	0.007	0.002	0.003	ND	0.002	ND	1
30	307	東	北32条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	北栄11-403	2	0.004	0.002	0.006	0.002	0.002	ND	1
30	308	東	北32条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.17	北栄13-101	2	0.004	0.001	0.002	ND	ND	ND	1
30	309	東	北32条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	北栄14-305	2	0.009	0.002	0.005	ND	0.002	ND	1
30	310	東	北31条東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	北栄3-302	2	0.004	0.002	0.003	ND	ND	ND	1
30	311	東	北31条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	北栄7-301	2	0.006	0.003	0.004	ND	0.002	ND	1
30	312	東	北31条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	北栄8-203	2	0.004	0.002	0.005	ND	0.002	ND	1
30	313	東	北32条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.17	北栄9-306	2	0.006	0.001	0.002	ND	ND	ND	1
30	314	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	北東8-202	2	0.005	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	315	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	北東8-403	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	316	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	北東9-406	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	317	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	北東9-205	2	ND	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	318	東	北18条東10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	美香保10-102	2	0.007	0.002	ND	ND	ND	ND	1
30	319	東	北17条東10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	美香保3-309	2	ND	0.005	0.003	0.005	0.002	ND	1
30	320	東	北17条東10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	美香保5-402	2	ND	0.004	0.003	ND	0.002	ND	1
30	321	東	北17条東10丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	美香保6-105	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	322	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	元町中央3-202	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	323	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	元町中央4-205	2	0.008	0.002	0.005	ND	0.003	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由 (※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	324	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	元町中央6-407	2	0.008	0.001	0.002	ND	ND	ND	1
30	325	白石	菊水上町4条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	菊水上町2-106	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	326	白石	北郷6条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	北郷12-201	2	ND	0.001	ND	ND	ND	0.002	1
30	327	白石	北郷6条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	北郷3-302	2	0.006	0.002	0.004	ND	0.006	0.002	1
30	328	白石	北郷7条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.17	北郷9-104	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	329	白石	本郷通1丁目北	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	白石中央1-203	2	ND	0.002	0.001	ND	0.002	ND	1
30	330	白石	本郷通1丁目北	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	白石中央1-502	2	0.005	0.002	0.007	ND	0.003	ND	1
30	331	白石	本郷通1丁目北	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	白石中央1-407	2	0.005	ND	0.003	0.002	0.002	ND	1
30	332	白石	本郷通1丁目北	市営住宅	都)住宅課	H30.12.17	白石中央2-108	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	333	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	南郷13-503	2	0.005	0.002	0.013	ND	0.018	ND	1
30	334	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	南郷2-201	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	335	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	H31.2.25	南郷3-305	2	0.004	0.015	0.008	ND	0.036	ND	1
30	336	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	南郷8-403	2	0.005	0.002	0.005	ND	0.002	ND	1
30	337	白石	川下3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	東川下N4-502	2	ND	0.005	0.003	0.002	0.002	ND	1
30	338	白石	川下3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	東川下N4-304	2	ND	0.002	0.002	ND	0.001	0.002	1
30	339	白石	川下3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	東川下N6-306	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	340	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.15	東川下S2-210	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	341	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	東川下S3-204	2	0.005	0.001	0.003	ND	0.001	ND	1
30	342	白石	本郷10丁目南	市営住宅	都)住宅課	H31.2.20	本郷1-211	2	ND	0.001	ND	ND	ND	0.002	1
30	343	白石	本郷10丁目南	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	本郷2-210	2	0.005	0.002	0.002	ND	ND	ND	1
30	344	白石	本郷10丁目南	市営住宅	都)住宅課	H31.3.20	本郷2-312	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	345	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉A1-207	2	0.009	ND	0.001	0.014	0.001	ND	1
30	346	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉A2-1001	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
30	347	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉A2-401	2	0.010	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	348	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	青葉A2-406	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	349	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉A2-704	2	0.017	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	350	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	青葉A2-902	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	351	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	青葉A3-1001	2	0.008	0.001	0.002	0.002	ND	ND	1
30	352	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	青葉A4-1003	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	353	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉A4-1305	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	354	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	青葉A4-702	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	355	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	青葉A5-603	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	356	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	青葉A5-901	2	0.008	ND	0.002	0.001	ND	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由 (※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	357	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	青葉B1-403	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	358	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	青葉B1-602	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	359	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉B1-804	2	0.008	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	360	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉B2-1203	2	0.006	ND	0.002	0.001	0.002	ND	1
30	361	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉B3-1002	2	0.022	ND	0.002	0.001	0.002	ND	1
30	362	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	青葉B3-101	2	ND	0.003	0.002	ND	ND	0.003	1
30	363	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	青葉B3-303	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	364	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	青葉B4-1003	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	365	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉B4-1004	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	366	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉B4-702	2	ND	ND	ND	0.001	ND	0.001	1
30	367	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	青葉C1-203	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	368	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	青葉C1-309	2	0.006	0.050	0.003	ND	0.001	0.003	1
30	369	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	青葉C2-207	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	0.001	1
30	370	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉C3-110	2	0.008	ND	0.001	0.002	ND	ND	1
30	371	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉C4-111	2	ND	ND	0.002	0.034	0.002	ND	1
30	372	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	青葉C4-509	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	373	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉C4-610	2	0.018	ND	0.001	0.002	ND	ND	1
30	374	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉C5-305	2	0.018	ND	0.002	0.002	0.002	ND	1
30	375	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	青葉C5-312	2	0.014	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1
30	376	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	青葉D3-307	2	0.006	0.001	0.003	ND	0.001	0.003	1
30	377	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	青葉D3-402	2	0.010	0.001	ND	0.002	ND	ND	1
30	378	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	青葉D4-206	2	0.008	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	379	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉D5-504	2	0.024	ND	0.001	0.003	ND	0.002	1
30	380	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉D5-606	2	0.005	ND	ND	0.003	ND	ND	1
30	381	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	青葉D7-206	2	0.005	0.001	ND	ND	ND	ND	1
30	382	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	青葉D7-803	2	0.005	ND	0.002	0.003	ND	ND	1
30	383	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	青葉E2-404	2	0.008	ND	0.002	0.002	ND	0.005	1
30	384	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	青葉E3-106	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	385	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉E5-205	2	0.011	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	386	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	青葉E6-303	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	387	厚別	青葉町8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	青葉F2-104	2	ND	0.007	0.005	ND	0.005	0.003	1
30	388	厚別	青葉町8丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	青葉F2-403	2	0.021	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	389	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	新さっぽろ1-505	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			区	町条丁目												
30	390	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	新さっぽろ1-907	2	0.008	ND	0.001	ND	ND	0.001	1	
30	391	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	新さっぽろ2-1010	2	0.012	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	392	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	新さっぽろ2-304	2	0.024	ND	0.001	ND	0.001	0.002	1	
30	393	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	新さっぽろ2-803	2	0.020	ND	0.002	ND	0.002	0.002	1	
30	394	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	ひばりが丘E10-502	2	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	395	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.23	ひばりが丘E25-305	2	0.009	0.004	0.002	ND	ND	ND	1	
30	396	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.23	ひばりが丘E30-502	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	397	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	ひばりが丘E4-203	2	0.015	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	398	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.23	ひばりが丘W20-202	2	0.014	ND	0.002	ND	ND	0.001	1	
30	399	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.23	ひばりが丘W23-301	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	0.001	1	
30	400	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘E11-403	2	0.006	0.004	0.002	ND	ND	ND	1	
30	401	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E13-104	2	0.008	ND	0.001	0.001	ND	ND	1	
30	402	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘E18-601	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	403	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘E19-1003	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	404	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E20-903	2	0.012	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	405	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E24-205	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	406	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E24-306	2	0.009	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	407	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E26-106	2	0.004	0.009	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	408	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘E3-105	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	409	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘E30-703	2	ND	0.003	0.002	ND	ND	ND	1	
30	410	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E32-402	2	0.018	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	411	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E5-203	2	0.021	ND	0.002	0.001	ND	ND	1	
30	412	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	ひばりが丘E5-103	2	0.006	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	413	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘E6-109	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	414	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘W19-401	2	0.007	ND	0.003	ND	0.001	ND	1	
30	415	厚別	厚別中央1条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘W2-402	2	ND	0.008	0.002	ND	0.001	0.002	1	
30	416	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	ひばりが丘W25-504	2	0.011	0.001	0.003	ND	0.005	ND	1	
30	417	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘W28-201	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	418	厚別	厚別中央1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	ひばりが丘W7-204	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	419	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台E10-407	2	0.009	0.047	0.015	0.010	0.031	ND	1	
30	420	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台E14-109	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	421	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台E18-108	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	422	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台E18-206	2	0.036	0.002	0.003	0.002	0.003	ND	1	

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			区	町条丁目												
30	423	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台E18-204	2	0.009	0.010	0.003	0.002	0.003	ND	1	
30	424	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台E25-201	2	ND	0.003	0.001	ND	ND	0.002	1	
30	425	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台E26-201	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	426	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	もみじ台E29-407	2	0.007	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	427	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台E3-204	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	428	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台E31-108	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	429	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台E32-203	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	430	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.23	もみじ台E34-101	2	0.006	ND	0.004	ND	0.003	ND	1	
30	431	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	もみじ台E4-501	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	432	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台E6-211	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	433	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台E7-105	2	ND	0.001	0.004	ND	0.004	0.002	1	
30	434	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台E7-208	2	0.006	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	435	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台N1-506	2	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	1	
30	436	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台N11-202	2	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	437	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台N13-304	2	0.034	ND	0.004	0.001	0.002	ND	1	
30	438	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台N16-106	2	0.006	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	439	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台N14-405	2	0.025	0.002	0.002	0.006	0.002	ND	1	
30	440	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台N2-207	2	0.013	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	441	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台N21-202	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	442	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.23	もみじ台N22-506	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	443	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台N23-202	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	444	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台N25-306	2	0.006	0.005	0.007	ND	0.013	ND	1	
30	445	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	もみじ台N30-501	2	0.015	0.002	ND	0.007	ND	ND	1	
30	446	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	もみじ台N38-108	2	0.016	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	447	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台N32-502	2	0.008	0.004	0.004	ND	0.003	ND	1	
30	448	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台N4-206	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	449	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台N40-303	2	0.005	ND	0.002	0.002	ND	ND	1	
30	450	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台N41-505	2	0.017	0.001	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	451	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台N7-203	2	0.025	ND	0.004	0.003	0.002	ND	1	
30	452	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台N7-201	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	453	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	もみじ台W14-305	2	0.019	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	454	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台W14-103	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	455	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台W16-208	2	0.022	ND	ND	ND	ND	ND	1	

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm/ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm/ 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm/ 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm/ 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm/ 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm/ 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm/ 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	456	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台W19-105	2	ND	ND	0.001	ND	ND	0.002	1
30	457	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台W2-106	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	458	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台W22-208	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	459	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台W24-305	2	0.019	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	460	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台W26-201	2	0.019	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	461	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台W26-204	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	462	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台W27-307	2	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	463	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台W28-305	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	464	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台W28-106	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	465	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台W30-106	2	0.010	ND	ND	ND	ND	0.001	1
30	466	厚別	もみじ台西3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.6	もみじ台W32-208	2	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	467	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.28	もみじ台W7-301	2	0.009	ND	ND	0.003	ND	ND	1
30	468	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	もみじ台W30-105	2	0.009	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	469	厚別	もみじ台西3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台W34-202	2	0.020	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	470	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台W4-106	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	471	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台W8-507	2	ND	ND	0.001	ND	ND	0.002	1
30	472	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.17	もみじ台W9-407	2	0.013	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	473	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台S1-108	2	0.011	0.002	0.001	ND	0.001	ND	1
30	474	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台S14-206	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	475	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台S17-206	2	0.005	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	476	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台S17-305	2	0.006	0.002	0.003	ND	0.002	ND	1
30	477	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台S2-303	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	478	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.11	もみじ台S27-101	2	0.010	0.003	ND	ND	ND	ND	1
30	479	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	もみじ台S29-104	2	0.008	0.006	0.004	ND	0.006	ND	1
30	480	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.9	もみじ台S29-302	2	0.010	ND	0.002	0.010	0.001	0.002	1
30	481	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台S31-501	2	0.010	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	482	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	もみじ台S5-205	2	0.006	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	483	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	もみじ台S7-104	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	484	豊平	平岸2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.20	新木の花3-503	2	0.007	0.006	0.004	ND	0.003	0.040	1
30	485	豊平	月寒1条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	月寒A1-505	2	ND	ND	0.004	ND	0.001	ND	1
30	486	豊平	月寒東1条11丁目	札幌市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	月寒A2-105	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	487	豊平	月寒1条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	月寒A3-404	2	0.006	ND	0.003	0.001	ND	ND	1
30	488	豊平	月寒1条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	月寒A3-104	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1



揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	区	町条丁目	所在地					名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
30	489	豊平	月寒東1条11丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒A5-104	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	490	豊平	月寒東2条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	月寒B2-305	2	0.026	0.002	0.006	0.007	0.003	ND	1
30	491	豊平	月寒東2条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒B2-202	2	0.008	ND	0.004	ND	0.001	ND	1
30	492	豊平	月寒東2条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	月寒B4-402	2	0.017	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	493	豊平	月寒1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	月寒C1-505	2	0.006	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	494	豊平	月寒1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	月寒C2-502	2	ND	ND	0.002	ND	0.002	ND	1
30	495	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C2-110	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	496	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C2-306	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	497	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C2-404	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	498	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C2-504	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	499	豊平	月寒1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	月寒C3-204	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	500	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C4-204	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	501	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C5-305	2	ND	ND	0.005	ND	0.009	ND	1
30	502	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C7-204	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	503	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C8-205	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	504	豊平	月寒東1条10丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒C8-207	2	0.006	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	505	豊平	月寒東2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	月寒D1-403	2	0.005	ND	0.003	ND	0.001	ND	1
30	506	豊平	月寒東2条7丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒E2-201	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	507	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F10-102	2	ND	0.002	0.005	ND	0.002	ND	1
30	508	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F10-105	2	ND	0.002	0.004	ND	0.003	ND	1
30	509	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F10-106	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	510	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F10-204	2	0.004	ND	0.004	ND	0.002	ND	1
30	511	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F10-403	2	ND	ND	0.004	ND	0.002	ND	1
30	512	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F9-105	2	ND	0.001	0.006	0.003	0.002	ND	1
30	513	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F9-201	2	ND	0.001	0.006	ND	0.007	0.002	1
30	514	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F9-202	2	ND	0.003	0.007	ND	0.008	0.003	1
30	515	豊平	月寒東1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒F9-203	2	ND	0.050	0.005	0.002	0.002	ND	1
30	516	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	月寒G1-104	2	0.030	ND	0.001	ND	ND	ND	1
30	517	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒G1-505	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	518	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	月寒G2-508	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	519	豊平	豊平4条13丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	豊平4条2-103	2	0.004	0.049	0.032	ND	0.071	ND	1
30	520	豊平	中の島1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.22	中の島2-501	2	0.011	0.003	ND	ND	0.001	ND	1
30	521	豊平	西岡3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	西岡N6-303	2	0.022	ND	ND	ND	ND	ND	1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			区	町条丁目												
30	522	豊平	西岡3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.1	西岡N8-204	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	523	豊平	西岡3条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	西岡S4-202	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	524	豊平	西岡3条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	西岡S6-401	2	ND	0.002	0.003	ND	0.002	0.002	1	
30	525	豊平	西岡3条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	西岡S8-205	2	0.009	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	526	豊平	美園7条8丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	美園1-103	2	0.005	0.036	0.015	ND	0.012	ND	1	
30	527	豊平	西岡3条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	西岡S8-203	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	528	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	美しが丘1-405	2	0.007	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	529	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	美しが丘2-207	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	530	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	美しが丘2-505	2	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	531	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	美しが丘2-108	2	0.005	0.006	0.002	ND	ND	ND	1	
30	532	清田	北野6条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.11	北野1-401	2	0.015	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	533	清田	北野6条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	北野7-101	2	ND	0.003	0.007	ND	0.005	ND	1	
30	534	清田	北野6条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	北野7-402	2	0.005	ND	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	535	清田	北野6条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.11	北野8-106	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	536	清田	清田4条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	清田1-105	2	0.008	0.002	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	537	清田	清田4条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	清田2-505	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	538	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚1-102	2	0.008	ND	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	539	清田	里塚1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.8	里塚11-401	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	540	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	里塚12-308	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	541	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	里塚12-502	2	ND	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
30	542	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.11	里塚13-107	2	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	1	
30	543	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚3-301	2	ND	0.001	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	544	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚4-205	2	0.011	ND	0.003	ND	0.002	ND	1	
30	545	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚5-506	2	ND	0.006	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	546	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	里塚6-108	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	547	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	里塚7-506	2	0.018	0.003	0.005	ND	0.002	ND	1	
30	548	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.12	里塚7-302	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	549	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.16	里塚7-402	2	ND	ND	0.003	ND	0.001	ND	1	
30	550	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚8-106	2	ND	0.002	0.003	ND	0.002	0.003	1	
30	551	清田	里塚1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	里塚8-108	2	ND	ND	0.004	ND	0.002	ND	1	
30	552	清田	北野1条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.19	プレミアム北野-303	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	553	南	川沿15条2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.12	川沿2-708	2	0.008	0.007	0.006	ND	0.003	ND	1	
30	554	南	藤野4条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.22	藤野2-403	2	0.011	0.001	ND	ND	ND	ND	1	

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			区	町条丁目												
30	555	南	藤野4条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.6	藤野4-404	2	0.001	0.002	0.003	ND	0.002	ND	1	
30	556	南	藤野4条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.20	藤野6-301	2	0.005	0.002	0.003	ND	0.002	ND	1	
30	557	南	藤野4条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.20	藤野7-403	2	ND	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1	
30	558	南	藤野4条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.20	藤野8-204	2	0.013	0.002	0.006	ND	0.007	0.001	1	
30	559	南	真駒内本町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.13	真駒内本町2-101	2	0.001	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
30	560	南	真駒内本町3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.11	真駒内本町2-503	2	0.006	0.002	ND	ND	ND	0.002	1	
30	561	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒1-204	2	0.020	0.003	0.003	0.002	0.003	ND	1	
30	562	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒1-307	2	0.028	0.002	0.004	0.001	0.003	ND	1	
30	563	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒1-402	2	0.024	0.009	0.008	0.001	0.007	ND	1	
30	564	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒1-405	2	0.015	0.001	0.004	0.001	0.003	ND	1	
30	565	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒1-503	2	0.034	0.012	0.006	ND	0.008	ND	1	
30	566	西	二十四軒3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.5	二十四軒2-102	2	0.013	0.003	0.004	ND	0.004	ND	1	
30	567	西	八軒6条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.5	八軒1-303	2	0.015	0.018	0.003	ND	0.002	0.003	1	
30	568	西	発寒1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.4	発寒1条1-103	2	ND	0.002	0.011	ND	0.013	ND	1	
30	569	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	発寒20-303	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
30	570	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.4	発寒24-301	2	ND	0.002	0.006	ND	0.006	ND	1	
30	571	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.22	発寒25-204	2	ND	0.012	0.005	ND	0.005	ND	1	
30	572	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.13	発寒25-302	2	0.007	0.009	0.002	0.002	0.001	ND	1	
30	573	西	発寒11条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.25	発寒7-201	2	0.005	0.001	0.002	ND	ND	ND	1	
30	574	西	発寒11条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.25	発寒7-203	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	575	西	発寒11条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.25	発寒8-305	2	0.005	0.001	0.003	ND	0.002	0.003	1	
30	576	西	発寒11条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.25	発寒8-405	2	ND	ND	0.003	ND	0.002	0.002	1	
30	577	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.3	発寒8条1-208	2	0.012	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
30	578	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.1	発寒8条3-106	2	0.006	ND	0.002	ND	0.002	ND	1	
30	579	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.4	発寒8条5-404	2	ND	0.002	0.007	ND	0.007	0.002	1	
30	580	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.1	発寒8条6-108	2	0.007	0.008	0.001	ND	ND	ND	1	
30	581	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	発寒8条6-508	2	ND	0.009	0.035	ND	0.071	0.002	1	
30	582	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	曙2条2-101	2	0.005	ND	0.002	ND	ND	0.002	1	
30	583	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.9	曙2条3-104	2	0.008	0.001	0.002	ND	0.001	0.002	1	
30	584	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.27	曙2条3-504	2	0.008	0.001	0.002	ND	0.001	0.003	1	
30	585	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.27	曙2条5-201	2	ND	0.001	0.001	ND	ND	0.002	1	
30	586	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.3	稲積N3-507	2	0.012	0.002	0.004	ND	0.005	ND	1	
30	587	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.2	稲積N4-302	2	0.023	ND	0.002	ND	ND	ND	1	

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		区	町条丁目												
30	588	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.2	稲積N5-301	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	589	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.26	稲積S11-106	2	ND	0.020	0.003	ND	0.004	0.002	1
30	590	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.1	稲積S12-207	2	0.011	0.010	0.003	ND	0.003	ND	1
30	591	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.27	稲積S2-201	2	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	592	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.27	稲積S2-305	2	0.013	0.016	0.004	ND	0.004	0.003	1
30	593	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	稲積S3-408	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	594	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	稲積S7-102	2	0.005	0.004	0.002	ND	0.001	0.002	1
30	595	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.2	稲積S8-103	2	0.016	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
30	596	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	稲積S8-501	2	0.007	0.001	0.001	ND	ND	ND	1
30	597	手稲	手稲本町4条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	千代ヶ丘中央2-103	2	0.004	ND	0.001	ND	ND	0.003	1
30	598	手稲	手稲本町4条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.30	千代ヶ丘中央2-206	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	0.003	1
30	599	手稲	富丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.5	富丘高台1-104	2	ND	ND	0.001	ND	ND	0.002	1
30	600	手稲	富丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.27	富丘高台3-302	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
30	601	手稲	富丘3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.9	富丘東1-105	2	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001	1
30	602	手稲	富丘3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.5	富丘東1-303	2	ND	0.002	0.002	ND	ND	0.002	1
30	603	手稲	富丘3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.1	富丘東2-402	2	0.006	0.001	0.002	ND	ND	0.002	1
30	604	手稲	西宮の沢6条丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	西宮の沢1-503	2	0.008	ND	0.001	ND	ND	0.003	1
30	605	手稲	星置1条8丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.3.7	パティオほしみ1-102	2	0.007	ND	0.002	ND	ND	0.004	1
30	606	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.20	星置駅前3-207	2	0.012	0.005	0.004	0.004	0.005	0.001	1
30	607	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.5	星置駅前3-401	2	ND	0.001	0.003	0.005	0.001	0.002	1
30	608	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	星置駅前4-404	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	609	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.9	星置駅前5-101	2	0.009	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	610	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.24	星置駅前5-205	2	0.006	ND	0.002	ND	ND	0.003	1
30	611	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.11.1	星置駅前7-107	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	612	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.3	前田公園10-202	2	0.012	0.003	0.001	ND	ND	ND	1
30	613	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.3	前田公園11-204	2	0.014	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1
30	614	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.27	前田公園11-406	2	0.008	0.002	0.001	ND	ND	0.003	1
30	615	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	前田公園13-304	2	0.026	0.009	0.001	ND	0.001	ND	1
30	616	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.3	前田公園15-403	2	0.014	0.002	0.001	ND	ND	ND	1
30	617	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	前田公園18-404	2	0.014	0.004	0.001	ND	0.001	ND	1
30	618	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.27	前田公園18-301	2	0.006	0.005	0.001	ND	ND	0.003	1
30	619	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	前田公園23-301	2	0.015	0.007	0.006	ND	0.006	0.001	1
30	620	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.27	前田公園5-202	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.003	1

## 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(平成30年10月～平成31年3月確認分)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	区	町条丁目	名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm/ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	トルエン 指針値 0.07ppm/ 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	キシレン 指針値 0.20ppm/ 870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ H31.2.1より 0.05ppm/ 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm/ 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm/ 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	スチレン 指針値 0.05ppm/ 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
30	621	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.30	宮の沢2-504	2	0.011	0.001	0.001	ND	0.001	0.001	1
30	622	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.30	宮の沢3-105	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	623	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	宮の沢6-403	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	0.003	1
30	624	手稲	西宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.7	宮の沢8-305	2	0.004	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	625	手稲	西宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.6	宮の沢8-307	2	ND	0.001	0.002	ND	ND	0.003	1
30	626	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	宮の沢8-404	2	0.010	ND	0.002	0.001	ND	0.003	1
30	627	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.15	宮の沢9-504	2	0.007	ND	0.001	ND	ND	0.003	1
30	628	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.13	山口1-111	2	0.016	ND	0.002	ND	0.001	0.002	1
30	629	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.24	山口1-909	2	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	1
30	630	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.28	山口1-511	2	0.010	0.001	0.002	ND	ND	0.002	1
30	631	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.1.24	山口10-207	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.003	1
30	632	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.28	山口10-301	2	0.007	0.002	0.002	ND	0.001	0.003	1
30	633	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.28	山口13-105	2	0.006	0.001	0.002	ND	0.001	0.003	1
30	634	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.12.27	山口16-304	2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.003	1
30	635	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	山口2-304	2	0.018	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	636	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.4	山口2-807	2	0.014	0.003	0.002	ND	ND	0.002	1
30	637	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.15	山口2-1005	2	0.019	0.016	ND	ND	ND	0.001	1
30	638	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.13	山口3-409	2	0.025	0.002	0.002	ND	ND	0.002	1
30	639	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.13	山口3-410	2	0.015	ND	0.002	ND	ND	0.002	1
30	640	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.15	山口3-310	2	0.023	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	641	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.18	山口3-605	2	0.015	0.002	0.002	ND	ND	ND	1
30	642	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.28	山口3-401	2	0.013	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	1
30	643	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.15	山口4-305	2	0.024	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	644	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.28	山口4-203	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	645	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.18	山口5-203	2	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	1
30	646	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.18	山口5-408	2	0.018	0.001	0.001	ND	ND	0.001	1
30	647	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.30	山口5-507	2	0.011	ND	ND	ND	ND	0.002	1
30	648	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H30.10.26	山口8-601	2	0.016	0.002	0.001	0.005	ND	ND	1
30	649	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	H31.2.13	山口8-103	2	0.006	0.002	0.001	ND	0.001	0.003	1

平成30年度に空き住宅修繕を行った住戸のうち、上記に測定結果の記載のない住戸については、製品にシックハウス原因物質が含有していないことを書類等で確認しています。

※1(測定方法) 1:簡易測定(ppm) 2:拡散法( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 3:吸引法( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

※2(測定結果) \*:指針値超過 ND:定量下限値以下

※3(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定