

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	1	中央	北8条西26丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.1	北円山1-201	2	0.009	0.017	ND	0.001	ND	ND	1	
3	2	中央	北21条西15丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.1	桑園北3-404	2	0.012	0.002	0.001	0.002	ND	ND	1	
3	3	中央	南7条西14丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	南7条3-101	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	4	中央	南7条西14丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	南7条2-203	2	0.007	0.004	ND	ND	ND	ND	1	
3	5	北	北30条西6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.10	北30条3-101	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	6	北	北29条西6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.4	北30条4-104	2	0.005	0.002	0.002	ND	0.001	0.001	1	
3	7	北	新川3条13丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	グリーンコート新川1-105	2	ND	0.001	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	8	北	新川3条13丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.22	グリーンコートしんかわ1-201	2	0.008	ND	0.002	ND	0.001	0.002	1	
3	9	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.15	グリーンピア篠路北1-410	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	10	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.8	グリーンピア篠路北1-602	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	11	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.24	グリーンピア篠路北1-805	2	0.005	0.006	0.003	ND	0.001	0.002	1	
3	12	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.21	グリーンピア篠路北2-301	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	13	北	拓北3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.24	グリーンピア篠路北3-602	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	14	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.17	グリーンピア篠路中央1-209	2	0.005	0.001	0.005	ND	0.005	ND	1	
3	15	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.11	グリーンピア篠路中央1-409	2	0.015	0.001	0.002	ND	0.002	ND	1	
3	16	北	篠路2条9丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.24	グリーンピア篠路中央2-609	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	17	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	クレールゆりがはら1001	2	ND	0.008	0.009	ND	0.008	ND	1	
3	18	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	クレールゆりがはら1002	2	ND	0.011	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	19	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	クレールゆりがはら101	2	0.007	0.003	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	20	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	クレールゆりがはら102	2	0.008	0.002	0.002	ND	0.001	0.002	1	
3	21	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	クレールゆりがはら201	2	0.01	0.002	0.015	ND	0.027	0.002	1	
3	22	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	クレールゆりがはら202	2	0.007	ND	0.002	ND	0.003	ND	1	
3	23	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	クレールゆりがはら301	2	0.007	0.003	0.009	ND	0.015	0.002	1	
3	24	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	クレールゆりがはら302	2	0.005	0.002	0.007	ND	0.011	ND	1	
3	25	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原401	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	26	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原402	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	27	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原501	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	28	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原502	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	29	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原601	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	30	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	クレール百合が原602	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	31	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら701	2	0.004	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	32	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら702	2	0.004	0.001	0.001	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm	トルエン 指針値 0.07ppm	キシレン 指針値 0.05ppm	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm	スチレン 指針値 0.05ppm	
		区	町条丁目												
3	33	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら801	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	34	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら802	2	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	1
3	35	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら901	2	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	1
3	36	北	百合が原4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	クレールゆりがはら902	2	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	1
3	37	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.11	拓北1-309	2	0.015	0.002	ND	ND	ND	ND	1
3	38	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.4	拓北1-404	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	39	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	拓北1-501	2	0.017	0.001	ND	ND	0.001	0.002	1
3	40	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	拓北2-112	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	41	北	拓北5条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.29	拓北2-403	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	42	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	屯田西2-201	2	0.01	0.001	0.002	0.002	0.001	ND	1
3	43	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	屯田西2-308	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	44	北	屯田6条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	屯田西2-606	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	45	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.30	屯田西5-101	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	46	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.17	屯田西5-106	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	47	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.17	屯田西5-407	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	48	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	屯田西6-302	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	49	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	屯田西7-501	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	50	北	屯田6条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	屯田西9-504	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	51	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	屯田緑の里A4-203	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	52	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.27	屯田緑の里A5-401	2	0.007	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1
3	53	北	屯田6条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.27	屯田緑の里A6-405	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1
3	54	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	屯田緑の里B2-403	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	55	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	屯田緑の里B3-407	2	0.004	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1
3	56	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	屯田緑の里B4-204	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1
3	57	北	屯田6条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	屯田緑の里B5-404	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	58	北	北25条西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	幌北1-102	2	0.004	ND	ND	ND	0.001	ND	1
3	59	北	北25条西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.15	幌北1-704	2	0.005	0.008	0.013	ND	0.013	0.002	1
3	60	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.31	幌北3-103	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	61	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	幌北4-1002	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	62	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	幌北4-102	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	63	北	北25条西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.15	幌北4-1201	2	0.005	0.005	0.005	0.001	0.003	0.002	1
3	64	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	幌北4-502	2	0.01	0.001	ND	ND	ND	ND	1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm	トルエン 指針値 0.07ppm	キシレン 指針値 0.05ppm	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm		スチレン 指針値 0.05ppm
			区	町条丁目												
3	65	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.10	幌北4-902	2	0.006	0.002	0.001	ND	ND	ND	1	
3	66	北	北25条西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	幌北6-203	2	0.007	0.001	ND	0.002	0.001	ND	1	
3	67	北	北24条西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	幌北7-602	2	ND	0.001	ND	0.004	0.002	ND	1	
3	68	北	篠路3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.31	レジデンス篠路1-508	2	0.005	0.005	0.003	ND	0.001	0.002	1	
3	69	北	篠路3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	レジデンス篠路1-707	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	70	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	丘珠1-508	2	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	71	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	丘珠2-307	2	0.005	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	72	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	丘珠2-506	2	0.006	0.001	0.001	0.004	ND	ND	1	
3	73	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	丘珠3-301	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	74	東	伏古14条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	丘珠3-405	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	75	東	北22条東23丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	開成A-605	2	0.008	0.011	ND	0.002	0.004	ND	1	
3	76	東	北20条東22丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	開成C1-103	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	77	東	北20条東22丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	開成C1-103	2	0.007	0.003	ND	ND	ND	ND	1	
3	78	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	光星1-105	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	79	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	光星1-212	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	80	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	光星1-214	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	81	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	光星1-409	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	82	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	光星1-501	2	0.004	0.003	0.003	0.009	ND	0.007	1	
3	83	東	北9条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	光星1-508	2	0.004	0.003	0.004	0.014	ND	ND	1	
3	84	東	北10条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	光星2-408	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	85	東	北10条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	光星2-616	2	0.006	ND	ND	ND	ND	0.002	1	
3	86	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	光星3-1113	2	0.011	0.002	0.002	0.005	ND	ND	1	
3	87	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1201	2	0.010	ND	ND	ND	ND	0.007	1	
3	88	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1212	2	0.021	0.001	0.001	ND	ND	ND	1	
3	89	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1218	2	0.010	ND	0.001	ND	ND	0.002	1	
3	90	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1307	2	0.009	0.001	ND	0.001	ND	0.001	1	
3	91	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1322	2	0.009	0.001	0.001	ND	ND	ND	1	
3	92	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1407	2	0.007	0.001	0.001	ND	ND	ND	1	
3	93	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	光星3-1409	2	0.010	0.001	0.001	ND	ND	0.001	1	
3	94	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	光星3-1427	2	0.011	0.003	ND	ND	ND	0.001	1	
3	95	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	光星3-508	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	96	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	光星3-609	2	0.006	0.002	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm	トルエン 指針値 0.07ppm	キシレン 指針値 0.05ppm	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm	スチレン 指針値 0.05ppm	
		区	町条丁目												
3	97	東	北11条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	光星3-925	2	0.009	0.003	ND	ND	ND	ND	1
3	98	東	北12条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	光星4-307	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	99	東	北12条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	光星4-407	2	0.024	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	100	東	北12条東7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	光星4-514	2	0.004	ND	0.005	0.011	0.003	ND	1
3	101	東	北10条東8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	光星9-906	2	0.006	0.002	ND	ND	ND	0.004	1
3	102	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	札苗10-403	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	103	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	札苗2-403	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	104	東	東苗穂7条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	札苗5-205	2	ND	0.001	0.002	0.002	ND	ND	1
3	105	東	北6条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	苗穂2-203	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	106	東	北6条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	苗穂4-201	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	107	東	東雁来14条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	東雁来1-307	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	108	東	東雁来14条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	東雁来1-501	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	109	東	東雁来14条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	東雁来3-406	2	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	110	東	北34条東28丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	東新道2-208	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	111	東	北34条東28丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	東新道2-301	2	0.004	ND	ND	0.001	ND	ND	1
3	112	東	北34条東28丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	東新道3-106	2	0.007	0.040	0.104	0.003	0.002	ND	1
3	113	東	東苗穂1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.24	東苗穂5-101	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	114	東	伏古3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	伏古10-308	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	115	東	伏古6条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	伏古3-202	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	116	東	伏古3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.24	伏古8-107	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	117	東	伏古3条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	伏古A1-105	2	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	1
3	118	東	北31条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	北栄11-401	2	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	1
3	119	東	北32条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	北栄14-404	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	120	東	北31条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	北栄7-203	2	0.005	ND	ND	0.001	ND	ND	1
3	121	東	北31条東2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	北栄9-101	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1
3	122	東	北20条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	北東2-502	2	0.004	0.002	ND	ND	ND	ND	1
3	123	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	北東6-203	2	0.005	0.001	0.002	0.001	ND	ND	1
3	124	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	北東7-103	2	ND	0.004	0.002	0.001	ND	ND	1
3	125	東	北21条東17丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	北東7-504	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	126	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	元町中央1-203	2	0.008	0.006	0.022	0.014	ND	ND	1
3	127	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	元町中央3-305	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	128	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	元町中央5-504	2	0.004	0.001	ND	ND	ND	ND	1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	129	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	元町中央6-103	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	130	東	北24条東19丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	元町中央6-201	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	131	白石	本郷通10丁目北	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	本郷3-110	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	132	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.15	東川下S4-506	2	0.006	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	133	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	南郷8-104	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	134	白石	北郷7条10丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	北郷11-201	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	135	白石	川下1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	東川下N8-501	2	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	1	
3	136	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.17	東川下S6-409	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	137	白石	本郷通10丁目北	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	本郷3-507	2	0.005	0.002	0.006	0.007	ND	ND	1	
3	138	白石	川下1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	東川下N5-203	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	139	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	東川下S4-103	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	140	白石	菊水上町4条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.15	菊水上町2-204	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	141	白石	本郷通10丁目北	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	本郷1-305	2	0.004	ND	0.001	0.003	ND	ND	1	
3	142	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.16	東川下S2-404	2	ND	0.001	0.002	0.004	ND	ND	1	
3	143	白石	本郷通1丁目北	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	白石中央1-401	2	0.004	0.003	0.004	0.008	ND	ND	1	
3	144	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	南郷12-106	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	145	白石	川下1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	東川下S3-204	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	146	白石	北郷6条10丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	北郷2-106	2	ND	0.006	0.001	0.001	ND	ND	1	
3	147	白石	北郷6条10丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.22	北郷3-304	2	ND	0.012	0.022	0.011	ND	ND	1	
3	148	白石	川下1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	東川下N8-304	2	0.004	0.001	0.002	0.002	ND	ND	1	
3	149	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	南郷12-202	2	0.009	0.002	0.002	ND	ND	ND	1	
3	150	白石	南郷通6丁目南	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	南郷13-501	2	0.005	0.002	0.015	0.011	ND	ND	1	
3	151	白石	本郷通10丁目北	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	本郷4-303	2	0.010	0.003	0.002	0.001	ND	ND	1	
3	152	白石	菊水上町4条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.4.1	菊水上町2-507	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	153	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	ひばりが丘E14-902	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	154	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	ひばりが丘E1-506	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	155	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	ひばりが丘E15-601	2	0.004	0.001	0.001	ND	0.002	ND	1	
3	156	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	ひばりが丘E15-804	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	157	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	ひばりが丘E18-902	2	0.012	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	158	厚別	厚別中央2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	ひばりが丘E30-503	2	0.006	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	159	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	ひばりが丘E5-303	2	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	160	厚別	厚別中央1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	ひばりが丘E6-407	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	161	厚別	厚別中央1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	ひばりが丘W11-103	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	162	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	ひばりが丘W14-101	2	0.004	ND	0.003	ND	0.001	ND	1	
3	163	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	ひばりが丘W23-402	2	0.008	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	164	厚別	厚別中央2条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	ひばりが丘W30-405	2	0.006	ND	0.008	ND	0.009	ND	1	
3	165	厚別	厚別中央1条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	ひばりが丘W4-202	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	166	厚別	厚別中央1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	ひばりが丘W8-401	2	0.013	ND	0.002	ND	0.002	ND	1	
3	167	厚別	厚別中央1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	ひばりが丘W8-502	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	168	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台E1-502	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	169	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台E18-502	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	170	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台E20-503	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	171	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台E2-106	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	172	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台E24-407	2	0.007	ND	ND	0.002	ND	ND	1	
3	173	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E24-502	2	0.015	ND	0.002	0.001	0.001	ND	1	
3	174	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台E25-401	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	175	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E26-503	2	0.015	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	176	厚別	もみじ台東3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台E26-508	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	177	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E28-101	2	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	178	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台E28-203	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	179	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台E29-301	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	180	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台E29-407	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	181	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E36-208	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	182	厚別	もみじ台東5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台E36-306	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	183	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台E4-502	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	184	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E5-103	2	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	185	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台E6-112	2	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	186	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台E6-402	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	187	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台E6-406	2	0.010	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	188	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台E8-504	2	0.008	ND	ND	0.002	ND	ND	1	
3	189	厚別	もみじ台東1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台E9-101	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	190	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台N12-504	2	0.007	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	191	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台N15-203	2	0.022	0.003	0.002	ND	0.002	ND	1	
3	192	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台N17-208	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	193	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台N20-202	2	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	194	厚別	もみじ台北4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台N24-106	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	195	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台N29-105	2	0.006	0.003	ND	ND	ND	ND	1	
3	196	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台N30-301	2	0.007	ND	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	197	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台N35-501	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	198	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台N39-107	2	0.015	0.004	0.002	ND	0.003	ND	1	
3	199	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台N39-203	2	0.004	0.001	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	200	厚別	もみじ台北6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台N41-106	2	0.008	0.005	0.001	ND	0.002	ND	1	
3	201	厚別	もみじ台北3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台N7-103	2	0.003	0.002	ND	0.003	ND	ND	1	
3	202	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台S11-104	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	203	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台S12-202	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	204	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台S13-204	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	205	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台S1-404	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	206	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台S1-410	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	207	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台S14-205	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	208	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台S14-305	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	209	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台S15-104	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	210	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台S16-209	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	211	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台S19-406	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	212	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台S20-203	2	0.021	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	213	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.14	もみじ台S2-307	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	214	厚別	もみじ台南2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台S28-405	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	215	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台S3-507	2	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	216	厚別	もみじ台南4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.27	もみじ台S4-304	2	0.020	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	217	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台W1-305	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	218	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台W14-202	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	219	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台W14-406	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	220	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台W15-406	2	0.020	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	221	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台W17-406	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	222	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台W19-207	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	223	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台W21-309	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	224	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台W23-502	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	225	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	もみじ台W23-503	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	226	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台W23-505	2	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	227	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台W26-504	2	0.010	ND	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	228	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	もみじ台W27-401	2	0.022	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	229	厚別	もみじ台西4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.20	もみじ台W28-201	2	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	230	厚別	もみじ台西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	もみじ台W34-203	2	0.012	0.008	0.005	ND	0.003	ND	1	
3	231	厚別	もみじ台西3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	もみじ台W35-503	2	0.004	0.001	ND	ND	0.002	ND	1	
3	232	厚別	もみじ台西2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	もみじ台W6-507	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	233	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	新さっぽろ1-1303	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	234	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	新さっぽろ1-607	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	235	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	新さっぽろ2-306	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	236	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	新さっぽろ3-110	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	237	厚別	厚別中央1条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	新さっぽろ3-804	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	238	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.4	青葉A2-804	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	239	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	青葉A4-505	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	240	厚別	青葉町1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.21	青葉A5-1301	2	0.005	ND	0.004	0.001	ND	ND	1	
3	241	厚別	青葉町5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	青葉B3-1305	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	242	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.4	青葉C1-502	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	243	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.4	青葉C2-212	2	0.005	0.009	0.004	ND	0.001	ND	1	
3	244	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	青葉C3-510	2	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	245	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	青葉C4-302	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	246	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	青葉D2-107	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	247	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	青葉D4-107	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	248	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	青葉D4-201	2	0.006	0.001	ND	0.001	ND	ND	1	
3	249	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.25	青葉D5-602	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	250	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	青葉D6-304	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	251	厚別	青葉町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	青葉D6-805	2	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	1	
3	252	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.14	青葉E3-107	2	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	253	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	青葉E5-306	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	254	厚別	青葉町6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.12.8	青葉E6-903	2	0.005	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	255	厚別	青葉町8丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.25	青葉F1-308	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	256	豊平	月寒東2条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	月寒E2-201	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	257	豊平	月寒東1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	月寒F4-206	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	258	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	月寒G2-301	2	0.017	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	259	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	月寒G2-401	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	260	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.26	月寒G2-505	2	ND	0.003	0.005	ND	0.006	ND	1	
3	261	豊平	月寒東3条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.26	月寒G2-508	2	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	262	豊平	豊平4条13丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	豊平4条1-101	2	ND	0.015	0.006	ND	0.007	ND	1	
3	263	豊平	豊平4条13丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	豊平4条2-205	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	264	豊平	豊平4条13丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.26	豊平4条2-504	2	0.007	0.005	0.003	ND	0.004	ND	1	
3	265	豊平	豊平5条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	豊平橋南2-404	2	ND	0.001	0.003	ND	ND	ND	1	
3	266	豊平	豊平5条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	豊平橋南2-703	2	0.006	0.003	0.010	0.002	0.002	ND	1	
3	267	豊平	中の島1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	中の島1-104	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	268	豊平	中の島1条7丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	中の島1-203	2	ND	ND	ND	0.022	ND	ND	1	
3	269	豊平	西岡3条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	西岡N4-103	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	270	豊平	西岡3条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	西岡S8-410	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	271	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	美しが丘1-205	2	0.018	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	272	清田	美しが丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	美しが丘2-304	2	0.007	0.001	0.001	ND	0.002	ND	1	
3	273	清田	清田2条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.26	清田4-404	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	274	清田	平岡3条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	平岡3条2-305	2	0.009	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	275	清田	平岡1条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.26	平岡南1-106	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	276	南	川沿15条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	川沿2-107	2	0.009	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	277	南	川沿15条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	川沿2-301	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	278	南	真駒内本町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.7	真駒内本町1-706	2	0.005	0.002	0.012	ND	0.022	ND	1	
3	279	南	真駒内本町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	真駒内本町2-809	2	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	280	南	真駒内本町3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.7	真駒内本町2-810	2	0.019	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	281	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条1-101	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	282	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条2-302	2	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	283	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条6-108	2	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	284	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条1-306	2	0.023	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	285	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条1-403	2	0.016	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	286	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条2-301	2	0.026	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	287	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条7-205	2	0.017	ND	0.003	ND	0.001	ND	1	
3	288	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条2-401	2	0.022	ND	0.003	ND	0.004	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	289	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.4	発寒8条3-205	2	0.033	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	290	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条4-401	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	291	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条5-208	2	0.022	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	292	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条5-306	2	0.022	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	293	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条5-308	2	0.012	ND	ND	0.002	ND	ND	1	
3	294	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条5-408	2	0.008	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	295	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条2-207	2	0.016	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	296	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条2-304	2	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	297	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条2-403	2	0.009	ND	ND	ND	0.002	ND	1	
3	298	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条3-104	2	0.007	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	299	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条3-208	2	0.023	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	300	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	発寒8条3-502	2	0.025	0.001	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	301	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	発寒8条6-506	2	0.019	0.001	ND	ND	0.001	ND	1	
3	302	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	発寒8条8-407	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	303	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	発寒8条8-501	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	304	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	発寒8条6-206	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	305	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	発寒8条6-501	2	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	306	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	発寒8条8-207	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	307	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条6-403	2	0.011	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	308	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条6-503	2	0.01	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	309	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条7-502	2	0.011	0.002	0.006	ND	0.003	ND	1	
3	310	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条3-501	2	0.015	0.001	0.003	ND	0.001	ND	1	
3	311	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条5-407	2	0.017	ND	0.003	ND	0.004	ND	1	
3	312	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条6-307	2	0.013	0.001	0.004	ND	0.002	ND	1	
3	313	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条7-405	2	0.016	ND	0.003	ND	0.001	ND	1	
3	314	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条7-504	2	0.011	ND	0.003	ND	0.003	ND	1	
3	315	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	発寒8条6-404	2	0.013	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	316	西	発寒10条11丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.19	ソレイユ発寒801	2	0.015	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1	
3	317	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.4	発寒8条2-308	2	0.013	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	318	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.4	発寒8条3-106	2	0.009	0.002	0.002	ND	0.002	ND	1	
3	319	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.4	発寒8条3-402	2	0.01	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	320	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	発寒8条6-104	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由 (※3)	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm	トルエン 指針値 0.07ppm	キシレン 指針値 0.05ppm	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm		スチレン 指針値 0.05ppm
			区	町条丁目												
3	321	西	発寒11条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	発寒3-507	2	0.006	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	322	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	発寒23-105	2	ND	0.002	ND	ND	0.001	ND	1	
3	323	西	発寒12条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	発寒20-201	2	0.004	0.003	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	324	西	発寒1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	発寒1条1-301	2	0.004	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	325	西	発寒1条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	発寒1条1-305	2	0.005	0.001	0.003	ND	0.001	ND	1	
3	326	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	発寒8条1-208	2	0.008	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
3	327	西	八軒6条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	八軒1-101	2	0.005	ND	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	328	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.18	発寒8条3-202	2	0.01	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
3	329	西	西野2条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.27	西野1-306	2	0.006	ND	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	330	西	発寒8条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.8	発寒8条8-502	2	0.005	0.006	0.004	ND	0.002	ND	1	
3	331	西	発寒11条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	発寒3-104	2	ND	ND	0.005	ND	0.006	ND	1	
3	332	西	発寒11条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.4	発寒1-204	2	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	333	西	西野2条5丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.15	西野1-106	2	0.006	0.001	0.006	ND	0.004	ND	1	
3	334	西	発寒11条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.24	発寒2-405	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	335	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	山口1-905	2	0.016	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	336	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	山口4-805	2	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	337	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	稲積N2-108	2	0.009	0.001	ND	ND	0.001	0.002	1	
3	338	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.5	稲積N4-103	2	0.008	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	339	手稲	西宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	宮の沢5-504	2	0.026	ND	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	340	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	富丘高台9-206	2	0.03	0.002	0.004	0.002	0.005	ND	1	
3	341	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	富丘高台8-307	2	0.018	0.001	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	342	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.11	山口17-302	2	0.011	0.001	0.002	0.003	0.002	ND	1	
3	343	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	稲積N7-508	2	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	344	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	稲積N5-301	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	345	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	前田公園2-104	2	0.01	0.001	0.002	ND	0.001	0.002	1	
3	346	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.8	前田公園7-302	2	0.023	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	347	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.10.22	山口3-102	2	0.014	ND	ND	0.002	0.001	ND	1	
3	348	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.2	富丘高台8-105	2	0.006	ND	ND	0.001	ND	ND	1	
3	349	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.11	山口4-303	2	0.01	0.001	0.001	ND	0.001	ND	1	
3	350	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.15	前田公園1-203	2	0.01	0.002	0.004	0.012	0.005	0.002	1	
3	351	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.15	曙2条4-503	2	0.019	0.002	0.003	ND	0.002	ND	1	
3	352	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.15	稲積S1-402	2	0.015	0.001	0.002	ND	0.001	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度	施設				測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)		
	年	整理番号	所在地					名称	所管・課	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン
			区	町条丁目						指針値 0.08ppm	指針値 0.07ppm	指針値 0.05ppm	指針値 0.04ppm		指針値 0.88ppm	指針値 0.05ppm
3	353	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.15	稲積S12-407	2	0.009	0.002	0.004	ND	0.002	ND	1	
3	354	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	山口1-301	2	0.007	0.003	ND	ND	ND	ND	1	
3	355	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	山口3-912	2	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	356	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.26	稲積S4-405	2	0.01	ND	0.001	ND	0.002	ND	1	
3	357	手稲	富丘4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.11.29	富丘高台4-305	2	0.005	ND	ND	ND	0.001	ND	1	
3	358	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.3	稲積S4-102	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	359	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.10	富丘高台9-902	2	0.008	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	360	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	稲積S11-105	2	0.004	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	361	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.18	前田公園17-101	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	362	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.23	稲積N6-405	2	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	363	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R3.12.27	稲積S10-503	2	0.005	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	364	手稲	西宮の沢6条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.4	西宮の沢1-112	2	0.004	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	365	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.4	富丘高台7-106	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	366	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.4	山口1-208	2	0.004	0.002	ND	ND	ND	ND	1	
3	367	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.4	山口1-603	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	368	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.4	富丘高台9-604	2	0.006	ND	0.003	0.002	ND	0.002	1	
3	369	手稲	前田4条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	稲積N2-506	2	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	1	
3	370	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	稲積S1-505	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	371	手稲	富丘3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.17	富丘高台8-505	2	0.004	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	372	手稲	曙11条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	山口1-111	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	373	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	前田公園21-406	2	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	374	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	前田公園21-105	2	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	1	
3	375	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.15	稲積S9-405	2	0.005	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	376	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.18	前田公園17-201	2	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	1	
3	377	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.1.18	曙2条5-205	2	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	378	手稲	曙2条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.3	曙2条3-203	2	0.006	0.002	0.002	ND	0.001	ND	1	
3	379	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.3	星置駅前4-408	2	ND	0.004	0.006	ND	0.003	ND	1	
3	380	手稲	前田2条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.8	稲積S3-105	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	
3	381	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.8	稲積S9-107	2	0.005	ND	0.007	ND	0.007	ND	1	
3	382	手稲	前田3条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.8	稲積S11-304	2	0.005	0.002	0.004	ND	0.002	ND	1	
3	383	手稲	西宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.17	宮の沢3-502	2	0.005	0.003	0.038	ND	0.04	ND	1	
3	384	手稲	星置1条4丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.15	星置駅前5-205	2	0.005	0.001	ND	ND	ND	ND	1	

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果(ホームページ掲載様式)

都市局市街地整備部住宅課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド 指針値 0.08ppm	トルエン 指針値 0.07ppm	キシレン 指針値 0.05ppm	パラジクロロベンゼン 指針値 0.04ppm	エチルベンゼン 指針値 0.88ppm	スチレン 指針値 0.05ppm	
		区	町条丁目												
3	385	手稲	西宮の沢6条2丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.2.24	西宮の沢1-507	2	0.005	ND	0.002	ND	0.001	0.003	1
3	386	手稲	富丘高台3条6丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.2	富丘高台7-306	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
3	387	手稲	前田7条12丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.9	前田公園3-305	2	0.005	ND	0.002	ND	0.001	ND	1
3	388	手稲	曙12条1丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.9	山口5-601	2	0.006	0.001	0.003	0.002	0.002	ND	1
3	389	手稲	宮の沢4条3丁目	市営住宅	都)住宅課	R4.3.15	宮の沢4-106	2	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	1

令和3年度に空き住宅修繕を行った住戸のうち、上記に測定結果の記載のない住戸については、製品にシックハウス原因物質が含有していないことを書類等で確認しています。

※1(測定方法) 1:簡易測定(ppm) 2:拡散法(ppm) 3:吸引法($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

※2(測定結果) *:指針値超過 ND:定量下限値以下

※3(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定