

別紙 2－M－1 温熱源設備保全業務 点検対象等（設備）

施設名	設備	型式等	メーカー名	数量[基]	能力[kW]	伝熱面積[m2]	点検周期	備考
北区役所	真空式温水発生機	GSAN-130WN	(株)日本サーモエナー	1	151	15.2	1回/年 ※シーズ ンイン	
	真空式温水発生機	GFL-300AN	(株)日本サーモエナー	1	349	6.1		
北区民センター__北保健センター	真空式温水発生機	GFL-300BN	(株)日本サーモエナー	1	349	6.1		
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	ペレットボイラー	RE-35N	二光エンジニアリング(株)	1	392	25.6		
	真空式温水発生機	HGSAN-400BN	(株)日本サーモエナー	1	465	9.9		RH併用
豊平区役所__豊平保健センター	RH用熱源機	HR-4409RCA 親機 RH-K361GR-P 子機 RH-K361GR-C	リンナイ(株)	3		-		A-1,2:子機2台 B-1:子機1台
	真空式温水発生機	SV-5004ECG-WH	昭和鉄工(株)	1		12.69		
豊平区民センター	真空式温水発生機	HGSAN-251	(株)日本サーモエナー	1	291	8.8		
豊平まちづくりセンター__豊平会館__（豊平児童会館）	真空式温水発生機	HGSAN-130HT	(株)タクマ	1	151	4.9		
清田区総合庁舎	真空式温水発生機	GSL-630BT	(株)タクマ	2		13.9		RH併用
西区役所	RH用熱源機	RH-E360GR-P(CC) 親機 RH-E360GR-P50 子機 EF-E360GR-C	リンナイ(株)	1		-		RH用 親機1台、 子機2台
	真空式温水発生機	GSAN-400BT	(株)タクマ	1		9.9		
西区民センター__西保健センター	真空式温水発生機	MFV-F500N-25N1H	(株)前田鉄工所	1		8.3		
はっさむ地区センター__西消防署	真空式温水発生機	MFV-F400NL-25N2-H	(株)前田鉄工所	2		6.7		
琴似二十四軒まちづくりセンター	真空式温水発生機	KSA-130BL	(株)タクマ	1		4.6		
西健康づくりセンター__八軒まちづくりセンター	真空式温水発生機	SV-2504FCGWH	昭和鉄工(株)	1		6.4		
手稲区役所__手稲区民センター__手稲保健センター	真空式温水発生機	GSAN-400BN	(株)タクマ	1		9.9		

別紙 2－M－1 温熱源設備保全業務 点検対象等（機器）

施設名	系統	記号	機器名	型式	メーカー名	数量	点検周期	備考
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	暖房系統	PH-1	ライン型温水循環ポンプ	PE655E1.5	㈱川本製作所	1	1 回/年	BHW-1 1次系統
		PH-2	ライン型温水循環ポンプ	PE655E2.2	㈱川本製作所	1		BHW-1 2次系統
		PH-3	ライン型温水循環ポンプ	PE505E1.5	㈱川本製作所	1		BHW-2 1次系統
		PH-4	ライン型温水循環ポンプ	PE325E0.75	㈱川本製作所	1		加熱コイル系統
		PH-5	ライン型温水循環ポンプ	PSS655E5.5	㈱川本製作所	1		床暖房ちあふる他系統
		PH-6	ライン型温水循環ポンプ	PE405E1.5	㈱川本製作所	1		床暖房区民ホール系統
	ヒーティング系統	HE-1	プレート式熱交換器	RX-135A-NJ-29	㈱日阪製作所	1		パレットライナー用
		HE-2	プレート式熱交換器	LX-015A-NHJ-21	㈱日阪製作所	1		
		TEX-3	密閉式膨張タンク	BFA-42N	ホーコス㈱	1		
		PH-7	温水循環ポンプ	PE2-505-0.4T	㈱川本製作所	1		天吊形 50φ×240L/min×6m
		PH-8	温水循環ポンプ	PE505E3.7	㈱川本製作所	1		天吊形 50φ×300L/min×32m
		RH	ロードヒーティングヘッダー			5		往還
清田区総合庁舎	ヒーティング系統	HE-1	プレート式熱交換器	LX-126A-NJ-9	㈱日阪製作所	1	1 回/年	
		HE-2	プレート式熱交換器	LX-196A-NJ-17	㈱日阪製作所	1		
		MV-1	一次側三方弁		㈱山武	2		
		MV-2	二次側三方弁		㈱山武	4		
		ET-2	密閉式膨張タンク	OT100	藤田商事㈱	1		
		ET-3	密閉式膨張タンク	OT250	藤田商事㈱	1		
		HP2-1	ライン型1次側循環ポンプ	40P2-504JL	㈱日立製作所	1		
		HP2-2	ライン型1次側循環ポンプ	40P2-504JL	㈱日立製作所	1		
		HP4-1	ライン型1次側循環ポンプ	80M2-51.5JL	㈱日立製作所	1		
		HP4-2	ライン型1次側循環ポンプ	80M2-51.5JL	㈱日立製作所	1		
		HP3-1	ライン型2次側循環ポンプ	65P2-53.7JL	㈱日立製作所	1		
		HP3-2	ライン型2次側循環ポンプ	65P2-53.7JL	㈱日立製作所	1		
		HP5-1	ライン型2次側循環ポンプ	80P2-57.5JL	㈱日立製作所	1		
		HP5-2	ライン型2次側循環ポンプ	80P2-57.5JL	㈱日立製作所	1		
			制御機器					
		RHC	ヒーティング調節器	RHC21	㈱山武	2		
			温度センサー		㈱山武	2		
			水分センサー		㈱山武	2		
			降雪調節器	SS3001	㈱山武	1		
			降雪センサー		㈱山武	1		
			路面関係					
		RH	ヒーティングヘッダー			12		

別紙 2－M－2 冷熱源設備保全業務 点検対象等

施設	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期
		kW	kW				
北区役所	吸収冷水機	985	800	RGDGL032P	㈱荏原製作所	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(2本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
東区役所_東区民センター	吸収冷凍機	1135	-	16JH-036	㈱荏原製作所	1	・冷房シーズンイン・オン・オフ各 1 回
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
厚別区役所_厚別保健センター_厚別消防署	吸収冷凍機	802	-	16JH-024	㈱荏原製作所	1	・冷房シーズンイン・オン・オフ各 1 回
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
南区役所	吸収冷凍機	527	-	16JH-021	㈱荏原製作所	1	・冷房シーズンイン・オン・オフ各 1 回
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-

別紙２－M－２ 冷熱源設備保全業務 点検対象等

施設	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期
		kW	kW				
手稲区役所__手稲区民センター__手稲保健センター	吸収冷温水機	891	895	RHDGL028HP	㈱荏原製作所	1	・シーズンイン２回（冷房前・暖房前各１回） ・シーズンオン２回（冷房・暖房各１回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
北区民センター__北保健センター	吸収冷温水機	281	334	REPGL008F	㈱荏原製作所	2	・シーズンイン２回（冷房前・暖房前各１回） ・シーズンオン２回（冷房・暖房各１回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガasket（ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガasket（反ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガasket（ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガasket（反ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	ヴィクトリックジョイント用ゴムリング(1本)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
厚別区民センター__厚別図書館	吸収冷凍機	418	-	16JH-012	㈱荏原製作所	1	・冷房シーズンイン・オン・オフ各１回
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガasket(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガasket(1本)	-	-	-	-	-	-

別紙 2－M－2 冷熱源設備保全業務 点検対象等

施設	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期
		kW	kW				
豊平区民センター	吸収冷温水機	422	386	REPGL012H	㈱荏原製作所	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット（ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット（反ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット（ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット（反ノズル側）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	ヴィクトリックジョイント用ゴムリング(1本)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
南区民センター（真駒内まちづくりセンター）	吸収冷凍機	429	-	16JH-021	㈱荏原製作所	1	・冷房シーズンイン・オン・オフ各 1 回
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9～R11)						
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-
清田区総合庁舎	吸収冷温水機	802	773	GLA-240A	川重冷熱工業㈱	2	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8～R11)						
	水カバーパッキン（蒸発器、吸収器用、前面）(2枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（蒸発器、吸収器用、後面）	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、前面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、後面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	ゴムリング150A(2個)	-	-	-	-	-	-
	ゴムリング200A(2個)	-	-	-	-	-	-
西健康づくりセンター―八軒まちづくりセンター	吸収冷温水機	421	895	GLA-120A	川重冷熱工業㈱	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8～R11)						
	水カバーパッキン（蒸発器、吸収器用、前面）(2枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（蒸発器、吸収器用、後面）	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、前面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、後面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	ゴムリング150A(2個)	-	-	-	-	-	-
	ゴムリング200A(2個)	-	-	-	-	-	-

別紙 2－M－2 冷熱源設備保全業務 点検対象等

施設	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期
		kW	kW				
豊平区役所__豊平保健センター	吸収冷温水機	770	628	ΣTBG-250DR5D	川重冷熱工業(株)	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8～R11)						
	水カバーパッキン（吸収器用、前面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（吸収器用、後面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、前面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
	水カバーパッキン（凝縮器用、後面）(1枚)	-	-	-	-	-	-
西区役所	吸収冷温水機	642	762	ADGN21B1	ダイキン工業(株)	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8～R11)						
	ゴムシート・パッキン(1式)	-	-	-	-	-	-
西区民センター__西保健センター	吸収冷温水機	527	423	ADGE150KR	ダイキン工業(株)	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回） ・シーズンオン 2 回（冷房・暖房各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8～R11)						
	ゴムシート・パッキン(1式)	-	-	-	-	-	-
	ヒートポンプ冷凍機	177.4	221.3	CRH-J2000AF	三菱電機	1	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回）
	冷却塔	230.2	-	SDC-U100ASD(開放型)	荏原シンク	1	・冷房シーズンイン・オフ各 1 回
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	吸収冷温水機	402	447	CH-MG130H	矢崎エナジーシステム(株)	2	・シーズンイン 2 回（冷房前・暖房前各 1 回）
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)						
	水室塗料セット(1個)	-	-	-	-	-	-
	蒸発器用パッキン(2枚)	-	-	-	-	-	-
	凝縮器用パッキン(2枚)	-	-	-	-	-	-
	溝ゴム(1枚)	-	-	-	-	-	-
	冷却塔	748		SDW-U90ASD(2 基連結型)	荏原冷熱システム(株)	2	・冷房シーズンイン・オフ各 1 回

別紙２－Ｍ－３ 冷暖房設備保全業務 点検対象等（EHPエアコン）

施設	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃	周期
			kW	kW						
はっさむ地区センター_西消防署	PAC-1	室外機	45.0	50.0	MMY-MUP4502H	東芝キャリア (株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン 点検
	PAC-2,3	室外機	40.0	45.0	PUHY-P400DMG7-BS	パナソニック	2	1回/年	-	
	PAC-4	室外機	35.5	37.5	PUHY-PR355DMG5	三菱電機(株)	1	1回/年	-	
(石山緑小学校) _石山まちづくりセンター_石山会館_ (石山児童会館)	EHP-B1	室外機	100.0	112.0	PUHY-P1000SDMG5	三菱電機(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン 点検
大通西2丁目ビル	EHP-1-1	室外機	85.0	95.0	RTSP850DA	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン 点検
	EHP-1-1-1	室内機	11.2	12.5	FXYP112CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-2	室内機	11.2	12.5	FXYP112CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-3	室内機	11.2	12.5	FXYP112CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-4	室内機	11.2	12.5	FXYP112CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-5	室内機	11.2	12.5	FXYP112CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-6	室内機	11.2	12.5	FXYP112MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-7	室内機	8.0	9.0	FXYP90CA	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-8	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-9	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2	室外機	77.5	82.5	RTSP775DA	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	EHP-1-2-1	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-2	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-3	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-4	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-5	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-6	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-7	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-8	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1-2-9	室内機	8.0	9.0	FXYP80MK	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	OF-3A-1	室外機	22.4	25.0	RSXYJ224K	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	AC-3A1	室内機	7.1	8.0	FXYPJ71K	ダイキン工業(株)	7	-	1回/年	
	OF-3A-2	室外機	22.4	25.0	RSXYJ224K	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	AC-3A2-02	室内機	3.6	4.0	FXYPJ36K	ダイキン工業(株)	3	-	1回/年	
	AC-3A2-02	室内機	4.5	5.0	FXYPJ45K	ダイキン工業(株)	3	-	1回/年	
	OF-3A-3	室外機	22.4	25.0	RSXYJ224K	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	AC-3A3	室内機	3.6	4.0	FXYPJ36K	ダイキン工業(株)	3	-	1回/年	
	OF-3A-4	室外機	5.6	6.3	RZYP56DT	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	OF-3A4-1	室内機	5.6	6.3	FHYCP56D	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	OF-3A-5	室外機	5.6	6.3	RZRP63BCT	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	OF-3A5-1	室内機	5.6	6.3	FHCP63EJ	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	OF-1A2	室外機	14.0	16.0	RSXP140M	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-1A2-1	室内機	2.8	3.2	FXYP28M	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PAC-1A2-2	室内機	2.8	3.2	FXYP28M	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PAC-1A2-3	室内機	3.5	4.0	FXYP36M	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PAC-1A2-4	室内機	3.5	4.0	FXYP36M	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	OHUO-4-1	室外機	33.5	37.5	RTSP335DA	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	OHUO-4-1-1	室内機	28.0	23.3	FXYP140D	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	OHUO-4-1-2	室内機	28.0	23.3	FXYP140D	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PACO-5A-1	室外機	5.6	6.3	R56XHP	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-5A-1	室内機	5.6	6.3	F56XTHXP-W	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PAC-6B-1	室外機	5.6	6.3	RZYP56DT	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-6B-1-1	室内機	5.6	6.3	FHYCP56D	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	PAC-6B-2	室外機	6.3	7.1	SPW-CHVP63E2	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-6B-2-1	室内機	6.3	7.1	SPW-ECHVP63BN2	パナソニック	1	-	1回/年	
	PAC-6B-3	室外機	4.0	4.5	SPW-CHVP40E2	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-6B-3-1	室内機	4.0	4.5	SPW-KP40E-VL	パナソニック	1	-	1回/年	
	PAC-6B-4	室外機	6.3	7.1	RZYP63AAV	ダイキン工業(株)	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	PAC-6B-4-1	室内機	6.3	7.1	FAP63A	ダイキン工業(株)	1	-	1回/年	
	EHP-1	室外機	28.0	31.5	SPW-CHDXP280BN	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	EHP-B1-1-1	室内機	5.6	6.3	SPW-FXRP56B	パナソニック	1	-	1回/年	
	EHP-B1-2-1	室内機	7.1	8.0	SPW-KXRP71B	パナソニック	1	-	1回/年	
	EHP-1-1-1	室内機	4.0	4.5	SPW-KXRP45B	パナソニック	2	-	1回/年	
	EHP-1-2-1	室内機	4.0	4.5	SPW-KXRP45B	パナソニック	1	-	1回/年	
	OF-2B-3	室外機	16.0	18.0	SPW-CHXP160BN	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	OF-2B3-1	室内機	4.0	4.5	SPW-TXRP45B	パナソニック	1	-	1回/年	
	OF-2B3-2	室内機	4.0	4.5	SPW-TXRP45B	パナソニック	1	-	1回/年	
	EHP-5-2	室外機	4.0	4.5	SPW-SCHVP45E2	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	EHP-5-2-1	室内機	4.0	4.5	SPW-SCHVP45E2	パナソニック	1	-	1回/年	
	EHP-2-2	室外機	6.2	8.5	SPW-KCHVP63BN2	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	EHP-2-2-1	室内機	6.2	8.5	SPW-KCHVP63BN2	パナソニック	1	-	1回/年	
	EHP-3B-2	室外機	22.4	25.0	SPW-SCHETP224BN	パナソニック	1	1回/年	-	1回/年 ※冷房シーズン
	EHP-3B2-1	室内機	7.1	8.0	SPW-SXRP71B	パナソニック	3	-	1回/年	

別紙 2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等（EHPエアコン）

施設	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃	周期
			kW	kW						
大通西 2 丁目ビル	EHP-5-1	室外機	7.9	8.3	SPW-TCHVP80BN2	パナソニック	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	EHP-5-1-1	室内機	7.9	8.3	SPW-TCHVP80E2	パナソニック	1	-	1 回/年	
	OF-4B-1	室外機	45.0	53.0	RAS-NP450FN	日立	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	OF-4B1-6	室内機	7.1	8.5	RCI-NP71K	日立	6	-	1 回/年	
	EHPO-4-2	室外機	22.4	26.5	RAS-NP224FN	日立	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	EHP-4-2-1	室内機	7.1	8.5	RCI-NP71K	日立	3	-	1 回/年	
	OF-3A6	室外機	56.0	67.0	RAS-NP560FN	日立	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	OF-3A6-1-8	室内機	7.1	8.5	RCI-NP71K	日立	8	-	1 回/年	
	OF-31	室外機	14.0	16.0	RQYP140DB	ダイキン工業(株)	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	PAC-3-1	室内機	5.6	6.3	FXYPF56MM	ダイキン工業(株)	1	-	1 回/年	
	PAC-3-1'	室内機	5.6	6.3	FXYPF56MM	ダイキン工業(株)	1	-	1 回/年	
	OF-2B1	室外機	22.4	25.0	RZYP224F	ダイキン工業(株)	1	1 回/年	-	1 回/年 ※冷房シーズン
	PAC-2B-2-1	室内機	10.0	11.2	FHYP112C	ダイキン工業(株)	2	-	1 回/年	

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等（GHPエアコン）

施設名	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃
			kW	kW					
清田区総合庁舎 (6系統分)	-	室外機	22.4	26.5	SGP-CH224G1	サンヨー	1	1回/年	-
	-	室外機	45.0	50.0	AWGP450G1	アイシン	1	1回/年	-
	-	室外機	50.0	60.0	SGP-CH500G1	サンヨー	1	1回/年	-
	-	室外機	45.0	53.0	SGP-CH450G1	サンヨー	1	1回/年	-
	-	室外機	35.5	42.5	SGP-CH355G1	サンヨー	2	1回/年	-
	-	室内機	5.6	6.3	AXFF56MM	アイシン	8	-	1回/年
	-	室内機	5.1	4.5	SGP-SH56G1	サンヨー	5	-	1回/年
	-	室内機	4.5	5.3	SGP-BUH56G1	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	8.7	10.3	SGP-SH90G1	サンヨー	2	-	1回/年
	-	室内機	1.2	3.8	SGP-SH45G1	サンヨー	11	-	1回/年
	-	室内機	6.5	6.9	SGP-SH71G1	サンヨー	4	-	1回/年
	-	室内機	2.7	2.0	SGP-FH28G1	サンヨー	2	-	1回/年
	-	室内機	3.5	3.0	SGP-FH36G1	サンヨー	4	-	1回/年
	-	室内機							
豊平区役所__豊平保健センター (1系統分)	-	室外機	22.4	25.0	GYKP224AN	ダイキン	1	1回/年	-
	-	室内機	9.0	10.0	FGXCP90M	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	7.1	8.0	FGXCP71M	ダイキン	2	-	1回/年
西健康づくりセンター__八軒ま ちづくりセンター (2系統)	-	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G2	サンヨー	2	1回/年	-
	-	室内機	2.33	2.62	SGP-SSH36G2	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	3.67	3.30	SGP-SSH45G2	サンヨー	2	-	1回/年
	-	室内機	4.24	4.12	SGP-SSH56G2	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	5.56	5.62	SGP-SSH71G2	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	7.23	6.09	SGP-SSH90G2	サンヨー	2	-	1回/年
	-	室内機	7.57	7.19	SGP-BUH90G2	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	6.71	6.42	SGP-SH90G2	サンヨー	1	-	1回/年
	-	室内機	9.76	8.63	SGP-SH112G2	サンヨー	3	-	1回/年
	-	室内機	11.03	7.77	SGP-BUH140G2	サンヨー	1	-	1回/年
(二条小学校)__大通・西まち づくりセンター__大通・西会館 __ (二条はるにれ児童会館) (1系統)	-	室外機	54.7	79.0	GYKP710AN	ダイキン	1	1回/年	-
	-	室内機	1.50	3.50	FGXFP36MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	6.10	5.60	FGXFP71MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	2.40	6.30	FGXFP56MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	5.70	5.30	FGXFP71MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	5.80	5.90	FGXFP71MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	2.80	5.50	FGXFP56MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	4.80	4.10	FGXFP56MC	ダイキン	1	-	1回/年
	-	室内機	6.10	5.90	FGXFP71MC	ダイキン	2	-	1回/年
	-	室内機	4.50	4.40	FGXFP45MC	ダイキン	3	-	1回/年
(栄西小学校)__栄西まちづ くりセンター__ (栄西はんのき 児童会館) (2系統)	-	室外機	56.0	63.0	YNCP560K1	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	7.10	8.00	HCAP71K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	3.60	4.00	HCAP36K6	ヤンマー	2	-	1回/年
	-	室内機	4.50	5.00	HCAP45K6	ヤンマー	3	-	1回/年
	-	室内機	4.50	5.00	HCAP45K6	ヤンマー	2	-	1回/年
	-	室内機	3.60	4.00	HCAP36K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	2.20	2.50	HCAP22K3	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	3.60	4.00	HCAP36K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	3.60	4.00	HCAP36K6	ヤンマー	2	-	1回/年
	-	室外機	45.0	50.0	YNCP450K1	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	8.00	9.00	HCAP80K6	ヤンマー	4	-	1回/年
	-	室内機	5.60	6.30	HCAP56K6	ヤンマー	1	-	1回/年
(発寒西小学校)__発寒まちづ くりセンター__ (発寒児童会 館)	-	室外機	56.0	63.0	YNCP56K1	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	4.50	5.00	HCPA45K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	4.50	5.00	HCPA45K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	5.60	6.30	HCPA56K6	ヤンマー	5	-	1回/年
	-	室内機	3.60	4.00	HCPA36K6	ヤンマー	1	-	1回/年
羊ヶ丘小学校地域連絡会議室 (羊ヶ丘小学校内)	-	室外機	28.0	31.5	YNZP280K1	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	11.2	12.5	HCAP112K6	ヤンマー	2	-	1回/年

別紙２－Ｍ－３ 冷暖房設備保全業務 点検対象等（ＧＨＰエアコン）

施設名	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃
			kW	kW					
(中央小学校) ― 東北・東まち づくりセンター ― (東北・東会 館) ― (中央児童会館)	-	室外機	71.0	80.0	YNCP710K1NB	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	7.1	8.0	HCAP71K6	ヤンマー	3	-	1回/年
	-	室内機	16.0	18.0	HCAP160K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	14.0	16.0	HCAP140K6	ヤンマー	1	-	1回/年
	-	室内機	2.8	3.2	HCAP28K6	ヤンマー	3	-	1回/年
二十四軒小学校併設地域会議室	-	室外機	22.4	25.0	GYKP224GE	ダイキン	1	1回/年	-
	-	室内機	3.6	4.0	FGXFP36MM	ダイキン	4	-	1回/年
白石区複合庁舎 (ちあふる・し ろいし ほか)	-	室外機	71.0	80.0	YWCP710J	ヤンマー	2	1回/年	-
	-	室内機	-	-	-	ヤンマー	21	-	1回/年
	-	室外機	48.9	47.3	YNCP560J	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	-	-	-	ヤンマー	9	-	1回/年
	-	室外機	64.3	45.6	YNCP710J	ヤンマー	1	1回/年	-
	-	室内機	-	-	-	ヤンマー	7	-	1回/年
大通西2丁目ビル (旧：中央区 役所仮庁舎)	GHP-1-1	室外機	62.5	72.6	SGP-H710M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-1-1-1	室内機	6.2	7.1	SGP-SH71K1	パナソニック	9	-	1回/年
	GHP-1-1-2	室内機	3.2	4.4	SGP-SH45K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-1-1-3	室内機	3.5	4.3	SGP-SH45K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-1-2	室外機	37.1	42.7	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-1-2-1	室内機	3.1	3.7	SGP-SH361K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-1-2-2	室内機	5.2	6.2	SGP-SH56K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-1-2-3	室内機	7.2	8.2	SGP-SH71K1	パナソニック	4	-	1回/年
	GHP-2-1	室外機	71.7	77.4	SGP-H710M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-1-1	室内機	6.7	7.4	SGP-SH71K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-2-1-2	室内機	6.5	7	SGP-SH71K1	パナソニック	10	-	1回/年
	GHP-2-2	室外機	55.5	63	SGP-H560M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-2-1	室内機	3.6	4	SGP-SH36K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-2-2-2	室内機	6.6	8	SGP-SH71K1	パナソニック	7	-	1回/年
	GHP-2-2-3	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-2-3	室外機	14.8	18.4	SGP-H224M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-3-1	室内機	3.4	3.7	SGP-SH45K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-2-3-2	室内機	4	5	SGP-SH56K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-2-3-3	室内機	3.4	3.7	SGP-SH36K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-2-4	室外機	35.6	37.4	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-4-1	室内機	6.1	6.2	SGP-SH71K1	パナソニック	4	-	1回/年
	GHP-2-4-2	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-2-5	室外機	22.4	25.2	SGP-H224M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-5-1	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	4	-	1回/年
	GHP-2-6	室外機	34.2	36.6	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-2-6-1	室内機	5.7	6.1	SGP-SH56K1	パナソニック	6	-	1回/年
	GHP-3-1	室外機	52	56.4	SGP-H560M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-3-1-1	室内機	6.8	7.3	SGP-SH71K1	パナソニック	6	-	1回/年
	GHP-3-1-2	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-3-2	室外機	39.2	40.6	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-3-2-1	室内機	7	7.4	SGP-SH71K1	パナソニック	4	-	1回/年
	GHP-3-2-2	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-4-1	室外機	69.6	75.2	SGP-H710M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-4-1-1	室内機	6.2	6.7	SGP-SH71K1	パナソニック	10	-	1回/年
	GHP-4-1-1	室内機	7.6	8.2	SGP-SH90K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-4-2	室外機	64	69	SGP-H710M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-4-2-1	室内機	6.4	6.9	SGP-SH71K1	パナソニック	9	-	1回/年
	GHP-4-2-2	室内機	3.6	4	SGP-SH71K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-4-2-3	室内機	11.2	12.5	SGP-SH71K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-4-3	室外機	21	22.5	SGP-H224M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-4-3-1	室内機	7	7.5	SGP-SH71K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-4-3-2	室内機	4.5	5	SGP-SH71K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-4-3-3	室内機	3.6	4	SGP-SH71K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-4-4	室外機	43.8	51.2	SGP-H450M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-4-4-1	室内機	6.7	7.2	SGP-SH71K1	パナソニック	6	-	1回/年
	GHP-4-4-2	室内機	3.6	4	SGP-SH36K1	パナソニック	2	-	1回/年

施設名	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃
			kW	kW					
大通西2丁目ビル（旧：中央区役所仮庁舎）	GHP-5-1	室外機	49	52.8	SGP-H560M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-5-1-1	室内機	7	7.4	SGP-SH71K1	パナソニック	5	-	1回/年
	GHP-5-1-2	室内機	5.6	6.3	SGP-SH56K1	パナソニック	2	-	1回/年
	GHP-5-1-3	室内機	2.8	3.2	SGP-SH28K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-5-2	室外機	39	42.6	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-5-2-1	室内機	6.5	7.1	SGP-SH71K1	パナソニック	6	-	1回/年
	GHP-5-3	室外機	35.5	40	SGP-H355M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-5-3-1	室内機	6.8	7.4	SGP-SH71K1	パナソニック	6	-	1回/年
	GHP-5-3-2	室内機	3.6	3.7	SGP-SH36K1	パナソニック	1	-	1回/年
	GHP-5-4	室外機	50.4	54.4	SGP-H560M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-5-4-1	室内機	6.3	6.8	SGP-SH71K1	パナソニック	8	-	1回/年
	GHP-5-5	室外機	45.5	49	SGP-H450M1G	パナソニック	1	1回/年	-
	GHP-5-5-1	室内機	6.5	7	SGP-SH71K1	パナソニック	7	-	1回/年

別紙 2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等（地中熱エアコン）

施設	記号	設備	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期 (冷房シーズン)	フィルター 清掃
			kW	kW					
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	BWP-100	室外機	80.00	50.9	ZP3-WS800-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	1回/年	-
	BWP-200	室外機	80.00	74.1	ZP3-WS800-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	1回/年	-
	BWP-101~111	室内機	-	-	-	三菱電機(株)	14	-	1回/年
	BWP-201~207	室内機	-	-	-	三菱電機(株)	9	-	1回/年

別紙 2－M－ 4 空気調和等関連機器保全業務 点検対象等

施設	機器	記号	仕様	風量 [CMH]	静圧 [Pa]	清掃 フィル ター	台数	メーカー	型番	点検 周期
大通西 2 丁 目ビル (旧 ：中央区役 所仮庁舎)	送風機 (排気ファン)	EF-1	換気扇	500	100	-	1	-	-	1 回/年
		EF-1	軸流立型、No.6、630φ	12,800	363	-	1	㈱荏原製作所	6A1M	
		EF-1	ストレートシロッコ、天吊型、250φ	1,500	180	-	2	三菱電機㈱	BF5-150TUC	
		EF-2	送風機 (軸流ファン)、No.7、710φ	22,000	304	-	1	㈱荏原製作所	7A1M	
		EF-2	換気扇	500	100	-	1	-	-	
		EF-4	軸流模型、No.4、400φ	5,250	245	-	1	㈱荏原製作所	-	
		EF-5	片吸込シロッコ、床置型、番手 (#2)	2,880	167	-	1	㈱荏原製作所	-	
		EF-6	遠心送風機、天井吊、番手 (#2)	2,980	250	-	1	パナソニック	FY-28SCH3	
		EF-7	片吸込シロッコ、床置型、番手 (#3)	10,080	314	-	1	㈱荏原製作所	#3 SRM	
		EF-8	ミニシロッコ	400	88	-	1	松下電器	-	
		EF-11	圧力換気扇 (シャッター付)、300φ	660	49	-	1	松下電器	-	
		EF-13	圧力換気扇 (シャッター付)、300φ	740	49	-	1	松下電器	-	
		EF-101	ストリートロケット (耐湿タイプ)、天吊埋込、番手 (#1 1/4)	1,080	107	-	1	-	-	
		EF-209	斜流ダクトファン、天吊埋込	310	60	-	1	パナソニック	FY-28DSM2	
		EF-402	ストリートロケット (耐湿タイプ)、天吊埋込、番手 (#1)	150	43	-	1	パナソニック	FY-180CS3	
		EF-403	ストリートロケット (調理実習室)、天吊埋込、番手 (#1 1/2'2)	4,200	169	-	1	パナソニック	FY-25TCM3	
	送風機 (給気ファン)	SF-1	軸流立型、No.7、710φ	16,400	431	-	1	㈱荏原製作所	7A1M	
		SF-2	軸流立型、No.8、800φ	23,700	588	-	1	㈱荏原製作所	8A1M	
		SF-3	ストリートロケット	600	100	-	1	不明	-	
		SF-4	軸流模型、No.4、400φ	5,250	245	-	1	㈱荏原製作所	SRM II	
		SF-5	片吸込シロッコ、床置型、番手 (#2 1/2)	4,220	294	-	1	㈱荏原製作所	-	
		SF-6	片吸込シロッコ、床置型、番手 (#2)	2,980	294	-	1	㈱荏原製作所	-	
		SF-7	ミニシロッコ	130	78	-	1	松下電器	-	
	全熱交換器	HEX-AB01	天井埋込型、不織布フィルター	250	-	2	1	三菱電機㈱	VL-250ZSD-2	
		HEX-AB02	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	150	115	2	1	パナソニック	FY150ZD10	
		HEX-A101	天井埋込型	150	-	2	1	三菱電機㈱	LGH150RS4D	
		HEX-A102	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,000	125	2	1	パナソニック	FY01KZD10S	
		HEX-A103	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,000	117	2	1	パナソニック	FY01KZD10S	
		HEX-A104	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,000	125	2	1	パナソニック	FY01KZD10S	
		HEX-A105	天井カセット型、不織布フィルター (82%)	90	44	2	1	三菱電機㈱	FY150ZB10	
		HEX-B101	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	2,000	195	8	1	三菱電機㈱	LB-200KX3-50	
		HEX-B102	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	1,500	200	6	1	三菱電機㈱	LB-150KX3-50	
		HEX-2A1	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	650	90	2	1	三菱電機㈱	LGH65RKM	
		HEX-A201	天井カセット型	500	-	2	1	パナソニック	FY500ZD10	
		HEX-A202	天井カセット型	500	-	2	1	三菱電機㈱	LGH-50C-S	
		HEX-A204	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,000	133	2	1	パナソニック	FY01KZD10S	
		HEX-A205	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	800	94	2	1	パナソニック	FY800ZD10	
		HEX-A206	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	300	83	2	1	パナソニック	FY350ZD10	
		HEX-B201	天井埋込型、加湿付	550	49	2	1	三菱電機㈱	LGH-50RKM	
		HEX-B202	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	2,000	195	8	1	パナソニック	FY350ZD10	
		HEX-B203	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,000	135	2	1	パナソニック	FY01KZD10	
		HEX-A301	天井カセット型	500	32	2	1	パナソニック	FY500ZD35	
		HEX-A302	天井カセット型	350	32	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-A303	天井埋込型	1,000	160	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-A305	天井埋込型	1,000	160	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-A306	天井埋込型	1,000	160	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-A307	天井埋込型、加湿付	150	90	2	1	三菱電機㈱	LGH-15RKX4D	
		HEX-A308	天井埋込型、加湿付	150	90	2	1	三菱電機㈱	LGH-15RKX4D	
		HEX-B301	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,050	150	2	1	三菱電機㈱	LGH35R	
		HEX-B302	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	1,050	116	2	1	三菱電機㈱	LGH35R	
		HEX-B303	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	800	88	2	1	パナソニック	FY-01KZD10	
		HEX-B304	天井埋込型、不織布フィルター (82%)	800	150	2	1	パナソニック	FY-01KZD10	
		HEX-A401	天井埋込型、加湿付	800	120	2	1	三菱電機㈱	LGH-80RKX5D	
		HEX-A402	天井埋込型、加湿付	1,000	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RKX4D-50	
		HEX-A403	天井埋込型、加湿付	1,000	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RKX4D-50	
		HEX-A404	天井埋込型、加湿付	1,000	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RKX4D-50	
		HEX-401	天井埋込型	1,000	160	2	1	-	-	
		HEX-B401	天井埋込型	1,000	160	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-B402	天井埋込型	1,000	160	2	1	三菱電機㈱	LGH-100RX4-50	
		HEX-B403	天井埋込型	350	150	2	1	三菱電機㈱	LGH-35RX4	
		HEX-B404	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	1,500	200	6	1	三菱電機㈱	LB-150KX3-50	
		HEX-A501	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	1,500	200	6	1	三菱電機㈱	LB-150KX3-50	
		HEX-A502	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	1,500	200	6	1	三菱電機㈱	LB-150KX3-50	
		HEX-A503	天井埋込型、加湿付	350	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-35RKX4	
		HEX-A504	天井埋込型	350	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-35RKX4	
		HEX-A505	天井埋込型	350	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-35RKX4	
		HEX-A506	天井埋込型	350	100	2	1	三菱電機㈱	LGH-25RKX4	
		HEX-B502	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	2,000	195	8	1	三菱電機㈱	LB-200KX3-50	
		HEX-B503	床置ビルトイン型、加湿付、不織布フィルター	1,500	200	6	1	三菱電機㈱	LB-150KX3-50	
		HEX-B504	天井埋込型	1,050	113	2	1	パナソニック	FY01KZD10	
		HEX-B601	天井埋込型、加湿付	150	90	2	1	三菱電機㈱	LGH-15RKX4	
		HEX-B602	天井埋込型、加湿付	250	70	2	1	三菱電機㈱	LGH-25RKX4D	
		HEX-B603	天井カセット型	150	65	2	1	三菱電機㈱	LGH-15CX5D	
	天蓋	-	550×650×750H グリスフィルター	-	-	-	6	ホーコス	F1-330W	

別紙 2－M－4 空気調和等関連機器保全業務 点検対象等

施設	機器	記号	仕様	風量 [CMH]	静圧 [Pa]	清掃 フィル ター	台数	メーカー	型番	点検 周期
白石区複合 庁舎（ちあ ふる・し ろいし ほ か）	空調換気扇	HEA-101	天井埋込形 加湿機能付	540	120	1	1	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	1 回/年
		HEA-102	天井埋込形 加湿機能付	180	110	1	1	三菱電機㈱	LGH-N25RKS2	
		HEA-103	天井カセット形	120	80	1	1	三菱電機㈱	LGH-N25CS	
		HEA-104	天井埋込形 加湿機能付	1,050	74	1	1	三菱電機㈱	LGH-N100RKS2-50	
		HEA-106	天井埋込形 加湿機能付	360	50	1	1	三菱電機㈱	LGH-N35RKS2	
		HEA-107	天井埋込形 加湿機能付	510	60	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-108	天井埋込形 加湿機能付	900	60	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-109	天井埋込形 加湿機能付	180	50	1	1	三菱電機㈱	LGH-N15RKS2	
		HEA-110	天井埋込形 加湿機能付	160	50	1	1	三菱電機㈱	LGH-N15RKS2	
		HEA-111	天井埋込形 加湿機能付	370	50	1	1	三菱電機㈱	LGH-N35RKS2	
		HEA-112	天井埋込形 加湿機能付	90	30	1	1	三菱電機㈱	LGH-N25RKS2	
		HEA-201	天井埋込形 加湿機能付	960	120	3	3	三菱電機㈱	LGH-N100RKS2-50	
		HEA-202	天井埋込形 加湿機能付	780	80	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-203	天井埋込形 加湿機能付	780	90	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-204	天井埋込形 加湿機能付	810	80	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-205	天井埋込形 加湿機能付	750	80	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-206	天井埋込形 加湿機能付	600	80	1	1	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	
		HEA-501	天井埋込形 加湿機能付	290	160	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-502	天井埋込形 加湿機能付	360	190	1	1	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	
		HEA-503	天井埋込形 加湿機能付	610	150	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-504	天井埋込形 加湿機能付	370	100	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-505	天井埋込形 加湿機能付	710	130	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-506	天井埋込形 加湿機能付	690	90	1	1	三菱電機㈱	LGH-N80RKS2	
		HEA-507	天井埋込形 加湿機能付	400	90	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-508	天井埋込形 加湿機能付	340	90	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-509	天井埋込形 加湿機能付	330	90	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-510	天井埋込形 加湿機能付	340	110	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-511	天井埋込形 加湿機能付	240	110	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-512	天井埋込形 加湿機能付	360	130	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-601	天井埋込形 加湿機能付	485	110	2	2	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	
		HEA-602	天井埋込形 加湿機能付	430	70	3	3	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-603	天井埋込形 加湿機能付	540	70	2	2	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	
		HEA-604	天井埋込形 加湿機能付	360	50	1	1	三菱電機㈱	LGH-N35RKS2	
		HEA-605	天井埋込形 加湿機能付	420	70	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-606	天井埋込形 加湿機能付	70	70	1	1	三菱電機㈱	LGH-N15RKS2	
		HEA-607	天井埋込形 加湿機能付	940	130	3	3	三菱電機㈱	LGH-N100RKS2-50	
		HEA-608	天井埋込形 加湿機能付	130	110	1	1	三菱電機㈱	LGH-N25RS	
		HEA-609	天井埋込形 加湿機能付	480	150	1	1	三菱電機㈱	LGH-N65RKS2	
		HEA-610	天井埋込形 加湿機能付	180	120	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-611	天井埋込形 加湿機能付	180	120	1	1	三菱電機㈱	LGH-N50RKS2	
		HEA-B1	天井カセット形	120	110	1	1	三菱電機㈱	LGH-N25CS	
	空気清浄ユニット	AF-1	パッケージエアコン天理カセット接続型	-	-	38	38	ミドリ安全エア・クオリティ㈱	MPN-4EP-D01	1 回/年
		AF-2	パッケージエアコン天理カセット接続型	-	-	12	12	ミドリ安全エア・クオリティ㈱	MPN-4EP-D01	
		AF-3	ダクト接続型	540	-	1	1	ミドリ安全エア・クオリティ㈱	PCIV-2P	
		AF-4	ダクト接続型	960	-	4	4	ミドリ安全エア・クオリティ㈱	PCIV-2P	
		AF-5	天井カセット形	50	-	3	3	ミドリ安全エア・クオリティ㈱	MKC-20A	
	ユニット型空調 和機	ACU-1	フィルター：プレフィルター（重量法74%以上）+中性能 フィルター（比色法65%） （全熱交換機：アルミニウム製回転型）	-	-	1	1	新晃工業㈱	SH-17	シーズンイン 点検 2 回/年
		ACU-2		-	-	1	1	新晃工業㈱	SH-22	
		ACU-3		-	-	1	1	新晃工業㈱	SH-30	
		ACU-4		-	-	1	1	新晃工業㈱	SH-21	
		ACU-5		-	-	1	1	新晃工業㈱	SH-22	

施設名	設備	機器名	点検内容	点検周期
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	ガス中圧部設備	協成製整圧器 KHB－40	定期点検	1 回/年 ※R9,10,11年度
			本体交換	※R8年度
		金門整圧器 1883M-2 B	定期点検	1 回/年 ※R8,9,11年度
			分解点検	※R10年度
		電気防食設備	定期点検	1 回/3 年 ※R10年度
		緊急ガス遮断装置	外観及び機能点検	1 回/年
		引込管ガス遮断装置	外観検査	1 回/年

別紙２－Ｍ－６ 給油設備保全業務 点検対象等

施設名	タンク方式	容量及び数量	備考	点検周期
北区役所	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
東区役所__東区民センター	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
南区役所	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
西区役所	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
厚別区役所__厚別保健センター__厚別消防署	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
清田区役所	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
手稲区役所__手稲区民センター__手稲保健センター	地下式オイルタンク	4 KL×1基	重油	1回/年
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	地下式オイルタンク	8 KL×1基	重油	1回/年 ※R9年度のみ漏洩検査実施
	オイルサービスタンク	0.5 KL×1基		1回/年
大通西2丁目ビル（旧：中央区役所仮庁舎）	地下式オイルタンク	3.5 KL×1基	軽油	1回/年

別紙２－Ｍ－７ 給排水衛生設備保全業務 点検対象等

施設名	分類	記号	設備名	型式・仕様	メーカー名	台数	点検周期
西健康づくりセンター―八軒まちづくりセンター	飲料用滅菌装置	-	滅菌機	DSP-IS-1 吐出量 22.8m ³ /min 吐出圧力 1.0Mpa ダイヤフラム受圧径 15mm ストローク数 120spm ソレノイドポンプ 1φ×100V×33W	オーヤラックス	1	1回/年 ※9月頃
		-	薬液槽	YT-100B 容量 100ℓ 材質 ポリエチレン 液面検出器	オーヤラックス	1	
		-	制御盤	OST-MUC/1 1φ×100V×1.5Kw 調節計 UT351-00 記録計 ES681-010L	オーヤラックス	1	
大通西2丁目ビル（旧：中央区役所仮庁舎）	給水設備	DRT-1	受水槽	FRPサンドイッチ構造 2槽式 5.0×4.6×1.5H、有効 27.2m ³ 0.6G	-	1	1回/年
		ET-1	高架水槽	FRPサンドイッチ構造 2槽式 2.5×2.5×2.0H 有効10m ³ 1.5G	-	1	
		LP-1	揚水ポンプ	65φ×340L/min×38mH 3φ×200V×5.5kW	-	2	1回/年 ※6M・1Y点検を同時に実施すること。
		-	給水制御盤	-	-	1	1回/年
	排水設備	DP-1	排水ポンプ	水中形、汚水用 40φ×120L/min×6mH 自動交互運転 3φ×200V×0.25kW	-	2	1回/年 ※6M・1Y点検を同時に実施すること。
		DP-2	排水ポンプ	水中形、雑排水用 50φ×40L/min×6mH 自動交互運転 3φ×200V×0.40kW	-	2	
		DP-3	排水ポンプ	水中形、汚水用 50φ×170L/min×8mH 自動交互運転 3φ×200V×0.75kW	-	2	
		DP-4	排水ポンプ	水中形、雑排水用 50φ×40L/min×6mH 自動交互運転 3φ×200V×0.40kW	-	2	
		DP-5	排水ポンプ	水中形、汚水用 50φ×180L/min×10mH 自動交互運転 3φ×200V×0.75kW	-	2	
		-	排水槽	32m ³	-	2	2回/年
		-	汚水槽	22.5m ³	-	1	
		-	排水制御盤	排水ポンプの操作用	-	3	

施設	系統	数量(set)	メーカー	点検周期	備考
北区役所	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	11			
	ゾーンマネージャ	6			
東区役所__東区民センター	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	8			
	サブコントローラマスタ	2			
豊平区役所	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	8			
豊平区民センター	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	3			
	ゾーンマネージャ	1			
南区役所	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	6			
	サブコントローラマスタ	3			
南区民センター__（真駒内まちづくりセンター）	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	4			
	サブコントローラマスタ	3			
西区役所	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	
	リモートユニット	11			
	サブコントローラマスタ	1			
手稲区役所__手稲区民センター__手稲保健セン ター	中央監視装置	1	株式会社 オーテック	1Y	チャンネルコントローラ
	リモートユニット	11			
	サブコントローラマスタ	1			
厚別区民センター__厚別図書館	中央監視装置（セントラルユニット）	1	ジョンソンコントロールズ 株式会社	1Y	
	中央監視装置（D-カルユニット）	1			
清田区総合庁舎	インターフェイス装置	1	ジョンソンコントロールズ 株式会社	1Y	
	リモートユニット	18			
西健康づくりセンター__八軒まちづくりセンター	中央監視装置	1	ジョンソンコントロールズ 株式会社	1Y	
	D-カルコントロールシステム	1			
白石区複合庁舎（ちあふる・しろいし ほか）	中央監視装置（セントラルユニット）	1	アズビル株式会社	1Y	遠隔によるBAS診断（監視装置）12回/年実施
	中央監視装置（D-カルユニット）	1			

別紙 2-M-9 昇降機設備保全業務 点検対象等

施設 設 名	昇 降 機 区 分	項 目	メ ー カ ー 名	方 式	機 械 室	保 全 業 務 区 分	停 止 数	積 載 重 量 (k g)	速 度 (m / m i n)	仕様による増減率										付加装置						点 検 周 期 (回 / 年)	視 認 覚 醒 者 仕 様
										仕様による増減率										付加装置							
										普通用エレベーター	計測器付エレベーター	人身保護機能付エレベーター	エレベーター・エスカレーター・移動式階段昇降機	(マニピュレータ等)移動式階段昇降機	地震時緊急避難送転装置	火災時緊急避難送転装置	非常用電源駆動送転装置	停電時救出送転装置	自動放送装置	遠隔監視	戸開け後進行保護装置	台数					
大通西2丁目ビル(旧：中央区役所庁舎)	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	6	1000	60	-	-	O	O	S	O	-	-	-	O	-	1	12					
大通西2丁目ビル(旧：中央区役所庁舎)	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	5	750	60	1	-	O	O	S	O	-	-	-	O	-	1	12					
(札幌市公文書館) 豊水まちづくりセンター(豊水会館)	エレベーター	乗用	日本オーチス・エレベータ㈱	ロープ	無	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	O	S	O	-	-	-	O	-	1	12	O				
苗穂まづくりセンター 苗穂会館(苗穂はるにれ児童会館)	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	4	450	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
北区民センター	エレベーター	乗用	ダイコウ㈱	油圧	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
北谷民センター 北保健センター	エレベーター	乗用	東芝エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
東区役所 東区民センター	エレベーター	乗用	三菱ビルソリューションズ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	3	1150	45	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
東札幌まづくりセンター 東札幌会館	エレベーター	乗用	三菱ビルソリューションズ㈱	ロープ	無	汎用タイプ	2	600	45	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか) 1号機	エレベーター	乗用	三菱ビルテクノサービス㈱	ロープ	無	汎用タイプ	6	900	60	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか) 2号機	エレベーター	乗用	三菱ビルテクノサービス㈱	ロープ	無	汎用タイプ	6	900	60	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか) 3号機	エレベーター	乗用	三菱ビルテクノサービス㈱	ロープ	無	汎用タイプ	6	900	60	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか) 4号機	エレベーター	乗用	三菱ビルテクノサービス㈱	ロープ	無	汎用タイプ	6	900	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか) 5号機	エレベーター	人荷用	三菱ビルテクノサービス㈱	ロープ	無	汎用タイプ	7	1000	60	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
白石区複合庁舎(ちあふる・しろしい はか)	小荷物	荷物用	クマフトラ㈱	ロープ	-	汎用タイプ	2			-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	1	12					
厚別区役所 厚別保健センター 厚別消防署 1号機	エレベーター	乗用	東芝エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	P	O	O	-	-	-	O	-	1	12	O				
厚別区役所 厚別保健センター 厚別消防署 2号機	エレベーター	乗用	東芝エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	P	O	O	-	-	-	O	-	1	12	O				
厚別南地区センター	エレベーター	乗用	フジック㈱	油圧	有	汎用タイプ	2	750	45	2	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
厚別南地区センター 厚別図書館	エレベーター	乗用	日本オーチス・エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	2	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
厚別南地区センター 厚別図書館	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	汎用タイプ	2	300	40	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12					
豊平区役所 豊平保健センター 1号機	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
豊平区役所 豊平保健センター 2号機	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
豊平区民センター	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
清田区総合庁舎 1号機	エレベーター	乗用	ダイコウ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	-	P	O	-	-	-	-	-	1	12	O				
清田区総合庁舎 2号機	エレベーター	乗用	ダイコウ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	-	P	O	-	-	-	-	-	1	12	O				
清田区総合庁舎 3号機	エレベーター	乗用	ダイコウ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	-	P	O	-	-	-	-	-	1	12	O				
南区役所	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	4	750	60	-	-	O	O	S	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
南区役所	小荷物	荷物用	関日立ビルシステム	ロープ	-	汎用タイプ	3	200	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12					
南区民センター(真駒内まづくりセンター)	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	O	S	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
定山演出所	エレベーター	乗用	ダイコウ㈱	ロープ	無	汎用タイプ	2	600	45	-	-	O	-	P	O	-	-	-	O	-	1	12	O				
ほっさむ地区センター 西消防署	エレベーター	乗用	フジック㈱	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	60	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
西区民センター 西保健センター	エレベーター	乗用	フジック㈱	ロープ	無	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
西健づくりセンター 八軒まづくりセンター	エレベーター	乗用	フジック㈱	油圧	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
西区役所	エレベーター	乗用	関日立ビルシステム	ロープ	有	汎用タイプ	4	600	60	-	-	O	S	-	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
西区民センター 西保健センター	エレベーター	乗用	フジック㈱	ロープ	無	汎用タイプ	4	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
手稲区役所 手稲区民センター 手稲保健センター 1号機	エレベーター	乗用	東芝エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
手稲区役所 手稲区民センター 手稲保健センター 2号機	エレベーター	乗用	東芝エレベータ㈱	ロープ	有	汎用タイプ	3	750	45	-	-	O	P	O	-	-	-	-	O	-	1	12	O				
手稲区役所 手稲区民センター 手稲保健センター	小荷物	荷物用	三精輸送機㈱	ロープ	-	P O G	3	500	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12					
計																					37						

施設名	型式	メーカー	対応車種等	電源	点検周期
大通西 2 丁目ビル（旧 ：中央区役所仮庁舎）	LPMA-12PD(T)	日精(株)	駐車台数：12台 全長 ：4,700 mm 全幅 ：1,700 mm 全高 ：1,550 mm 重量 ：1,700 kg	3φ200V	12回/年