

別紙2-B-1 自動ドア保全業務 点検対象等

番号	施設名	設置場所	型式	開閉方式及び点検台数				台数	点検月及び点検回数				
				引分	片引	特殊	化粧扉		6月	9月	12月	3月	回数/年
1	消防局庁舎 中央消防署 (中央区南4条西10丁目)	西側玄関外	150KLTM	1				6	○	○	○	○	4
		西側玄関内	150KLTM	1									
		南側玄関	150KLTM		1								
		2F身障トイレ	100LLCM		1								
		5F管制センター	70KLCN		2								
2	白石消防署 (白石区南郷通6丁目北)	正面玄関外	200KLDM	1				4	○	○	○	○	4
		正面玄関内	200KLDM	1									
		ホム入口外	AS-15	1									
		ホム入口内	AS-15	1									
小計(消防局)				6	4	0	0	10	-	-	-	-	-
1	中央市税事務所 中央健康づくりセンター (中央区南3条西11丁目)	正面玄関外	DSN-150EU	1				12	○	○	○	○	4
		正面玄関内	DSN-150EU	1									
		待合所前	DSN-150F	1									
		北側玄関	DSN-75F	1									
		立体駐車場側外	DSN-75F-WO		1								
		立体駐車場側内	DSN-75F-WO		1								
		男子トイレ	DSN-75N			1							
		女子トイレ	DSN-75N			1							
		身障トイレ1F	DS-N75S			1							
		身障トイレ6F	DS-N75S			1							
		事務室2F		1									
事務室6F		1											
小計(財政局)				6	2	4	0	12	-	-	-	-	-
1	東保健センター 東健康づくりセンター (東区北10条東7丁目)	正面玄関外	200KLTM	1				4	○	○	○	○	4
		正面玄関内	200KLTM	1									
		男子トイレ	100KLTM		1								
		女子トイレ	100KLTM		1								
2	南保健センター (南区真駒内幸町1丁目)	正面玄関外右	DS-60S		1			3	○	○	○	○	4
		正面玄関外左	DS-60S		1								
		正面玄関内	DS-75S		1								
3	里塚斎場 (清田区里塚506)	火葬炉(化粧扉)	DS-60D				30	37	○	○	○	○	4
		正面入口外	200KDC	1									
		正面入口内	200KDC	1									
		お帰りの火葬棟外	200KDC	1									
		お帰りの火葬棟内	200KDC	1									
		お帰りの待合棟外	200KDCN	1									
		お帰りの待合棟内	200KDCN	1									
		新お帰りの口	DS-75S(D2)		1								
		待合棟1F身障者トイレ	100KLCM	1				3	○	○	○	○	4
		待合棟2F身障者トイレ	100KLCM	1									
多目的トイレ				70KLCM		1							
4	動物愛護管理センター (中央区北22条西15丁目)	正面玄関外(AAD1)	FA-30C	1				3	○	○	○	○	4
		正面玄関外(AAD2)	FA-30C	1									
		正面玄関内	FA-30C	1									
5	衛生研究所 (白石区菊水9条1丁目)	正面玄関外	150KLCM	1				2	○	○	○	○	4
		正面玄関内	150KLTM	1									
小計(保健福祉局)				15	7	0	30	52	-	-	-	-	-
1	児童福祉総合センター (中央区北7条西26丁目)	正面玄関外	DSN-75D	1				10	○	○	○	○	4
		正面玄関内	DSN-75D	1									
		はるにれ学園玄関外	DS-21S		1								
		はるにれ学園玄関内	DS-21S		1								
		北側玄関外	DSN-60S		1								
		北側玄関内	DSN-60S		1								
		1F女子トイレ	DS-21S		1								
		1F子供トイレ	DS-21S		1								
		3Fホール	DSN-60S		1								
3F多目的トイレ					1								
小計(児童福祉総合センター)				2	8	0	0	10	-	-	-	-	-
1	さっぽろ天神山アートスタジオ (豊平区平岸2条17丁目)	正面玄関外	DS-75D	1				2	○	○	○	○	4
		正面玄関内	DSN-75D	1									
小計(天神山アートスタジオ)				2	0	0	0	2	-	-	-	-	-
1	博物館活動センター (豊平区平岸5条15丁目1-16)	正面玄関	100KLDM		1			1	○	○	○	○	4
小計(博物館活動センター)				0	1	0	0	1	-	-	-	-	-
対象施設合計				31	22	4	30	87	-	-	-	-	-

別紙2-B-2 電動シャッター保全業務 点検対象等

番号	施設名	設置階	管理用シャッター		点検時期 (各年度2回)							
			型式	台数	R8年		R9年		R10年		R11年	
					8月	2月	8月	2月	8月	2月	8月	2月
1	消防局庁舎 中央消防署 (中央区南4条西10丁目)	1階	上部電動式	1	○	○	○	○	○	○	○	○
2	豊平消防署 (豊平区月寒東1条8丁目)	1階	上部電動式	2	○	○	○	○	○	○	○	○
			合計	3								