

別紙2-E-1 中央監視装置保全業務 点検対象等

消防局庁舎

機器	設置場所	型名	数量
1 中央監視装置			
センタ装置			
ファシリティマネジメントプロセッサ(FMP)	防災センター	UFMP-100B	1
スイッチングハブ(HUB)	防災センター	AT-GS920/8	1
監視PC本体	防災センター	UFC17-1020	1
ディスプレイ①	防災センター	XU2390HS	1
UPS(中央メイン用)	防災センター	FW-V10-5.0K	1
UPS(監視PC用)	防災センター	FW-S10C-1.0K	1
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)			
ローカルシーケンサ(L-QPLC)			
CPUユニット	防災センター	Q03UDCPU	1
電源ユニット	防災センター	QJ61BT11N	1
HUB(GOT用)	防災センター	ATGS920/8	1
マスタシーケンサ(M-PLC)			
CPUユニット	防災センター	Q02UCPU	1
電源ユニット	防災センター	QJ61BT11N	1
グラフィックオペレーションターミナル(GOT)			
GOT本体(1FGOT①、1FGOT②、2FGOT③)	防災センター	GT1675M-STBA	3
2 満車・出庫表示設備			
インターホン			
カラーモニター付インターホン親機	防災センター	JP-4MED	1
カメラ付きドアホン子機	正面玄関、正面玄関南側、通用口	JP-DA	3
満車表示			
満車表示用照光押し釦	地下駐車場	A3PJ-90D11-24ER	1
満車表示器	防災センター	LaII 160-2(RG)-0	1
	地下駐車場入口	特注	1
出庫表示			
車庫赤外線 発光器・受光器(スタンド型 指定色)	地下駐車場 車路	TRA1003D-B	1
	地下駐車場 車路	TRA2003D-B	1
「出庫」両面表示器	地下駐車場入口	特注	1
ホーンスピーカー付回転灯	地下駐車場入口	RT-100VF-Y	1
車両接近表示			
車路赤外線 発光器・受光器	車路スロープ	TRA1001B-B	1
	車路スロープ	TRA2001B-B	1
車両接近表示用回転灯	地下駐車場	LRMZ-100Y	1
通信			
レイヤー2スイッチングハブ	防災センター	AT-GS920/8	1
3 カメラ			
カメラ(No1,No2,No3,No4,No5,No6)	東側玄関前、東側EV前、玄関ホール	NC-6500	6
	車庫入口、地下駐車場内、地下車庫前		
ネカ録	防災センター	NS18B51-400P	1
監視PC	防災センター監視卓ラック内、ITVラック内、中央署	HP Elite 800 G3	3
HUB	防災センターITVラック内	ApresiaLightGM110GT-SS	1
	防災センターITVラック内	ApresiaLightFM116GT-PoE	1
ネットワークアダプタ	防災センター監視卓ラック内、ITVラック内、中央署	SNT-EX101E	1
監視用モニタ	防災センター壁面	LCD-50ML7H	1
	防災センター受付	XU2290HS	1
	中央署	XU2390HS	1
UPS(レコーダ用)	防災センターITVラック内	FW-A10H-0.7K	1

別紙2-E-1 中央監視装置保全業務 点検対象等

里塚斎場

機器	設置場所	型名	数量
1 中央監視装置			
管理PC			
PC本体	1F事務所	UFC17-1020	1
ディスプレイ	1F事務所	243V5QHABA/11	1
UPS本体	1F事務所	FW-A10L-0.7K	1
FMP-T	炉監視室	QFMP-200	1
フロントエンドプロセッサ(FEP1_PLC)	炉監視室	CCU-560	1
フロントエンドプロセッサ(FEP2_BACnet)	炉監視室	CCU-560	1
FCP-1	炉監視室	UFCP-200	1
FCP-2	炉監視室	UFCP-200	1
無停電電源装置(UPS)	炉監視室	FW-A10L-1.0K	1
シーケンサー(ベースユニット)	炉監視室	Q38B	1
シーケンサー(電源ユニット)	炉監視室	Q61P	1
シーケンサー(CPUユニット)	炉監視室	Q06HCPU	1
シーケンサー(DO16点)	炉監視室	QY10	1
シーケンサー(DI16点)	炉監視室	QX40	1
シーケンサー(ブランクユニット)	炉監視室	QG60	1
シーケンサー(ブランクユニット)	炉監視室	Q61P	1
シーケンサー(ブランクユニット)	炉監視室	QH06HCPU	1
シーケンサー(Ethernet通信)	炉監視室	QJ71E71-100	1
シーケンサー(システム通信)	炉監視室	QJ71C24N-R2	1
シーケンサー(CCLink通信)	炉監視室	QJ61BT11N	1
HUB	炉監視室	CentreCOM FS708XL	1
無停電電源装置(UPS)	第1電気室	FW-A10L-0.7K	1
シーケンサー(ベースユニット)	第1電気室	Q312B	1
シーケンサー(電源ユニット)	第1電気室	Q61P	1
シーケンサー(CPUユニット)	第1電気室	Q01CPU	1
シーケンサー(DO16点)	第1電気室	QY10	2
シーケンサー(DI16点)	第1電気室	QX40	5
シーケンサー(電流入力8点)	第1電気室	Q68ADI	3
シーケンサー(ブランクユニット)	第1電気室	Q06HCPU	1
シーケンサー(CCLink通信)	第1電気室	QJ61BT11N	1
無停電電源装置(UPS)	第2電気室	FW-A10L-0.7K	1
シーケンサー(ベースユニット)	第2電気室	Q35B	1
シーケンサー(電源ユニット)	第2電気室	Q61P	1
シーケンサー(CPUユニット)	第2電気室	Q01CPU	1
シーケンサー(DO16点)	第2電気室	QY10	1
シーケンサー(DI16点)	第2電気室	QX40	1
シーケンサー(電流入力8点)	第2電気室	Q68ADI	1
シーケンサー(ブランクユニット)	第2電気室	Q06HCPU	1
シーケンサー(CCLink通信)	第2電気室	QJ61BT11N	1
2 集中表示装置			
ビデオ系マトリクススイッチャー	炉監視室	VSX-3264	1
RGB系マトリクススイッチャー	炉監視室	HDX-3216	1
16画面分割ユニット	炉監視室	3D/TOS-C16	3
アップコンバーター	炉監視室	IDK/EDV-07-K	16
4画面分割ユニット	炉監視室	MIX-VT4	3
システム操作部／映像制御部	炉監視室	特注品	1
電源制御ユニット	炉監視室	WU-L67	1
ラック本体	炉監視室		1
46型液晶ディスプレイ	炉監視室	LDT461V	3
3 火葬状況モニターシステム			
情報表示用端末	炉監視室	FMV-D957P	4

別紙2－E－1 中央監視装置保全業務 点検対象等

DVI 4分配器	炉監視室	DVH-14A	1
画像伝送 2分配器	炉監視室	DCE-ID12	1
ダウンコンバーター	炉監視室	CRO-DAC11	1
画像伝送送信機	炉監視室	CRO-DCE15ATX	3
8ポートHUB	炉監視室	GS908XL	1
電源制御ユニット	炉監視室	WU-L67	1
ラック本体	炉監視室		1
27型液晶モニター	場内各所	XB2783HSU	12
画像伝送受信機	場内各所	CRO-DCE15ARX	12
21型液晶モニター(別途支給品(点検不要))	1F事務所	LCD-AD211ESW	1
登録用端末	1F事務所	FMV-D957P	1
制御装置	1F事務所	特注品	1
A4レーザープリンター	1F事務所	SP4000	1
無停電電源装置	1F事務所	FW-A10H-0.7K	1
主装置卓本体	1F事務所	ECT-FS14815S	1

別紙2－E－2 直流電源装置保全業務 点検対象等

施設名	製造	型式	数量	回数
消防局庁舎__中央消防署				
100V非常照明用直流電源装置	GSユアサ	TR-SNTR10030	1	年2回
蓄電池	GSユアサ	SNSX-150	54	年2回
中央市税事務所__中央健康づくりセンター				
100V非常照明用直流電源装置	GSユアサ	TR-SNTR10030	1	年2回
蓄電池	GSユアサ	SNSX-150	54	年2回
自家発始動用蓄電池	エナジーウィズ	MSJ-100-6	4	年2回
里塚斎場				
100V非常照明用直流電源装置	ジェー・エス・エス・パワー・サプライ	TR-SNTR10030	1	年1回
蓄電池	GSユアサ	MSEX-150	54	年1回
児童福祉総合センター				
100V非常照明用直流電源装置	日本電池	SGR3-121-30CL	1	年2回
蓄電池	GSユアサ	MSEX-200	54	年2回

別紙2-E-3 自家発電設備保全業務 点検対象等

施設名	製造	型式	容量	電圧	相	点検回数			
						R8	R9	R10	R11
消防局庁舎_中央消防署	三菱重工業	DGU625	625kVA	6600V	3相3線	2	2	2	2
消防学校	新潟鉄工所	NOA-125AYFCS	100kVA	200V	3相3線	1			1
北消防署	明電舎	ZX65P9BSS	55kVA	200V	3相3線			1	
東消防署(改築後)			180kVA	200V	3相3線				1
白石消防署	明電舎	ZXN175P10BSS	150kVA	200V	3相3線	1			1
厚別消防署	新潟鉄工所	NOA-100AYFCS	75kVA	200V	3相3線		1		
豊平消防署	ヤマ-エネルギーシステム	AP80A-5	74kVA	200V	3相3線		1		
南消防署	三菱電機	PG200QY	150kVA	200V	3相3線	1			1
西消防署	ヤマ-エネルギーシステム	AP155F-5T	100kVA	200V	3相3線			1	
手稲消防署	明電舎	PG200QY	85kVA	200V	3相3線		1		
清田消防署	ヤマ-エネルギーシステム	AP95C-5T	75kVA	200V	3相3線			1	
里塚斎場	三菱重工業	S12N-PTK	750kVA	6600V	3相3線	1	1	1	1
児童福祉総合センター	日立製作所	QSSE-85TD	85kVA	200V	3相3線	2	2	2	2

※消防局庁舎及び里塚斎場は高圧交流遮断機1台の点検も含む

別紙2-E-4 構内交換設備保全業務 点検対象等

機器	型名	実装数	端末接続数
電話主装置	日立MX-01	一式	一式
	(BCBT+ECBT×3+BATTBOX×2)		
局線			
INS1500回線		1回線	1回線
INS64回線		2回線	2回線
アナログ回線		8回線	4回線
内線			
多機能電話機	HI-24F-TELPFA	144回線	5台
	HI-24F-TELSDA		137台
	HI-24F-TELPFIA		1台
一般電話機	HI-P5A	72回線	66台
PHSアンテナ	HI-D3BSIDS	16回線	1台
	HI-D3BSNDS		15台
PHS子機	HI-D8PSSET		24台
デジタルナースコール接続ライン		4回線	3回線

別紙2-E-5 ロードヒーティング設備保全業務 点検対象等

機器	回路数
RH-A	12回路相当
RH-B	12回路相当
RH-C	14回路相当