

別紙2-M-1 温熱源設備保全業務 点検対象等

※1 内部清掃は、点検と併せて行うこと

施設名	設備	記号	暖房能力(kW) ／伝熱面積(m ²)	型式・仕様等	メーカー名	数量	点検周期	内部清 掃※1	備考
消防局庁舎_中央消防署	真空式温水発生機	BH-1	9.9 m	HKSAN-500BH	㈱日本サーモエナー	1	1回／年度	(シーズンイン)	A重油焚・2回路
	真空式温水発生機	BH-2	9.9 m	HGSAN-500BH	㈱日本サーモエナー	1			ガス焚・2回路
	暖房循環ポンプ(一次側)	PH-1-1		50×40FSS2E5.75B	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(一次側)	PH-1-2		50×40FSS2E5.75B	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(外調機)	PH-2		50×40FSS2F51.5B	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(便所)	PH-3		32LPS5.4E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HEX-1)	PH-4		32LPS5.25E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HEX-2)	PH-5		50×40FSS2E5.75B	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HEX-3)	PH-6		50×40FSS2E5.75B	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HEX-4)	PH-7		32LPS5.25E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(CU-1)	PH-8		25LPS5.15E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(CU-2)	PH-9		40LPS5.4E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(CU-3)	PH-10		25LPS5.15E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1階車庫床暖)	PH-11		40LPS51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1階エントランス床暖)	PH-12		32LPS5.75E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(スロープヒーティング)	PH-13		40LPS51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(エプロンヒーティング)	PH-14		40LPS51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1Fファンコン)	PH-15		32LPS5.4E	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HWP-1		25LPS5.15E	㈱荏原製作所	1			
消防学校	真空式温水発生機	BH-1	7.9 m	HGSAN-250BT	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(厨房給気)	PH-1		P4-405-0.4T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(ピット給気)	PH-2		P4-405-0.4T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-1		PSC2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-2		PSC2-205-0.25T	㈱川本製作所	1			
消防学校／消防科学研究所	真空式温水発生機	B-1	4.9 m	HGSAN-130BT	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ	HP-1		32LPD5.4	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ	HP-2		22LPD5.4	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PU-1		32LPD5.4	㈱荏原製作所	1			
消防学校／屋内訓練所	温風暖房機	AC-1	116.3 kW	MHU1008KF	三菱重工業㈱	2			FF
救急ワークステーション	真空式温水発生機	BH-1	4.9 m	HGSAN-160BN	㈱日本サーモエナー	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-1		32LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		32LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-3		32LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		32LPS5.4SE	㈱荏原製作所	1			
中央消防署桑園出張所	真空式温水発生機	HB-1	4.0 m	HKSAN-100BH	㈱タクマ	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		32LPD5.4S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	WHP-1		25LPS5.08S	㈱荏原製作所	1			
中央消防署宮の森出張所	真空式温水発生機	HB-1	4.0 m	GSAN-100BT	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(1階事務室系統)	HP-1		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		32LPD5.45S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	WHP-1		25LPS5.08S	㈱荏原製作所	1			
中央消防署豊水出張所	暖房循環ポンプ(BWP-1熱源系統)	PH-1		50LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(BWP-2熱源系統)	PH-2		32LPD5.4A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(THP熱源系統)	PH-3		50LPD51.5A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HSパネルヒーター系統)	PH-4		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(HRパネルヒーター系統)	PH-5		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	ロードヒーティング(G-road)	RH-1	127.5 kW	RH-K361GR-Px1, RH-K361GR-Cx2	リンナイ㈱	1			
	ロードヒーティング(G-road)	RH-2	127.5 kW	RH-K361GR-Px1, RH-K361GR-Cx2	リンナイ㈱	1			
	ロードヒーティング(G-road)	RH-3	85.0 kW	RH-K361GR-Px1, RH-K361GR-Cx1	リンナイ㈱	1			
中央消防署幌西出張所	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	HP-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	HP-2		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	HP-3		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(1,2階PH系統)	HP-4		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
中央消防署山鼻出張所	温風暖房機(車庫用)	FF-1	34.9 kW	MHF0308GD	三菱重工業㈱	1			ガス焚
	ロードヒーティング(G-road)	RHB-1	41.8 kW	HR-4403RA-P	北海道ガス㈱	3			
北消防署	真空式温水発生機	BHW-1	5.0 m	HKSAN-250BH	㈱日本サーモエナー	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-1		32LPS5.75E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(仮眠室系統)	PH-2		32LPS5.4SE	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務室系統)	PH-3		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(機械室系統)	PH-4		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		25LPS5.15S	㈱荏原製作所	1			
北消防署あいの里出張所	真空式温水発生機	BR-1	4.9 m	HGSAN-130BN	㈱日本サーモエナー	1			ガス焚 2回路
	暖房循環ポンプ(1階系統)	LP-1		PE2-255-0.4S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	LP-2		PE2-205-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	LP-3		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-1		PSS2-205-0.65S	㈱川本製作所	1			
北消防署屯田出張所	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	LP-1		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	LP-2		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(一般PH系統)	LP-3		25LPD5.15	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	LP-4		25LPD5.15	㈱荏原製作所	1			
北消防署新光出張所	真空式温水発生機	BH-1	3.9 m	SV-1304MA-WH	昭和鉄工㈱	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	LP-1		PE2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	LP-2		PE2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	LP-3		PE2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-1		PSS2-205-0.06S	㈱川本製作所	1			
北消防署新川出張所	真空式温水発生機	BR-1	4.0 m	GSAN-100BN	㈱日本サーモエナー	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	LP-1		32LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務室系統)	LP-2		32LPD5.4S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(乾燥室系統)	LP-3		UPS25-60 180	グランドフォスポン㈱	1			
	暖房循環ポンプ(仮眠室系統)	LP-4		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-1		25LPS5.08S	㈱荏原製作所	1			
北消防署幌北出張所	真空式温水発生機	B-1	2.7 m	RKV-F130NL-HH5-N2-H	㈱前田鉄工所	1			ガス焚・暖房・RH2回路
	真空式温水発生機	BH-1	1.9 m	RKV-F100NL-HT5-N2-H	㈱前田鉄工所	1			ガス焚・暖房・給湯2回路
	暖房循環ポンプ(RH系統)	HP-1		32LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階暖房系統)	HP-2		25LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1階暖房系統)	HP-4		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
北消防署篠路出張所	給湯循環ポンプ	HWP-1		25LPS5.08SE	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(BHP熱源系統)	PH-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(洗面所系統)	PH-2		UPS25-60 180	グランドフォスポン㈱	1			
	暖房循環ポンプ(1階WC系統)	PH-3		UPS25-70 180	グランドフォスポン㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	PH-4		25LPS5.25S	荏原テクノサーブ㈱	1			

別紙2-M-1 温熱源設備保全業務 点検対象等

※1 内部清掃は、点検と併せて行うこと

施設名	設備	記号	暖房能力(kW) ／伝熱面積 (㎡)	型式・仕様等	メーカー名	数量	点検周期	内部清 掃※1	備考
北消防署新琴似出張所	暖房循環ポンプ(熱源水1系統)	HP-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1	(シ ーズン イン) 1 回 ／ 年 度		
	暖房循環ポンプ(1,2階PH系統)	HP-2		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	HP-3		32LPD5.4A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(熱源水2系統)	HP-4		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
東消防署	真空式温水発生機(暖房)	BH-1	4.9 ㎡	GSAN-160BN	㈱タクマ	1			ガス焚
	真空式温水発生機(衛生)	BH-2	3.2 ㎡	GSAN-100BN	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	PH-1		PE2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	PH-2		PE2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-3		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH系統)	PH-4		PSS2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ(一次側)	PHW-1		PSS2-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ(二次側)	PHW-2		PSS2-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
東消防署(改築後)	真空式温水発生機(RH系統)	BHW-101	349.0kW ※2			1			ガス焚 ※2 参考値(定格出力)
	真空式温水発生機(床暖房・給湯系統)	BHW-401	116.0kW ※2			1			ガス焚 ※2 参考値(定格出力)
	暖房循環ポンプ(RH系統)	PH-101		一次系統		1			
	暖房循環ポンプ(RH・車庫1前系統)	PH-102		二次系統		1			
	暖房循環ポンプ(RH・車庫2前・西・南系統)	PH-103		二次系統		1			
	暖房循環ポンプ(床暖房系統)	PH-401		一次系統		1			
	暖房循環ポンプ(床暖房系統)	PH-402		二次系統		1			
	暖房循環ポンプ(温水コイル系統)	PH-403		一次系統		1			
	給湯循環ポンプ(一次側)	PHW-401				1			
	給湯循環ポンプ(二次側)	PHW-402				1			
東消防署丘珠出張所	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	KSAN-100BL	㈱タクマ	1	(シ ーズン イン) 1 回 ／ 年 度		灯油焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		25LPS5.08S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-4		25LPD5.15S	㈱荏原製作所	1			
東消防署栄出張所	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	PH-1		PE2-325-0.4T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	PH-2		PE2-325-0.4S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1,2階PH系統)	PH-3		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	HP-B1		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
東消防署北栄出張所	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	HP-B2		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-1		32LPD5.4S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務所系統)	HP-2		32LPD5.4S	㈱荏原製作所	1			
	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	GSAN-100BN	㈱タクマ	1			ガス焚
東消防署札幌出張所	暖房循環ポンプ(1階系統)	P-1		PE2-325-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	P-2		PE2-325-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	P-3		PE2-325-0.25S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-205-0.06S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	PH-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
東消防署苗穂出張所	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	PH-2		32LPD5.4S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(洗面室系統)	PH-3		25LPD5.08S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(1階便所系統)	PH-4		25LPD5.08S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-5		25LPD5.25S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	ロードヒーティング(G-road)	RHB-1	186.0 kW	BH-816BGF	㈱巴商会	1			
	真空式温水発生機	BV-1	8.8 ㎡	HGSAN-301CN	㈱日本サーモエナー	1			ガス焚
白石消防署	真空式温水発生機(RH用)	BV-2	9.9 ㎡	GSAN-400AN	㈱日本サーモエナー	1	(シ ーズン イン) 1 回 ／ 年 度		ガス焚
	暖房循環ポンプ(北RH系統)	PHR-1		40X32FS2G51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(南RH系統)	PHR-2		32X32FS2G51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(床暖(暑)系統)	PHF-1		40X32FS2G51.5E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(床暖(展示)系統)	PHF-2		32X32FS2F5.75E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(暖房系統)	PH-1		32LPS5.4E	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ(一次側)	PHW-1		32LPS5.25E	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ(二次側)	PHW-2		32LPS5.4E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	PCD-1		PE-405-0.75	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	PCD-2		PE-405-1.5	㈱川本製作所	1			
白石消防署元町出張所	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-1		PE2-255-0.15T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務所系統)	PH-2		PE2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(仮眠室系統)	PH-3		PE2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	HKSAN-100BH	㈱日本サーモエナー	1			A重油
白石消防署東白石出張所	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HP-4		25LPS5.15SE	㈱荏原製作所	1			
白石消防署北郷出張所	真空式温水発生機	HB-1	4.9 ㎡	KSAN-130BL	㈱日本サーモエナー	1			灯油焚
	暖房循環ポンプ(温水一般系統)	HP-1		25LPD5.15E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-2		32LPD5.25E	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH系統)	HP-3		32LPD5.75E	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HWP-1		25LPS5.08SE	㈱荏原製作所	1			
厚別消防署厚別西出張所	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	KSAN-100BL	㈱タクマ	1	(シ ーズン イン) 1 回 ／ 年 度		灯油焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		PE2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		PE2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
厚別消防署もみじ台出張所	給湯循環ポンプ	HP-4		PSS2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	温水ヘッダー(往)	SH-1		150φ×1,000L	八条工業㈱	1		○	(往)熱源は北海道地域暖房㈱
	温水ヘッダー(還)	RH-1		150φ×1,350L	八条工業㈱	1		○	(還)熱源は北海道地域暖房㈱
	暖房循環ポンプ(1階PH系統)	HP-1		25LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階PH系統)	HP-2		25LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
豊平消防署	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	HP-3		25LPD5.25S	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	HPW-1		25LPS5.08SE	㈱荏原製作所	1			
	真空式温水発生機	BH-1	7.4 ㎡	SV-3004A-WH	昭和鉄工㈱	1			
	暖房循環ポンプ(一次側系統)	PH-1		50LPD51.5A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(24H系統)	PH-2		40LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(8H系統)	PH-3		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(熱交換系統)	PH-4		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH系統)	PH-5		32LPD5.4A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(乾燥室系統)	PH-6		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	給湯循環ポンプ(一次側)	PWH-1		25LPS5.15S	㈱荏原製作所	1			
豊平消防署美園出張所	給湯循環ポンプ(二次側)	PWH-2		32LPS5.4S	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	HP-B1		32LPS5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	HP-B2		32LPS5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-1		25LPS5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務所系統)	HP-2		32LPD5.4A	㈱荏原製作所	1			

別紙2-M-1 温熱源設備保全業務 点検対象等

※1 内部清掃は、点検と併せて行うこと

施設名	設備	記号	暖房能力(kW) ／伝熱面積 (㎡)	型式・仕様等	メーカー名	数量	点検周期	内部清掃※1	備考
豊平消防署東月寒出張所	真空式温水発生機	HB-1	5.0 ㎡	HKSAN-100BL	㈱タクマ	1	（シーズンイン） 1回／年度		灯油焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	WHP-1		PSS2-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
豊平消防署平岸出張所	真空式温水発生機	BR-1	4.9 ㎡	HGSAN-130BN	㈱日本サーモエナー	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	LP-1		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	LP-2		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	LP-3		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(乾燥室系統)	LP-4		PE2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
豊平消防署西岡出張所	給湯循環ポンプ	HP-1		PSS-205-0.06S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	LP-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	LP-2		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫PH系統)	LP-3		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(一般PH系統)	LP-4		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
清田消防署北野出張所	真空式温水発生機	BH-1	2.7 ㎡	RKV-F130A-HT5-N2-H	㈱前田鉄工所	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		PSS2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-2		PSS2-255-0.25S	㈱川本製作所	1			
清田消防署里塚出張所	給湯循環ポンプ	WLP-1		PSS2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	ロードヒーティング(G-road)	ー	58.1 kW	GR-403-RFB-P	㈱パロマ	1			
南消防署	真空式温水発生機(RH系統)	BHW-1	9.5 ㎡	SV-4004MG-H	昭和鉄工㈱	1			
	真空式温水発生機(床暖房・温水暖房・給湯系統)	BHW-2	3.8 ㎡	SV-1304MG-WH	昭和鉄工㈱	1			
	暖房循環ポンプ(RH(南)系統)	PH-1		GEJ655CE3.7	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH(北)系統)	PH-2		GEJ505CE2.2	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(床暖房系統)	PH-3		PE405E1.5	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(PH・加熱コイル系統)	PH-4		PE2-255-0.15T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ(一次)	PHW-1		PSS2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ(二次)	PHW-2		PSS2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
南消防署澄川出張所	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	HP-1		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	HP-2		32LPD5.75A	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(便所・洗面室系統)	HP-4		25LPD5.15	荏原テクノサーブ㈱	1			
南消防署川治出張所	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	KSAN-100BL	㈱日本サーモエナー	1			灯油焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		PE-255-0.15T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-2		PE2-255-0.15T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-3		PE2-205-0.15T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
南消防署石山出張所	真空式温水発生機	1	4.3 ㎡	KFL-160BH	㈱タクマ	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	3		PE-205-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	4		PE-205-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	5		PE-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	6		PSC2-205-N0.06S	㈱川本製作所	1			
南消防署藤野出張所	真空式温水発生機	BH-1	4.9 ㎡	GSAN-130BP	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(RH系統)	HP-1		PE-325-0.4S	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS-205-01S	㈱川本製作所	1			
南消防署定山溪出張所	真空式温水発生機	HB-1	9.51 ㎡	KSAN-301BH	㈱日本サーモエナー	1			A重油
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		PE2-255-0.4T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		PE2-255-0.25T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		PE405E1.5	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(ホース乾燥機系統)	HP-4		PE2-255-0.4T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH系統)	HP-5		PE505E2.2	㈱川本製作所	1			
	給湯補助加圧ポンプ	WHP-1		NFH2-150S	㈱川本製作所	1			
西消防署平和出張所	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	PCD-1		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	PCD-2		40LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-1		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務所系統)	PH-2		32LPD5.4A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(仮眠室系統)	PH-3		25LPD5.15A	㈱荏原製作所	1			
西消防署八軒出張所	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	GSAN-100BN	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	PH-1		PES2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	PH-2		PES2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-3		PES2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(乾燥室系統)	PH-4		PES2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
西消防署西野出張所	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	真空式温水発生機	BH-1	4.0 ㎡	GSAN-100BN	㈱タクマ	1			ガス焚
	暖房循環ポンプ(1階系統)	PH-1		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	PH-2		PE2-205-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-3		PE2-255-0.15S	㈱川本製作所	1			
手稲消防署	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-205-0.06S	㈱川本製作所	1			
	真空式温水発生機(衛生)	BHW-1	4.9 ㎡	KSAN-130WH	㈱日本サーモエナー	1			
	真空式温水発生機(暖房)	BH-1	7.9 ㎡	HKSAN-250BH	㈱日本サーモエナー	1			
	暖房循環ポンプ(一般系統)	HP-1		PE-505-0.75	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階講堂系統)	HP-2		PE2-205-0.15S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(1階車庫系統)	HP-3		PE2-325-0.4T	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(RH系統)	HP-4		PE-505-0.75	㈱川本製作所	1			
手稲消防署曙出張所	暖房循環ポンプ(一次系統)	HP-5		PE2-505-0.4T	㈱川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-205-0.06S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	HP-1		PE-325-0.75	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	HP-2		PE-325-0.75	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		25LPD5.15	㈱荏原製作所	1			
手稲消防署稲穂出張所	暖房循環ポンプ(便所・洗面所系統)	HP-4		25LPD5.15	㈱荏原製作所	1			
	真空式温水発生機	B-1	3.5 ㎡	HKSAN-160BH	㈱タクマ	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	P-1		PE-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	P-2		PE-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	P-3		PE-255-0.1S	㈱川本製作所	1			
手稲消防署前田出張所	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSC2-205-M0.06S	㈱川本製作所	1			
	真空式温水発生機	HB-1	4.0 ㎡	HKSAN-100BH	㈱タクマ	1			
	暖房循環ポンプ(1階系統)	HP-1		25LPD5.15S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(2階系統)	HP-2		25LPD5.15S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	HP-3		32LPD5.4S	荏原テクノサーブ㈱	1			
手稲消防署西宮の沢出張所	給湯循環ポンプ	WHP-1		25LPS5.08S	荏原テクノサーブ㈱	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱室外機系統)	PCD-1		32LPD5.75A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(地中熱HP系統)	PCD-2		50LPD51.5A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(車庫系統)	PH-1		32LPD5.25A	㈱荏原製作所	1			
	暖房循環ポンプ(事務所系統)	PH-2		32LPD5.4A	㈱荏原製作所	1			
手稲消防署西宮の沢出張所	暖房循環ポンプ(仮眠室系統)	PH-3		25LPD5.15	㈱荏原製作所	1			

別紙2-M-1 温熱源設備保全業務 点検対象等

※1 内部清掃は、点検と併せて行うこと

施設名	設備	記号	暖房能力(kW) ／伝熱面積 (㎡)	型式・仕様等	メーカー名	数量	点検周期	内部清 掃※1	備考
南保健センター	熱交換器	HE-1(冷暖房)		UX-126A-KNHJ-23	㈨日阪製作所	1			交換熱量172,000kcal
	熱交換器	HE-1(衛生)		UX-016A-KNHJ-7	㈨日阪製作所	1			交換熱量51,000kcal
	ストレージタンク(貯湯槽)	TVS-1		950φ×1,300H	八条工業㈱	1		○	
	冷温水ヘッダー(往)	HS-1		150φ×1,300L	八条工業㈱	1		○	
	冷温水ヘッダー(還)	HR-1		150φ×1,300L	八条工業㈱	1		○	
	温水循環ポンプ(WC系統)	PH-1		25P2-50.25	㈨日立製作所	1			
	給湯循環ポンプ(一次系統)	PHW-1		JLP32-50.25	㈨日立製作所	1			
東保健センター 東健 康づくりセンター	給湯循環ポンプ(二次系統)	PHW-2		JLP32-50.4	㈨日立製作所	1			
	暖房用熱交換器	HE-1	10 ㎡	最高使用圧力1.96MPa×内容積0.306㎡		1		○	第一種圧力容器
	ストレージタンク(貯湯槽)	THS-1		最高使用圧力1.96MPa×内容積1.67㎡		1		○	第一種圧力容器
	冷温水ヘッダー(往)	HCH-1		最高使用圧力0.49MPa×内容積0.145㎡	八条工業㈱	1		○	第一種圧力容器
	冷温水ヘッダー(還)	HCHR-1		最高使用圧力0.49MPa×内容積0.145㎡	八条工業㈱	1		○	第一種圧力容器
里塚斎場	真空式温水発生機	B-1	20 ㎡	SV-5004ECK-WH	昭和鉄工㈱	2			伝熱面積20㎡以下
	温水一次ポンプ	P-1		65φ×50φ×615L/min×8m	㈨川本製作所	2			
	温水二次ポンプ(PH系統)	P-2		40φ×32φ×50L/min×27m	㈨川本製作所	1			
	温水二次ポンプ(HC熱源系統)	P-3		80φ×65φ×950L/min×12m	㈨川本製作所	1			
	温水二次ポンプ(床暖熱源系統)	P-4		50φ×40φ×230L/min×12m	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(HC系統)	P-5		100φ×80φ×950L/min×40m	㈨川本製作所	1			不凍液仕様
	温水循環ポンプ(床暖系統)	P-6		50φ×40φ×230L/min×28m	㈨川本製作所	1			不凍液仕様
	給湯循環一次ポンプ	PH-1		25φ×65L/min×3m	㈨川本製作所	2			
	給湯循環二次ポンプ(待合棟系統)	PH-2		32φ×25L/min×16m	㈨川本製作所	1			
	給湯循環二次ポンプ(火葬棟系統)	PH-3		25φ×20L/min×9m	㈨川本製作所	1			
動物愛護管理センター	温水ヒートポンプ(床暖房系統)	ACP-FH	14 kW	MHP-HW140HA3-F1	三菱電機㈱	1			
	ヒートポンプ給湯器(室外機)	WHP-1	15 kW	CHP-15H2	㈨日本イトミック	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-205-0.1S	㈨川本製作所	1			
動物管理センター福祉支所	真空式温水発生機	BH-1	4 ㎡	HKSAN-80HH	㈨日本ソーモエナー	1			
衛生研究所	真空式温水発生機	BH-1	14.8 ㎡	SV-6503G-WH	昭和鉄工㈱	1			
	真空式温水発生機	BH	4.9 ㎡	HGSAN-160BT	㈨タクマ	1			
新川保育園	温水循環ポンプ(直暖系統)	HP-1		P-405-1.5	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖系統)	HP-2		PE-405-0.75	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(乾燥室系統)	HP-3		P3-205-0.15T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(熱交系統)	HP-4		P3-255-0.25T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(外気加熱系統)	HP-5		P3-255-0.25T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(ロードヒーティング 系統)	HP-6		PE-255-0.25T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(給湯系統)	PHW		PSS-205-0.1S	㈨川本製作所	1			
山の手保育園	ガス暖房専用熱源機	BO-1	23.3 kW	RH-KM200FF2-1	リンナイ㈱	2			
認定こども園にじいろ	地中熱ヒートポンプ	GSHP-1	10 kW	GSHP-1001	サンボット㈱	1			
	温水循環ポンプ	HP-1		PSS2-255-0.25S	㈨川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	WHP-1		PSS2-205-0.15T	㈨川本製作所	1			
西区保育・子育て支援 センター	ガス温水式熱源機(暖房用)	BHG-1	48.5 kW	GD-433N	ネボン㈱	1			
	温水循環ポンプ(床暖1次系統)	HP-1		40LPD5.75E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(温水コイル1次側系統)	HP-2		32LPD5.75E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖2次系統)	HP-3		40LPD51.5E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(温水コイル2次側系統)	HP-4		32LPD5.75E	㈨往原製作所	1			
手稲区保育・子育て支 援センター	真空式温水発生機	BH-1	5.1 ㎡	SV-1604G-WH	昭和鉄工㈱	1			
	温水循環ポンプ(直暖系統)	HP-1		32LPD5.75A	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖系統)	HP-2		32LPD5.75A	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(乾燥室系統)	HP-3		25LPD5.15	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(熱交換器一次系統)	HP-4		32LPD5.25A	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(加熱コイル系統)	HP-5		32LPD5.4A	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(ロードヒーティング系統)	HP-6		32LPD5.5A	㈨往原製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		25LPS5.08S	㈨往原製作所	1			
豊平区保育・子育て支 援センター	真空式温水発生機	BH-1	5.11 ㎡	GSAN-200BN	㈨日本ソーモエナー	1			給湯暖房2回路
	温水循環ポンプ(PH系統)	PH-1		PE-405E-1.5	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(外気処理加熱コイル系統)	PH-2		PE2-405-0.4T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(乾燥室系統)	PH-3		PE2-205-0.15T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖房一次系統)	PH-4		PE2-205-0.15T	㈨川本製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖房二次系統)	PH-5		PE2-255-0.25T	㈨川本製作所	1			
	給湯循環ポンプ	PHW-1		PSS2-255-0.15T	㈨川本製作所	1			
北区保育・子育て支援 センター	真空式温水発生機	BH-1	5.1 ㎡	SV-1604G-HH	昭和鉄工㈱	1			給湯暖房2回路
	温水循環ポンプ(暖房系統)	PH-1		32LPD5.75A	㈨往原テクノサーブ	1			
	温水循環ポンプ(床暖一次系統)	PH-2		32LPD5.75A	㈨往原テクノサーブ	1			
	温水循環ポンプ(床暖系統)	PH-3		50LPD53.7A	㈨往原テクノサーブ	1			
厚別区保育・子育て支 援センター	ガス温水式熱源機(暖房用)	BHG-1	36.1 kW	N-353N	ネボン㈱	3			
	温水循環ポンプ(床暖房用)	HP-1		50LPD51.5E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(熱交換器用)	HP-2		32LPD5.4E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(温水コイル用)	HP-3		32LPD5.75E	㈨往原製作所	1			
中央区保育・子育て支 援センター	ガス温水式熱源機	BHG-1	48.5 kW	GD-433N	ネボン㈱	3			
	温水循環ポンプ(外気処理一次側系統)	HP-1		32LPD5.4E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(床暖房一次側系統)	HP-2		32LPD5.4E	㈨往原製作所	1			
	温水循環ポンプ(外気処理二次側系統)	HP-3		40LPD51.5E	㈨往原製作所	1			
旧真駒内緑小学校跡地 (まこまる)	温水循環ポンプ(床暖房二次側系統)	HP-4		40LPD51.5E	㈨往原製作所	1			
	高温水ヘッダー(往)一次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.17㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第116号)
	高温水ヘッダー(還)一次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.17㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第117号)
	高温水ヘッダー(往)二次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.139㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第18号)
	高温水ヘッダー(還)二次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.139㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第19号)
	高温水ヘッダー(往)二次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.091㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第16号)
児童福祉総合センター	高温水ヘッダー(還)二次側	—		最高使用圧力0.98MPa×内容積0.091㎡		1		○	第一種圧力容器(検査済第17号)
	真空式温水発生機	BH-1	6.9 ㎡	VEC-30ESN-WH-13A	㈨ヒラカフ	1			給湯暖房2回路
	真空式温水発生機	BH-2	6.9 ㎡	VEC-30ESN-WH-13A	㈨ヒラカフ	1			給湯暖房2回路
	ヒートポンプ給湯器	EW-1	30 kW	ESA301-25	三菱重工業㈱	2			
さっぽろ天神山アートスタジオ	真空式温水発生機	HB-1	5 ㎡	NEOS-W-R-2500K	昭和鉄工㈱	1			

(シーブリンイン)
1回/年度

別紙2－M－2 冷熱源設備保全業務 点検対象等

施設	設備	記号	冷房能力	暖房能力	型式	メーカー	台数	点検周期
			kW	kW				
消防学校／消防科学研究所	空冷式冷凍機	RC	6.6	-	ESA-Z110B	三菱電機㈱	1	シーズンイン1回
	冷却器	BC	6.3		TCN-206	田尻機械工業㈱	3	シーズンイン1回
南保健センター	チリングユニット	RR-1	118	-	RCNP1180AVXB	日立グローバルソリューションズ㈱	1	冷房シーズンイン1回
	ライン型冷温水循環ポンプ(1次系統)	PCH-1	-	-	65N2-50.75	㈱日立製作所	1	シーズンイン1回
	ライン型冷温水2次ポンプ(1・2系統)	PCH-2	-	-	50N2-51.5	㈱日立製作所	1	シーズンイン1回
	ライン型冷温水2次ポンプ(3F系統)	PCH-3	-	-	40P2-51.5	㈱日立製作所	1	シーズンイン1回
東保健センター 東健康づくりセンター	吸収冷凍機	PA-1	327	-	16JH-010	㈱荏原製作所	1	冷房シーズンイン・オフ各1回 第一種圧力容器(内容積0.0527m ³)
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)							
	蒸発器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(2枚)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	ゴムリング(2個)	-	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9-11)							
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔(開放形)	CT-1	753.6	-	SDS-100ASS	㈱荏原製作所	1	冷房シーズンイン・オフ各1回
衛生研究所	吸収冷温水機	RB-1	299.2	338.4	RCPGN009FQ	㈱荏原製作所	2	シーズンイン2回(冷暖房前各1回)
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R8)							
	蒸発器水室ガスケット(ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発器水室ガスケット(反ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器水室ガスケット(反ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(2本)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器水室ガスケット(反ノズル側)(1枚)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	ヴィクトリックジョイント用ゴムリング(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	チューブブラシ洗浄に併せて以下の部品を交換すること(R9-11)							
	蒸発器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	吸収器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
	凝縮器仕切板ガスケット(1本)	-	-	-	-	-	-	-
中央市税事務所 中央健康づくりセンター	吸収冷温水機	RH-1	140.7	168.8	QUW-V40L	パナソニック㈱	2	シーズンイン2回(冷暖房前各1回)、 シーズンオン2回(冷暖房中各1回)
	冷却水ポンプ	PCD-1	-	-	GEK655M2ME5.5	㈱川本製作所	2	シーズンイン1回
	冷温水一次ポンプ	PCH-1	-	-	GEH655M2ME1.5	㈱川本製作所	2	シーズンイン1回
	冷温水二次ポンプ(空調機系統)	PCH-2	-	-	GEI805M2ME3.7	㈱川本製作所	2	シーズンイン1回
	ライン型冷温水二次ポンプ(FCU系統)	PCH-3	-	-	PE405E2.2	㈱川本製作所	1	シーズンイン1回

※吸収冷温水機及び吸収冷凍機について、年1回チューブブラシ洗浄を実施すること

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	能力 (kW)	型式	メーカー	台数	点検周期	備考
中央消防署豊水出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	66.4	SIJ75TER+	株式会社プレックス・ジャパン	1	1回／年度	
中央消防署梶西出張所	TH-1	地中熱ヒートポンプチラー	25.5	ZQH-10W10-H-C	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
北消防署屯田出張所	HP-1	地中熱ヒートポンプチラー	10	GSHP-1002UR	サンボット㈱	2	1回／年度	
北消防署篠路出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	10	GSHP-1001	サンボット㈱	2	1回／年度	
北消防署新琴似出張所	TH-1	地中熱ヒートポンプチラー	28.3	ZQH12W-H-C	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
東消防署栄出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	10	GSHP-1002UR	サンボット㈱	2	1回／年度	
東消防署北栄出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	39.1	ZQH-15W15-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
東消防署苗穂出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	10	GSHP-1002UR	サンボット㈱	2	1回／年度	
白石消防署元町出張所	HP-1	地中熱ヒートポンプチラー	48.1	ZQH-18W18-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
豊平出張所美園出張所	THP-1	地中熱ヒートポンプチラー	32.2	ZQH-12.5W12.5-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
豊平消防署西岡出張所	HP-1	地中熱ヒートポンプチラー	19.7	ZQH-10W10-H-C	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
南消防署澄川出張所	TH-1	地中熱ヒートポンプチラー	23.6	ZQH-10W10-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
西消防署平和出張所	HP-1	地中熱ヒートポンプチラー	32.6	ZQH-10W10-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
手稲消防署曙出張所	TH-1	地中熱ヒートポンプチラー	23.7	ZQH-10W10-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	
手稲消防署西宮の沢出張所	HP-1	地中熱ヒートポンプチラー	37.3	ZQH-15W15-H-C-INV	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	1回／年度	

別紙2-M-3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期	フィルター 清掃	備考
中央消防署豊水出張所	BWP-1	室外機	33.5	37.5	ZP2-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	BWP-1-1	室内機			ZPI-S80F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-2	室内機			ZPI-S36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-3	室内機			ZPI-S80F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-4	室内機			ZPI-S56F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-5	室内機			ZPI-B36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	BWP-1-6	室内機			ZPI-S71F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-2	室外機	33.5	37.5	ZP2-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	BWP-2-1	室内機			ZPI-S28F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
BWP-2-2	室内機			ZPI-SAC22F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	13	天井カセット形	1回/年度	1回/年度		
中央消防署横西出張所	ACP-0	室外機	28.0	31.5	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1	室内機			ZPI-S45EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2	室内機			ZPI-S56EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室内機			ZPI-K28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
北消防署屯田出張所	ACP-1	室外機	33.5	37.5	ZP2-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	CH-1	室内機			ZPI-B28F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	4	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	CH-2	室内機			ZPI-B45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	CH-3	室内機			ZPI-B28F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
北消防署篠路出張所	BWP-1	室外機	29.2	32.8	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	BWP1-1	室内機			ZPI-S36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP1-2	室内機			ZPI-S56B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP1-3	室内機			ZPI-S45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP1-4	室内機			ZPI-K28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	BWP1-5	室内機			ZPI-BD36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	BWP1-6	室内機			ZPI-S28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP1-7	室内機			ZPI-BD36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	BWP1-8	室内機			ZPI-BD28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
北消防署新等似出張所	ACP-0	室外機	20.7	24.9	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1	室内機			ZPI-S45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2	室内機			ZPI-S45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室内機			ZPI-T45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井露出形	1回/年度	1回/年度	
	ACP-4	室内機			ZPI-BU56B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-5	室内機			ZPI-S45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
東消防署栄出張所	BWP-1	室外機	33.5	37.5	ZP2-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	BWP-1-1	室内機			FDTP564LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-2	室内機			FDTP564LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-3	室内機			FDTP454LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-4	室内機			FDTP564LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-5	室内機			FDKP284LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-6	室内機			FDKP284LX	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
東消防署北栄出張所	WHP-1	室外機	33.5	37.5	ZP3-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	WHP-101	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	WHP-102	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	WHP-103	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	WHP-104	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	WHP-201	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
	WHP-202	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	6	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
WHP-203	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形		
東消防署苗穂出張所	BWP-1	室外機	29.2	30.5	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	BWP-1-1	室内機			ZPI-S36EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-2	室内機			ZPI-K28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-3	室内機			ZPI-S36EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-4	室内機			ZPI-S36EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-5	室内機			ZPI-BD28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	BWP-1-6	室内機			ZPI-S28EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	BWP-1-7	室内機			ZPI-BD36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	BWP-1-8	室内機			ZPI-BD36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
白石消防署元町出張所	ACP-1	室外機	45.0	50.0	ZP3-WS450-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1-1	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	ACP-1-2	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
	ACP-1-3	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
ACP-1-4	室内機			ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度			
豊平出張所美園出張所	WHP-1	室外機	33.5	37.5	ZP3-WS335-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	WHP-101	室内機			ZPI-SC22F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	WHP-102	室内機			ZPI-SC45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	WHP-103	室内機			ZPI-SC45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	WHP-104	室内機			ZPI-SC45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	WHP-201	室内機			ZPI-SAC22F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	5	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	WHP-202	室内機			ZPI-B45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	WHP-203	室内機			ZPI-B45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
豊平消防署西岡出張所	ACP-1	室外機	27.1	29.0	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	CH-1	室内機			SPW-BOXP45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	4	天井ビルトイン接続形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	CH-2	室内機			SPW-BOXP45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井ビルトイン接続形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	CH-3	室内機			SPW-BOXP45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井ビルトイン接続形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
CH-4	室内機			SPW-TXRP45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井露出形	1回/年度	1回/年度		
南消防署澄川出張所	ACP-0	室外機	18.3	26.7	ZP-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1	室内機			ZPI-BD90B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-2	室内機			ZPI-S45B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室内機			ZPI-K28B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	ACP-4	室内機			ZPI-BD71B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
西消防署平和出張所	ACP-5	室内機			ZPI-S36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-1	室外機	28.0	31.5	ZP3-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP1-1(1F)	室内機			ZPI-B36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP1-2(1F)	室内機			ZPI-B36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP1-1(2F)	室内機			ZPI-B36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
ACP1-2(2F)	室内機			ZPI-B36F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
手稲消防署曙出張所	ACP-0	室外機	20.1	23.0	ZP-WS224-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1	室内機			ZPI-BD71B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-2	室内機			ZPI-S45EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室内機			ZPI-K36B	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	ACP-4	室内機			ZPI-S45EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-5	室内機			ZPI-S45EQ	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
手稲消防署西宮の沢出張所	ACP-1	室外機	22.1	29.5	ZP3-WS280-T	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP1-1(1F)	室内機			ZPI-B45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	1	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP1-2(1F)	室内機			ZPI-B56F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	ACP1-1(2F)	室内機			ZPI-B45F	ゼネラルヒートポンプ工業㈱	2	天埋力セリア形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形

別紙2-M-3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
消防局庁舎 中央消防署	GHP-1-1	室外機	56.0	63.0	AXGP560F2Z	アイシン精機㈱	1		2回/年度	-	
	GHP-3-1	室外機	56.0	63.0	AXGP560F2Z	アイシン精機㈱	1		2回/年度	-	
	GHP-3-2	室外機	45.0	50.0	AXGP450F2Z	アイシン精機㈱	1		2回/年度	-	
	GHP-304	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-305	室内機			AXCP45M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-306	室内機			AXCP22M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-307	室内機			AXFP36MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-308	室内機			AXCP22M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-6-1	室外機	22.4	25.0	AXGP224E4N	アイシン精機㈱	1		2回/年度	-	
	GHP-601	室内機			AXFP56MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-602	室内機			AXFP71MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	GHP-603	室内機			AXFP36MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
消防学校	GHP-10	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-11	室内機			SGP-SAH28G1	三洋電機㈱	3	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-12	室内機			SGP-BUH45G1	三洋電機㈱	4	天井ビルトイン形(オールダクト型)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-13	室内機			SGP-SH56G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-14	室内機			SGP-BDH36G1	三洋電機㈱	2	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-15	室内機			SGP-SSH45G1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-20	室外機	45.0	53.0	SGP-CH450G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-21	室内機			SGP-SAH28G1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-22	室内機			SGP-SSH45G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-23	室内機			SGP-SH90G1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-24	室内機			SGP-TKH80G1	三洋電機㈱	1	天井吊形(厨房用)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-30	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-31	室内機			SGP-SH90G1	三洋電機㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-32	室内機			SGP-SSH90G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-33	室内機			SGP-SSH112G1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-40	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-41	室内機			SGP-SAH36G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-42	室内機			SGP-SH71G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-43	室内機			SGP-SH90G1	三洋電機㈱	4	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-44	室内機			SGP-SSH112G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-45	室内機			SGP-SSH36G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	2階 教材保管庫
	GHP-50	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-51	室内機			SGP-KH28G1	三洋電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-52	室内機			SGP-SSH36G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-53	室内機			SGP-UH112G1P	三洋電機㈱	2	天井埋込ダクト形(高静圧)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-54	室内機			SGP-TH90G1N	三洋電機㈱	3	天井吊形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-60	室外機	56.0	67.0	U-GH560U1D	パナソニック㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-61	室内機			S-G28DMS1	パナソニック㈱	2	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-62	室内機			S-G45U1T1	パナソニック㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-63	室内機			S-G56U1T1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-64	室内機			S-G90U1T1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-65	室内機			S-G112LS1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-70	室外機	56.0	67.0	SGP-CH560G1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-71	室内機			SGP-SSH36G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-72	室内機			SGP-SH45G1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-73	室内機			SGP-SH56G1	三洋電機㈱	4	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-74	室内機			SGP-SH112G1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-75	室内機			SGP-BDH56G1	三洋電機㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
中央消防署山鼻出張所	GHP-1	室外機	45.0	50.0	GXUVP450G	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機			FGXFP28NA	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-2	室内機			FGXHP45NA	ダイキン工業㈱	1	天井吊形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機			FGXFP45NA	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-4	室内機			FGXFP45NA	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-5	室内機			FGXSP45EB	ダイキン工業㈱	2	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-6	室内機			FGXSP45EB	ダイキン工業㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-7	室内機			FGXSP45EB	ダイキン工業㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
東消防署(改築後)	GHP-1	室外機	80.0	100.0			1		1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機					1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-2	室内機					2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-4	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-5	室内機					2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-6	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-7-1	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-7-2	室内機					2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-8-1	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-8-2	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-8-3	室内機					2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-9-1	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-9-2	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
白石消防署	GHP-A	室外機	45.0	50.0	U-GWH450U1D	パナソニック産機システムズ㈱	2		1回/年度	-	
	GHP-A-1	室内機			S-G112FES2	パナソニック産機システムズ㈱	3	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-A-2	室内機			S-G140U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-A-3	室内機			S-G90U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-A-4	室内機			S-G112U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室外機	22.4	25.0	U-GH224U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-2-1	室内機			S-G56FES2	パナソニック産機システムズ㈱	3	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4	室外機	22.4	25.0	U-GH224U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-4-1	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-2	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-3	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-4	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-5	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-6	室内機			S-G36FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-7	室内機			S-G28FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-4-8	室内機			S-G28LS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-5	室外機	45.0	50.0	U-GH450U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-5-1	室内機			S-G90FES2	パナソニック産機システムズ㈱	4	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-5-2	室内機			S-G56U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-5-3	室内機			S-G28U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-5-3	室内機			S-G28DMS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-5-4	室内機			S-G56FES2	パナソニック産機システムズ㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-6	室外機	28.0	31.5	U-GH280U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-6-1	室内機			S-G90FES2	パナソニック産機システムズ㈱	3	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-7	室外機	45.0	50.0	U-GH450U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-7-1	室内機			S-G140FES2	パナソニック産機システムズ㈱	3	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-8	室外機	22.4	25.0	U-G224U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-8-1	室内機			S-G56U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-8-2	室内機			S-G56U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-9	室外機	56.0	63.0	U-G560U1D	パナソニック産機システムズ㈱	2		1回/年度	-	
	GHP-9-1	室内機			S-G1120BDS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	床置ダクト接続形	1回/年度	1回/年度	

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
白石消防署	GHP-10	室外機	45.0	50.0	U-GH450U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-10-1	室内機			S-G224BD52	パナソニック産機システムズ㈱	1	床置ダクト接続形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-10-2	室内機			S-G71ES1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井埋込形(高静圧形)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-10-4	室内機			S-G28U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-10-5	室内機			S-G71U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-11	室外機	45.0	50.0	U-GH450U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-11-1	室内機			S-G170XES1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井埋込形(ハイフレッシュ)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-11-2	室内機			S-G170XES1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井埋込形(ハイフレッシュ)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-12	室外機	56.0	63.0	U-GH560U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-12-1	室内機			S-G210XES1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井埋込形(ハイフレッシュ)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
白石消防署菊水出張所	GHP-12-2	室内機			S-G210XES1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井埋込形(ハイフレッシュ)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-10	室外機	56.0		SGP-CHWP560J2NU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	Wマルチ
	GHP-10	室外機	28.0		SGP-HW280J2	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-1	室内機			SGP-BDH90J1	三洋電機㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室内機			SGP-SH90J2	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-3	室内機			SGP-SH56J2	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-4	室内機			SGP-SLH80J1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-5	室内機			SGP-KH28J1	三洋電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-6	室内機			SGP-BUH71J1	三洋電機㈱	1	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-7	室内機			SGP-SH56J2N	三洋電機㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
清田消防署里塚出張所	GHP-8	室内機			SGP-SH71J2	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-9	室内機			SGP-KH28J1	三洋電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-10	室外機	28.0	33.5	U-GH280T1DR	パナソニック㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-11	室内機			S-G71LS1	パナソニック㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-12	室内機			S-G28KT1	パナソニック㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-13	室内機			S-G56FES2	パナソニック㈱	1	天井ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-14	室内機			S-G28FES2	パナソニック㈱	1	天井ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-15	室内機			S-G28LS1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-20	室外機	35.5	37.5	U-GH355T1DR	パナソニック㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-21	室内機			S-G71LS1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
南消防署藤野出張所	GHP-22	室内機			S-G28LS1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-23	室内機			S-G45PS1	パナソニック㈱	1	床置き型	1回/年度	1回/年度	
	GHP-24	室内機			S-G71U1T1	パナソニック㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-25	室内機			S-G56U1T1	パナソニック㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-10	室外機	28.0	33.5	SGP-H280J1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-11	室外機	45.0	53.0	SGP-H450J1GU	三洋電機㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-1	室内機			SGP-SSH22J1N	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室内機			SGP-SSH33J1N	三洋電機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-3	室内機			SGP-90J1N	三洋電機㈱	3	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-4	室内機			SGP-SH45J1	三洋電機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
山の手保育園	GHP-5	室内機			SGP-SH45J1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-6	室内機			SGP-SH56J1	三洋電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-7	室内機			SGP-BDH56J1	三洋電機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-8	室内機			SGP-BDH56J1	三洋電機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-9	室内機			SGP-KH36J1	三洋電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1	室外機	71.0	80.0	GXYKP710D	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機			FGXCP22B	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-2	室内機			FGXFP45MJ	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機			FGXFP56MJ	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-4	室内機			FGXFP71MJ	ダイキン工業㈱	5	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
西区保育・子育て支援センター	GHP-1-5	室内機			FGXFP80MJ	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-6	室内機			FGXFP90MJ	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室外機	14.0	16.0	GKXP224DN	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-2-1	室内機			FGXTP140M	ダイキン工業㈱	1	天井吊形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1	室外機	28.0	31.5	U-GH280U1D	パナソニック産機システムズ㈱	1	(事務室・ホール系統)	1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機			S-G56U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-2	室内機			S-G56U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機			S-G45U1T1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-4	室内機			S-G22LS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-5	室内機			S-G22LS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
厚別区保育・子育て支援センター	GHP-2	室外機	56.0	63.0	U-GWH560T1D	パナソニック産機システムズ㈱	1	(保育系統)	1回/年度	-	2台1組
	GHP-2	室外機	71.0	80.0	U-GWH710T2D	パナソニック産機システムズ㈱	1	(保育系統)	1回/年度	-	2台1組
	GHP-2-1	室内機			S-G71FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-2	室内機			S-G28FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-3	室内機			S-G71FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-4	室内機			S-G45FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-5	室内機			S-G36FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-6	室内機			S-G90FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-7	室内機			S-G71FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-8	室内機			S-G45FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
厚別区保育・子育て支援センター	GHP-2-9	室内機			S-G71FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-10	室内機			S-G112FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-11	室内機			S-G90FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-12	室内機			S-G90FS2	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井ビルトインカセット形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-13	室内機			S-G90FES2	パナソニック産機システムズ㈱	2	ビルトインオールダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-2-14	室内機			S-G28KT1	パナソニック産機システムズ㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-15	室内機			S-G36LS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-16	室内機			S-G22LS1	パナソニック産機システムズ㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1	室外機	35.5	40.0	GYPK355DN	ダイキン工業㈱	1	(事務室系統)	1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機			FGXFP28MJ	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
厚別区保育・子育て支援センター	GHP-1-2	室内機			FGXFP36MJ	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機			FGXMP45AC	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-4	室内機			FGXCP22B	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-5	室内機			FGXMP45AC	ダイキン工業㈱	3	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-6	室内機			FGXMP56AC	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-7	室内機			FGXAP28M	ダイキン工業㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室外機	45.0	50.0	GXYKP450D	ダイキン工業㈱	1	(乳幼児系統)	1回/年度	-	
	GHP-2-1	室内機			FGXFP28MJ	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-2	室内機			FGXCP22B	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2-3	室内機			FGXMP45AC	ダイキン工業㈱	6	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
厚別区保育・子育て支援センター	GHP-2-4	室内機			FGXMP56AC	ダイキン工業㈱	2	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-2-5	室内機			FGXMP71AC	ダイキン工業㈱	2	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形

別紙2-M-3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
中央区保育・子育て支援センター	GHP-1	室外機	85.0	95.0	YNCP850LINB	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	(1階系統)	1回/年度	-	
	GHP-101,102	室内機			YZCP36MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-103	室内機			YZCP36MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-104,105	室内機			YZCP28MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-106	室内機			YZCP71MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-108	室内機			YZAP28D	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-109,110,111	室内機			YZCP45MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-112,113	室内機			YZWP22CD	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-114	室内機			YZBP36DA	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-115	室内機			YZBP36DA	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-116	室内機			YZAP28D	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-117	室内機			YZDP90CB	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-118,119	室内機			YZBP28DA	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-120	室内機			YZDP56CB	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-121	室内機			YZAP28D	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室外機	85.0	95.0	YNCP850LINB	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	(2階系統)	1回/年度	-	
	GHP-201	室内機			YZCP71MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-202	室内機			YZWP28CD	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-203	室内機			YZAP28D	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-204	室内機			YZAP28D	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-205	室内機			YZWP22CD	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-206	室内機			YZCP56MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-207	室内機			YZCP56MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-208	室内機			YZCP80MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-209	室内機			YZCP90MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-210	室内機			YZCP90MM	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-211,212,213	室内機			YZDP71CB	ヤンマーエネルギーシステム㈱	3	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
GHP-214,215	室内機			YZWP36CD	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
GHP-216,217	室内機			YZWP28CD	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
児童福祉総合センター	PAC-1	室外機	64.8	53.4	AXGP710E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	
	PAC-1-1	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	4	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-2	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	3	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-3	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	6	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-4	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-5	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-6	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-7	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-8	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-9	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-10	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	4	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-1-11	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-2	室外機	56.2	52.2	AXGP710E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	
	PAC-2-1	室内機			AXLP45M	アイシン精機㈱	4	床置露出形	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2-2	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	6	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-2-3	室内機			AXLP28M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2-4	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-2-5	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-2-6	室内機			AXFP28MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2-7	室内機			AXFP28MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2-8	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-2-9	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2-10	室内機			AXCP45M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-3	室外機	45.0	50.0	AXGP450E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	2台1組
	PAC-3	室外機	56.0	63.0	AWGPS60E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	2台1組
	PAC-3-1	室内機			AXMP71AC	アイシン精機㈱	6	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-2	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-3	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-4	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-5	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-6	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-7	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-8	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-9	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-10	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-11	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-12	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-13	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-14	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-15	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-16	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	2	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-17	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-18	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-19	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-20	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-21	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-3-22	室内機			AXFP56MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
PAC-3-23	室内機			AXAP28M	アイシン精機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度		
PAC-3-24	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-3-25	室内機			AXFP56MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-4	室外機	37.5	34.3	AXGP450E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-		
PAC-4-1	室内機			AXAP28M	アイシン精機㈱	6	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-4-2	室内機			AXLP28M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-4-3	室内機			AXLP28M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-4-4	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-4-5	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-4-6	室内機			AXLP28M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-4-7	室内機			AXLP36M	アイシン精機㈱	2	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-4-8	室内機			AXLP36M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-4-9	室内機			AXLP36M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-5	室外機	56.0	57.2	AWGPS60E1NF	アイシン精機㈱	2	マルチ運転形	1回/年度	-		
PAC-5-1	室内機			AXCP36M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-5-2	室内機			AXCP36M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-5-3	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-4	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-5	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-6	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	2	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-7	室内機			AXLP28M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-5-8	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-9	室内機			AXLP45M	アイシン精機㈱	1	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-5-10	室内機			AXLP71M	アイシン精機㈱	4	床置露出形	1回/年度	1回/年度		
PAC-5-11	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	3	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-12	室内機			AXMP71AC	アイシン精機㈱	2	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-5-13	室内機			AXMP56AC	アイシン精機㈱	5	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	

別紙2-M-3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
児童福祉総合センター	PAC-6	室外機	45.0	50.0	AWGP450E1NF	アイシン精機㈱	2	マルチ運転形	1回/年度	-	
	PAC-6-1	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-2	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-3	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-4	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-5	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-6	室内機			AXFP56MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-6-7	室内機			AXFP80MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-6-8	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	2	天井連込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-8	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-6-9	室内機			AXFP36MC	アイシン精機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-6-10	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-11	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-12	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-13	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-14	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-15	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井隠蔽ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-16	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-17	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-6-18	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-19	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-20	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-6-21	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-7	室外機	20.4	11.6	AXGP280E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	
	PAC-7-1	室内機			AXTP80M	アイシン精機㈱	4	天井吊形(厨房用)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-7-2	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-7-3	室内機			AXKP22B	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-8	室外機	68.5	58.5	AXGP710E1NF	アイシン精機㈱	1	マルチ運転形	1回/年度	-	
	PAC-8-1	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	3	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-2	室内機			AXCP22M	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-8-3	室内機			AXKP22B	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-8-4	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-5	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-6	室内機			AXFP36MC	アイシン精機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-8-7	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井連込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-8	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-9	室内機			AXFP36MC	アイシン精機㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-8-10	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-11	室内機			AXSP28M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	PAC-8-12	室内機			AXSP45M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
PAC-8-13	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-14	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-15	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-16	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-17	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-18	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-19	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-20	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-21	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-22	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-23	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-24	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-8-25	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9	室外機	45.0	50.0	AWGP450E1NF	アイシン精機㈱	2	マルチ運転形	1回/年度	-	2台1組	
PAC-9-1	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	3	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-2	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-3	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-4	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-5	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-6	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-7	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-8	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-9	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-10	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-11	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-12	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	1	天井連込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-13	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	2	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-14	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-9-15	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-9-16	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-17	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-18	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-19	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-20	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-21	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-22	室内機			AXSP36M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-23	室内機			AXSP22M	アイシン精機㈱	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-24	室内機			AXMP45AC	アイシン精機㈱	2	天井連込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形	
PAC-9-25	室内機			AXFP45MC	アイシン精機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
PAC-9-26	室内機			AXFP80MC	アイシン精機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度		
博物館活動センター	GHP-1	室外機	48.5	77.8	YNCP710J	ヤママーエネルギーシステム㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-1-1	室内機			YZCP80MC	ヤママーエネルギーシステム㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	GHP-1-2	室内機			YZCP81MC	ヤママーエネルギーシステム㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-3	室内機			YZHP90M	ヤママーエネルギーシステム㈱	2	天井吊露出形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-4	室内機			YZHP80M	ヤママーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-5	室内機			YZAP28M	ヤママーエネルギーシステム㈱	1	壁掛け露出形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-6	室内機			YZHP56M	ヤママーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-1-7	室内機			YZHP45M	ヤママーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回/年度	1回/年度	
	GHP-2	室外機	30.1	59.6	YNCP560J	ヤママーエネルギーシステム㈱	1		1回/年度	-	
	GHP-2-1	室内機			YZHP36M	ヤママーエネルギーシステム㈱	2	天井吊露出形	1回/年度	1回/年度	

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
博物館活動センター	GHP-3	室外機	56.0	63.0	YWCP560J	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	マルチ運転形	1回／年度	-	
	GHP-3-1	室内機			YZHP45M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-2	室内機			YZFP71M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-3	室内機			YZFP71M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-4	室内機			YZFP71M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-5	室内機			YZFP56M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-6	室内機			YZHP80M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	天井吊露出形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-7	室内機			YZFP45M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-8	室内機			YZFP56M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-9	室内機			YZFP56M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-10	室内機			YZFP56M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-11	室内機			YZHP71M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-12	室内機			YZAP28M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-13	室内機			YZAP45M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-14	室内機			YZHP36M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	天井吊露出形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-15	室内機			YZAP71M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1	壁掛形	1回／年度	1回／年度	
	GHP-3-16	室内機			YZFP45M	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2	床置露出口ーボイ形	1回／年度	1回／年度	

別紙2-M-3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
消防局庁舎_中央消防署	PAC-1-1	室外機	45.0	—	PUD-P224ZSCM-E	三菱電機㈱	1		2回/年度※	-	
	PAC-1-1	室内機			PDF-P450CM-E	三菱電機㈱	1	床置下吹出形	2回/年度※	2回/年度※	
	PAC-1-2	室外機	45.0	—	PUD-P224ZSCM-E	三菱電機㈱	1		2回/年度※	-	
	PAC-1-2	室内機			PDF-P450CM-E	三菱電機㈱	1	床置下吹出形	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-7-1	室外機	28.0	31.5	PUHY-HP280SDMG5	三菱電機㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-7-1-1	室内機			PLFY-P36HMG9	三菱電機㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-7-1-2	室内機			PLFY-P45HMG9	三菱電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-7-1-3	室内機			PLFY-P36GMG9	三菱電機㈱	1	天井埋込形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-7-2	室外機	22.4	25.0	PUHY-HP224SDMG5	三菱電機㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-7-2-1	室内機			PDFY-P22GMG9	三菱電機㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-7-2-2	室内機			PDFY-P28GMG9	三菱電機㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-7-2-3	室内機			PDFY-P22GMG9	三菱電機㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-7-2-4	室内機			PDFY-P36GMG9	三菱電機㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-7-2-5	室内機			PDFY-P22GMG9	三菱電機㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度※	2回/年度※	天井隠ぺい形
	EHP-B-1	室外機	40.0	47.5	RAS-AP400DN2	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-B01	室内機			RCID-GP22K	日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-B03	室内機			RCID-GP22K	日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-B04	室内機			RCI-GP36K	日立/ ユニクロ空調㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-B05	室内機			RCI-GP36K	日立/ ユニクロ空調㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-B06	室内機			RCI-GP40K	日立/ ユニクロ空調㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-1-1	室外機	33.5	40.0	RAS-AP335DN2	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-103	室内機			RCID-GP45K	日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-2-1	室外機	56.0	67.0	RAS-AP560DN2	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-2-2	室外機	33.5	40.0	RAS-AP335DN2	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-206	室内機			RCID-GP22K	日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	EHP-4-1	室外機	77.5	90.0	RAS-AP775SSX1	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	EHP-406	室内機			RCID-GP22K	日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	ACP-B2-1	室外機	4.5	5.0	RCID-AP50GH5	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-B2-1	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-B2-2	室外機	4.5	5.0	RCID-AP50GH5	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-B2-2	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-B2-3	室外機	4.5	5.0	RCID-AP50GH5	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-B2-3	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-1-1	室外機	5.0	5.6	RCID-AP56GH5	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-1-1	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-6-1-1	室外機	20.0	—	RP-AP224CKVP	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-6-1-1	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	床置き吹型	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-6-1-2	室外機	20.0	—	RP-AP224CKVP	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-6-1-2	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	床置き吹型	2回/年度※	2回/年度※		
	ACP-8-1	室外機	20.0	—	RP-AP224CKVP	日立/ ユニクロ空調㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP-8-1	室内機			日立/ ユニクロ空調㈱	1	床置き吹型	2回/年度※	2回/年度※		
	CHR-4	室外機	22.4	25.0	RXYP224CA	ダイキン工業㈱	1		2回/年度※	-	
	CH-4-1	室内機			FXYCP28MA	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-4-2	室内機			FXYCP56MA	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-4-3	室内機			FXYFP45MD	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-4-4	室内機			FXYFP56MD	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CHR-5	室外機	14.0		RXYP140CA	ダイキン工業㈱	1		2回/年度※	-	
	CH-5-1	室内機			FXYFP36MD	ダイキン工業㈱	4	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	PAC-R-5	室外機	25.0		RZCP280MKR	ダイキン工業㈱	2		2回/年度※	-	
	PAC-2A	室内機			FVCP280MK	ダイキン工業㈱	2	床置き型	2回/年度※	2回/年度※	
	CHR-1	室外機	30.8	34.5	RXYP280C	ダイキン工業㈱	1		2回/年度※	-	
	CH-1-1	室内機			FXYCP36M	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-1-2	室内機			FXYCP80M	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CHR-2	室外機	11.6	13.0	RXYP140C	ダイキン工業㈱	1		2回/年度※	-	
	CH-2-1	室内機			FXYSP22M	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-2-2	室内機			FXYSP22M	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	CH-2-3	室内機			FXYCP36M	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度※	2回/年度※	
	PAC-R-1	室外機	11.6	—	RZCP224MK	ダイキン工業㈱	2		2回/年度※	-	
	PAC-1	室内機			DFVP400MR	ダイキン工業㈱	2	床置下噴射型	2回/年度※	2回/年度※	
	CHR-3	室外機	16.0	—	RP160CA	ダイキン工業㈱	2		2回/年度※	-	
	CH-3-1	室内機			FHP160BA	ダイキン工業㈱	2	天井型	2回/年度※	2回/年度※	
	ACP8-2	室外機	13.9	—	FVYCP140M	ダイキン工業㈱	1		2回/年度※	-	
	ACP8-2	室内機			RZCP140K	ダイキン工業㈱	1	床置き吹型	2回/年度※	2回/年度※	
消防学校	PAC-1	室外機	28.0	31.5	RQSP280DA	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	AC-1	室内機			FXYFP28CD	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	AC-5	室内機			FXYFP71CD	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	AC-6	室内機			FXYFP90CD	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	PAC-2	室外機	29.1	32.6	RSXY10GA	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	AC-3	室内機			FXYC63G	ダイキン工業㈱	4	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
北消防署	ACP-1	室外機	14.0	16.0	RZXP160CB	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-1	室内機			FHCXP56CB	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2	室外機	10.0	11.2	RZRP112B	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-2	室内機			FHCP112DB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室外機	25.0	28.0	RZXP280CB	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-3	室内機			FHCXP90CB	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-4	室外機	20.0	22.4	RZXP224CB	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-4	室内機			FHCXP112CB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-5	室外機	20.0	22.4	RZXP224CB	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-5	室内機			FHCXP112CB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-6	室外機	2.5	3.6	R28RCV	ダイキン工業㈱	1		1回/年度	-	
	ACP-6	室内機			F28RCV	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
東消防署(改築後)	EHP-1	室外機	40.0	45.0			1		1回/年度	-	
	EHP-1-1-1	室内機					6	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-1-1-2	室内機					2	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-1-2	室内機					1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2	室外機	56.0	63.0			1		1回/年度	-	
	EHP-2-1	室内機					2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2-2	室内機					1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2-3	室内機					1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2-4-1	室内機					2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2-4-2	室内機					2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-3	室外機	40.0	45.0			1		1回/年度	-	
	EHP-3-1	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-2	室内機					1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-3-1	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-3-2	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-3-3	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-3-4	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-3-5	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-4	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP-3-5	室内機					1	天井埋込ダクト形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
豊平消防署	ACP-1	室外機	50.4		RAS-NP504FS2	日立アプライアンス	1		1回/年度	-	
	ACP-1-1	室内機			RCI-AP63K	日立アプライアンス	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-1-2	室内機			RCI-AP63K	日立アプライアンス	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-1-3	室内機			RCI-AP90K	日立アプライアンス	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-1-4	室内機			RPK-AP22K	日立アプライアンス	1	壁掛型	1回/年度	1回/年度	
	ACP-1-5	室内機			RCI-AP28K	日立アプライアンス	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2	室外機	41.2		RAS-NP400FS2	日立アプライアンス	1		1回/年度		
	ACP-2-1	室内機			RCI-AP45K	日立アプライアンス	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2-2	室内機			RCI-AP45K	日立アプライアンス	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2-3	室内機			RCI-AP80K	日立アプライアンス	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-2-4	室内機			RCI-AP56K	日立アプライアンス	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	ACP-3	室外機	24.3		RAS-AP224HVM	日立アプライアンス	1		1回/年度	-	
	ACP-3-1	室内機			RCI-AP112K	日立アプライアンス	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP1-2	室外機	26.6	69.9	PUHY-HP335	三菱電機	2	マルチ連転形	1回/年度	-	
南消防署	EHP101	室内機			PDFY-P28GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP102	室内機			PDFY-P56GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP103	室内機			PEFY-P56MG5	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP104	室内機			PLFY-P22LMG5	三菱電機	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP105	室内機			PLFY-P22EMG5	三菱電機	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP201	室内機			PDFY-P22GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP202	室内機			PDFY-P22GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP203	室内機			PDFY-P36GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP204	室内機			PDFY-P28GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP205-1	室内機			PDFY-P28GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP205-2	室内機			PLFY-P28LMG5	三菱電機	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP206	室内機			PDFY-P36GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP207	室内機			PDFY-P36GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP208	室内機			PDFY-P22GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP3-1	室外機	43.9	46.8	PUHY-HP224	三菱電機	2		1回/年度	-	
	EHP305	室内機			PLFY-P71EMG5	三菱電機	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP306	室内機			PEFY-P71MG5	三菱電機	3	天井埋込形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP3-2	室外機	36.6	71.4	PUHY-HP335	三菱電機	2		1回/年度	-	
	EHP301	室内機			PLFY-P112EMG5	三菱電機	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP302	室内機			PDFY-P71GMG5	三菱電機	3	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
	EHP303	室内機			PLFY-P90EMG5	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP304	室内機			PLFY-P80EMG5	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP4	室外機	29.3	50.4	PUHY-HP280_224	三菱電機	2		1回/年度	-	
	EHP401	室内機			PLFY-P56EMG5	三菱電機	4	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP402	室内機			PLFY-P80EMG5	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP403	室内機			PDFY-P71GMG5	三菱電機	1	天井ビルトイン形	1回/年度	1回/年度	天井隠ぺい形
南消防署定山溪出張所	EHP-1	室外機	22.4	25.0	PUHY-HP224SDMG5-BSG	三菱電機	1		1回/年度	-	
	EHP-101	室内機			PLFY-P45EMG7	三菱電機	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-102	室内機			PLFY-P36EMG7	三菱電機	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-103	室内機			PLFY-P22LMG7	三菱電機	1	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-2	室外機	33.5	37.5	PUHY-HP335SDMG5-BSG	三菱電機	1		1回/年度	-	
	EHP-201	室内機			PLFY-P28EMG7	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-202	室内機			PLFY-P22LMG7	三菱電機	1	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-203～EHP-214	室内機			PLFY-P28BMG7	三菱電機	12	天井カセット形(1方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
	AC-1	室外機	7.1	8.0	PLZX-HRMP80LY	三菱電機	1		1回/年度	-	
	AC-1	室内機			PL-RP40LA16	三菱電機	2	天井カセット形(2方向吹出型)	1回/年度	1回/年度	
里塚斎場	HPU-1	室外機	73.0	81.5	PURY-P730SCM-E	三菱電機	1	2管式冷暖同時形	1回/年度	-	
	HPU-1-1	室内機			PLFY-P90BM-E1	三菱電機	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-1-2	室内機			PLFY-P36BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-1-3	室内機			PLFY-P71BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-1-4	室内機			PLFY-P36BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-1-5	室内機			PLFY-P56BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-1-6	室内機			PLFY-P45BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-2	室外機	14.0	16.0	PUHY-P140CM-E1	三菱電機	1	2管式冷暖同時形	1回/年度		
	HPU-2-1	室内機			PLFY-P140BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-3	室外機	50.0	56.0	PUHY-P500GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-3-1	室内機			PEFY-P80M-E1	三菱電機	4	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-4	室外機	50.0	56.0	PUHY-P500GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-4-1	室内機			PEFY-P80M-E1	三菱電機	4	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-5	室外機	56.0	63.0	PURY-P560GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-5-1	室内機			PEFY-P140M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-5-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-5-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-5-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-6	室外機	56.0	63.0	PURY-P560GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-6-1	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-6-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-6-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-6-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7	室外機	73.0	81.5	PURY-P730GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-7-1	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7-5	室内機			PEFY-P56M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-7-6	室内機			PLFY-P22BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-7-7	室内機			PLFY-P45BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-7-8	室内機			PLFY-P36BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-8	室外機	45.0	50.0	PURY-P450GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-8-1	室内機			PLFY-P45BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-8-2	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機	2	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-8-3	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機	2	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-8-4	室内機			PLFY-P28BM-E1	三菱電機	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-8-5	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-8-6	室内機			PEFY-P71M-E1	三菱電機	2	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-9	室外機	56.0	63.0	PURY-P560GM-E1	三菱電機	1		1回/年度	-	
	HPU-9-1	室内機			PEFY-P140M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-9-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-9-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-9-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
里塚斎場	HPU-10	室外機	69.0	76.5	PURY-P690GM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度	-	
	HPU-10-1	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-10-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-10-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-10-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-10-5	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-11	室外機	56.0	63.0	PURY-P560GM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度		
	HPU-11-1	室内機			PEFY-P140M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-11-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-11-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-11-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-12	室外機	69.0	76.5	PURY-P690GM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度	-	
	HPU-12-1	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-12-2	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-12-3	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-12-4	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-12-5	室内機			PEFY-P112M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-13	室外機	63.0	69.0	PURY-P630GM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度	-	
	HPU-13-1	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-13-2	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機㈱	1	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-13-3	室内機			PLFY-P140BM-E1	三菱電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-13-4	室内機			PEFY-P45M-E1	三菱電機㈱	6	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-14	室外機	63.0	69.0	PUHY-P630GM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度	-	
	HPU-14-1	室内機			PEFY-P71M-E1	三菱電機㈱	6	天井埋込形	1回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	HPU-15	室外機	69.0	76.5	PUHY-P690SCM-E1	三菱電機㈱	1		1回/年度	-	
	HPU-15-1	室内機			PLFY-P160BM-E1	三菱電機㈱	4	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	HPU-15-2	室内機			PLFY-P45BM-E1	三菱電機㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
	IHPU-1	室外機	12.5	12.0	PUZ-P1401GA-H	三菱電機㈱	1	小形氷蓄熱形	1回/年度	-	
	IHPU-1-1	室内機			MPLZ-RP140BA2	三菱電機㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	1回/年度	2回/年度	
動物愛護管理センター	ACP-1	室外機	22.4	25.0	RTSP224DB	ダイキン工業㈱	1	(動物収容室系統)	2回/年度	-	
	ACP-1-1	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-2	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-3	室内機			FXYMMP22EAR	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-1-4	室内機			FXYMMP22EAR	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-1-5	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-6	室内機			FXYMMP28EAR	ダイキン工業㈱	2	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-1-7	室内機			FXYMMP28EAR	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-1-8	室内機			FXYMP56EB	ダイキン工業㈱	1	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-2	室外機	22.4	25.0	RTSP224DB	ダイキン工業㈱	1	(1F事務系統)	2回/年度	-	
	ACP-2-1	室内機			FXYFP28NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-2	室内機			FXYZP28EA	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-3	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-4	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-5	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-6	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-7	室内機			FXYFP36NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-8	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-9	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-10	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3	室外機	22.4	25.0	RTSP224DB	ダイキン工業㈱	1	(2F事務系統)	2回/年度	-	
	ACP-3-1	室内機			FXYMMP36EAR	ダイキン工業㈱	3	天井埋込ダクト形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-3-2	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3-3	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3-4	室内機			FXYFP36NB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3-5	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
厚別区保育・子育て支援センター	EHP-1	室外機	14.0	16.0	ROA-HAP1604HSR	東芝キャリア㈱	1	(調理室系統)	1回/年度	-	
	EHP-1-1	室内機			AIC-AP805PH	東芝キャリア㈱	2	天井吊形(厨房用)	1回/年度	1回/年度	
中央区保育・子育て支援センター	EHP-1	室外機	22.4	25.0	PUHY-HP224SDMG5	三菱電機㈱	1	(調理室系統)	1回/年度		
	EHP-101	室内機			PCFY-P80HMG8	三菱電機㈱	1	天井吊形(厨房用)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-102	室内機			PCFY-P80HMG8	三菱電機㈱	1	天井吊形(厨房用)	1回/年度	1回/年度	
	EHP-103	室内機			PKFY-P28LMG7	三菱電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	EHP-104	室内機			PKFY-P28LMG7	三菱電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
	EHP-105	室内機			PKFY-P28LMG7	三菱電機㈱	1	壁掛形	1回/年度	1回/年度	
中央市税事務所 中央健康づくりセン ター	ACP-B-1	室外機	3.6	4.0	FHCP40FC	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-B-1	室内機			SZRC40BYT	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-B-2	室外機	3.6	4.0	FHCP40FC	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-B-2	室内機			SZRC40BYT	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1F	室外機	3.6	4.0	FHCP40FC	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-1F	室内機			SZRC40BYT	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2F	室外機	10.0	11.2	RDRP112BB	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-2F	室内機			FHGP112FB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1	室外機	45.0	50.0	RXYP450FC	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-1	室外機	56.0	63.0	RXYP560FC	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-1-1	室内機			FXYSP56EB	ダイキン工業㈱	4	天井ビルトイン形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-1-2	室内機			FXYFP36NB	ダイキン工業㈱	9	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-3	室内機			FXYCP36EB	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-4	室内機			FXYFP140NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-5	室内機			FXYCP28EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-6	室内機			FXYCP28EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-1-7	室内機			FXYSP36EB	ダイキン工業㈱	1	天井ビルトイン形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-2A	室外機	40.0	45.0	RTSP400DB	ダイキン工業㈱	2		2回/年度	-	
	ACP-2-1	室内機			FXYSP22EB	ダイキン工業㈱	3	天井ビルトイン形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-2-2	室内機			FXYFP45NB	ダイキン工業㈱	8	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-3	室内機			FXYCP36EB	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-9	室内機			FXYFP140NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2B	室外機	22.4	25.0	RTSP224DB	ダイキン工業㈱	2		2回/年度	-	
	ACP-2-4	室内機			FXYFP56NB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-5	室内機			FXYFP71NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-6	室内機			FXYFP56NB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-7	室内機			FXYCP28EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-2-8	室内機			FXYCP45EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3F	室外機	11.2	12.5	RDTP112F	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-3F-1	室内機			FXYFP28NB	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3F-2	室内機			FXYFP45NB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	
	ACP-3A	室外機	33.5	37.5	RTSP335DB	ダイキン工業㈱	1		2回/年度	-	
	ACP-3-1	室内機			FXYSP28EB	ダイキン工業㈱	3	天井ビルトイン形	2回/年度	2回/年度	天井隠ぺい形
	ACP-3-2	室内機			FXYFP28NB	ダイキン工業㈱	6	天井カセット形(4方向吹出型)	2回/年度	2回/年度	

別紙2－M－3 冷暖房設備保全業務 点検対象等

施設	記号	設備	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	型式	メーカー	台数	設置型	点検周期 (シーズン)	フィルター 清掃	備考
中央市税事務所_中央健康づくりセン ター	ACP-3B	室外機	40.0	45.0	RTSP400DB	ダイキン工業㈱	1		2回／年度	-	
	ACP-3B	室外機	28.0	31.5	RTSP280DB	ダイキン工業㈱	2		2回／年度	-	
	ACP-3-3	室内機			FXYSP28EB	ダイキン工業㈱	3	天井ビルトイン形	2回／年度	2回／年度	天井隠ぺい形
	ACP-3-4	室内機			FXYFP71NB	ダイキン工業㈱	10	天井カセット形(4方向吹出型)	2回／年度	2回／年度	
	ACP-3C	室外機	16.0	18.0	RDTP160F	ダイキン工業㈱	1		2回／年度	-	
	ACP-3-5	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回／年度	2回／年度	
	ACP-3-6	室内機			FXYCP22EB	ダイキン工業㈱	1	天井カセット形(2方向吹出型)	2回／年度	2回／年度	
	ACP-3-7	室内機			FXYFP45NB	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回／年度	2回／年度	
	ACP-5	室外機	12.5	14.0	FZRP140BY	ダイキン工業㈱	1		2回／年度	-	SZRC140BYD
	ACP-5-1	室内機			FHCP71FC	ダイキン工業㈱	2	天井カセット形(4方向吹出型)	2回／年度	2回／年度	SZRC140BYD
市役所本庁舎	ACP-1(12階)	室外機	16.0	20.0	RZYP160H	ダイキン工業㈱	1	(屋内外機)	1回／年度	-	冷房シーズンイン点検とする
	ACP-1(12階)	室内機			FHYNP50P	ダイキン工業㈱	3	天井カセット形(4方向吹出型)	1回／年度	1回／年度	同上
	ACP-1(20階)	室外機	20.0		RZCP224MK	ダイキン工業㈱	1		1回／年度	-	
	ACP-2(20階)	室内機			FVCP224MK	ダイキン工業㈱	1	床置形	1回／年度	1回／年度	

※消防局庁舎の点検及びフィルター清掃については、4月1日から9月31日まで及び10月1日から3月31日までの間で各1回とする

別紙2-M-4 空気調和等関連機器保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	メーカー	仕様	風量 【CMH】	静圧 【Pa】	フィルター /エレメント (合計)	台数	点検周期	フィルター/エレ メント清掃周期	備考
消防局庁舎・中央消防署	外調機	AHU-1	AC2-570LX(特)	木村工機㈱	冷却コイル 全熱量:83.1kW、温水コイル 203.4kW 加湿器 有効加湿量:84.6kg/h 全熱交換器 回転型、風量日1.24 フィルター 吸気側:プレフィルター+中性能(NBS95%) フィルター 排気側:オートロール型(AFI85%)	33,590 27,030	1,060 180	—	1	シーズンイン 点検 1回/年度	—	
	直膨コイル用室外機	OAC-1	KM-10A	木村工機㈱	空冷HP/冷却能力:27.7kW、冷媒ガス:R410A	—	—	—	3	シーズンイン点検 1回/年度	—	
	加湿ユニット	SU-1-1,2	SU-157A	ピーエス㈱	加湿能力1.5kg/h	—	—	—	2	2回/年度	2回/年度	
消防学校	送風機(1段目)	SF-2	NO2 1/2SRM3	㈱荏原製作所	天井型 防爆仕様	—	—	—	1	1回/年度	—	
	排風機(1段目)	EF-2	NO2 1/2SRM3	㈱荏原製作所	天井型 防爆仕様	—	—	—	1	1回/年度	—	
	送風機(2段目)	SF-1	NO3 SRM3	㈱荏原製作所	天井型 防爆仕様	—	—	—	1	1回/年度	—	
	排風機(2段目)	EF-1	NO3 SRM3	㈱荏原製作所	天井型 防爆仕様	—	—	—	1	1回/年度	—	
	ヒートリコイル(学校・研究所系)	HU-1	SD-200C(特)	木村工機㈱	天井型、温水コイル51kW	14,000	—	—	1	1回/年度	—	
消防学校/消防科学研究所	送風機(常用)	—	NO1 SRM3	㈱荏原製作所		—	—	—	1	1回/年度	—	
	排風機(常用)	—	NO1 SRM2	㈱荏原製作所		—	—	—	1	1回/年度	—	
	送風機(非常用)	—	NO2 SRM2	㈱荏原製作所		—	—	—	1	1回/年度	—	
	排風機(非常用)	—	NO2 SRM2	㈱荏原製作所		—	—	—	1	1回/年度	—	
消防学校/消防学校寮	送風機	FS-1	CLF5-NO1 1/2-TH-R-RS-KI	テラル㈱		—	—	—	1	1回/年度	—	
	排風機	ES-1	CLF5-NO1 1/2-TH-R-RS-KI	テラル㈱		—	—	—	1	1回/年度	—	
南保健センター	ファンコイルユニット	FCU-1	203FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房890～950kcal/h 暖房610～1,780kcal/h	—	—	—	2	2	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-1	203CT	三菱重工冷熱㈱	天井カセット型 冷房1,140kcal/h 暖房2,060kcal/h	—	—	—	1	1	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-2	203FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房1,120～1,500kcal/h 暖房1,140～2,280kcal/h	—	—	—	6	6	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-3	303FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房1,760～2,060kcal/h 暖房1,620～3,110kcal/h	—	—	—	5	5	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-3	305CT	三菱重工冷熱㈱	天井カセット型 冷房1,950～2,200kcal/h 暖房2,010～2,480kcal/h	—	—	—	2	2	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-4	405CT	三菱重工冷熱㈱	天井カセット型 冷房2,710～2,730kcal/h 暖房3,000～3,140kcal/h	—	—	—	6	6	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-4	403FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房2,330～2,890kcal/h 暖房1,990～3,950kcal/h	—	—	—	5	5	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-6	603FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房3,290～4,100kcal/h 暖房3,000～4,810kcal/h	—	—	—	8	8	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-6	605CT	三菱重工冷熱㈱	天井カセット型 冷房4,100kcal/h 暖房4,810kcal/h	—	—	—	1	1	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-8	803FE	三菱重工冷熱㈱	床置型 冷房5,220～5,240kcal/h 暖房3,040～5,650kcal/h	—	—	—	5	5	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-8	805CT	三菱重工冷熱㈱	天井カセット型 冷房4,660kcal/h 暖房5,940kcal/h	—	—	—	1	1	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
東保健センター 東健康づくりセンター	ユニット型空調調和機	OCU-1	DV-S22	新晃工業㈱	(1階・2階系統)床置機型エアハン・全熱交換器組込型 冷却能力 111.8kW 冷水温度373ℓ/min(7～12℃) 加熱能力 166.1kW 温水温度554ℓ/min(60～55℃) 加湿器 高圧ダレ式 加湿能力72.9kg/h エアリネーター(8"リモーター"付) 熱交換器 交換効率66% 給気ファン 両吸込シロッコ型 排気ファン 両吸込シロッコ型	19,600 14,600	745 775	—	1	シーズンイン 点検 2回/年	—	
	ユニット型空調調和機	OCU-2	DV-S13	新晃工業㈱	(3階系統)床置機型エアハン・全熱交換器組込型 冷却能力 88kW 冷水温度290ℓ/min(7～12℃) 加熱能力 111kW 温水温度(60～55℃) 熱交換器 交換効率72% 加湿器 高圧スプレー式 加湿能力39.7kg/h エアリネーター(ポリ電化ビニル付) 給気ファン 両吸込シロッコ型(手動SD付) 排気ファン 両吸込シロッコ型(手動SD付)	11,800 9,600	490 441	—	1	シーズンイン 点検 2回/年	—	
	機械室給気ファン	FS-1	NO2 1/2SRMⅡ	㈱荏原製作所	片吸込シロッコ型№2 1/2	4,580	304	—	1	1回/年度	—	
	機械室排気ファン	FE-1	NO2 1/2SRMⅡ	㈱荏原製作所	片吸込シロッコ型№2 1/2 FS-1と連動	4,560	245	—	1	1回/年度	—	
	エレベータ機械室給気ファン	FS-2	NO2 1/2SRMⅡ	㈱荏原製作所	片吸込シロッコ型№1 1/2	2,000	294	—	1	1回/年度	—	
	エレベータ機械室排気ファン	FE-2	NO2 1/2SRMⅡ	㈱荏原製作所	片吸込シロッコ型№1 1/2 FS-2と連動	2,000	177	—	1	1回/年度	—	
	ファンコイルユニット	FCU-2	SF-200	新晃工業㈱	床置型 冷房310～1110kcal/h 暖房310～1260kcal/h	—	—	—	6	6	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-3	SF-300	新晃工業㈱	床置型 冷房1360～1840kcal/h 暖房660～2070kcal/h	—	—	—	14	14	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-4	SF-400	新晃工業㈱	床置型 冷房2100～2800kcal/h 暖房2400～1770kcal/h	—	—	—	18	18	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-6	SF-600	新晃工業㈱	床置型 冷房2910～3420kcal/h 暖房1370～2890kcal/h	—	—	—	10	10	シーズンイン点検 1回/年度	1回/年度
	ファンコイルユニット	FCU-6	SC-R-600	新晃工業㈱	天井埋込型 冷房3,830kcal/h 暖房2,400kcal/h	—	—	—	2	2	シーズンイン点検 1回/年度	検査室
	ファンコイルユニット	記号無	DCR-60CH	暖冷工業㈱	天井埋込型 冷房2.4kw 暖房4.5kw	—	—	—	2	2	シーズンイン点検 1回/年度	ストレッチルーム
里塚斎場	全熱交換器(ACP-2系統)	HEX-K-1	LU-1603	三菱電機㈱	床置ユニット組合せ型(送風機なし・エレメントのみ)、静止型	3,420	—	24	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器(ACP-3系統)	HEX-K-2	LU-1602	三菱電機㈱	床置ユニット組合せ型(送風機なし・エレメントのみ)、静止型	1,770	—	16	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器(ACP-4系統)	HEX-K-3	LU-1602	三菱電機㈱	床置ユニット組合せ型(送風機なし・エレメントのみ)、静止型	1,710	—	16	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器(ACP-5系統)	HEX-K-4	LU-1604	三菱電機㈱	床置ユニット組合せ型(送風機なし・エレメントのみ)、静止型	6,200	—	32	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器(ACP-6系統)	HEX-K-5	LU-503	三菱電機㈱	床置ユニット組合せ型(送風機なし・エレメントのみ)、静止型	11,520	—	24	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器	HEX-M-1	SV-10	三菱電機㈱	床置型 (OA) (EA) 熱交換気一過常換気切替端子付	9,510 3,690	490 300	3 6	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換器	HEX-M-2	SV-5	三菱電機㈱	床置型 (OA) (EA) 熱交換気一過常換気切替端子付	5,460 1,410	480 220	2 6	1	1回/年度	2回/年度	
	温水コイルユニット(ACP-1系統)	HC-K-1	CU-30	新晃工業(株)	加熱能力 115.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 165ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 18.4kg/h以上	24,000	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(ACP-2系統)	HC-K-2	CU-32	新晃工業(株)	加熱能力 72.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 104ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 6.9kg/h以上	27,000	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(ACP-3系統)	HC-K-3	CU-10	新晃工業(株)	加熱能力 58.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 84ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 3.6kg/h以上	8,000	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(ACP-4系統)	HC-K-4	CU-12	新晃工業(株)	加熱能力 61.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 87ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 3.5kg/h以上	10,000	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(ACP-5系統)	HC-K-5	CU-8	新晃工業(株)	加熱能力 50.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 72ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 12.5kg/h以上	6,200	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(ACP-6系統)	HC-K-6	CU-21	新晃工業(株)	加熱能力 97.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 140ℓ/min) 加湿器 水気化式 加湿量 23.3kg/h以上	17,300	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(HEX-M-1系統)	HC-M-1		新晃工業(株)	ダクト挿入型 加熱能力 126.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 181ℓ/min)	9,510	—	—	1	1回/年度	—	
	温水コイルユニット(HEX-M-2系統)	HC-M-2		新晃工業(株)	ダクト挿入型 加熱能力 81.0kw以上 (不凍液 65℃～55℃ 115ℓ/min)	5,460	—	—	1	1回/年度	—	
	空調換気扇	HEA-K-1	VAC150GS	ダイキン工業㈱	天井カセット型 100φ	100	50	2	1	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-K-2	VAC150GS	ダイキン工業㈱	天井カセット型 100φ	150	20	4	2	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-K-3	VAC350GS	ダイキン工業㈱	天井カセット型 150φ	300	40	8	4	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-K-4	VAC500GS	ダイキン工業㈱	天井カセット型 200φ	400	30	2	1	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-1	VAM150GAS	ダイキン工業㈱	天井埋込型 100φ	100	40	4	2	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-2	VAC150GS	ダイキン工業㈱	天井カセット型 100φ	150	20	4	2	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-3	VAM250GAS	ダイキン工業㈱	天井埋込型 150φ	300	40	2	1	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-4	VAM1000GAS	ダイキン工業㈱	天井埋込型 250φ	960	110	60	30	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-5	VAM150GAS	ダイキン工業㈱	天井埋込型 100φ	100	60	2	1	1回/年度	2回/年度	
	空調換気扇	HEA-M-6	VAM150GAS	ダイキン工業㈱	天井埋込型 100φ	150	30	2	1	1回/年度	2回/年度	
	パッケージ型空調機 (1トナ2階・4系統)	ACP-1	—	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 105.0kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	24,000	480	—	12	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度
	パッケージ型空調機 (1トナ1・2系統)	ACP-2	—	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 89.4kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	27,000	310	—	12	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度

別紙2－M－4 空気調和等関連機器保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	メーカー	仕様	風量 [CMH]	静圧 [Pa]	フィルター /エレメント (合計)	台数	点検周期	フィルター/エレ メント清掃周期	備考
里塚斎場	パッケージ型空調機 (通路1系統)	ACP-3	－	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 29.9kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	8,000	280	6	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度	
	パッケージ型空調機 (通路2系統)	ACP-4	－	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 37.9kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	10,000	90	8	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度	
	パッケージ型空調機 (告別室1・2系統)	ACP-5	－	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 36.7kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	6,200	410	6	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度	
	パッケージ型空調機 (収骨室1～8系統)	ACP-6	－	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 108.4kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	17,300	710	12	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度	
	パッケージ型空調機 (尸室系統)	ACP-7	－	ダイキン工業㈱	空調機 空冷式冷暖兼用 床置ダクト型 冷房能力 100.4kw以上 圧縮機 屋外機搭載型 給気ファン	21,600	450	12	1	シーズンイン 点検 1回/年度	2回/年度	
	脱臭装置(ACP-5系統)	DM-1	－	ニッタ㈱	活性炭による吸着法 プレフィルタ+活性炭フィルタ	6,200	－	2	1	1回/年度	2回/年度	
	脱臭装置(ACP-6系統)	DM-2	－	ニッタ㈱	活性炭による吸着法 プレフィルタ+活性炭フィルタ	17,300	－	6	1	1回/年度	2回/年度	
	ブースターファン(ACP-2系統)	BF-K-1	CLFⅡ-NO4 1/2-TH-R-RS-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #4 1/2	27,000	410	－	1	1回/年度	－	
	ブースターファン(ACP-3系統)	BF-K-2	CLF5-NO3-TH-L-RS-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #3	8,000	280	－	1	1回/年度	－	
	ブースターファン(ACP-4系統)	BF-K-3	CLF5-NO3-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #3	10,000	450	－	1	1回/年度	－	
	ブースターファン(ACP-5系統)	BF-K-4	CLF5-NO2 1/2-TH-L-RS-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #2 1/2	6,200	210	－	1	1回/年度	－	
	ブースターファン(ACP-6系統)	BF-K-5	CLF5-NO4-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #4	17,300	340	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-1排気系統)	EF-K-16	CLF5-NO4-TV-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #4	21,270	400	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-2排気系統)	EF-K-17	CLFⅡ-NO5-TV-R-RS-KD	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #5	27,000	490	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-3排気系統)	EF-K-18	CLF5-NO2 1/2-TH-R-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #2 1/2	7,290	330	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-4排気系統)	EF-K-19	CLF5-NO3-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #3	10,000	430	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-5排気系統)	EF-K-20	CLFⅡ-NO2 1/2-TV-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #2 1/2	6,200	970	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-6排気系統)	EF-K-21	CLFⅡ-NO4-TV-L-OB-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #4	17,300	1,390	－	1	1回/年度	－	
	排風機(ACP-7排気系統)	EF-K-22	CLF5-NO4-TV-R-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #4	21,600	480	－	1	1回/年度	－	
	送風機(B1F機械室系統)	SF-K-1	CLF5-NO2-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #2	4,000	240	－	1	1回/年度	－	
	送風機(B1F発電機室系統)	SF-K-3	CLFⅡ-NO5-TV-R-RS-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #5	30,000	420	－	1	1回/年度	－	
	送風機(B1F収骨室系統)	SF-K-4	CLF5-NO1 3/4-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(天吊型) #1 3/4	3,200	290	－	1	1回/年度	－	
	送風機(B1F機械室温水機燃焼系統)	SF-K-6	CLF5-NO1 1/2-TH-R-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン(床置型) #1 1/2	1,400	220	－	1	1回/年度	－	
	排風機(B1F機械室系統)	EF-K-1	CLF5-NO2-TH-L-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン #2	4,000	210	－	1	1回/年度	－	
	排風機(B1F発電機室系統)	EF-K-3	CLFⅡ-NO4 1/2-TV-L-RS-ND	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン #4 1/2	25,200	220	－	1	1回/年度	－	
	排風機(B1F収骨室系統)	EF-K-4	CLF5-NO1 3/4-TH-R-RS-KI	㈱テラルキョウトウ	片吸込シロッコファン #1 3/4	3,200	260	－	1	1回/年度	－	
	排風機(2F火葬炉機械室系統)	RF-K-1	RF-20H	㈱鎌倉製作所	ルーファン500φ	3,600	70	－	5	1回/年度	－	
	送風機(2階火葬炉機械室系統)	SF-K-10	EJ-105HTB	三菱電機㈱	低騒音型有圧扇 銅板製 1,050φ 電気シャッター付	22,500	70	－	14	1回/年度	－	
	給気ガラリチャンバー	－	－	－	点検口付 2,495×2,815×700H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 21.48m	－	－	30	1	1回/年度	2回/年度	
	給気ガラリチャンバー	－	－	－	点検口付 1,750×600×830H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 6.00m	－	－	3	1	1回/年度	2回/年度	
	給気ガラリチャンバー	－	－	－	点検口付 3,500×600×2,250H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 22.65m	－	－	28	1	1回/年度	2回/年度	
	給気ガラリチャンバー	－	－	－	点検口付 3,000×500×2,200H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 18.40m	－	－	24	1	1回/年度	2回/年度	
	給気ガラリチャンバー	－	－	－	点検口付 2,875×1,835×500H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 15.26m	－	－	15	1	1回/年度	2回/年度	
	フィルターボックス	－	－	－	850W×450D×600H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 2.33m	－	－	1	1	1回/年度	2回/年度	
	フィルターボックス	－	－	－	1,200W×900D×2,200H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 11.40m	－	－	16	1	1回/年度	2回/年度	
	フィルターボックス	－	－	－	1,400W×900D×1,200H、プレフィルター 500×500×25t ダクト換算 8.04m	－	－	8	1	1回/年度	2回/年度	
動物管理センター福祉支所	ユニット型空調機	AC-1	CV-15	新見工業㈱	断熱交換器組込型 加熱能力:73.22kW、冷水温度530ℓ/min(水温70～65℃) 断熱交換器交換効率:45.5% 給気送風機 排気送風機	13,000	300	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
衛生研究所	ユニット型空調調和機	ACU-2	FY-37UCH	松下精工㈱	ドラフト系統:水平型 冷却能力159,000kcal/h 冷水温度530ℓ/min(水温7～12℃) 加熱能力334,000kcal/h 温水温度1,113.3ℓ/min(水温60～55℃) 加温器 高圧スプレー式 加温能力 133kg/h 給気ファン 両吸込シロッコ型(別途INV付)	20,070	490.3	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	ユニット型空調調和機	ACU-3	FY-06UCV	松下精工㈱	無菌室系統:垂直型 冷却能力22,700kcal/h冷水温度75.6ℓ/min(水温7～12℃) 加熱能力47,500kcal/h温水温度158.3ℓ/min(水温60～55℃) 加温器 高圧スプレー式 加温能力 21kg/h 給気ファン 両吸込シロッコ型(別途INV付)	3,180	833.6	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	ユニット型空調調和機	ACU-4	FY-30UCH	松下精工㈱	一般系統:水平型 冷却能力:163.85kW、加熱能力:344.19kW 冷温水コル8列×987ℓ/min 加温能力:178kg/h、氧化式(ガラスファイバー) 給気ファン 両吸込シロッコ型(手動ダンパ付)	17,770	730	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	給気ファン(一般系統排気)	FE-25			片吸込シロッコ型(別途INV付)	－	－	－	1	2回/年度	－	
	空調換気扇	HEU-11	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	480	100	2	2	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-12	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	520	110	1	1	1回/年度	1回/年度	
北沢保育・子育て支援センター	空調換気扇	HEU-13	LGH-35RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	270	100	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-14	LGH-35RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	240	80	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-15	LGH-35RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	320	90	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-16	LGH-35RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	300	80	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-17	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	460	90	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-18	LGH-35RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	390	70	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-21	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	400	70	3	3	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-22	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	480	100	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-23	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	480	100	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-24	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	480	100	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-25	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	480	100	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-26	LGH-50RX5	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	420	80	1	1	1回/年度	1回/年度	
	空調換気扇	HEU-27	LGH-50RHP3	三菱電機住環境システムズ㈱	天井埋込全熱交換型換気扇	260	80	1	1	1回/年度	1回/年度	
厚別区保育・子育て支援センター	全熱交換型空調換気扇	HEA-1	LGH-N15CX	三菱電機㈱	天井カセット型100φ	60	80	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-2	LGH-M15CX	三菱電機㈱	天井カセット型100φ	100	90	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-3	LGH-N15RX	三菱電機㈱	天井埋込型150φ	100	110	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-4	LGH-M25RX	三菱電機㈱	天井埋込型150φ	120	110	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-5	LGH-N25RX	三菱電機㈱	天井埋込型150φ	180	110	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-6	LGH-N80RX	三菱電機㈱	天井埋込型250φ	750	140	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-7	LGH-N35RX	三菱電機㈱	天井埋込型150φ	210	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-8	LGH-N35RX	三菱電機㈱	天井埋込型150φ	300	170	1	1	1回/年度	2回/年度	

別紙2－M－4 空気調和等関連機器保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	メーカー	仕様	風量 [CMH]	静圧 [Pa]	フィルター /エレメント (合計)	台数	点検周期	フィルター/エレ メント交換周期	備考
厚別区保育・子育て 支援センター	全熱交換型空調換気扇	HEA-9	LGH-N35RX	三菱電機㈱	天井埋込型200φ	360	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-10	LGH-N50RX	三菱電機㈱	天井埋込型200φ	360	140	4	4	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-11	LGH-N50RX	三菱電機㈱	天井埋込型200φ	540	150	3	3	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-12	LGH-N65RX	三菱電機㈱	天井埋込型200φ	600	170	6	6	1回/年度	2回/年度	
中央区保育・子育て 支援センター	全熱交換型空調換気扇	HEA-101	LGH-N35CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	330	100	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-102	LGH-N35CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	330	100	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-103	LGH-N35CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	210	110	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-104	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	300	110	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-105	LGH-N50RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	430	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-106	LGH-N15RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	120	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-107	LGH-N35RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	400	130	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-108	LGH-N15CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	120	100	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-109	LGH-N25CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	180	110	3	3	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-110	LGH-N35RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	360	120	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-111	LGH-N15RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	60	120	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-112	LGH-N50RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	410	140	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-113	LGH-N35RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	370	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-114	LGH-N50RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	520	120	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-115	LGH-N25RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	260	110	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-116	LGH-N35CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	150	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-117	LGH-N15RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	120	120	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-201	LGH-N35CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	180	120	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-202	LGH-N25CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	150	110	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-203	LGH-N15RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	60	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-204	LGH-N15RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	60	140	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-205	LGH-N50RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	420	160	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-206	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	390	110	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-207	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	390	110	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-208	LGH-N35RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	280	130	1	1	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-209	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	390	130	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-210	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	410	120	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-211	LGH-N50CX2	三菱電機㈱	天井カセット、全熱交換型	410	130	2	2	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-212	LGH-N65RXW-C	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	660	160	3	3	1回/年度	2回/年度	
	全熱交換型空調換気扇	HEA-213	LGH-N65RXW	三菱電機㈱	天井埋込ダクト、全熱交換型	640	180	1	1	1回/年度	2回/年度	
児童福祉総合セン ター	ユニット型空調換気機 (厨房外気処理系統)	ACU-3	SV-11	新晃工業㈱	空調機 床置機形 加熱能力 47.8kW 温水温度70℃→60℃ 給気ファン 排気ファン	9,680 11,200	250 350	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
博物館活動センター	加温・除湿ユニット	WG-1	G-151	ピーエス㈱	加温能力1.5kg/h(比例)、除湿能力1.2kg/h(27℃-60%)	－	－	－	2	2回/年度	2回/年度	
中央市税事務所 中 央健康づくりセン ター	デシカント外調機	AHUD-1	HCDR-4000G	昭和鉄工㈱	1階系統:ヒートポンプ式・RAデシカント・全熱交換器組込型 冷房性能:(全熱)25.0kW(顕熱)3.9kW(除湿)29.7kg/h 暖房性能:(全熱)52.2kW(顕熱)37.2kW(加温)21.2kg/h 全熱交換器交換効率:(冷房時)70%以上(暖房時)70%以上 給気ファン 送気ファン	4,220 3,460	440 580	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	デシカント外調機	AHUD-2	HCDR-8000G	昭和鉄工㈱	2階系統:ヒートポンプ式・RAデシカント・全熱交換器組込型 冷房性能:(全熱)40.6kW(顕熱)6.3kW(除湿)48.3kg/h 暖房性能:(全熱)86.9kW(顕熱)62.6kW(加温)34.6kg/h 全熱交換器交換効率:(冷房時)70%以上(暖房時)70%以上 給気ファン 送気ファン	6,880 6,090	510 740	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	ユニット型空調換気機	AHU-3	ZCV-150EK	昭和鉄工㈱	3階系統:床置機型エアハン・全熱交換器組込型 冷却能力:102Kw、冷温水:292ℓ/min(水温7～12℃) 加熱能力:73.3Kw(水温60～55℃) 加温能力:55kg/h、気化式(湯下減速方式) 給気ファン:13,000m ³ /h×1.250Pa(機外510Pa) 送気ファン:12,130m ³ /h×980Pa(機外550Pa)	13,000 12,130	510 550	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	ユニット型空調換気機	AHU-4	ZCV-065EK	昭和鉄工㈱	4階系統:床置機型エアハン・全熱交換器組込型 冷却能力:40.7Kw、冷温水:127ℓ/min(水温7～12℃) 加熱能力:44.2Kw(水温60～55℃) 加温能力:60kg/h、気化式(湯下減速方式) 給気ファン:5,630m ³ /h×1,080Pa(機外440Pa) 送気ファン:5,320m ³ /h×860Pa(機外390Pa)	5,630 5,320	440 390	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	ユニット型空調換気機	AHU-5	ZCV-250EK	昭和鉄工㈱	5階系統:床置機型エアハン・全熱交換器組込型 冷却能力:166Kw、冷温水:534ℓ/min(水温7～12℃) 加熱能力:186Kw(水温60～55℃) 加温能力:95kg/h、気化式(湯下減速方式) 給気ファン:22,220m ³ /h×1,390Pa(機外660Pa) 送気ファン:21,910m ³ /h×1,160Pa(機外660Pa)	22,220 21,910	660 660	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
	デシカント外調機	AHUD-6	HCDR-8000G	昭和鉄工㈱	5、6階系統:ヒートポンプ式・RAデシカント・全熱交換器組込型 冷房性能:(全熱)46.3kW(顕熱)7.2kW(除湿)55.0kg/h 加温暖房:(全熱)98.9kW(顕熱)71.2kW(加温)39.4kg/h 全熱交換器交換効率:(冷房時)70%以上(暖房時)70%以上 給気ファン 送気ファン	7,820 7,070	300 650	－	1	シーズンイン 点検 2回/年度	－	
中央市税事務所 中 央健康づくりセン ター	機械室 排風機	FE B-1	CLF5-NO.4-TH-L-RS-SP-e	テラル㈱	天吊型シロッコファン #4	16,330	470	－	1	1回/年度	－	
	電気室 排風機	FE B-2	FY-24FKS-B	松下電器産業㈱	天吊型シロッコファン #4	10,800	250	－	1	1回/年度	－	
	機械室 送風機	FS B-1	CLF5-NO.4-TH-L-RS-SP-e	テラル㈱	天吊型シロッコファン #4	15,540	310	－	1	1回/年度	－	
	電気室 送風機	FS B-2	FY-24FKS-B	松下電器産業㈱	天吊型シロッコファン #4	11,340	230	－	1	1回/年度	－	

別紙2－M－5 ガス設備保全業務 点検対象等

施設名	機器名	型式	仕 様	数量	点検周期
消防学校	学校棟ガス検知部	NC-571A-A8NCS(21点)理研計器	防爆接触燃焼式 拡散採気方式	21	1回／年度
	研究所棟ガス検知部	GP-571A-A8(14点) 理研計器	防爆接触燃焼式 拡散採気方式	14	1回／年度
	寮ガス検知部	GP-571A-A8(10点) 理研計器	防爆接触燃焼式 拡散採気方式	10	1回／年度
	ガス濃度集中監視盤	学校21・研究所14・寮10各濃度計付	集中監視盤自立型	2	1回／年度
動物管理センター福移支所	ガス検知部	GD-A80(理研計器)	防爆接触燃焼式 拡散採気方式	1	1回／年度
	指示警報部	GP-6001 (同上)	デジタル表示式 壁掛型 警報精度±25%以内 ブザー付 電源AC100V	1	1回／年度

別紙2－M－6 給油設備保全業務 点検対象等

施設名	設備名	記号	型式	メーカー	内容物	タンク方式	容量及び数量	点検周期(1回/年度)				設置年
								R8	R9	R10	R11	
消防学校	地下タンク	TOSF-1	－	カワテックス㈱	ガソリン	SF二重殻 (2槽式)	10 KL× 1 基			●	●	H25
					軽油		10 KL× 1 基			●	●	H25
	給油機	POU-1	DB12	トキコテクノ㈱	－	－	1 基	●	●	●	●	H25
	給油設備管理装置	POS-1	TR-9	トキコテクノ㈱	－	－	1 基	●	●	●	●	H25
東消防署(改築後)	地下タンク	TOSF-1	－		軽油	SF二重殻	3 KL× 1 基			●		R7
	オイルポンプ	PO-101			－	－	1 台		●	●	●	R7
豊平消防署	地下タンク	TOS-1	－	㈱産鋼スチール	重油	SF二重殻	8 KL× 1 基	●	●	●	●	H19
	オイルポンプ	PO-1	20RQE5.2B	㈱荏原製作所	－	－	2 台	●	●	●	●	H19
南消防署	地下タンク	TOSF-1	－	伊藤製缶工業㈱	ガソリン	SF二重殻 (2槽式)	10 KL× 1 基			●		H30
					軽油		10 KL× 1 基			●		H30
	オイルポンプ	PO-1	DG3-20-MN0.4	㈱川本製作所	－	－	2 台	●	●	●	●	H30
	固定式計量機	POU-1	MAA22221	㈱タツノ	－	－	1 基	●	●	●	●	H30
	給油数量管理機器	POU-2	AP-9	㈱タツノ	－	－	1 基	●	●	●	●	H30
南消防署定山溪出張所	地下タンク	TO-1	－	伊藤製缶工業㈱	重油	SF製二重殻	1.9 KL× 1 基			●		R3
	オイルポンプ	PO-1	OC-205-MO.2	㈱川本製作所	－	－	1 台	●	●	●	●	R3
手稲消防署	地下タンク	TO-1			重油	鋼製一重殻	1.9 KL× 1 基	●	●	●	●	H1
	オイルポンプ	PO-1	OC-255-MO4	㈱川本製作所	－	－	2 台	●	●	●	●	H18
里塚斎場	地下タンク	OT-1	－		灯油	SF二重殻	25 KL× 2 基	●	●	●	●	H19
動物管理センター福移支所	地下タンク	TO-1	－	㈱小川鉄工所	重油	鋼製一重殻	4 KL× 1 基	●	●	●	●	H13
さっぽろ天神山アートスタジオ	地下タンク	OT-1	－	八条工業㈱	灯油	鋼製一重殻	3 KL× 1 基	●	●	●	●	H26

※●・・・実施年度

別紙2－M－7 給排水衛生設備保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	仕様	容量 (m)	メーカー名	台数	点検 周期	清掃	水質 検査	備考
消防学校	受水槽	WT-1	ヒシタンクGSH型	FRP製 2槽型 有効容量9.38m	14.0	三菱樹脂㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	給水ポンプユニット	WP-1	50SKF2-405P2.2	80φ×350L/min×27m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
救急ワークステーション	受水槽	WT-1	32BKAME0.75SA	角形FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×110L/min×20m	－			1回/年度	－	－	
中央消防署桑園出張所	受水槽	WPU-1	25BTPMD5.4SA	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×80L/min×0.2MPa	－			1回/年度	－	－	
中央消防署宮の森出張所	受水槽	WPU-1	25BWRMD5.4SA	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×80L/min×18.5m	－			1回/年度	－	－	
中央消防署豊水出張所	受水槽	WTPU-1	32BKAMD0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×45L/min×21m	－			1回/年度	－	－	
中央消防署幌西出張所	受水槽	WT-1	40BKAMD1.1A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×180L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
中央消防署山鼻出張所	受水槽	PWU-1	32BKAMD0.4A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×86L/min×15m	－			1回/年度	－	－	
北消防署	受水槽	PU-1	32BKAME0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×90L/min×25m	－			1回/年度	－	－	
北消防署あいの里出張所	受水槽	WP-1	KF2T1-32AE0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×90L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
北消防署屯田出張所	受水槽	WP-1	32BTRMD5.4A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×85L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
北消防署新光出張所	受水槽	WT-1	KB2TL1-325A0.4S	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×90L/min×15m	－			1回/年度	－	－	
北消防署新川出張所	受水槽	WP-1	25BTRMD5.4SA	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×80L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
北消防署幌北出張所	受水槽	WP-1	40BKAME1.1N	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×120L/min×19m	－			1回/年度	－	－	
北消防署篠路出張所	受水槽	PWU-1	32BKAMD0.4A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×77L/min×16m	－			1回/年度	－	－	
北消防署新琴似出張所	受水槽	WT-1	32BKAMD0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×130L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
東消防署	受水槽	TWP	KB2TL1.5-325P0.4S	地上式 FRP製 1槽型	1.5	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×66L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
東消防署(改築後)	受水槽	WT-101		地上式 FRP製 2槽型	3.0		1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	給水ポンプユニット	PW-101		40φ×100L/min×36m (上水系統)	－		1	1回/年度	－	－	
東消防署丘珠出張所	受水槽	PW-1	32BTRMD5.6SA	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×120L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
東消防署栄出張所	受水槽	WT-1	KF2TL1-40A1.1	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×150L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
東消防署北栄出張所	受水槽	WPU-1	32BKBE1.1C	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×180L/min×36m	－			1回/年度	－	－	
東消防署札苗出張所	受水槽	TWP-1	KF2T1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×77L/min×15m	－			1回/年度	－	－	
東消防署苗穂出張所	受水槽	PWU-1	32BKAMD1.1C	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			50φ×140L/min×36m	－			1回/年度	－	－	
白石消防署元町出張所	受水槽	WT-1	KF2T1-32A0.75S2	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×80L/min×20m	－			1回/年度	－	－	
白石消防署東白石出張所	受水槽	WHP-1	32BKAME0.75N	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×80L/min×26m	－			1回/年度	－	－	
白石消防署菊水出張所	受水槽	PU-1	KF2T1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×120L/min×18m	－			1回/年度	－	－	

別紙2－M－7 給排水衛生設備保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	仕様	容量 (m)	メーカー名	台数	点検 周期	清掃	水質 検査	備考
白石消防署北郷出張所	受水槽	WPU-1	40BKAME1.5N	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×121L/min×34m	－			1回/年度	－	－	
厚別消防署厚別西出張所	受水槽	PU-1	KB2TL1-325A0.4S	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×40φ×80L/min×15m	－			1回/年度	－	－	
厚別消防署もみじ台出張所	受水槽	WPU-1	32BKAME1.1AN	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×104L/min×34m	－			1回/年度	－	－	
豊平消防署	受水槽	TWPU-1	32BKAMD0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.5	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×110L/min×21m	－			1回/年度	－	－	
豊平消防署美園出張所	受水槽	WPU-1	40BKAME2.2A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×140L/min×36m	－			1回/年度	－	－	
豊平消防署東月寒出張所	受水槽	WPU-1	KB2TL1-325P0.4S	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			80L/min×20.4m	－			1回/年度	－	－	
豊平消防署平岸出張所	受水槽	WP-1	KB2TL1-325A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×90L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
豊平消防署西岡出張所	受水槽	WP-1	32BTSMDS.4A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×90L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
清田消防署北野出張所	受水槽	WHP-1	KB2TL1-325A0.4S	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×60L/min×22m	－			1回/年度	－	－	
清田消防署里塚出張所	受水槽	PW-1	32BTRMD5.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×120L/min×19m	－			1回/年度	－	－	
南消防署	受水槽	TW-1	－	地上式 FRP製 2槽型	3.0	三菱ケミカルファナック㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	給水ポンプユニット	PU-1	KF2-32PE0.75	40φ×40φ×110L/min×25m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
南消防署澁川出張所	受水槽	WT-1	32BKAMD0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×130L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
南消防署川沿出張所	受水槽	TPW-1	KF2TL1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×32φ×105L/min×20m	－			1回/年度	－	－	
南消防署石山出張所	受水槽	WP-1	KBT1-405A1.5G	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×48L/min×16m	－			1回/年度	－	－	
南消防署藤野出張所	受水槽	PW-1	KF2T1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×110L/min×19m	－			1回/年度	－	－	
南消防署定山溪出張所	受水槽	WPU-1	KFETL1-40A1.5	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			50φ×175L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
西消防署平和出張所	受水槽	PW-1	32BKAMD0.75A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×85L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
西消防署八軒出張所	受水槽	TWP-1	KF2T1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×80L/min×17m	－			1回/年度	－	－	
西消防署西野出張所	受水槽	TWP-1	KF2T1-32A0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×85L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
手稲消防署	受水槽	TW-1	－	地上式 FRP製 2槽型	4.5	㈱ブリジストン	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	給水ポンプユニット	PWU-1	KF2-40A1.5	50φ×50φ×200L/min×26m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
手稲消防署曙出張所	受水槽	WT-1	40BKAMD1.1A	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			40φ×130L/min×18m	－			1回/年度	－	－	
手稲消防署稲穂出張所	受水槽	TWP-1	KBT1-325A0.4SG	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×48L/min×17m	－			1回/年度	－	－	
手稲消防署前田出張所	受水槽	WPU-1	25BTPMD5.4SA	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×80L/min	－			1回/年度	－	－	
手稲消防署西宮の沢出張所	受水槽	PW-1	32KAMD0.75	地上式 FRP製 1槽型	1.0	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプ ユニット
	給水ポンプユニット			32φ×85L/min×11m	－			1回/年度	－	－	
東保健センター 東健康 づくりセンター	受水槽	TW-1	－	FRPサンドイッチ構造 2槽式 有効容量9.0m	12.0	㈱ブリジストン	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	加圧給水ポンプ	PW-1	50BNBME	65φ×520L/min×36m	－	㈱荏原製作所	1	1回/年度	－	－	

別紙2－M－7 給排水衛生設備保全業務 点検対象等

施設名	名称	記号	型式	仕様	容量 (m)	メーカー名	台数	点検 周期	清掃	水質 検査	備考
里塚斎場	受水槽	TW-1	－	FRPサンドイッチ構造 2槽式 有効容量22.5㎡	37.5	三菱樹脂㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	簡易専用水道
	貯湯槽	THS-1	TS-V-35C	1,400φ×2,000H 最高圧力0.490MPa	3.5	㈱日本サモエナー	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	第二種圧力容器
	貯湯式電気温水器	EH-1	EW-65N4B-BT	壁掛型、1φ×200V×6.0Kw	0.065	㈱日本イトミック	4	1回/年度	－	－	
動物愛護管理センター	排水ポンプ	PD-1	LU3-50S-0.4S	残水排水用 40φ×100L/min×5m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
動物管理センター福祉支所	受水槽	PW-1	KB2TL1-325A0.75G	FRP製	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプユニット
	加圧給水ポンプ			32φ×40L/min×25m 定圧給水方式	－			1回/年度	－	－	
	井水ポンプユニット	PB-1	UF40S3.7 USN-406-3.7	40φ×80L/min×70m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
	排水ポンプ	PD-1	VU4-655-11 EHF4B 10×3	水中型、汚物用、8"口径型、着脱型、自動交互運転 65φ×400L/min×26m	－	㈱川本製作所	2	1回/年度	－	－	
		PD-2	WUO-405-0.25SL EHF4B 10×1	水中型、汚水・汚物用、自動運転型 40φ×100L/min×5m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
	汚水槽		－		29.0		1	1回/年度	－	－	
新川保育園	受水槽	TPW-2	N3-755(H)	FRP製 1槽型	0.3	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプユニット
	給水ポンプユニット			32φ×60L/min×20m	－			1回/年度	－	－	
美國保育園	電気温水器	①	SRG-376E	床置角型	0.37	三菱電機㈱	1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	②	SRG-376E	床置角型	0.37	三菱電機㈱	1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	－	SRG-465B	床置角型	0.46	三菱電機㈱	2	1回/年度	－	－	
札幌市立認定こども園にじいろ	受水槽	PU-1	JF400TK-P	FRP製 1槽型	1.0	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプユニット
	給水ポンプユニット			SUS製 40φ×144L/min×19m	－			1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-1	ESP-935FK	加熱能力9kW、3φ×200V×9.0kW	0.90	㈱日本イトミック	2	1回/年度	－	－	
西区保育・子育て支援センター	ガス給湯器	WHG-1	GQ-5021WZD-F(本体) PQU-150WS(ポンプユニット)	屋内設置形(5台連結+即出湯ポンプユニット) 給湯能力250号～2.5号(50号×5台)	－	㈱ノーリツ	1	1回/年度	－	－	
	ガス給湯器	WHG-2	GQ-3210WD	屋内壁掛設置形(32号2連結) 給湯能力32号～2.5号	－		1	1回/年度	－	－	
手稲区保育・子育て支援センター	受水槽	PTW-2	32×25HPJ5.4A	FRP製 1槽型	0.3	㈱荏原製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプユニット
	給水ポンプユニット			32φ×60L/min×20m	－			1回/年度	－	－	
豊平区保育・子育て支援センター	受水槽	PWU-1	JS5-755M-TAK4-50	FRP製 1槽型	0.5	㈱川本製作所	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	受水槽付きポンプユニット
	給水ポンプユニット			25φ×100L/min×14m	－			1回/年度	－	－	
厚別区保育・子育て支援センター	ガス給湯器	WHG-1	GQ-5021WZD-F12/13A	屋内設置形(5台連結+即出湯ポンプユニット) 給湯能力250号～2.5号(50号×5台)	－	㈱ノーリツ	1	1回/年度	－	－	
	ガス給湯器	WHG-2	GQ-3210WZ-FF-212/13A	屋内壁掛設置形(32号2連結) 給湯能力32号～2.5号	－		1	1回/年度	－	－	
中央区保育・子育て支援センター	ガス給湯器(1階系統)	WHG-1	PQU-150WSC	屋内設置形(3台連結+即出湯ポンプユニット) 給湯能力150号～2.5号(50号×3台)	－	㈱ノーリツ	1	1回/年度	－	－	
	ガス給湯器(1階調理室・2階系統)	WHG-2	PQU-150WSC	屋内設置形(3台連結+即出湯ポンプユニット) 給湯能力150号～2.5号(50号×3台)	－		1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-1	ES-370RM-17	角型貯湯式、1φ×200V×4.4kW	0.37	㈱日本イトミック	1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-2	ESD50BRX231D0	床置貯湯式、1φ×200V×3.1kW	0.05		1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-3	ESD50BRX231D0	床置貯湯式、1φ×200V×3.1kW	0.05		1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-4	ESD50BRX231D0	床置貯湯式、1φ×200V×3.1kW	0.05		1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-5	ESD50BRX231D0	床置貯湯式、1φ×200V×3.1kW	0.05		1	1回/年度	－	－	
	電気温水器	WHE-6	ESD50BRX231D0	床置貯湯式、1φ×200V×3.1kW	0.05		1	1回/年度	－	－	
旧真駒内緑小学校跡地(まこまる)	受水槽	TW-1	GSF型	FRPサンドイッチ構造 1槽式	4.5	三菱ケミカルテクノ㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	
	給水ポンプユニット	PW-1	KFE65P3.7	SUS製、65φ×700L/min×30m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
児童福祉総合センター	受水槽	TW-1	PSFB-20-10	FRPサンドイッチ構造 2槽式 有効容量13.0㎡	20.0	積水アクシステム㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	簡易専用水道
	加圧給水ポンプ(飲用水用)	PW-1	KF2-65P5.5	80φ×65φ×680L/min×45m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
	加圧給水ポンプ(井水用)	PW-2	KFE50P3.7	65φ×50φ×460L/min×40m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
	排水ポンプ(機械排水用)	PD-1	ZU3-50S-1.5	非自動型、50φ×200L/min×15m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
	排水ポンプ(湧水雨水用)	PD-2	ZU3-50S-1.5L/LN	自動型、50φ×150L/min×15m	－	㈱川本製作所	1	1回/年度	－	－	
博物館活動センター	受水槽	PWU-1	50BKAME2.2A	FRP製角形受水 1槽式	1.0	㈱荏原製作所	1	2回/年度	2回/年度	2回/年度	受水槽付きポンプユニット
	給水ポンプユニット			50φ×320L/min×23m	－			2回/年度	－	－	
	ヒートポンプ給湯器	HW-1	SRT-NK46D	エコキュート (ヒートポンプユニット、貯湯ユニット共)	0.46	三菱電機㈱	1	1回/年度	－	－	
さっぽろ天神山アートスタジオ	受水槽	WT-1	－	FRPサンドイッチ構造 2槽式	8.0	三菱ケミカルテクノ㈱	1	1回/年度	1回/年度	1回/年度	

別紙2-M-8 自動制御設備保全業務 点検対象等

施設	装置・機器	系統	数量(set)	メーカー	点検周期(1回/年度)			
					R8	R9	R10	R11
消防局庁舎_中央消防署	中央監視装置	中央監視装置(METASYS-EA)	1	ジョンソンコントロールズ(株)	●	●	●	●
		中央監視アプリケーション	1		●	●	●	●
		監視ポイント	1		●	●	●	●
	自動制御機器	熱源制御	1		●	●	●	●
		温水ヒータ廻り制御	1		●	●	●	●
		熱交換廻り制御A	1		●	●	●	●
		熱交換廻り制御B	1		●	●	●	●
		熱交換廻り制御C	1		●	●	●	●
		オイルタンク廻り制御	1		●	●	●	●
		外調機制御	1		●	●	●	●
		コイルユニット	3		●	●	●	●
		空冷パッケージ制御A	4		●	●	●	●
		空冷パッケージ制御B	2		●	●	●	●
		空冷パッケージ制御C	4		●	●	●	●
		VAV制御	1		●	●	●	●
		VAV・CAV制御	1		●	●	●	●
		ファン発停制御	1		●	●	●	●
		ファン発停制御B	1		●	●	●	●
		ハロン排気MD制御	1		●	●	●	●
		給排気ファン連動MD制御	1		●	●	●	●
		排気ファン連動MD制御	1		●	●	●	●
		計測・計量	1		●	●	●	●
		受水槽廻り工事	1		●	●	●	●
白石消防署	自動制御機器	換気制御	2	(株)オーテック	●	●	●	●
		B1階受水槽室換気制御	1		●	●	●	●
		R階倉庫2換気制御	1		●	●	●	●
	システム機器	中央監視装置(スマートスクリーン2)	1		●	●	●	●
		I/Oモジュール	22		●	●	●	●
		計測点	8		●	●	●	●
		発停・切換・状態・警報点	77		●	●	●	●
	ローカルコントロール機器	オイルタンク廻り制御	1		●	●	●	●
		真空ヒーター廻り制御	1		●	●	●	●
		床暖房制御	1		●	●	●	●
		ロードヒーティング制御	1		●	●	●	●
		空調システム制御	1		●	●	●	●
		MD制御	4		●	●	●	●
		MD制御-C	4		●	●	●	●
		貯湯槽制御	1		●	●	●	●
		展示室吹き抜け換気制御	1		●	●	●	●
		消火水槽廻り工事	1		●	●	●	●
南保健センター	中央監視装置	セントラルシステム本体	1	アズビル(株)	●	●	●	●
東保健センター 東健康づくりセンター	熱源・ローカル一般機器	保健所系統外調機制御	1	アズビル(株)	●	●	●	●
		健康づくりセンター系統外調機制御	1		●	●	●	●
		個別換気制御	1		●	●	●	●
		ELV機械室換気制御	1		●	●	●	●
		機械室給排気ファン制御	1		●	●	●	●
		床暖房制御	1		●	●	●	●
		冷却塔制御	1		●	●	●	●
		冷温水送水温度制御	2		●	●	●	●
		自動制御盤(補助機器)	1		●	●	●	●

別紙2-M-8 自動制御設備保全業務 点検対象等

施設	装置・機器	系統	数量(set)	メーカー	点検周期(1回/年度)			
					R8	R9	R10	R11
里塚斎場	中央監視装置	中央監視装置	1	(株)オーテック	●	●	●	●
	システム機器機器	水槽警報監視	5			●		●
		計測監視	1		●	●	●	●
	ローカルコントロール機器	熱源廻り制御	1			●		●
		送水温度制御(1)	1			●		●
		送水温度制御(2)	1			●		●
		オイルタンク廻り制御	1			●		●
		温水機廻り制御	1			●		●
		パッケージ空調機制御(1)	5		●		●	
		パッケージ空調機制御(2)	1		●		●	
		火葬炉室外気取入制御	1		●		●	
		全熱交換器廻り制御	2		●		●	
		換気制御(1)	7		●		●	
		換気制御(2)	1		●		●	
		換気制御(3)	3		●		●	
		換気制御(4)	1		●		●	
		換気制御(5)	2		●		●	
		換気制御(6)	1		●		●	
		受水槽廻り制御	1			●		●
		自家発電機冷却水制御	1			●		●
		貯湯槽制御	1			●		●
		フロアヒーティング制御	4			●		●
動物愛護管理センター	ローカルコントロール機器	床暖房制御	1	日本電技(株)	●	●	●	●
		計測	1		●	●	●	●
動物管理センター 福移支所	ローカルコントロール機器	熱源廻り制御	1	ジョンソンコントロールズ(株)	●	●	●	●
		外調機制御	1		●	●	●	●
		換気制御	1		●	●	●	●
		貯油槽制御	1		●	●	●	●
衛生研究所	ローカルコントロール機器	ACU-2 ドラフト系統外調機制御	1	(株)オーテック		●		●
		ACU-3 無菌室系統外調機制御	1			●		●
		CU-1 結核検査室系統外調機制御	1		●		●	
		ACU-4 一般系統外調機制御	1		●		●	
		ACP-1 動物舎パッケージ制御	1			●		●
		温水機送水温度制御系統	1			●		●
		貯湯槽制御系統	1		●		●	
		熱源廻り制御系統	1		●		●	
		冷却塔制御系統	2		●		●	
児童福祉総合センター	中央監視盤	中央監視装置	1	ジョンソンコントロールズ(株)	●	●	●	●
	自動制御機器	自動制御盤(RS-B2F)	1		●	●	●	●
		自動制御盤(RS-3F)	1		●	●	●	●
中央市税事務所 中央健康づくりセンター	自動制御機器	熱源廻り制御	1	(株)オーテック	●	●	●	●
		空調機制御 AHU-3(3F系統)	1		●	●	●	●
		空調機制御 AHU-4(4F系統)	1		●	●	●	●
		空調機制御 AHU-5(5F系統)	1		●	●	●	●
		空調機制御 AHUD-1(1F系統)	1		●	●	●	●
		空調機制御 AHUD-2(2F系統)	1		●	●	●	●
		空調機制御 AHUD-6(6F系統)	1		●	●	●	●
		換気制御(1)(2)(3)(4)	1		●	●	●	●
		冷却塔制御	1		●	●	●	●
		床暖房・ロードヒーティング制御	1		●	●	●	●
		貯湯槽制御	1		●	●	●	●
		排煙濃度計	1		●	●	●	●
		計測	1		●	●	●	●
	中央監視盤	中央監視盤	1		●	●	●	●
		中央管理点	1		●	●	●	●

※●・・・実施年度

別紙2－M－9 昇降機設備保全業務 点検対象等

施設名	昇降機区分	項目	メーカー名	方式	機械室	保全業務区分	停止階床数	積載量〔kg〕	速度〔m/min〕	仕様による増減率				付加装置								台数	点検周期（回／年）
										通過階床数	非常用エレベーター	身体障害者用（車いす仕様）エレベーター	（遠隔点検機能付昇降機）（マイコン式エレベーター）	地震時管制運転装置	火災時管制運転装置	（非常用発電時管制運転装置）（自家発電時管制運転装置）	停電時救出運転装置	自動放送装置	（故障自動通報システム）（遠隔監視装置）	戸開走行保護装置			
消防局庁舎 中央消防署 1号機	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	有	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	8	1,000	105			○	○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
消防局庁舎 中央消防署 2号機	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	有	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	8	1,000	105				○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
消防局庁舎 中央消防署 3号機	エレベーター	人荷共用	㈱日立ビルシステム	ロープ	有	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	9	1,800	90		○		○	P・S波			○		○	○	1	12	
東消防署（改築後）	エレベーター	乗用	㈱日立ビルシステム	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	4	900	60			○	○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
白石消防署	エレベーター	乗用	フジテック㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	4	900	60			○	○	S波	○		○	○	○		1	12	
豊平消防署	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	4	750	45			○	○	P・S波	○		○	○	○		1	12	
南消防署	エレベーター	乗用	日本オーチスエレベータ㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	4	900	60			○	○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
南保健センター	エレベーター	乗用	三精テクノロジーズ㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	3	750	45			○		S波	○		○	○			1	12	
東保健センター 東健康づくりセンター	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	3	750	45			○	○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
里塚斎場	エレベーター	乗用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	2	750	45			○		P・S波	○		○	○	-		1	12	
里塚斎場	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	POG	2	200	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
里塚斎場	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	POG	4	300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
動物愛護管理センター	エレベーター	乗用	フジテック㈱	ロープ	無	POG	2	750	45			○	○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
衛生研究所	エレベーター	乗用	日本オーチス・エレベータ㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	4	450	45				○	P・S波	○		○	○	○	○	1	12	
新川保育園	小荷物	荷物用	クマリフト㈱	ロープ	-	POG	2	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
青葉保育園	小荷物	荷物用	クマリフト㈱	ロープ	-	POG	2	100	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
新琴似保育園	小荷物	荷物用	三精テクノロジーズ㈱	ロープ	-	POG	2	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
山の手保育園	小荷物	荷物用	三精テクノロジーズ㈱	ロープ	-	POG	2	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
東白石保育園	小荷物	荷物用	シンドラーエレベーター㈱	ロープ	-	POG	2	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
札幌市立認定こども園にじいろ	エレベーター	乗用	日本オーチス・エレベータ㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	2	750	45			○	○	P・S波			○	○	○		1	12	
手稲区保育・子育て支援センター	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	POG	2	300	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
中央区保育・子育て支援センター	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	POG	2	200	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
豊平区保育・子育て支援センター	小荷物	荷物用	菱電エレベーター施設㈱	ロープ	-	POG	2	300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
北区保育・子育て支援センター	小荷物	荷物用	菱電エレベーター施設㈱	ロープ	-	POG	2	300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
児童福祉総合センター	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	有	POG	4	1,300	60			○	○	P波	○		○	○	○		1	12	
児童福祉総合センター 1号機	小荷物	荷物用	クマリフト㈱	ロープ	-	POG	2	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
児童福祉総合センター 2号機	小荷物	荷物用	中央エレベーター工業㈱	ロープ	-	POG	3	200	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
中央市税事務所 中央健康づくりセンター 1号機	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	6	750	90			○	○	P・S波	○		○	○		○	1	12	
中央市税事務所 中央健康づくりセンター 2号機	エレベーター	乗用	三菱電機㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	6	750	90				○	P・S波	○		○	○		○	1	12	
中央市税事務所 中央健康づくりセンター 3号機	エレベーター	人荷共用	三菱電機㈱	ロープ	無	7ｾﾒﾝﾀﾞﾝｽ	8	1,300	60				○	P・S波	○		○	○		○	1	12	

別紙2－M－10 機械式駐車装置保全業務 点検対象等

施設名	品名	型式	メーカー名	台数	対応車種等	点検回数
消防局庁舎__中央消防署	パーキット	PKW-M	石川島播磨重工業㈱	1	駐車台数:6台 ※入庫可能車 (全長 :4,700 mm) (全幅 :1,700 mm) (全高 :1,500 mm) (重量 :1,500 kg)	隔月1回 (6回／年度)
中央市税事務所__中央健康づくりセンター	IHIタワーパーキング (1号機)	QTJNC-0/23-IK・TP	IHI運搬機械㈱	1	駐車台数 :ハイルーフ車23台 ※入庫可能車 (全長 :5,000 mm以下) (全幅 :1,900 mm以下) (タイヤ外幅:1,840 mm以下) (全高 :1,900 mm以下) (重量 :1,900 kg以下)	毎月1回 (12回／年度)
中央市税事務所__中央健康づくりセンター	IHIタワーパーキング (2号機)	QTJNC-0/23-IK・TP	IHI運搬機械㈱	1	駐車台数 :ハイルーフ車23台 ※入庫可能車 (全長 :4,800 mm以下) (全幅 :1,900 mm以下) (タイヤ外幅:1,840 mm以下) (全高 :1,900 mm以下) (重量 :1,900 kg以下)	毎月1回 (12回／年度)

別紙2－M－11 ホース昇降装置保全業務 点検対象等

No.	施設名	メーカー名	設置型	基数	駆動方式	定格速度	リフター	電動機	点検回数				設置年
									R8	R9	R10	R11	
1	消防局庁舎_中央消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		S61
2	消防学校	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H13
3	中央消防署桑園出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース18本掛	3相200V 1.5KW	○		○		H24
4	中央消防署宮の森出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
5	中央消防署豊水出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
6	中央消防署幌西出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
7	中央消防署山鼻出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース32本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H16
8	北消防署	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
9	北消防署あいの里出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H6
10	北消防署屯田出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
11	北消防署新光出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
12	北消防署新川出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H3
13	北消防署幌北出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		R3
14	北消防署篠路出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース32本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H21
15	北消防署新琴似出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース16本掛	3相200V 1.5KW	○		○		H2
16	東消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース18本掛	3相200V 1.5KW	○				H24
17	東消防署(改築後)	－	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW			○※		R9
18	東消防署丘珠出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース32本掛	3相200V 1.5KW		○		○	H25
19	東消防署栄出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
20	東消防署北栄出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H26
21	東消防署札苗出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H4
22	東消防署苗穂出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H25
23	白石消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース16本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H15
24	白石消防署元町出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
25	白石消防署東白石出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	R3
26	白石消防署菊水出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース32本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H23
27	白石消防署北郷出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW		○		○	R1
28	厚別消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H1
29	厚別消防署厚別西出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース18本掛	3相200V 1.5KW	○		○		S61
30	厚別消防署もみじ台出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H4
31	豊平消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H18
32	豊平消防署美園出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H26
33	豊平消防署東月寒出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H1
34	豊平消防署平岸出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H4
35	豊平消防署西岡出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H4
36	清田消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	9m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H9
37	清田消防署北野出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H25
38	清田消防署里塚出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H11
39	南消防署	日本ゴンドラ㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース16本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H30
40	南消防署澄川出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H1
41	南消防署川沿出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
42	南消防署石山出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H24
43	南消防署定山溪出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	8m/min	ホース28本掛	3相200V 2.2KW	○		○		R3
44	西消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	9m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H5
45	西消防署平和出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H1
46	西消防署八軒出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース16本掛	3相200V 1.5KW	○		○		H24
47	西消防署西野出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
48	手稲消防署	中央エレベーター工業㈱	屋内型	2	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース18本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H25
49	手稲消防署曙出張所	中央エレベーター工業㈱	屋内型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース20本掛	3相200V 2.2KW	○		○		H4
50	手稲消防署稲穂出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
51	手稲消防署前田出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2
52	手稲消防署西宮の沢出張所	㈱二二商会	屋外型	1	ウォーム・チェーン併用溝付巻胴式	12m/min	ホース30本掛	3相200V 2.2KW		○		○	H2

※ 東消防署(改築後)については、令和7年10月時点でメーカー未定であるため、東消防署と同等の点検として積算する。

年度別 点検施設数		R8	R9	R10	R11
屋外型	㈱二二商会	7	16	7	16
	中央エレベーター工業㈱	24	3	24	3
	日本ゴンドラ㈱	1	0	1	0

別紙2-M-12 プール設備保全業務 点検対象等

施設名	室名・箇所	設備名	メーカー	型式	仕様	数量	点検回数
消防学校／水難救助訓練場	プール室	プール槽			25.0×11.0×2.0H～2.2H 5コース、AL製	1	シーズンイン、シーズンオフ各1回／年度
		プール給水弁			GV50A(JIS5K)	1	
		流し台			SUS製、3,000×600×630H	1	
	シャワー室	シャワーユニット			天井固定型	1	
		シャワーヘッド	㈱TOTO	TB18R		3	
	機 械 室	ろ過機	日機装エイコー㈱	SD-ST14	FRP製(砂ろ過式)、ろ過能力 45m ³ /h、ろ過面積 1.1m ²	2	
		操作弁	日本バルブコントロールズ㈱	L52TTT-L	SUS製、手動5方弁80A	2	
		ろ過循環ポンプ	荏原テクノサーブ㈱	80x65FSS2S53.7	SUS製、80A×65A×45m ³ /h×17m、3φ×200V×3.7kW	2	
		ハアーキャッチャー	日機装エイコー㈱	HC-300型	SUS製、処理水量45m ³ /h、300φ×500H	2	
		塩素滅菌機	日機装エイコー㈱	BA20/NT-101	薬注量250CC/min、3φ×200V×35W、樹脂製タンク100L	1	
		プレコート槽	ダイライト㈱	LLA100L	樹脂製、タンク容量100L	1	
	便 所	ストール小便器	㈱TOTO	UFS810CE	自動センサー付き	2	
		洋風大便器	㈱TOTO	CS220B・SH220BN・TH51R		2	
	鉄骨上屋	外装用フィルム	MKVドリーム	ウェーブロックムテキ	ビニレット止め(軟質フィルム止め材)、824m ²	1式	
	配管				22.2m	1式	
	プール内フロア					1式	
	清掃範囲	プール槽:458.5m ² プールサイド床:306.7m ² 更衣室床:20.25m ² 機械室床:18m ² プール養生シート:507.65m ²			プール養生シートの清掃は、シーズンインのみとする。屋根のビニール、水槽養生シートは支給品とする。	1式	

別紙2－M－13 チェーンゲート設備保全業務 点検対象等

施設名	品名	型式	メーカー名	台数	点検回数
さっぽろ天神山アートスタジオ	チェーンゲート	TC1000	アマノ(株)	1	4回／年度