

点 検 項 目 表

点検項目

(1)	発熱線
	ア 舗装面の目視点検
	イ 運転状況の操作確認及び目視点検
	ウ 各ユニットの抵抗測定
	エ 各ユニットの絶縁抵抗測定
(2)	制御分電盤
	ア 外観の目視点検及び基礎ボルトの増し締め
	イ 内部機器の動作確認
	ウ 主幹回路の電流測定及び相バランスの確認
	エ 端子等の接続部の目視点検及び増し締め
	オ 表示灯及びヒューズ等の目視点検(必要に応じて交換)
	カ 盤内及び機器清掃
(3)	自動制御盤装置
	ア 外観の目視点検
	イ 動作及び機能の操作確認及び設定値の調整
	ウ 端子等の接続部の目視点検及び増し締め
	エ 入出力信号の操作確認及び測定
(4)	センサー
	ア 外観の目視点検
	イ 動作確認
	ウ 抵抗値の測定
(5)	その他
	ア 引込柱のケーブルの立ち上げ状況の目視確認
	イ 盤内図面等の整備及び整合性の確認