

## 元町図書館機械警備業務【質問・回答】

| No | 質問内容  | 回答                                 |
|----|---|------------------------------------|
| 1  | 設置されているセキュリティの機械の数をご教示ください。   | センサー機器の設置数は11個となります。               |
| 2  | 火災警報については、建物既設の自動火災報知機から機械警備システムへの移報により監視を行う方式でよろしいでしょうか。   | よろしいです。                            |
| 3  | 前回の入札執行調書をご開示願います。  | ホームページにて公開いたします。                   |
| 4  | ワイヤレス非常通報装置の押釦装置の個数は何個でしょうか。  | 本業務の仕様が満たせれば、個数に指定はありません。          |
| 5  | 仕様書について<br>4業務の内容について<br>「火災」については現地に自火報盤は設置されているのでしょうか。  | 設置されております。                         |
| 6  | 仕様書について<br>6業務計画書の提出について<br>様式についての指定はありますか   | 任意書式で構いません。                        |
| 7  | 仕様書について<br>7警備機器の設置について<br>警備機器についてその種類・個数・設置場所に指定等ありますか  | 本業務の仕様が満たせれば、種類・設置個所・個数に指定はありません。  |
| 8  | 仕様書について<br>9警備機器の保守管理等について<br>毎月1回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。<br>弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。 | 毎月1回の保守点検がされていれば、現地点検は適宜点検でも構いません。 |
| 9  | 仕様書について<br>12原状回復の義務について<br>ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。(仕様書の9についても同様です。)              | よろしいです。                            |
| 10 | 仕様書について<br>13委託業務実施報告書の提出について<br>ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか  | 任意書式で構いません。                        |