

中央図書館・埋蔵文化財センター建築基準法点検業務【質問・回答】

No	質問内容	回答
1	防火設備の種類と数量は？	防火扉24枚、防火シャッター16枚となります。
2	機械排煙に関連して、排煙機、排煙口、可動防煙壁の数量は？	排煙機系統は2系統で、それぞれ排煙口は4箇所と3箇所になります。可動防煙壁の設置はございません。