

豊平まちづくりセンター及び東月寒地区センタートイレ改修業務（札幌市告示第1035号）に係る質問及び回答

No.	質問	回答
1	仕様書 4(1)ア 既存便器の撤去について 豊平まちづくりセンターの床補修にあたり現状はタイルですが、C F（クッションフロアー）での復旧でもよろしいでしょうか。	耐久性確保の観点から、タイルで床補修を行ってください。