

仕様書

本業務は、札幌市民防災センター・白石消防署の空調衛生設備等の機能保全を実施し、良好な環境の維持を図ることを目的として、設備の保守管理業務を委託するものであり、業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「法」という。）等の関係法規を遵守すること。

記

1 業務名

札幌市民防災センター・白石消防署衛生設備管理業務

2 履行期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 対象施設の概要

(1) 対象施設

札幌市民防災センター・白石消防署

(2) 所在地

札幌市白石区南郷通6丁目北2番1号

(3) 規模

RC造地下1階・地上4階建

(4) 建物延床面積

3,674.65 m²

4 保守点検項目

(1) 空気調和設備及び機械換気設備

(2) 給水設備

(3) 排水設備

(4) ねずみ、昆虫等の防除

5 業務内容

業務については、下記別紙1～4に基づき行うこと。

また、実施する各業務は、法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和45年政令第304号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（（昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。）、水道法（昭和32年法律第177号）、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）を始めとする関連法令等に基づき行うこと。

- (1) 空気調和設備及び機械換気設備を設けている事務室等について、定期に室内環境測定、点検及び調整等を行うこと。
（別紙1参照）
- (2) 残留塩素測定、水質検査等を行い、受水槽等の清掃・点検を定期的に実施すること。
（別紙2参照）
- (3) 排水管、雑排水槽等の排水設備の点検及び清掃等を定期に行うこと。
（別紙3参照）
- (4) ねずみ、昆虫等の防除について、定期に調査・点検・駆除を行うこと。
（別紙4参照）

6 業務計画

業務の実施にあたっては、実施行程表を契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を得ること。

7 業務資格者の選任

業務の実施にあたっては、建築物環境衛生管理技術者（以下「管理技術者」という。）の選任の他、業務を行う者が有する資格等を記載した一覧表及び資格者の免状の写しを契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を得ること。

選任しようとする管理技術者が同時に2つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、事前に委託者に申し出たうえで、業務の遂行に支障がないことを確認するための書類を提出し、委託者の承諾を得なければならない。また、選任時のみならず、現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、同様とする。

なお、委託者が業務の遂行に支障がないと確認できない場合は、兼任することができない。

8 特定建築物維持管理報告書の作成及び提出

法第11条第1項に基づく、特定建築物維持管理報告書を作成し、本市保健所が定める期限までに保健所へ提出すること（併せて写しを委託者に提出すること）。

なお、報告書作成にあたり必要な情報は委託者から提供する。

9 実施報告書の提出

業務を実施した都度、結果を実施報告書（別添様式1～4）に記入し、作業終了後、速やかに白石消防署担当者の確認署名を受けること。

白石消防署担当者の署名がされた実施報告書は、各月毎、本市指定の完了届（役務一第9号様式）に添付し、必要に応じて各作業内容がわかる写真を添付して委託者へ提出すること。

10 支払要件

当業務の支払は、月ごととし、完了届の提出後、委託者が実施する検査に合格した日以降、本市指定の請求書により請求することとし、支払いについては、適正な請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

11 安全管理

- (1) 受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。
- (2) 業務の実施にあたって、備品及び設備を破損し、または破損箇所を発見したときは、直ちに委託者へ連絡のうえ、適切な処置をとる。

12 その他

- (1) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。
- (2) 保守に必要な消耗部品又は材料（防そ防虫網等）、油脂等は特記がない限り受託者の負担とする。
- (3) 清掃に必要な資機材は受託者の負担とし、必要に応じて整備・取替え等を行うこととする。
また、衛生消耗品は、特記がない限り支給品とする。
- (4) 本仕様書に定めがない事項については、双方協議の上、これを決定する。

13 発注担当

消防局総務部施設管理課（011-215-2030）

札幌市中央区南4条西10丁目

空気調和設備及び機械換気設備保守点検

1 測定場所～全 9 箇所

- | | |
|----------------------|------|
| (1) 地下 1 階 控室 | 1 箇所 |
| (2) 1 階 展示ホール | 2 箇所 |
| (3) 2 階 展示ホール、仮眠室 | 2 箇所 |
| (4) 3 階 消防署事務室、協会事務室 | 2 箇所 |
| (5) 4 階 講堂、会議室 | 2 箇所 |

2 点検周期

2 ヶ月に 1 回（計 6 回）

3 業務内容

- (1) 厚生労働大臣の定めるところにより建築物の空気環境の測定に関する講習の課程を修了したもの又はこれに代わるものにより、室内環境測定を行うこと。
- (2) 点検結果に基づき、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」に定める基準に適合するよう、空気を浄化し、湿度、流量を調整すること。
- (3) 2 階空調機械室内の全熱交換ユニットについて、周囲状況、外部状況、動作状況及び目詰まりの状況を点検し、補修、洗浄等を行うこと。

※洗浄については、フィルターの汚れ具合に応じ、フィルター毎に最低 1 年に 1 回以上行うこと。

- ・送風機

新晃工業(株) PABA-115HIN 不織布フィルター 2 枚

- ・排風機

日本バイリーン(株) VCM-1010-L-(P)、プレフィルター、メインフィルター各 1 枚

給水設備保守点検

1 設備概要

(1) 受水槽

日立ハウステック製 (HRT - 10 S AG15GT)

F R P 製 2 槽式 有効容量 6,750 リットル

(2) 給水ポンプ

(株)日立製作所(IJ - 50 - 1.5×2)

自動交互並列 3 台ローテーション方式 (1 台予備)

ユニット給水量 400 リットル／分

(3) ストレージタンク

伊藤製缶工業(株)

立型 SUS クラット鋼板 8 t

貯湯量 750 リットル

(4) 給湯一次ポンプ

(株)日立製作所(JLP-32 - 50.25)

ライン形 SUS 製 65 リットル／分

(5) 給湯二次ポンプ

(株)日立製作所(JLP-32 - 50.4)

ライン形 SUS 製 65 リットル／分

(6) 膨張タンク

日立機材(株)(AST - 95)

密閉式 タンク容量 217 リットル

2 点検周期

(1) 残留塩素・雑用水・給湯水水質測定 7 日に 1 回

(2) 水質検査

ア 11 項目 6 ヶ月に 1 回

イ 金属 5 項目 1 回 (9 月 30 日までの間に 1 回測定)

※ 検査結果が水質基準に適合した場合は、次回に限り省略可。

ウ 消毒副生成物 1 回 (6 月 1 日から 9 月 30 日までの間に 1 回測定)

(3) 受水槽の点検 7 日に 1 回

- (4) 受水槽の清掃 1年に1回
- (5) ストレージタンクの清掃 1年に1回
- (6) 給水ポンプ等の点検 7日に1回

3 業務内容

(1) 残留塩素（飲料水、給湯水）・雑用水水質測定

給水栓の末端において、残留塩素含有率のほか色度、濁度、臭気、味等の状態を検査する。また、水洗便所の用に供する雑用水について、pH値、臭気、外観の検査を行う。給湯水については、水温を測定し、55°C未満であれば残留塩素含有率のほか色度、濁度、臭気、味等の状態を検査すること。(55°C以上であれば残留塩素含有率のみ省略可)

(2) 水質検査（飲料水、給湯水）

ア 法による知事登録を受けた者により、一般細菌、大腸菌など水質基準に関する省令の表中一の項、二の項、九の項、十一の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの項に掲げる事項（11項目）について、6ヶ月以内に1回検査を行う。また、同表中六の項、三十二の項、三十四の項、三十五の項及び四十の項に掲げる事項（金属5項目）については、9月30日までの間に1回検査し、検査結果が水質基準に適合した場合は、次回に限り検査を省略することができる。

イ クロロホルムなど同表中十の項、二十一の項から三十一の項までの項に掲げる事項（消毒副生成物）については、6月1日から9月30日までの間に1回検査を行うこと。

(3) 受水槽の点検

ア 周囲状況、外部状況及び内部の状況について点検を行う。

イ ポールタップなどの機能点検及び必要に応じ被覆その他の補修を行う。

(4) 受水槽、ストレージタンクの清掃

ア 法による知事登録を受けた者により、貯水槽内の清掃を行い、内部の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面に付着した物質を除去し、洗浄に用いた水を完全に除去する。

イ 塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行った後、残留塩素含有率のほか色度、濁度、臭気及び味について水質検査を行う。

(5) 給水ポンプ等の点検

給水ポンプ、ストレージタンク、膨張タンクの周囲状況、外部状況及びポンプについて動作の状況についても点検を行う。

排水設備保守点検

1 設備概要

(1) 雜排水槽

地中梁水槽（躯体枠） 6 槽式

有効容量 122 トン

防水仕様 塗膜防水

(2) 汚水槽

地中梁水槽（躯体枠） 1 槽式

緊急時用（通常時は使用しない）

有効容量 18.9 トン

防水仕様 塗膜防水

(3) 雜排水ポンプ 1

株日立製作所 (US - SA40 - 50.25NXSA)

自動運転 フロートスイッチ付

水中形 100 リットル／分

(4) 雜排水ポンプ 2

株日立製作所 (US - DA50 - 50.75NXDA)

自動交互並列運転 フロートスイッチ付

水中形 150 リットル／分

(5) ろ過器

株ロキテクノ

カートリッジ方式

ろ過能力 1.7 トン／h

(6) 排水管等

ア 排水管

(ア) 屋外～186m

(イ) 屋内～ループ 320m、雑排水 205m、汚水 161m

イ 枝

(ア) 公設枠 4 箇所

(イ) トラップ枠 7 箇所

(ウ) 汚水枠 17 箇所

(エ) 泥溜枠 5 箇所

(オ) 油分離槽 2 箇所

泥溜槽 0.22 トン／基

分離槽 1.83 トン/基

ウ 卫生器具

- (ア) 和風大便器 9 個
- (イ) 洋風大便器 9 個
- (ウ) 身障者用暖便器 1 個
- (エ) 小便器 13 個
- (オ) 掃除流し 4 個
- (カ) 洗面器(化粧) 22 個
- (キ) 洗濯機パン 2 個

2 点検周期

- (1) 清掃 ~ 6ヶ月に1回
- (2) 点検 ~ 6ヶ月に1回

3 業務内容

- (1) 雜排水槽、污水槽、排水管、通気管、阻集器(油分離槽)、トラップ柵等の清掃を行う。
- (2) 排水槽、各ポンプ、阻集器、その他附属装置等の機能点検等を行い、必要に応じ補修を行う。

ねずみ・昆虫等の防除

1 点検周期

2ヶ月に1回

2 業務内容

- (1) ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害を調査し、当該調査の結果に基づき、建物全体について効果的な作業計画を策定し、統一的かつ計画的に、適切な方法により防除作業を行う。
※待機室（食堂）は必須とする。
- (2) 建築物内のゴミの処理状況、飲食物の保管の状況等を点検し、必要に応じ塵芥庫の清掃等の措置を講じること。
- (3) 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ補修等の措置を講じること。

空気調和・機械換気

消防署確認欄 氏名 _____ 印 _____

点検・清掃周期 1回/2ヶ月

点検日	令和 年 月 日
点検者	

点検項目			測定期値		不適箇所数	概評			
測定項目	基準値		最高値	最低値	測定箇所数				
温度	瞬間値	18~28°C							
相対湿度		40~70%							
気流		0.5 m/s 以下							
二酸化炭素	平均値	1,000 ppm 以下							
一酸化炭素		6 ppm 以下							
浮遊粉塵量		0.15 mg/m³ 以下							
測定場所	時間	温度		湿度	気流	CO2	CO	浮遊粉塵量	備考
		乾式	湿式						
外気									
点検項目			判断基準				結果		判断
全熱交換機 送風機 排風機	外観	基礎	亀裂、固定金物	異常や緩みがない					
		本体	腐食、変形、破損などがない						
		フィルター	詰まり、汚れ及び破損がない						
		保温材	破損がない						
全熱交換機 排風機	外観	基礎	亀裂、固定金物	異常や緩みがない					
		本体	腐食、変形、破損などがない						
		支持材、金具	緩み、劣化がない						
		動作状況	異常な騒音、振動、発熱はないか						
		フィルター	詰まり、汚れ及び破損がないか						

特記事項

給水設備

消防署確認欄 氏名

印

点検周期	1回/7日 1回/6ヶ月
清掃周期	1回/1年

点検日	令和 年 月 日
点検者	

点検項目	判断基準	結果	判定
周囲の状況	点検の妨げになる物がない		
床の状況	溜り水がない		
外部の状況	水漏れ 外観	水漏れない 発錆、腐食、損傷がない	
マンホール	施錠、密閉状態が良好である		
付属配管	防虫網の腐食、損傷、詰まりがない		
受水槽	水の状況 異臭 泡立ちの状況 沈殿物 浮遊物 配管接続部 水面制御	色や濁りがない 塩素臭以外の異臭がない 持続性の泡立ちがないこと 汚泥、赤錆等の沈殿物がないこと 水中、水面に異常な浮遊物がないこと 変形、腐食、損傷がない 正常に作動する	
給水ポンプ	計器の状況 動作状況 外観 水漏れ	圧力計、電圧計は正常か 異常な騒音、振動、発熱はないか 汚れや錆がない 水漏れない	
その他	ストレージタンク 膨張タンク	本体、周囲の状況に異変がない	
水質検査残留塩素	給湯水 色度 濁度 臭気 味 残留塩素の含有率	55°C以上である 5度以下である 2度以下である 異常でない 異常でない 異常でない	
雑用地下水質検査	pH値 臭気 外観 濁度	異常でない（目安5.8~8.6） 異常でない ほとんど無色透明である 2度以下である	
特記事項			

判定マーク：／=該当なし、○=異常なし、△=要注意、×=異常あり

排 水 設 備

消防署確認欄 氏名

印

点検・清掃周期 1回/6ヶ月

点 検 日	令 和 年 月 日
点 検 者	

点 検 項 目		判 断 基 準	結 果	判 定
雜 排 水 槽	本体	内 部 浮遊物、沈殿物及び漏水がない		
		マンホール 密閉状態が良好である		
	付属部	水面制御及び警報装置 正常に作動する		
		配管及び接続部 水漏れ、変形、腐食、損傷がない		
汚 水 槽	本体	内 部 浮遊物、沈殿物及び漏水がない		
		マンホール 密閉状態が良好である		
	付属部	水面制御及び警報装置 正常に作動する		
		配管及び接続部 水漏れ、変形、腐食、損傷がない		
ポンプ	雜排水	動作状況 異常な騒音、振動、発熱はないか		
		水漏れ 汚れや錆、水漏れがない		
	循環	動作状況 異常な騒音、振動、発熱はないか		
		水漏れ 汚れや錆、水漏れがない		
	水中	動作状況 異常な騒音、振動、発熱はないか		
		水漏れ 汚れや錆、水漏れがない		
排水管等	排水管	配管及び接続部 水漏れ、詰まりがない		
		伸縮継手 正常に作動する		
		トラップ 正常に作動する		
	桿	マンホール 密閉状態が良好である		
		配管及び接続部 水漏れ、詰まりがない		
		トラップ 正常に作動する		
	衛生器具	外観 亀裂、破損がない		
		接続部 緩み、腐食、水漏れがない		
		排水状況 詰まりがない		
		トラップ 良好である		
特記事項				

判定マーク : / = 該当なし、○ = 異常なし、△ = 要注意、× = 異常あり

ねずみ・昆虫防除

消防署確認欄 氏名

印

点検・清掃周期 1回/2ヶ月

点 検 日	令 和 年 月 日
点 検 者	

実 施 場 所	種 別			備 考
	ねズみ	こん虫	その他	
3階 待機室（食堂）				
使用薬剤				

特記事項